ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO FORMATO INSPECCIONES	Código: FOR-TH-008 Versión: 3 Fecha: Memo I2025038195 - 06/11/2025 Página: 6 de 6

Clasificación: información pública

SECCIÓN F. INSPECCIÓN DE EXTINTORES

Fecha de inspección: 30/06/2026	Hora: 4:30pm	Área/Unidad operativa: CUIDADO TRANSITORIO - NUEVO RENACER	Localidad: FONTIBON
Inspección realizada por: DAVID RAMOS - TECNICO EN GESTION AMBIENTAL		Nombre responsable unidad: ANGIE VANESSA IBAÑEZ - COORDINADORA	

No	Área donde esta ubicado el equipo	ESTADO DEL EXTINTOR																						AGENTE EXTINTOR				Observaciones
		Fecha vencimiento recarga		Manómetro		Pasador de seguridad		Boquilla		Manija		Cilindro		Pintura		Señalización		Ubicación		Visibilidad		Acceso al extintor						
		Mes	Año	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	ABC Multipropósito	CO2	Solkaflam	Agua presurizada	
1	ZONA INGRESOS	5	2027	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X				10 LIBRAS
2	ZONA COMUN PLANTA 1	5	2027	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X				10 LIBRAS
3	ESCALERA PLANTA 1	5	2027	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X				10 LIBRAS
4	ESCALERA PLANTA 2	5	2027	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X				10 LIBRAS
5	ESCALERA PLANTA 3	5	2027	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X				10 LIBRAS
6	GESTION DOCUMENTAL	5	2027	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X				10 LIBRAS
7																												
8																												
9																												
10																												
11																												

Firma responsable inspección

Angie Ibañez N

Firma responsable unidad operativa