Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Rama Judicial del Poder Publico
Consejo Superior de la Judicatura
Sala Administrativa
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO	Nombre de la Actividad
	CANAL DE AGUAS LLUVIAS

PROCESO	SUBPROCESO	Actividad No rutinaria	Actividad de Alto riesgo	Responsable
CE-045-2020	N/A		SI	JOSE ALIRIO ALVAREZ CARDENAS

Fecha de Ejecución	Equipo de Trabajo para el ATS
DESDE 07 DICIEMBRE DE 2020 HASTA 31 DICIEMBRE DE 2020	TRES TRABAJADORES PARA ESTE ITEM PALACIO DE JUSTICIA RIOSUCIO CALDAS

PASOS BASICOS DE LA TAREA	FACTOR DE RIESGO	PELIGRO	CONSECUENCIA DERIVADA DE LA EXPOSICION	MEDIDAS DE CONTROL A APLICAR
Canal en lámina galvanizada calibre 22 (0.70 mm) desarrollo 1.00 m pintada ambas caras con epóxica más esmalte, unida con soldadura tipo 6011 electrodo revestido 3/32" Fijada por medio de tornillos autoperforantes sin empaque.	ALTO	ALTO	caídas sobre alturas a más de 1,5 mts, contusión, traumas severos, fracturas.	Implementación de elementos de protección contra caidas como arnés, lineas de vida debidamente amarradas sobre anclajes, casco, guantes y gafas de protección - Utilización de guantes tipo carnaza, utilización de gafas, tapabocas, y demás elementos de protección personal Cordonamiento del área de trabajo con cintas de precaución
Embudo más doble tragante de 4" o 6": En lámina galvanizada calibre 22 (0.70 mm) pintada ambas caras con epóxica más esmalte, unida con soldadura tipo 6011 electrodo revestido 3/32" embudo de 0.40mx0.20m h=0.10m más doble tragante de 4" o 6" h=0.10m.				

Firma Supervisor Contrato

Firma Responsable