INFORMACIÓN DEL INMUEBLE			
1. NOMBRE DE UDS:	**PULGARCITO**	2. DIRECCIÓN:	**Carrera 26 N° 16-23 Barrio el Bosque**
3. MUNICIPIO:	**Manizales**	4. DEPARTAMENTO:	**Caldas**
5. TIPO DE UDS:	**CDI**	6. COBERTURA:	**230**

INFORMACIÓN GENERAL	SI	NO	ESTADO		
7. ¿CUENTA CON CONCEPTO DE DEMOLICIÓN?		X			
8. ¿CUENTA CON CONCEPTO DE VULNERABILIDAD?	X				
9. ¿CUENTA CON PERSONAL DE MANTENIMIENTO?		X	10. Nombre: No refieren. Reparacion de un tubo	11. ¿FECHA DEL ULTIMO MANTENIMIENTO REALIZADO?	24/09/2025

INFORMACIÓN TECNICA

12. LA INFRAESTRUCTURA SE EVALÚA DE ACUERDO A LA GUÍA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRIMERA INFANCIA (GIPI)

ASPECTOS TECNICOS DE LA INFRAESTRUCTURA			SI	NO	ESTADO			OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES
13 - 15	¿La infraestructura cuenta con disponibilidad de servicios públicos o con sistemas alternativos para suplirlos de manera segura y sin implicar riesgos para los niños?	13. Agua	X		**B**	R	M	
		14. Energía	X		**B**	R	M	
		15. Gas	X		**B**	R	M	Gas Natural
16	¿La infraestructura se encuentra en zona de riesgo no mitigable: Riesgo por inundación o remoción en masa (deslizamiento de tierras)?			X	B	R	M	
17	¿La infraestructura se encuentra a menos de 100 m, expuesta a industrias con emisiones contaminantes, redes de alta y media tensión, vías de alto tráfico, rondas hidráulicas, rellenos sanitarios o botaderos de basura, cercanía a batallones o depósitos de combustibles inflamables?			X	B	R	M	
18	¿La infraestructura cuenta con cubierta o techo en espacios pedagógicos, baños, administración, comedor, cocina, entre otros espacios que sean necesarios para la permanencia de los niños y las niñas?		X		**B**	R	M	
19	¿La accesibilidad a la edificación es fácil y posibilita la evacuación rápida y segura?		X		B	**R**	M	la ruta de salida es estrecha, sin embargo es posible una evacuacion agil y segura si se realiza en orden
20	¿La estabilidad física y el estado de conservación de la sede es aceptable, no se observan: grietas, fisuras, humedades, filtraciones, amenaza de ruina?			X	**B**	R	M	
21	¿La infraestructura cuenta con tanque para el almacenamiento de agua potable, suficiente para atender las necesidades y prestar la debida atención de los niños y las niñas?		X		**B**	R	M	
22	¿La infraestructura, cuenta con más de un piso o nivel de altura?		X		**B**	R	M	Dos pisos
Zonas Exteriores o Recreativas			**SI**	**NO**	**ESTADO**			**OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES**
23	¿La infraestructura, cuenta con una zona de recibo apta para la llegada de los niños y las niñas?		X		**B**	R	M	
24	¿Las circulaciones cuentan con cubierta o techo, que evite que los niños y las niñas se mojen cuando circulan por la infraestructura?		X		**B**	R	M	
25	¿La infraestructura cuenta con zonas recreativas?		X		**B**	R	M	
26	¿La zonas recreativas están sembradas con césped o cubiertas con un material amortiguante (arena, piso de caucho resistentes a la intemperie)?		X		**B**	R	M	Cuentan con cesped artificial
27	¿La zonas recreativas están dotadas de juegos que promuevan la actividad física y el movimiento de los niños?		X		**B**	R	M	
Rampas o Escaleras			**SI**	**NO**	**ESTADO**			**OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES**
28	¿La infraestructura cuenta con escaleras, rampas o ascensores?		X		**B**	R	M	
29	¿Las escaleras o rampas, tienen barandas a una altura de 1.00m del piso ?		X		**B**	R	M	
30	¿Las escaleras o rampas, tienen pasamanos a ambos lados a una altura entre 45 y 60 cm del piso?		X		**B**	R	M	
31	¿Las barandas cuentan con sucesión de elementos verticales (anti escalables)a una distancia entre 6 y no mayor a 10cm. ?			X	**B**	R	M	
32	¿Las escaleras o rampas cuentan con una puerta al iniciar y terminar, que evite el paso directo de los niños y las niñas?		X		**B**	R	M	
Espacios Pedagógicos			**SI**	**NO**	**ESTADO**			**OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES**
33	¿Cuentan con recubrimientos en los muros y pisos que faciliten periódicamente su aseo y mantenimiento?			X	B	**R**	M	ALGUNAS ESCALERAS ESTAN DESPICADAS LO QUE PODRIA CAUSAR ACCIDENTES
34	¿Cuentan con entradas de ventilación e iluminación natural?		X		**B**	R	M	
35	¿Los vidrios localizados en las áreas de atención a los niños, cuentan con película de seguridad o vidrio templado?		X		**B**	R	M	
36	¿Las toma corrientes se encuentra a una altura de 1.70m en las áreas de atención a los niños?		X		**B**	R	M	
37	¿Las aulas cuentan con un espacio para el almacenamiento de material didáctico?		X		**B**	R	M	
38	¿Las aulas cuentan con material anti deslizante en pisos?		X		B	**R**	M	ALGUNAS AREAS CUENTAN CON BALDOSAS DE MATERIAL CORRUGADO, EN OTRAS AREAS SE OBSERVA EL MATERIAL ANTIDESLIZANTE EN REGULAR ESTADO

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERAN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

39	¿La infraestructura cuenta con Sala Cuna (3 a 23 meses)?	X		**B**	R	M	
40	¿El aula de 3 a 23 meses cuenta con espacio de: Cunas, Gateo, Lactario, Transición exterior, Cambio de pañales, Control de esfínteres y Almacenamiento.?		X	B	**R**	M	EL CONTROL DE ESFINTERES Y LAVADO DE MANOS LO REALIZAN EN LA ZONA DE LAVANDERIA QUE QUEDA ENSEGUIDA DEL AULA
41	¿Las aulas se encuentran dotadas de material pedagógico?	X		**B**	R	M	

42

TABLA DE COBERTURAS

Espacio pedagógico No.	Dimensiones		Área del espacio pedagógico	Área en m² por niño (según guía).	Cobertura		Observaciones
	Lado 1	Lado 2	m²				
Salacuna	4,55	6,55	29,8	2	14		Se garantiza 2 m² por beneficiario
Parvulo A	4,55	6,55	29,8	1,2	22		Se garantiza 1,2 m² por beneficiario
Parvulo B	4,55	6,55	29,8	1,2	21		Se garantiza 1,2 m² por beneficiario
Parvulo C	5,6	8,2	45,92	1,2	20		Se garantiza 1,2 m² por beneficiario
Prejardin A	4,85	6,8	32	1,2	23		Se garantiza 1,2 m² por beneficiario
Prejardn B	6	3,8	25,5	1,2	21		Se garantiza 1,2 m² por beneficiario
Prejardin C	4,85	6,8	32,98	1,2	24		Se garantiza 1,2 m² por beneficiario
Jardin A	5,8	6,7	38	1,2	23		Se garantiza 1,2 m² por beneficiario
Jardin B	5,8	6,1	38	1,2	22		Se garantiza 1,2 m² por beneficiario
Jardin C	5,2	8,7	45	1,2	23		Se garantiza 1,2 m² por beneficiario
Jardin D	5,4	3,84	20,7	1,2	17		Se garantiza 1,2 m² por beneficiario
Comedor	21	29	609	0,8			
TOTAL			**976,5**		**230**		

	Zona de Baños	SI	NO	ESTADO			OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES
43	¿El enchape de las paredes está a una altura mínima de 1.80m?	X		**B**	R	M	
44	¿Los lavamanos y/o mesones de lavamanos para niños están a una altura máxima de 45-50cm?	X		**B**	R	M	
45	¿Los baños infantiles tienen divisiones para sanitarios de 1.20m de altura?	X		**B**	R	M	
46	¿Las divisiones para sanitarios tienen puertas?		X	B	R	M	
47	¿Existen baños infantiles en las aulas de 24 a 36 meses?		X	B	**R**	M	LOS BAÑOS DE USO SON GENERALES PARA TODAS LAS EDADES, SE OBSERVAN ALGUNAS BATERIAS SANITARIAS FUERA DE SERVICIO
48	¿Existen baños para adultos (mixto según sea el caso) en la zona Administrativa?	X		**B**	R	M	
49	¿Existen baños infantiles para el comedor, independientes a los de las aulas?		X	B	**R**	M	NO HAY BAÑOS EN EL COMEDOR, SE USAN LOS BAÑOS GENERALES
50	¿La distancia del espacio pedagógico al baño, es superior a los 20m de distancia?	X		**B**	R	M	
51	¿Los muros, mesones y divisiones son en materiales resistentes, durables, no absorbentes y de fácil limpieza y desinfección?	X		**B**	R	M	

52

Indique la cantidad de unidad sanitarias encontradas, destinadas para niños y niñas:

Sanitario Línea Infantil	17	Lavamanos	9
Sanitario Línea Adulto	3	Ducha	0
Orinales	4	Lava colas	4
Zona de Control de Esfínteres	1		

* Una batería sanitaria (1 sanitario y 1 lavamanos) por cada 20 niñ@s.
* Una ducha por cada 40 niñ@s

Indique la cantidad de unidad sanitarias encontradas, para adultos:

Sanitario Línea Adulto	4
Lavamanos	4
Orinal	0
Duchas	1

	Zona de Cocina y Preparación del personal	SI	NO	ESTADO			OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES
53	¿La cocina, almacenaje y preparación del personal, cuenta mínimo con una entrada de ventilación e iluminación natural?	X		**B**	R	M	
54	¿Los muros de cocina, almacenaje y preparación del personal, cuenta con enchape o pintura epoxica a 1.80m de altura?	X		**B**	R	M	
55	¿Los pisos de cocina, almacenaje y preparación del personal, son antideslizantes y de fácil limpieza?	X		**B**	R	M	
56	¿Las ventanas cuentan con protectores que impidan la entrada de polvo, lluvia, suciedades u otros contaminantes, así como del ingreso y refugio de plagas y animales domésticos ?	X		**B**	R	M	
57	¿La zona de cocina, almacenaje y preparación del personal, se encuentran dotada?	X		**B**	R	M	
58	¿La zona de cocina, almacenaje y preparación del personal, cuenta con una puerta que restrinja el ingreso de los niños y niñas?	X		**B**	R	M	
59	¿La zona de cocina, almacenaje y preparación del personal, cuenta con bordes de entre piso y muros en media caña para fácil limpieza y desinfección?	X		**B**	R	M	
60	¿La zona de cocina, cuenta con lavado de alimentos, preparación de alimentos, armado de platos, lavado de menaje, depósito de menaje, despensa diaria y almacenamiento?	X		**B**	R	M	
61	¿La zona de preparación de personal, cuenta con baño de hombres y de mujeres, vestier de hombres y mujeres?		X	**B**	R	M	CUENTAN SOLO CON VESTIER, LOS BAÑOS SON COMPARTIDOS CON EL PERSONAL ADMINITRATIVO
62	¿La infraestructura cuenta con zona de lavandería?	X		**B**	R	M	

	Comedor	SI	NO	ESTADO			OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES
63	¿Los pisos son en materiales resistentes, impermeables, no absorbentes y de fácil limpieza y desinfección?			B	R	M	
64	¿Cuenta con entrada de ventilación e iluminación natural?			B	R	M	

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERAN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

65	¿Cuenta con dotación?	X		**B**	R	M	
66	¿Cuenta con espacio de almacenamiento para los muebles infantiles?		X	B	R	M	

67

TABLA DE COBERTURA COMEDOR

Espacio	Dimensiones		Área del espacio pedagógico	Área en m² por niño (según guía).	Cupos autorizados	Observaciones
	Lado 1	Lado 2	m²			
Comedor						

En espacio de comedor, el índice de metros cuadrados por niño es: 0.80m² por niño.
Como alternativa el uso de comedor puede hacerse en dos turnos.

Aula Múltiple		**SI**	**NO**	**ESTADO**			**OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES**
68	¿Los pisos son en materiales resistentes, impermeables, no absorbentes y de fácil limpieza y desinfección?		X	B	R	M	NO APLICA
69	¿Cuenta con entrada de ventilación e iluminación natural?		X	B	R	M	NO APLICA
70	¿Cuenta con espacio de almacenamiento para los muebles infantiles?	X		**B**	R	M	NO APLICA
Cuartos Técnicos		**SI**	**NO**	**ESTADO**			**OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES**
71	¿La infraestructura cuenta con depósito de basuras?	X		**B**	R	M	
72	¿La infraestructura cuenta con planta eléctrica, sistema hidroneumático, cuarto de gas y cuarto eléctrico?		X	B	R	M	
Otros identificados por el comisionado		**SI**	**NO**	**ESTADO**			**OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES**
73				B	R	M	
74				B	R	M	
75				B	R	M	

REGISTRO FOTOGRAFICO

76. Nombre de la foto:	**Aulas**				76. Nombre de la foto:	**Espacios recreativos**			
									
78. **ESTADO**	79. **REGULAR**		80. **MALO**		78. **ESTADO**	79. **REGULAR**		80. **MALO**	
81. **OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES**					81. **OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES**				
cuentan con espacios amplios y tambien con espacios para el material didactico y pedagogico					Cuentan con amplias zonas recreativas				
82. **Dimensiones / Unidad / Área :**					82, **Dimensiones / Unidad / Área :**				

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERAN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012


76. Nombre de la foto:	**Escaleras**



78. **ESTADO**	79. **REGULAR**	**X**	80. **MALO**	

81. **OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES**
Las escaleras cuentan con barandas y son de un material antideslizante

76. Nombre de la foto:	**Estado de las escaleras**



78. **ESTADO**	79. **REGULAR**	**X**	80. **MALO**	

81. **OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES**
Se observan partes despicadas en las escaleras, lo que podria ocacionar accidentes a los niños, se recomienda realizar con urgencia las reparaciones.

CONCLUSIÓN FINAL

	SI	**NO**	**ESTADO**	**OBSERVACIONES GENERALES**
83. ¿EL ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA ES APTA PARA LA OPERACIÓN DE LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS?	X		BUENO	Se recomienda realiozar las adecuaciones referidas durante la visita; en general el esapacio es adecuado para la mprestacion del servicio.

84. Firma:

DIANA RIVERA

85. NOMBRE: Diana Milena Rivera Aristizabal

PROFESIONAL ICBF - SUPERNUMERARIA CENTRO ZONAL MANIZALES 1

86. FECHA DE VISITA:	29-sep-25

Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERAN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012