Fulminar CP S.A.S

N.º 182/26

Nuestros servicios es una experiencia de prevención y bienestar

CERTIFICACION LAVADO DE TANQUES

DATOS PRINCIPALES	
RAZON SOCIAL:	**SECRETARIA SALUD SEDE A**
NIT:	**800.094.755-7**
DIRECCIÓN:	**CARRERA 1 N° 12F – 05 SAN MARCO**
TELEFONO:	**6017305500**
CIUDAD:	**SOACHA CUNDINAMARCA**

INFORMACIÓN GENERAL

Fecha y hora	18 JULIO DE 2026
Nombre del coordinador	CESAR PEREZ
Nombre del responsable	JOSE CRISTANCHO

Información del lavado

N. de tanques: 4	Material:	Fibrocemento	Otro: Carro tanque
Producto aplicado: HIPOCLORITO	Concentración:	5ML X 1 LITRO DE AGUA	
Aplicación:	Manual: X	Mecánica:	
Capacidad del tanque 1000Lts	Ubicación: Aéreo		

Marco Normativo: Ley 919/79 Decreto 1575 de mayo 9 de 2007. Resolución 2115 de 22 de junio de 2000. Resolución 2674 de 2013. Decreto 1586 de 2012 decreto 561 de 1981

NOTA IMPORTANTE: Lave y desinfecte sus tanques de almacenamiento de agua potable mínimo cada 6 meses

Fecha del próximo lavado:	**18 ENERO 2027**

MEDICIÓN DE PARAMETROS AL FINAL DEL LAVADO Y DESINFECCIÓN

CLORO RESIDUAL:	
PH	

OBSERVACIONES GENERALES

Elaboro:	Reviso:	Aprobó:
		Diana Perez.

FULMINAR CP SAS

CALLE 17 A # 3 -09 Soacha – Cundinamarca – 3024767670

fulminarcp@gmail.com