ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

5_9101_396 CONTRATAR LA CARACTERIZACIÓN Y ANÁLISIS DE AGUA POTABLE Y RESIDUAL DEL CENTRO DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES LA SALADA CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD

ITEM	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	CANT
1	Muestreo Matriz Agua 1. Muestreo De Agua Potable según Resolución 2115/2007 (2 puntos dos muestras). 2. Muestreo de Aguas Residuales 2.1 Muestreo de Agua Residual Domestica (Teniendo en Cuenta la Resolución 0631/2015, Art. 8) 4 muestras compuestas. (Mediciones en campo temperatura, pH y caudal 8 horas (3 puntos) y 12 horas (1 punto) alícuotas cada 30 minutos). 2.2 Muestreo de Agua Residual No Domestica (Teniendo en Cuenta la Resolución 0631/2015, Art. 15). 1 muestra Compuesta (Mediciones en campo temperatura, pH y caudal 12 horas alícuotas cada 30 minutos).	1