



RE: SODI-088-25-CTO 686-11-Trasl Solic Info Hidro

Desde Claudia Ximena Bedoya Terreros <cbedoya@bomberosbogota.gov.co>

Fecha Jue 30/07/2026 11:20

Para COORDINACION PROYECTOS SODINSA <coordinacionproyectos@sodinsa.com.co>

CC Hector Fabio Castellanos Arciniegas <hcastellanos@bomberosbogota.gov.co>

Buen día,

En respuesta a la solicitud realizada por el consultor respecto a las inquietudes hidrosanitarias para el desarrollo del proyecto de la estación de bomberos B-4 Puente Aranda, informamos lo siguiente:

1. Según la distribución arquitectónica, se han proyectado espacios destinados al almacenamiento de materiales peligrosos. Para avanzar con el BOD, se solicita amablemente que se especifique el inventario de sustancias (peligrosas y no peligrosas) que se albergarán. Asimismo, es necesario conocer las características de la estantería (tipo, ubicación y altura), junto con las cantidades máximas proyectadas para cada elemento o sustancia.

RTA: Se aclara que se refiere a elementos para contener incendios con materiales peligrosos no al almacenamiento de los mismos, ya que la estación solamente almacenará, espuma, aserrín para contener incendios y ACPM para el suministro al equipo menor.

2. Según el informe denominado "*DOCUMENTO TÉCNICO ESPACIO FÍSICO AREA DE ANALITICA DEL LABORATORIO*", se requiere protección contra incendios a nivel de techo. Se solicita amablemente aclarar si dicho requerimiento contempla un sistema convencional a base de agua (rociadores) o si, debido a la naturaleza de los equipos especializados, se debe proyectar un sistema de extinción especial.

RTA: Para el caso de RCI el diseño debe contemplar rociadores en toda la estación. Adicional a este punto se informa que en el Centro de Innovación en los laboratorios se contemplan puntos de gas en el espacio destinado a forestales y MATPEL.

3. De acuerdo con la distribución arquitectónica, se han definido áreas para el almacenamiento de combustibles y espumas. Con el fin de avanzar con el BOD, se solicita amablemente que se detalle la cantidad exacta, la ubicación y los tipos de combustible que se prevén almacenar en dichos espacios.

RTA: Los almacenamientos de combustibles y espumas se realizan de manera contenida en tanques plásticos cuadrados y el máximo almacenamiento es de dos uno encima de otro, el combustible que se maneja es ACPM y la espuma es un agente extintor compuesto por agua, aire y un concentrado espumante

Quedamos atentos a cualquier comentario o información adicional que requieran.

Cordialmente,



De: COORDINACION PROYECTOS SODINSA <coordinacionproyectos@sodinsa.com.co>

Enviado: lunes, 6 de abril de 2026 7:13

Para: Fatima Veronica Quintero Nuñez <fqintero@bomberosbogota.gov.co>

Cc: Proyectos Sodinsa <proyectos@sodinsa.com.co>; Claudia Ximena Bedoya Terreros <cbedoya@bomberosbogota.gov.co>; Andres Arturo Martinez Alvarez <anmartinez@bomberosbogota.gov.co>; Hectan2@gmail.com <Hectan2@gmail.com>

Asunto: SODI-088-25-CTO 686-11-Trasl Solic Info Hidro

Medellín. Abril 06 de 2026.

Señores

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ.

FÁTIMA VERÓNICA QUINTERO NÚÑEZ

Supervisora.

fqintero@bomberosbogota.gov.co

Bogotá D.C.

Referencia: CTO 686 DE 2025

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS DE PUNETE ARANDA B-4 DE LA UAE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ – SGC"

Asunto: Traslado solicitud de información para diseños hidrosanitarios.

Respetuoso Saludo Supervisora Quintero,

Por medio del presente escrito damos traslado al oficio "MCA160-2026-2513BPA-031-BOMBEROS PUENTE ARANDA INQUIETUDES ESPECIALISTA HIDROSANITARIA", mediante el cual el consultor solicita información necesaria para adelantar los diseños hidrosanitarios del proyecto, esta información es fundamental que sea definida por la entidad y/o equipo de bomberos dado que estas definiciones deberán ser funcionales y satisfacer las necesidades de la estación.

Quedamos atentos a cualquier solicitud o requerimiento adicional.