

Formato consultas a ESSA durante preparación de ofertas



CRW:	CRW:373725 / Documento: Doc3108757861
Objeto:	Suministro de sistemas de comunicación para integración de equipos al sistema SCADA

Nombre Oferente	Fecha consulta	Pregunta Nro.	Documento o anexo sobre el cual se realiza pregunta	Numeral del anexo sobre el que realiza pregunta	Título del numeral sobre el que se realiza pregunta	Pregunta o solicitud de aclaración	Respuesta ESSA
RAYCO S.A. RODRIGO ARISTIZABAL & CIA. S.A.	22/05/2026	1	Condiciones particulares	Pag 5	Alcance	Entendemos que el oferente debe ofertar todos los ítems para que la oferta sea válida?	Se confirma que el oferente debe ofertar todos los ítems , pero la adjudicación se realizará por ítems de acuerdo a los estipulados en el numeral 1.3 de las condiciones particulares.
		2	Condiciones particulares	Pag 5	Alcance	Entendemos la entidad hará una calificación ítem a ítem a nivel económico para la adjudicación?, o se tiene en cuenta el valor total de la oferta?, que el portal de Ariba, suma un gran total sobre los precios.	Se modifica el numeral 4.1. Ponderación de las condiciones particulares (Ver addenda 1)
		3	Anexo Técnico	Pag 5 y Pag 9	Anexo Técnico	Entendemos los radios de 900 HHZ requeridos son para integrarse a la red actual ? Es decir deben ser totalmente compatibles con los radios existentes ?	Si, De acuerdo con el numeral 1.2 y numeral 1.5 del Anexo Técnico especifica que los radios y Modems suministrados deben garantizar su total compatibilidad e integración con la infraestructura tecnológica existente en ESSA.
		4	Anexo Técnico	Pag 17	Anexo Técnico	La alimentación a 120AC, es con fuente externa?	Si. De acuerdo con el numeral 2.7 del Anexo Técnico , corresponde una fuente externa/cargador que convierte de 120 VAC a 10-30 VDC para la operación del módem.
		5	Anexo Técnico	Pag 17	Anexo Técnico	Aceptan temperatura de trabajo de -40°C a +70°C? Solicitamos respetuosamente que esta especificación sea aceptada como técnicamente equivalente para la aplicación prevista, considerando que el equipo será instalado en ubicaciones protegidas, tales como gabinetes, shelters, salas de control o subestaciones, donde la temperatura ambiente real alrededor del equipo debe mantenerse dentro del rango certificado por el fabricante.	No se acepta la solicitud , se mantiene lo descrito en el numeral 2.7, el rango de temperatura requerido es de -40 °C a +75 °C.
MAPER S.A.S.	22/05/2026	1	OTRO	OTRO	OTRO	Solicitamos de la manera mas atenta solicitamos el listado de empresas que están habilitadas para esta licitación.	Se aclara que en ESSA no se realiza Licitación si no procesos por solicitud Pública de ofertas , dando alcance a su consulta nos permitimos relacionar las empresas que manifestaron interes : - APLICACIONES TECNICAS E INVERSIONES S.A.S. - DPM PROYECTOS E INGENIERIA S.A.S - ENERGIZANDO INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S. - GRUPO LOPERA INGENIEROS S.A.. - HITACHI ENERGY COLOMBIA S.A.S. - MAPER S.A.S. - GRUPO LOPERA INGENIEROS S.A. - ENLACES INALAMBRICOS DIGITALES S.A.S. - PEAR SOLUTIONS S.A.S. - RAYCO S.A. RODRIGO ARISTIZABAL & CIA. S.A. - SAUFER SOLUCIONES SAS - SMART SEALS CO S.A.S.