

	FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

DATOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO

Unidad y/o Dependencia	CACOM 6 - GRUAL														
Fecha del informe	Día: 07		Mes: 8	Año: 2026											
Tipo de informe	Parcial: X		Final:												
Periodo evaluado	Mes: JULIO		Año: 2026												
Número de Contrato	042-00-I-CACOM-6-GRUAL-2026														
Contratista	LADY KATERINE BETANCOURT ALBARRACIN														
Objeto	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE CUARTOS FRÍOS Y AIRES ACONDICIONADOS DEL CACOM 6														
Valor del Contrato	\$ 120.000.000,00 [ciento veinte millones de pesos]														
Fecha Suscripción	Día: 28		Mes: 04	Año: 2026											
Plazo de Ejecución	Día: 30		Mes: 08	Año: 2026											
Forma de Pago	<table><tr><th>No. PAGO</th><th>FECHA DE CORTE</th><th>VALOR PAGO</th><th>PAC</th></tr><tr><td>1</td><td>30/06/2026</td><td rowspan="2">DE ACUERDO A LO FACTURADO</td><td><u>AGOSTO</u></td></tr><tr><td>2</td><td>30/08/2026</td><td><u>OCTUBRE</u></td></tr></table>				No. PAGO	FECHA DE CORTE	VALOR PAGO	PAC	1	30/06/2026	DE ACUERDO A LO FACTURADO	<u>AGOSTO</u>	2	30/08/2026	<u>OCTUBRE</u>
No. PAGO	FECHA DE CORTE	VALOR PAGO	PAC												
1	30/06/2026	DE ACUERDO A LO FACTURADO	<u>AGOSTO</u>												
2	30/08/2026		<u>OCTUBRE</u>												

1. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO

Registro Presupuestal	No.: 41326 Día: 28 Mes: 04 Año: 2026
Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica)	No.: N/A Día: N/A Mes: N/A Año: N/A
Registro Presupuestal VF	No.: N/A Día: N/A Mes: N/A Año: N/A
Aprobación Garantía de Cumplimiento	Día: 30 Mes: 04 Año: 2026
Aprobación Garantía RCE	Día: 30 Mes: 04 Año: 2026
Aprobación - Otras Garantías (Póliza Aeronáutica, Póliza de Transporte)	Día: N/A Mes: N/A Año: N/A
Acta de Inicio de Ejecución (si aplica)	Día: 04 Mes: 05 Año: 2026

2. MODIFICATORIOS / SUSENSIONES

NO APLICA.

PRIMER MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificadorio	Día: N/A Mes: N/A Año: N/A
Objeto de la Modificación	NO APLICA
Valor Adicionado / reducción (Si aplica)	NO APLICA
Nuevo Valor Contrato	NO APLICA
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	Día: N/A Mes: N/A Año: N/A
Registro Presupuestal Ajustado	No. N/A Día: N/A Mes: N/A Año: N/A
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificadorio (si aplica)	Día: N/A Mes: N/A Año: N/A
Aprobatorio Garantía RCE Modificadorio (si aplica)	Día: N/A Mes: N/A Año: N/A
Aprobación - Otras Garantías	Día: N/A Mes: N/A Año: N/A

	FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

PRIMERA SUSPENSIÓN	
Fecha firma	Día: N/A Mes: N/A Año: N/A
Objeto de la Suspensión	NO APLICA
Reinicio	Día: N/A Mes: N/A Año: N/A
Observaciones	N/A

3. PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO O CONVENIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TÍTULO PROFESIONAL O TÉCNICO)
EDUARDO SOTO CASTRO	TECNICO EN MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN, AIRE ACONDICIONADO O ÁREAS AFINES. TECNÓLOGO EN MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN, AIRE ACONDICIONADO O ÁREAS AFINES	TECNICO SISTEMAS DE REFRIGERACION

4. ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO)

Avance Físico	[27.97] %
Avance en Tiempo	[74.57] %
Estado del Contrato/Convenio	En ejecución: X Ejecutado: Suspendido: [Marque con una X]
Cumplimiento general	Sí X No

5. ESTADO FINANCIERO

Valor del Contrato/Convenio	\$[120.000.000]
Valor y Porcentaje de Pagos realizados	\$[0,00] ([0] %)
Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar	\$[120.000.000] ([100] %)

Pago No.	Fecha Acta Recibo a Satisfacción	No Factura y Fecha	Valor Tramitado	No Orden de Pago y fecha	Valor Pagado
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Total Pagos					N/A

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN (SOPORTES DE LA FACTURACIÓN).
NO APLICA.

6. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL (Contratista / Entidad)

Objeto contractual	Cumple: No cumple: X No aplica:
Cronograma (Adjuntar)	Cumple: No cumple: No aplica: X

	FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

Especificaciones técnicas	Cumple: No cumple: X No aplica:
Pólizas vigentes y aprobadas en la Plataforma SECOP II	Cumple: X No cumple: No aplica:
Obligaciones contractuales generales y específicas	Cumple: No cumple: X No aplica:
Clausula Catalogación	Cumple: No cumple: No aplica: X
Clausula Offset	Cumple: No cumple: No aplica: X
Cargue facturas en Plataforma SECOP II	Cumple: No cumple: No aplica: X
Otras obligaciones de ejecución (ponderables, entregables etc.).	Cumple: No cumple: No aplica: X
Acta de Liquidación o Constancia de No Liquidación	Cumple: No cumple: No aplica: X
Otros	NO APLICA

6.1.1 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

Informe parcial: Durante el periodo 01 al 31 de julio de 2026 se realizaron los siguientes trabajos:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE CUARTOS FRÍOS Y AIRES ACONDICIONADOS DEL CACOM 6			
02-02-02-008-007-01 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRA MAQUINARIA Y OTRO EQUIPO HASTA POR VALOR DE \$120.000.000,00			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS SPLIT Y MINISPLIT DESDE 9000 BTU HASTA 36000 BTU			
MANTENIMIENTO PREVENTIVO MANEJADORA (UNIDAD INTERIOR)			
1	- Desmante de la carcasa, limpieza de la evaporadora por medio de lavado a presión con agua - Limpieza de las canales internas de la manejadora y mangueras de drenaje - Limpieza de filtros con su respectivo desmante - Revisión de conexiones, sensores con confirmación de que el equipo responda a los comandos de control remoto. - Lavado del blower, Revisión, ajuste y lubricación de piezas móviles. - Ajuste y prueba del sistema	GLB	36
MANTENIMIENTO PREVENTIVO UNIDAD CONDENSADORA (UNIDAD EXTERIOR)			
2	- Lavado serpentín mediante agua a presión con hidro lavadora - Limpieza de material como hojas, pasto y demás elementos que no hacen parte del equipo. - Revisión del ventilador, Revisión, ajuste y lubricación de piezas móviles. - Revisión de fugas y verificación de presión - Recarga de gas en caso de requerirse y bajo instrucción del supervisor del contrato. - Revisión sensores y parte eléctrica - Ajuste y prueba del sistema	GLB	36

	FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS PISO TECHO DESDE 36000 BTU HASTA 60000 BTU			
MANTENIMIENTO PREVENTIVO MANEJADORA (UNIDAD INTERIOR)			
3	- Desmante de la carcasa, limpieza de la evaporadora por medio de lavado a presión con agua - Limpieza de las canales internas de la manejadora y mangueras de drenaje - Limpieza de filtros con su respectivo desmante - Revisión de conexiones, sensores con confirmación de que el equipo responda a los comandos de control remoto. - MANTENIMIENTO PREVENTIVO UNIDAD CONDENSADORA (UNIDAD EXTERIOR) - Lavado del blower, Revisión, ajuste y lubricación de piezas móviles. - Ajuste y prueba del sistema	GLB	1
MANTENIMIENTO PREVENTIVO UNIDAD CONDENSADORA (UNIDAD EXTERIOR)			
4	- Lavado serpentín mediante agua a presión con hidro lavadora - Limpieza de material como hojas, pasto y demás elementos que no hacen parte del equipo. - Revisión del ventilador, Revisión, ajuste y lubricación de piezas móviles. - Revisión de fugas y verificación de presión - Recarga de gas en caso de requerirse y bajo instrucción del supervisor del contrato. - Revisión sensores y parte eléctrica - Ajuste y prueba del sistema	GLB	11
MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS VRF DE 60000 BTU O MAS			
MANTENIMIENTO PREVENTIVO MANEJADORA (UNIDAD INTERIOR)			
5	- Desmante de la carcasa, limpieza de la evaporadora por medio de lavado a presión con agua - Limpieza de las canales internas de la manejadora y mangueras de drenaje - Limpieza de filtros con su respectivo desmante - Revisión de conexiones, sensores con confirmación de que el equipo responda a los comandos de control remoto. - Lavado moto ventilador o blower , Revisión, ajuste y lubricación de piezas móviles. - Revisión de tuberías de conexión del sistema - Ajuste y prueba del sistema	GLB	15
MANTENIMIENTO PREVENTIVO UNIDAD CONDENSADORA (UNIDAD EXTERIOR)			

	FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

6	• Lavado serpentín mediante agua a presión con hidro lavadora • Limpieza de material como hojas, pasto y demás elementos que no hacen parte del equipo. • Revisión del ventilador, Revisión, ajuste y lubricación de piezas móviles. • Revisión de fugas y verificación de presión • Recarga de gas en caso de requerirse y bajo instrucción del supervisor del contrato. • Revisión sensores y parte eléctrica	GLB	3
---	--	-----	---

6.1.2 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

Las actividades son de acuerdo a la necesidad de la base por lo cual esta pendiente lo siguiente:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE CUARTOS FRÍOS Y AIRES ACONDICIONADOS DEL CACOM 6			
02-02-02-008-007-01 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRA MAQUINARIA Y OTRO EQUIPO			
HASTA POR VALOR DE \$120.000.000,00			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS SPLIT Y MINISPLIT DESDE 9000 BTU HASTA 36000 BTU			
MANTENIMIENTO PREVENTIVO MANEJADORA (UNIDAD INTERIOR)			
1	• Desmonte de la carcasa, limpieza de la evaporadora por medio de lavado a presión con agua • Limpieza de las canales internas de la manejadora y mangueras de drenaje • Limpieza de filtros con su respectivo desmonte • Revisión de conexiones, sensores con confirmación de que el equipo responda a los comandos de control remoto. • Lavado del blower, Revisión, ajuste y lubricación de piezas móviles. • Ajuste y prueba del sistema	GLB	1
MANTENIMIENTO PREVENTIVO UNIDAD CONDENSADORA (UNIDAD EXTERIOR)			
2	• Lavado serpentín mediante agua a presión con hidro lavadora • Limpieza de material como hojas, pasto y demás elementos que no hacen parte del equipo. • Revisión del ventilador, Revisión, ajuste y lubricación de piezas móviles. • Revisión de fugas y verificación de presión • Recarga de gas en caso de requerirse y bajo instrucción del supervisor del contrato. • Revisión sensores y parte eléctrica • Ajuste y prueba del sistema	GLB	1
MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS PISO TECHO DESDE 36000 BTU HASTA 60000 BTU			
MANTENIMIENTO PREVENTIVO MANEJADORA (UNIDAD INTERIOR)			
3	• Desmonte de la carcasa, limpieza de la evaporadora por medio de lavado a presión con agua • Limpieza de las canales internas de la manejadora y	GLB	1

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

	mangueras de drenaje • Limpieza de filtros con su respectivo desmonte • Revisión de conexiones, sensores con confirmación de que el equipo responda a los comandos de control remoto. • MANTENIMIENTO PREVENTIVO UNIDAD CONDENSADORA (UNIDAD EXTERIOR) • Lavado del blower, Revisión, ajuste y lubricación de piezas móviles. • Ajuste y prueba del sistema		
MANTENIMIENTO PREVENTIVO UNIDAD CONDENSADORA (UNIDAD EXTERIOR)			
4	• Lavado serpentín mediante agua a presión con hidro lavadora • Limpieza de material como hojas, pasto y demás elementos que no hacen parte del equipo. • Revisión del ventilador, Revisión, ajuste y lubricación de piezas móviles. • Revisión de fugas y verificación de presión • Recarga de gas en caso de requerirse y bajo instrucción del supervisor del contrato. • Revisión sensores y parte eléctrica - Ajuste y prueba del sistema	GLB	1
MANTENIMIENTO CORRECTIVO			
MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS AIRES ACONDICIONADOS SPLIT Y MINISPLIT DESDE 9000 BTU HASTA 36000 BTU			
7	Suministro cambio e instalación del kit de arranque del aire acondicionado de acuerdo al tipo de aire.	UND	1
9	Suministro, cambio e instalación de unidad compresora de 9000 btu, incluye todos los accesorios para el correcto funcionamiento, kit de arranque, barrido con nitrógeno y recarga de gas	UND	1
10	Suministro, cambio e instalación de unidad compresora de 9000 btu inverter incluye todos los accesorios para el correcto funcionamiento kit de arranque, barrido con nitrógeno y recarga de gas	UND	1
11	Suministro, cambio e instalación de unidad compresora de 12000 btu incluye todos los accesorios para el correcto funcionamiento, kit de arranque, barrido con nitrógeno y recarga de gas	UND	1
12	Suministro, cambio e instalación de unidad compresora de 12000 btu inverter incluye todos los accesorios para el correcto funcionamiento, kit de arranque, barrido con nitrógeno y recarga de gas	UND	1
13	Suministro, cambio e instalación de unidad compresora de 18000 btu incluye todos los accesorios para el correcto funcionamiento, kit de arranque, barrido con nitrógeno y recarga de gas	UND	1
14	Suministro, cambio e instalación de unidad compresora de 18000 btu inverter incluye todos los accesorios para el correcto funcionamiento, kit de arranque, barrido con nitrógeno y recarga de gas	UND	1
15	Suministro, cambio e instalación de unidad compresora de 24000 btu incluye todos los accesorios para el correcto funcionamiento kit de arranque, barrido con nitrógeno y recarga de gas	UND	1
16	Suministro, cambio e instalación de unidad compresora de 24000 btu inverter incluye todos los accesorios para el correcto funcionamiento, kit de arranque, barrido con nitrógeno y recarga de gas	UND	1

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

17	Suministro, cambio e instalación de unidad compresora de 36000 btu incluye todos los accesorios para el correcto funcionamiento, kit de arranque, barrido con nitrógeno y recarga de gas	UND	1
18	Suministro, cambio e instalación de unidad compresora de 36000 btu inverter incluye todos los accesorios para el correcto funcionamiento, kit de arranque, barrido con nitrógeno y recarga de gas	UND	1
19	Suministro, cambio e instalación de unidad compresora de 48000 btu incluye todos los accesorios para el correcto funcionamiento, kit de arranque, barrido con nitrógeno y recarga de gas	UND	1
20	Suministro, cambio e instalación de unidad compresora de 48000 btu inverter incluye todos los accesorios para el correcto funcionamiento, kit de arranque, barrido con nitrógeno y recarga de gas	UND	1
21	Suministro, cambio e instalación de unidad compresora de 60000 btu incluye todos los accesorios para el correcto funcionamiento, kit de arranque, barrido con nitrógeno y recarga de gas	UND	1
22	Suministro, cambio e instalación de unidad compresora de 60000 btu inverter incluye todos los accesorios para el correcto funcionamiento, kit de arranque, barrido con nitrógeno y recarga de gas	UND	1
23	Cambio a todo costo de la tarjeta controladora del aire tipo cassette para aires acondicionados tipo cassette ORIGINAL	UND	1
MANTENIMIENTO PREVENTIVO CUARTOS FRIOS (CASINO OFICIALES, CASINO SUBOFICIALES, RANCHO DE TROPA Y SUPERMERCADO)			
MANTENIMIENTO PREVENTIVO CUARTOS FRIOS (CASINO OFICIALES, CASINO SUBOFICIALES, RANCHO DE TROPA Y SUPERMERCADO)			
25	Suministro, cambio y puesta en funcionamiento de chapa cuarto frio/ cuarto de congelación con tornillería y demás accesorios para correcto funcionamiento.	UND	1
26	Suministro, cambio y puesta en funcionamiento de tablero eléctrico, incluye protecciones contra subidas de tensión, incluye todos los elementos de control, cableado, programación de módulos, tablero metálico, de acuerdo como se ve en la imagen con todos los accesorios, aparatos o equipos para su correcto funcionamiento	UND	1
27	Suministro, cambio y puesta en funcionamiento de bisagra para la puerta del cuarto frio de acuerdo a imagen	UND	1
28	Suministro, cambio y puesta en funcionamiento del compresor del cuarto de conservación	UND	1
29	Suministro, cambio y puesta en funcionamiento del compresor del cuarto de conservación por uno de las mismas características del actualmente instalado	UND	1
30	Suministro, cambio y puesta en funcionamiento del condensador del cuarto de conservación por uno de las mismas características del actualmente instalado	UND	1
31	Suministro, cambio y puesta en funcionamiento del ventilador del condensador del cuarto de conservación por uno de las mismas características del actualmente instalado	UND	1
32	Suministro, cambio y puesta en funcionamiento del filtro deshidratador del cuarto de conservación por uno de las mismas características del actualmente instalado	UND	1
33	Suministro, cambio y puesta en funcionamiento del presostato del cuarto de conservación por uno de las mismas características del actualmente instalado	UND	1
34	Suministro, cambio y puesta en funcionamiento de las válvulas de servicio del cuarto de conservación por uno de las mismas características del actualmente instalado	UND	1

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

35	Suministro, cambio y puesta en funcionamiento de las tuberías de cobre del cuarto de conservación por uno de las mismas características del actualmente instalado.	UND	1
36	Suministro, cambio y puesta en funcionamiento de la válvula de expansión del cuarto de conservación por uno de las mismas características del actualmente instalado.	UND	1
37	Suministro, cambio y puesta en funcionamiento del termostato o controlador electrónico de temperatura del cuarto de conservación por uno de las mismas características del actualmente instalado.	UND	1
38	Suministro, cambio y puesta en funcionamiento de los empaques de la puerta del cuarto de conservación por uno de las mismas características del actualmente instalado.	UND	1
39	Suministro, cambio y puesta en funcionamiento y calibración del gas refrigerante cuarto de conservación por uno de las mismas características del actualmente usado.	UND	1
40	Suministro, cambio y puesta en funcionamiento de las cortinas de la puerta del cuarto de conservación.	UND	1
41	Suministro, cambio y puesta en funcionamiento de las bases que sostienen el sistema de enfriamiento del cuarto de conservación.	UND	1
42	Suministro, cambio y puesta en funcionamiento de un moto ventilador de la unidad interior	UND	1
43	Suministro, cambio y puesta en funcionamiento de la puerta del cuarto de conservación.	UND	1
MANTENIMIENTO CORRECTIVOS CUARTOS DE CONGELACIÓN			
44	Suministro, cambio y puesta en funcionamiento del compresor del cuarto de congelación	UND	1
45	Suministro, cambio y puesta en funcionamiento del compresor del cuarto de congelación por uno de las mismas características del actualmente instalado.	UND	1
46	Suministro, cambio y puesta en funcionamiento del condensador del cuarto de congelación por uno de las mismas características del actualmente instalado.	UND	1
47	Suministro, cambio y puesta en funcionamiento del ventilador del cuarto de congelación de conservación por uno de las mismas características del actualmente instalado.	UND	1
48	Suministro, cambio y puesta en funcionamiento del filtro deshidratador del cuarto de congelación por uno de las mismas características del actualmente instalado.	UND	1
49	Suministro, cambio y puesta en funcionamiento del presostato del cuarto de congelación por uno de las mismas características del actualmente instalado.	UND	1
50	Suministro, cambio y puesta en funcionamiento de las válvulas de servicio del cuarto de congelación por uno de las mismas características del actualmente instalado.	UND	1
51	Suministro, cambio y puesta en funcionamiento de las tuberías de cobre del cuarto de congelación por uno de las mismas características del actualmente instalado.	UND	1
52	Suministro, cambio y puesta en funcionamiento de la válvula de expansión del cuarto de congelación por uno de las mismas características del actualmente instalado.	UND	1
53	Suministro, cambio y puesta en funcionamiento del termostato o controlador electrónico de temperatura del cuarto de congelación por uno de las mismas características del actualmente instalado.	UND	1

	FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

54	Suministro, cambio y puesta en funcionamiento de los empaques de la puerta del cuarto de congelación por uno de las mismas características del actualmente instalado.	UND	1
55	Suministro, cambio y puesta en funcionamiento y calibración del gas refrigerante cuarto de congelación por uno de las mismas características del actualmente usado.	UND	1
56	Suministro, cambio y puesta en funcionamiento de las cortinas de la puerta del cuarto de congelación.	UND	1
57	Suministro, cambio y puesta en funcionamiento de las bases que sostienen el sistema de enfriamiento del cuarto de conservación.	UND	1
58	Suministro, cambio y puesta en funcionamiento de la puerta del cuarto de congelación.	UND	1
59	Suministro, cambio y puesta en funcionamiento de un motoventilador de la unidad interior	UND	1

7. INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad)

Contratista	Sí: ____ No: <u>X</u>
Entidad	Sí: ____ No: <u>X</u>

Observaciones: Para el periodo del 01 al 31 de julio no se presentaron incumplimientos por parte del contratista.

8. SEGUIMIENTO A RIESGOS (MATRIZ)

¿Riesgos materializados?	Sí: ____ No: <u>X</u>
¿Posible materialización de riesgos?	Sí: ____ No: <u>X</u>

Observaciones: No se materializo ningún riesgo durante el periodo evaluado

9. DATOS DESTINO FINAL DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO

Ingreso a Almacén	Sí ____ No: <u>X</u>
No. soporte y fecha (SAP)	No. Soporte N/A Fecha Dia: N/A Mes: N/A Año: N/A
Dependencia destino final del bien o servicio	N/A
Observaciones	N/A

10. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

Informe parcial: se realizó la audiencia por presunto incumplimiento, debido a que la empresa ya se encontraba en la unidad realizando los mantenimientos esta se suspendió con compromisos establecidos por las partes, por lo cual se sigue con la ejecución del contrato sin novedades.

11. FIRMA (S)

Nombre del Supervisor (Indicar si Principal o Suplente)	T4 MERCHAN RINCON DIEGO ALEJANDRO Principal	C.C. 1052403056
Acto Administrativo Nombramiento	Resolución No. 001 del 09 de abril de 2026	
Acta entrega fecha	N/A	
Tipo Novedad	N/A	

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

Dependencia:	GRUPO DE APOYO LOGISTICO 66
Firma	