



FORMATO
PROPUESTA ECONOMICA

El proponente debe diligenciar en su totalidad el siguiente anexo. De no estar diligenciado en su totalidad se entenderá como oferta parcial, la cual será causal de rechazo de la propuesta.

N°	ÁREA / UBICACIÓN	MARCA	CANT.	TIPO DE INTERVENCIÓN	DETALLE DE LA INTERVENCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	LABORATORIO - BIOLOGIA MOLECULAR	CIAC	1	Mantenimiento Preventivo	1. Limpieza y desinfección de filtros de aire. 2. Limpieza del evaporador y condensador. 3. Revisión y carga del nivel de gas refrigerante. 4. Lubricación de partes móviles (ventiladores y motor). 5. Verificación de conexiones eléctricas y ajuste de terminales. 6. Medición de voltaje, amperaje y presión del sistema. 7. Revisión del termostato y controles de operación. 8. Limpieza del drenaje y bandeja de condensados. 9. Verificación del estado de correas y rodamientos. 10. Prueba de funcionamiento general del equipo.		
2	LABORATORIO - CEPARIO	HACEB	1	Mantenimiento Preventivo	1. Limpieza y desinfección de filtros de aire. 2. Limpieza del evaporador y condensador. 3. Revisión y carga del nivel de gas refrigerante. 4. Lubricación de partes móviles (ventiladores y motor). 5. Verificación de conexiones eléctricas y ajuste de terminales. 6. Medición de voltaje, amperaje y presión del		



					sistema. 7. Revisión del termostato y controles de operación. 8. Limpieza del drenaje y bandeja de condensados. 9. Verificación del estado de correas y rodamientos. 10. Prueba de funcionamiento general del equipo.		
3	LABORATORIO - COORDINACION	MIRAGE	1	Mantenimiento Preventivo	1. Limpieza y desinfección de filtros de aire. 2. Limpieza del evaporador y condensador. 3. Revisión y carga del nivel de gas refrigerante. 4. Lubricación de partes móviles (ventiladores y motor). 5. Verificación de conexiones eléctricas y ajuste de terminales. 6. Medición de voltaje, amperaje y presión del sistema. 7. Revisión del termostato y controles de operación. 8. Limpieza del drenaje y bandeja de condensados. 9. Verificación del estado de correas y rodamientos. 10. Prueba de funcionamiento general del equipo.		
4	LABORATORIO - DIRECCION	N- ICEDAY	2	Mantenimiento Preventivo	1. Limpieza y desinfección de filtros de aire. 2. Limpieza del evaporador y condensador. 3. Revisión y carga del nivel de gas refrigerante. 4. Lubricación de partes móviles (ventiladores y motor). 5. Verificación de conexiones eléctricas y ajuste		





					de terminales. 6. Medición de voltaje, amperaje y presión del sistema. 7. Revisión del termostato y controles de operación. 8. Limpieza del drenaje y bandeja de condensados. 9. Verificación del estado de correas y rodamientos. 10. Prueba de funcionamiento general del equipo.		
5	LABORATORIO - ENTOMOLOGIA	N-ICEDAY	1	Mantenimiento Preventivo	1. Limpieza y desinfección de filtros de aire. 2. Limpieza del evaporador y condensador. 3. Revisión y carga del nivel de gas refrigerante. 4. Lubricación de partes móviles (ventiladores y motor). 5. Verificación de conexiones eléctricas y ajuste de terminales. 6. Medición de voltaje, amperaje y presión del sistema. 7. Revisión del termostato y controles de operación. 8. Limpieza del drenaje y bandeja de condensados. 9. Verificación del estado de correas y rodamientos. 10. Prueba de funcionamiento general del equipo.		
6	LABORATORIO - FISICO QUIMICO DE AGUA	HACEB	1	Mantenimiento Preventivo	1. Limpieza y desinfección de filtros de aire. 2. Limpieza del evaporador y condensador. 3. Revisión y carga del nivel de gas refrigerante. 4. Lubricación de partes móviles (ventiladores y		





					motor). 5. Verificación de conexiones eléctricas y ajuste de terminales. 6. Medición de voltaje, amperaje y presión del sistema. 7. Revisión del termostato y controles de operación. 8. Limpieza del drenaje y bandeja de condensados. 9. Verificación del estado de correas y rodamientos. 10. Prueba de funcionamiento general del equipo.		
7	LABORATORIO - FISICO QUIMICO DE ALIMENTOS	N-ICEDAY	1	Mantenimiento Preventivo	1. Limpieza y desinfección de filtros de aire. 2. Limpieza del evaporador y condensador. 3. Revisión y carga del nivel de gas refrigerante. 4. Lubricación de partes móviles (ventiladores y motor). 5. Verificación de conexiones eléctricas y ajuste de terminales. 6. Medición de voltaje, amperaje y presión del sistema. 7. Revisión del termostato y controles de operación. 8. Limpieza del drenaje y bandeja de condensados. 9. Verificación del estado de correas y rodamientos. 10. Prueba de funcionamiento general del equipo.		





8	LABORATORIO - LAVADO Y ESTERILIZACION	MIDEA	1	Mantenimiento Preventivo	1. Limpieza y desinfección de filtros de aire. 2. Limpieza del evaporador y condensador. 3. Revisión y carga del nivel de gas refrigerante. 4. Lubricación de partes móviles (ventiladores y motor). 5. Verificación de conexiones eléctricas y ajuste de terminales. 6. Medición de voltaje, amperaje y presión del sistema. 7. Revisión del termostato y controles de operación. 8. Limpieza del drenaje y bandeja de condensados. 9. Verificación del estado de correas y rodamientos. 10. Prueba de funcionamiento general del equipo.		
9	MICROBIOLOGIA CLINICA	MIDEA	1	Mantenimiento Preventivo	1. Limpieza y desinfección de filtros de aire. 2. Limpieza del evaporador y condensador. 3. Revisión y carga del nivel de gas refrigerante. 4. Lubricación de partes móviles (ventiladores y motor). 5. Verificación de conexiones eléctricas y ajuste de terminales. 6. Medición de voltaje, amperaje y presión del sistema. 7. Revisión del termostato y controles de operación. 8. Limpieza del drenaje y bandeja de condensados. 9. Verificación del estado de correas y rodamientos.		





					10. Prueba de funcionamiento general del equipo.		
10	MICROBIOLOGIA DE AMBIENTE	KALLEY	1	Mantenimiento Preventivo	1. Limpieza y desinfección de filtros de aire. 2. Limpieza del evaporador y condensador. 3. Revisión y carga del nivel de gas refrigerante. 4. Lubricación de partes móviles (ventiladores y motor). 5. Verificación de conexiones eléctricas y ajuste de terminales. 6. Medición de voltaje, amperaje y presión del sistema. 7. Revisión del termostato y controles de operación. 8. Limpieza del drenaje y bandeja de condensados. 9. Verificación del estado de correas y rodamientos. 10. Prueba de funcionamiento general del equipo.		
11	MICROBIOLOGIA DE AMBIENTE	MIDEA	2	Mantenimiento Preventivo	1. Limpieza y desinfección de filtros de aire. 2. Limpieza del evaporador y condensador. 3. Revisión y carga del nivel de gas refrigerante. 4. Lubricación de partes móviles (ventiladores y motor). 5. Verificación de conexiones eléctricas y ajuste de terminales. 6. Medición de voltaje, amperaje y presión del		





					sistema. 7. Revisión del termostato y controles de operación. 8. Limpieza del drenaje y bandeja de condensados. 9. Verificación del estado de correas y rodamientos. 10. Prueba de funcionamiento general del equipo.		
12	PARASITOLOGIA	KALLEY	1	Mantenimiento Preventivo	1. Limpieza y desinfección de filtros de aire. 2. Limpieza del evaporador y condensador. 3. Revisión y carga del nivel de gas refrigerante. 4. Lubricación de partes móviles (ventiladores y motor). 5. Verificación de conexiones eléctricas y ajuste de terminales. 6. Medición de voltaje, amperaje y presión del sistema. 7. Revisión del termostato y controles de operación. 8. Limpieza del drenaje y bandeja de condensados. 9. Verificación del estado de correas y rodamientos. 10. Prueba de funcionamiento general del equipo.		
13	RECEPCION DE MUESTRAS	MIDEA	1	Mantenimiento Preventivo	1. Limpieza y desinfección de filtros de aire. 2. Limpieza del evaporador y condensador. 3. Revisión y carga del nivel de gas refrigerante. 4. Lubricación de partes móviles (ventiladores y motor). 5. Verificación de conexiones eléctricas y ajuste		





					de terminales. 6. Medición de voltaje, amperaje y presión del sistema. 7. Revisión del termostato y controles de operación. 8. Limpieza del drenaje y bandeja de condensados. 9. Verificación del estado de correas y rodamientos. 10. Prueba de funcionamiento general del equipo.		
14	SALA DE DOCENCIA	INDUCOL	1	Mantenimiento Preventivo	1. Limpieza y desinfección de filtros de aire. 2. Limpieza del evaporador y condensador. 3. Revisión y carga del nivel de gas refrigerante. 4. Lubricación de partes móviles (ventiladores y motor). 5. Verificación de conexiones eléctricas y ajuste de terminales. 6. Medición de voltaje, amperaje y presión del sistema. 7. Revisión del termostato y controles de operación. 8. Limpieza del drenaje y bandeja de condensados. 9. Verificación del estado de correas y rodamientos. 10. Prueba de funcionamiento general del equipo.		
15	SALA DE PROFESIONALES	MABE	2	Mantenimiento Preventivo	1. Limpieza y desinfección de filtros de aire. 2. Limpieza del evaporador y condensador. 3. Revisión y carga del nivel de gas refrigerante. 4. Lubricación de partes móviles (ventiladores y		





					motor). 5. Verificación de conexiones eléctricas y ajuste de terminales. 6. Medición de voltaje, amperaje y presión del sistema. 7. Revisión del termostato y controles de operación. 8. Limpieza del drenaje y bandeja de condensados. 9. Verificación del estado de correas y rodamientos. 10. Prueba de funcionamiento general del equipo.		
16	LABORATORIO - VIROLOGIA	INCUCOL	1	Mantenimiento Preventivo	1. Limpieza y desinfección de filtros de aire. 2. Limpieza del evaporador y condensador. 3. Revisión y carga del nivel de gas refrigerante. 4. Lubricación de partes móviles (ventiladores y motor). 5. Verificación de conexiones eléctricas y ajuste de terminales. 6. Medición de voltaje, amperaje y presión del sistema. 7. Revisión del termostato y controles de operación. 8. Limpieza del drenaje y bandeja de condensados. 9. Verificación del estado de correas y rodamientos. 10. Prueba de funcionamiento general del equipo.		





17	MALARIA	CIAC	3	Mantenimiento Preventivo	1. Limpieza y desinfección de filtros de aire. 2. Limpieza del evaporador y condensador. 3. Revisión y carga del nivel de gas refrigerante. 4. Lubricación de partes móviles (ventiladores y motor). 5. Verificación de conexiones eléctricas y ajuste de terminales. 6. Medición de voltaje, amperaje y presión del sistema. 7. Revisión del termostato y controles de operación. 8. Limpieza del drenaje y bandeja de condensados. 9. Verificación del estado de correas y rodamientos. 10. Prueba de funcionamiento general del equipo.		
18	MALARIA	MIRAGE	4	Mantenimiento Preventivo	1. Limpieza y desinfección de filtros de aire. 2. Limpieza del evaporador y condensador. 3. Revisión y carga del nivel de gas refrigerante. 4. Lubricación de partes móviles (ventiladores y motor). 5. Verificación de conexiones eléctricas y ajuste de terminales. 6. Medición de voltaje, amperaje y presión del sistema. 7. Revisión del termostato y controles de operación. 8. Limpieza del drenaje y bandeja de condensados. 9. Verificación del estado de correas y rodamientos.		





					10. Prueba de funcionamiento general del equipo.		
19	MALARIA - ALMACEN DE MEDICAMENTOS	MABE	2	Mantenimiento Preventivo	1. Limpieza y desinfección de filtros de aire. 2. Limpieza del evaporador y condensador. 3. Revisión y carga del nivel de gas refrigerante. 4. Lubricación de partes móviles (ventiladores y motor). 5. Verificación de conexiones eléctricas y ajuste de terminales. 6. Medición de voltaje, amperaje y presión del sistema. 7. Revisión del termostato y controles de operación. 8. Limpieza del drenaje y bandeja de condensados. 9. Verificación del estado de correas y rodamientos. 10. Prueba de funcionamiento general del equipo.		
20	MALARIA - CENTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	MIRAGE	2	Mantenimiento Preventivo	1. Limpieza y desinfección de filtros de aire. 2. Limpieza del evaporador y condensador. 3. Revisión y carga del nivel de gas refrigerante. 4. Lubricación de partes móviles (ventiladores y motor). 5. Verificación de conexiones eléctricas y ajuste de terminales. 6. Medición de voltaje, amperaje y presión del		





					sistema. 7. Revisión del termostato y controles de operación. 8. Limpieza del drenaje y bandeja de condensados. 9. Verificación del estado de correas y rodamientos. 10. Prueba de funcionamiento general del equipo.		
21	MALARIA - CONTROL DE MEDICAMENTOS	MIRAGE	1	Mantenimiento Preventivo	1. Limpieza y desinfección de filtros de aire. 2. Limpieza del evaporador y condensador. 3. Revisión y carga del nivel de gas refrigerante. 4. Lubricación de partes móviles (ventiladores y motor). 5. Verificación de conexiones eléctricas y ajuste de terminales. 6. Medición de voltaje, amperaje y presión del sistema. 7. Revisión del termostato y controles de operación. 8. Limpieza del drenaje y bandeja de condensados. 9. Verificación del estado de correas y rodamientos. 10. Prueba de funcionamiento general del equipo.		
22	MALARIA - CRUE	INDUCOL	3	Mantenimiento Preventivo	1. Limpieza y desinfección de filtros de aire. 2. Limpieza del evaporador y condensador. 3. Revisión y carga del nivel de gas refrigerante. 4. Lubricación de partes móviles (ventiladores y motor). 5. Verificación de conexiones eléctricas y ajuste		





					de terminales. 6. Medición de voltaje, amperaje y presión del sistema. 7. Revisión del termostato y controles de operación. 8. Limpieza del drenaje y bandeja de condensados. 9. Verificación del estado de correas y rodamientos. 10. Prueba de funcionamiento general del equipo.		
23	MALARIA - ZONOSIS	MIRAGE	2	Mantenimiento Preventivo	1. Limpieza y desinfección de filtros de aire. 2. Limpieza del evaporador y condensador. 3. Revisión y carga del nivel de gas refrigerante. 4. Lubricación de partes móviles (ventiladores y motor). 5. Verificación de conexiones eléctricas y ajuste de terminales. 6. Medición de voltaje, amperaje y presión del sistema. 7. Revisión del termostato y controles de operación. 8. Limpieza del drenaje y bandeja de condensados. 9. Verificación del estado de correas y rodamientos. 10. Prueba de funcionamiento general del equipo.		
24	VACUNACION	INDUCOL	5	Mantenimiento Preventivo	1. Limpieza y desinfección de filtros de aire. 2. Limpieza del evaporador y condensador. 3. Revisión y carga del nivel de gas refrigerante. 4. Lubricación de partes móviles (ventiladores y		





					motor). 5. Verificación de conexiones eléctricas y ajuste de terminales. 6. Medición de voltaje, amperaje y presión del sistema. 7. Revisión del termostato y controles de operación. 8. Limpieza del drenaje y bandeja de condensados. 9. Verificación del estado de correas y rodamientos. 10. Prueba de funcionamiento general del equipo.		
1	LABORATORIO - BIOLOGIA MOLECULAR	C4	4	Mantenimiento Preventivo Especializado C4	1. Limpieza y desinfección de filtros de aire. 2. Limpieza del evaporador y condensador. 3. Revisión y carga del nivel de gas refrigerante. 4. Lubricación de partes móviles (ventiladores y motor). 5. Verificación de conexiones eléctricas y ajuste de terminales. 6. Medición de voltaje, amperaje y presión del sistema. 7. Revisión del termostato y controles de operación. 8. Limpieza del drenaje y bandeja de condensados. 9. Verificación del estado de correas y rodamientos. 10. Prueba de funcionamiento general del equipo.		





1	MALARIA - SECRETARÍA DE SALUD	FUZHOU	1	Mantenimiento Preventivo Planta Eléctrica FUZHOU	1. Cambio de aceite del motor y filtro de aceite. 2. Cambio de filtro de combustible y filtro de aire. 3. Revisión y carga del sistema de baterías. 4. Verificación del nivel de refrigerante del motor. 5. Inspección y ajuste de correas del alternador. 6. Prueba de carga al 100% por mínimo 2 horas. 7. Revisión del tablero de control y transferencia automática. 8. Verificación del sistema de arranque automático. 9. Inspección del sistema de escape y silenciador. 10. Registro de horas de operación y parámetros técnicos.		
2	LABORATORIO DEPARTAMENTAL - SECRETARÍA DE SALUD	FUZHOU	1	Mantenimiento Preventivo Planta Eléctrica FUZHOU	1. Cambio de aceite del motor y filtro de aceite. 2. Cambio de filtro de combustible y filtro de aire. 3. Revisión y carga del sistema de baterías. 4. Verificación del nivel de refrigerante del motor. 5. Inspección y ajuste de correas del alternador. 6. Prueba de carga al 100% por mínimo 2 horas. 7. Revisión del tablero de control y transferencia automática. 8. Verificación del sistema de arranque automático. 9. Inspección del sistema de escape y silenciador. 10. Registro de		





					horas de operación y parámetros técnicos.		
3	VACUNACIÓN DEPARTAMENTAL - SECRETARÍA DE SALUD	FUZHOU	1	Mantenimiento Preventivo Planta Eléctrica FUZHOU	1. Cambio de aceite del motor y filtro de aceite. 2. Cambio de filtro de combustible y filtro de aire. 3. Revisión y carga del sistema de baterías. 4. Verificación del nivel de refrigerante del motor. 5. Inspección y ajuste de correas del alternador. 6. Prueba de carga al 100% por mínimo 2 horas. 7. Revisión del tablero de control y transferencia automática. 8. Verificación del sistema de arranque automático. 9. Inspección del sistema de escape y silenciador. 10. Registro de horas de operación y parámetros técnicos.		
1	LABORATORIO - BIOLOGIA MOLECULAR	CIAC	1	Mantenimiento Preventivo	1. Limpieza y desinfección de filtros de aire. 2. Limpieza del evaporador y condensador. 3. Revisión y carga del nivel de gas refrigerante. 4. Lubricación de partes móviles (ventiladores y motor). 5. Verificación de conexiones eléctricas y ajuste de terminales. 6. Medición de voltaje, amperaje y presión del		





					sistema. 7. Revisión del termostato y controles de operación. 8. Limpieza del drenaje y bandeja de condensados. 9. Verificación del estado de correas y rodamientos. 10. Prueba de funcionamiento general del equipo.		
2	LABORATORIO - CEPARIO	HACEB	1	Mantenimiento Preventivo	1. Limpieza y desinfección de filtros de aire. 2. Limpieza del evaporador y condensador. 3. Revisión y carga del nivel de gas refrigerante. 4. Lubricación de partes móviles (ventiladores y motor). 5. Verificación de conexiones eléctricas y ajuste de terminales. 6. Medición de voltaje, amperaje y presión del sistema. 7. Revisión del termostato y controles de operación. 8. Limpieza del drenaje y bandeja de condensados. 9. Verificación del estado de correas y rodamientos. 10. Prueba de funcionamiento general del equipo.		
3	LABORATORIO - COORDINACION	MIRAGE	1	Mantenimiento Preventivo	1. Limpieza y desinfección de filtros de aire. 2. Limpieza del evaporador y condensador. 3. Revisión y carga del nivel de gas refrigerante. 4. Lubricación de partes móviles (ventiladores y motor). 5. Verificación de conexiones eléctricas y ajuste		





					de terminales. 6. Medición de voltaje, amperaje y presión del sistema. 7. Revisión del termostato y controles de operación. 8. Limpieza del drenaje y bandeja de condensados. 9. Verificación del estado de correas y rodamientos. 10. Prueba de funcionamiento general del equipo.		
4	LABORATORIO - DIRECCION	N-ICEDAY	2	Mantenimiento Preventivo	1. Limpieza y desinfección de filtros de aire. 2. Limpieza del evaporador y condensador. 3. Revisión y carga del nivel de gas refrigerante. 4. Lubricación de partes móviles (ventiladores y motor). 5. Verificación de conexiones eléctricas y ajuste de terminales. 6. Medición de voltaje, amperaje y presión del sistema. 7. Revisión del termostato y controles de operación. 8. Limpieza del drenaje y bandeja de condensados. 9. Verificación del estado de correas y rodamientos. 10. Prueba de funcionamiento general del equipo.		
5	LABORATORIO - ENTOMOLOGIA	N-ICEDAY	1	Mantenimiento Preventivo	1. Limpieza y desinfección de filtros de aire. 2. Limpieza del evaporador y condensador. 3. Revisión y carga del nivel de gas refrigerante. 4. Lubricación de partes móviles (ventiladores y		





					motor). 5. Verificación de conexiones eléctricas y ajuste de terminales. 6. Medición de voltaje, amperaje y presión del sistema. 7. Revisión del termostato y controles de operación. 8. Limpieza del drenaje y bandeja de condensados. 9. Verificación del estado de correas y rodamientos. 10. Prueba de funcionamiento general del equipo.		
6	LABORATORIO - FISICO QUIMICO DE AGUA	HACEB	1	Mantenimiento Preventivo	1. Limpieza y desinfección de filtros de aire. 2. Limpieza del evaporador y condensador. 3. Revisión y carga del nivel de gas refrigerante. 4. Lubricación de partes móviles (ventiladores y motor). 5. Verificación de conexiones eléctricas y ajuste de terminales. 6. Medición de voltaje, amperaje y presión del sistema. 7. Revisión del termostato y controles de operación. 8. Limpieza del drenaje y bandeja de condensados. 9. Verificación del estado de correas y rodamientos. 10. Prueba de funcionamiento general del equipo.		





7	LABORATORIO - FISICO QUIMICO DE ALIMENTOS	N- ICEDAY	1	Mantenimiento Preventivo	1. Limpieza y desinfección de filtros de aire. 2. Limpieza del evaporador y condensador. 3. Revisión y carga del nivel de gas refrigerante. 4. Lubricación de partes móviles (ventiladores y motor). 5. Verificación de conexiones eléctricas y ajuste de terminales. 6. Medición de voltaje, amperaje y presión del sistema. 7. Revisión del termostato y controles de operación. 8. Limpieza del drenaje y bandeja de condensados. 9. Verificación del estado de correas y rodamientos. 10. Prueba de funcionamiento general del equipo.		
8	LABORATORIO - LAVADO Y ESTERILIZACION	MIDEA	1	Mantenimiento Preventivo	1. Limpieza y desinfección de filtros de aire. 2. Limpieza del evaporador y condensador. 3. Revisión y carga del nivel de gas refrigerante. 4. Lubricación de partes móviles (ventiladores y motor). 5. Verificación de conexiones eléctricas y ajuste de terminales. 6. Medición de voltaje, amperaje y presión del sistema. 7. Revisión del termostato y controles de operación. 8. Limpieza del drenaje y bandeja de condensados. 9. Verificación del estado de correas y rodamientos.		





					10. Prueba de funcionamiento general del equipo.		
9	MICROBIOLOGIA CLINICA	MIDEA	1	Mantenimiento Preventivo	1. Limpieza y desinfección de filtros de aire. 2. Limpieza del evaporador y condensador. 3. Revisión y carga del nivel de gas refrigerante. 4. Lubricación de partes móviles (ventiladores y motor). 5. Verificación de conexiones eléctricas y ajuste de terminales. 6. Medición de voltaje, amperaje y presión del sistema. 7. Revisión del termostato y controles de operación. 8. Limpieza del drenaje y bandeja de condensados. 9. Verificación del estado de correas y rodamientos. 10. Prueba de funcionamiento general del equipo.		
10	MICROBIOLOGIA DE AMBIENTE	KALLEY	1	Mantenimiento Preventivo	1. Limpieza y desinfección de filtros de aire. 2. Limpieza del evaporador y condensador. 3. Revisión y carga del nivel de gas refrigerante. 4. Lubricación de partes móviles (ventiladores y motor). 5. Verificación de conexiones eléctricas y ajuste de terminales. 6. Medición de voltaje, amperaje y presión del		





					sistema. 7. Revisión del termostato y controles de operación. 8. Limpieza del drenaje y bandeja de condensados. 9. Verificación del estado de correas y rodamientos. 10. Prueba de funcionamiento general del equipo.		
11	MICROBIOLOGIA DE AMBIENTE	MIDEA	2	Mantenimiento Preventivo	1. Limpieza y desinfección de filtros de aire. 2. Limpieza del evaporador y condensador. 3. Revisión y carga del nivel de gas refrigerante. 4. Lubricación de partes móviles (ventiladores y motor). 5. Verificación de conexiones eléctricas y ajuste de terminales. 6. Medición de voltaje, amperaje y presión del sistema. 7. Revisión del termostato y controles de operación. 8. Limpieza del drenaje y bandeja de condensados. 9. Verificación del estado de correas y rodamientos. 10. Prueba de funcionamiento general del equipo.		
12	PARASITOLOGIA	KALLEY	1	Mantenimiento Preventivo	1. Limpieza y desinfección de filtros de aire. 2. Limpieza del evaporador y condensador. 3. Revisión y carga del nivel de gas refrigerante. 4. Lubricación de partes móviles (ventiladores y motor). 5. Verificación de conexiones eléctricas y ajuste		





					de terminales. 6. Medición de voltaje, amperaje y presión del sistema. 7. Revisión del termostato y controles de operación. 8. Limpieza del drenaje y bandeja de condensados. 9. Verificación del estado de correas y rodamientos. 10. Prueba de funcionamiento general del equipo.		
13	RECEPCION DE MUESTRAS	MIDEA	1	Mantenimiento Preventivo	1. Limpieza y desinfección de filtros de aire. 2. Limpieza del evaporador y condensador. 3. Revisión y carga del nivel de gas refrigerante. 4. Lubricación de partes móviles (ventiladores y motor). 5. Verificación de conexiones eléctricas y ajuste de terminales. 6. Medición de voltaje, amperaje y presión del sistema. 7. Revisión del termostato y controles de operación. 8. Limpieza del drenaje y bandeja de condensados. 9. Verificación del estado de correas y rodamientos. 10. Prueba de funcionamiento general del equipo.		
14	SALA DE DOCENCIA	INDUCOL	1	Mantenimiento Preventivo	1. Limpieza y desinfección de filtros de aire. 2. Limpieza del evaporador y condensador. 3. Revisión y carga del nivel de gas refrigerante. 4. Lubricación de partes móviles (ventiladores y		





					motor). 5. Verificación de conexiones eléctricas y ajuste de terminales. 6. Medición de voltaje, amperaje y presión del sistema. 7. Revisión del termostato y controles de operación. 8. Limpieza del drenaje y bandeja de condensados. 9. Verificación del estado de correas y rodamientos. 10. Prueba de funcionamiento general del equipo.		
15	SALA DE PROFESIONALES	MABE	2	Mantenimiento Preventivo	1. Limpieza y desinfección de filtros de aire. 2. Limpieza del evaporador y condensador. 3. Revisión y carga del nivel de gas refrigerante. 4. Lubricación de partes móviles (ventiladores y motor). 5. Verificación de conexiones eléctricas y ajuste de terminales. 6. Medición de voltaje, amperaje y presión del sistema. 7. Revisión del termostato y controles de operación. 8. Limpieza del drenaje y bandeja de condensados. 9. Verificación del estado de correas y rodamientos. 10. Prueba de funcionamiento general del equipo.		





16	LABORATORIO - VIROLOGIA	INCUCOL	1	Mantenimiento Preventivo	1. Limpieza y desinfección de filtros de aire. 2. Limpieza del evaporador y condensador. 3. Revisión y carga del nivel de gas refrigerante. 4. Lubricación de partes móviles (ventiladores y motor). 5. Verificación de conexiones eléctricas y ajuste de terminales. 6. Medición de voltaje, amperaje y presión del sistema. 7. Revisión del termostato y controles de operación. 8. Limpieza del drenaje y bandeja de condensados. 9. Verificación del estado de correas y rodamientos. 10. Prueba de funcionamiento general del equipo.		
17	MALARIA	CIAC	3	Mantenimiento Preventivo	1. Limpieza y desinfección de filtros de aire. 2. Limpieza del evaporador y condensador. 3. Revisión y carga del nivel de gas refrigerante. 4. Lubricación de partes móviles (ventiladores y motor). 5. Verificación de conexiones eléctricas y ajuste de terminales. 6. Medición de voltaje, amperaje y presión del sistema. 7. Revisión del termostato y controles de operación. 8. Limpieza del drenaje y bandeja de condensados. 9. Verificación del estado de correas y rodamientos.		





					10. Prueba de funcionamiento general del equipo.		
18	MALARIA	MIRAGE	4	Mantenimiento Preventivo	1. Limpieza y desinfección de filtros de aire. 2. Limpieza del evaporador y condensador. 3. Revisión y carga del nivel de gas refrigerante. 4. Lubricación de partes móviles (ventiladores y motor). 5. Verificación de conexiones eléctricas y ajuste de terminales. 6. Medición de voltaje, amperaje y presión del sistema. 7. Revisión del termostato y controles de operación. 8. Limpieza del drenaje y bandeja de condensados. 9. Verificación del estado de correas y rodamientos. 10. Prueba de funcionamiento general del equipo.		
19	MALARIA - ALMACEN DE MEDICAMENTOS	MABE	2	Mantenimiento Preventivo	1. Limpieza y desinfección de filtros de aire. 2. Limpieza del evaporador y condensador. 3. Revisión y carga del nivel de gas refrigerante. 4. Lubricación de partes móviles (ventiladores y motor). 5. Verificación de conexiones eléctricas y ajuste de terminales. 6. Medición de voltaje, amperaje y presión del		





					sistema. 7. Revisión del termostato y controles de operación. 8. Limpieza del drenaje y bandeja de condensados. 9. Verificación del estado de correas y rodamientos. 10. Prueba de funcionamiento general del equipo.		
20	MALARIA - CENTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	MIRAGE	2	Mantenimiento Preventivo	1. Limpieza y desinfección de filtros de aire. 2. Limpieza del evaporador y condensador. 3. Revisión y carga del nivel de gas refrigerante. 4. Lubricación de partes móviles (ventiladores y motor). 5. Verificación de conexiones eléctricas y ajuste de terminales. 6. Medición de voltaje, amperaje y presión del sistema. 7. Revisión del termostato y controles de operación. 8. Limpieza del drenaje y bandeja de condensados. 9. Verificación del estado de correas y rodamientos. 10. Prueba de funcionamiento general del equipo.		
21	MALARIA - CONTROL DE MEDICAMENTOS	MIRAGE	1	Mantenimiento Preventivo	1. Limpieza y desinfección de filtros de aire. 2. Limpieza del evaporador y condensador. 3. Revisión y carga del nivel de gas refrigerante. 4. Lubricación de partes móviles (ventiladores y motor). 5. Verificación de conexiones eléctricas y ajuste		





					de terminales. 6. Medición de voltaje, amperaje y presión del sistema. 7. Revisión del termostato y controles de operación. 8. Limpieza del drenaje y bandeja de condensados. 9. Verificación del estado de correas y rodamientos. 10. Prueba de funcionamiento general del equipo.		
22	MALARIA - CRUE	INDUCOL	3	Mantenimiento Preventivo	1. Limpieza y desinfección de filtros de aire. 2. Limpieza del evaporador y condensador. 3. Revisión y carga del nivel de gas refrigerante. 4. Lubricación de partes móviles (ventiladores y motor). 5. Verificación de conexiones eléctricas y ajuste de terminales. 6. Medición de voltaje, amperaje y presión del sistema. 7. Revisión del termostato y controles de operación. 8. Limpieza del drenaje y bandeja de condensados. 9. Verificación del estado de correas y rodamientos. 10. Prueba de funcionamiento general del equipo.		
23	MALARIA - ZOONOSIS	MIRAGE	2	Mantenimiento Preventivo	1. Limpieza y desinfección de filtros de aire. 2. Limpieza del evaporador y condensador. 3. Revisión y carga del nivel de gas refrigerante. 4. Lubricación de partes móviles (ventiladores y		





					motor). 5. Verificación de conexiones eléctricas y ajuste de terminales. 6. Medición de voltaje, amperaje y presión del sistema. 7. Revisión del termostato y controles de operación. 8. Limpieza del drenaje y bandeja de condensados. 9. Verificación del estado de correas y rodamientos. 10. Prueba de funcionamiento general del equipo.		
24	VACUNACION	INDUCOL	5	Mantenimiento Preventivo	1. Limpieza y desinfección de filtros de aire. 2. Limpieza del evaporador y condensador. 3. Revisión y carga del nivel de gas refrigerante. 4. Lubricación de partes móviles (ventiladores y motor). 5. Verificación de conexiones eléctricas y ajuste de terminales. 6. Medición de voltaje, amperaje y presión del sistema. 7. Revisión del termostato y controles de operación. 8. Limpieza del drenaje y bandeja de condensados. 9. Verificación del estado de correas y rodamientos. 10. Prueba de funcionamiento general del equipo.		





1	LABORATORIO - BIOLOGIA MOLECULAR	C4	4	Mantenimiento Preventivo Especializado C4	1. Limpieza y desinfección de filtros de aire. 2. Limpieza del evaporador y condensador. 3. Revisión y carga del nivel de gas refrigerante. 4. Lubricación de partes móviles (ventiladores y motor). 5. Verificación de conexiones eléctricas y ajuste de terminales. 6. Medición de voltaje, amperaje y presión del sistema. 7. Revisión del termostato y controles de operación. 8. Limpieza del drenaje y bandeja de condensados. 9. Verificación del estado de correas y rodamientos. 10. Prueba de funcionamiento general del equipo.		
1	MALARIA - SECRETARÍA DE SALUD	FUZHOU	1	Mantenimiento Preventivo Planta Eléctrica FUZHOU	1. Cambio de aceite del motor y filtro de aceite. 2. Cambio de filtro de combustible y filtro de aire. 3. Revisión y carga del sistema de baterías. 4. Verificación del nivel de refrigerante del motor. 5. Inspección y ajuste de correas del alternador. 6. Prueba de carga al 100% por mínimo 2 horas. 7. Revisión del tablero de control y transferencia automática. 8. Verificación del sistema de arranque automático. 9. Inspección del sistema de escape y silenciador. 10. Registro de		



					horas de operación y parámetros técnicos.		
2	LABORATORIO DEPARTAMENTAL - SECRETARÍA DE SALUD	FUZHOU	1	Mantenimiento Preventivo Planta Eléctrica FUZHOU	1. Cambio de aceite del motor y filtro de aceite. 2. Cambio de filtro de combustible y filtro de aire. 3. Revisión y carga del sistema de baterías. 4. Verificación del nivel de refrigerante del motor. 5. Inspección y ajuste de correas del alternador. 6. Prueba de carga al 100% por mínimo 2 horas. 7. Revisión del tablero de control y transferencia automática. 8. Verificación del sistema de arranque automático. 9. Inspección del sistema de escape y silenciador. 10. Registro de horas de operación y parámetros técnicos.		
3	VACUNACIÓN DEPARTAMENTAL - SECRETARÍA DE SALUD	FUZHOU	1	Mantenimiento Preventivo Planta Eléctrica FUZHOU	1. Cambio de aceite del motor y filtro de aceite. 2. Cambio de filtro de combustible y filtro de aire. 3. Revisión y carga del sistema de baterías. 4. Verificación del nivel de refrigerante del motor. 5. Inspección y ajuste de correas del alternador. 6. Prueba de carga al 100% por mínimo 2 horas. 7. Revisión del		





					tablero de control y transferencia automática. 8. Verificación del sistema de arranque automático. 9. Inspección del sistema de escape y silenciador. 10. Registro de horas de operación y parámetros técnicos.		
1	LABORATORIO - BIOLOGIA MOLECULAR	CIAC	1	Mantenimiento Correctivo Final	1. Diagnóstico técnico de falla o avería reportada. 2. Reparación o reemplazo del compresor si está dañado. 3. Reparación de fugas de gas refrigerante y recarga. 4. Reemplazo de capacitores, contactores o tarjetas electrónicas. 5. Reparación o cambio del motor del ventilador o del evaporador. 6. Corrección de cortocircuitos o fallas en el sistema eléctrico. 7. Reparación del sistema de drenaje obstruido o dañado. 8. Reemplazo de válvulas de expansión o solenoide defectuosas. 9. Restauración del sistema de control y termostato. 10. Prueba de funcionamiento post-reparación y verificación de parámetros.		





2	LABORATORIO - CEPARIO	HACEB	1	Mantenimiento Correctivo Final	1. Diagnóstico técnico de falla o avería reportada. 2. Reparación o reemplazo del compresor si está dañado. 3. Reparación de fugas de gas refrigerante y recarga. 4. Reemplazo de capacitores, contactores o tarjetas electrónicas. 5. Reparación o cambio del motor del ventilador o del evaporador. 6. Corrección de cortocircuitos o fallas en el sistema eléctrico. 7. Reparación del sistema de drenaje obstruido o dañado. 8. Reemplazo de válvulas de expansión o solenoides defectuosas. 9. Restauración del sistema de control y termostato. 10. Prueba de funcionamiento post-reparación y verificación de parámetros.		
3	LABORATORIO - COORDINACION	MIRAGE	1	Mantenimiento Correctivo Final	1. Diagnóstico técnico de falla o avería reportada. 2. Reparación o reemplazo del compresor si está dañado. 3. Reparación de fugas de gas refrigerante y recarga. 4. Reemplazo de capacitores, contactores o tarjetas electrónicas. 5. Reparación o cambio del motor del ventilador o del evaporador. 6. Corrección de cortocircuitos o fallas en el sistema eléctrico. 7. Reparación del		





					sistema de drenaje obstruido o dañado. 8. Reemplazo de válvulas de expansión o solenoide defectuosas. 9. Restauración del sistema de control y termostato. 10. Prueba de funcionamiento post-reparación y verificación de parámetros.		
4	LABORATORIO - DIRECCION	N-ICEDAY	2	Mantenimiento Correctivo Final	1. Diagnóstico técnico de falla o avería reportada. 2. Reparación o reemplazo del compresor si está dañado. 3. Reparación de fugas de gas refrigerante y recarga. 4. Reemplazo de capacitores, contactores o tarjetas electrónicas. 5. Reparación o cambio del motor del ventilador o del evaporador. 6. Corrección de cortocircuitos o fallas en el sistema eléctrico. 7. Reparación del sistema de drenaje obstruido o dañado. 8. Reemplazo de válvulas de expansión o solenoide defectuosas. 9. Restauración del sistema de control y termostato. 10. Prueba de funcionamiento post-reparación y verificación de parámetros.		





5	LABORATORIO - ENTOMOLOGIA	N-ICEDAY	1	Mantenimiento Correctivo Final	1. Diagnóstico técnico de falla o avería reportada. 2. Reparación o reemplazo del compresor si está dañado. 3. Reparación de fugas de gas refrigerante y recarga. 4. Reemplazo de capacitores, contactores o tarjetas electrónicas. 5. Reparación o cambio del motor del ventilador o del evaporador. 6. Corrección de cortocircuitos o fallas en el sistema eléctrico. 7. Reparación del sistema de drenaje obstruido o dañado. 8. Reemplazo de válvulas de expansión o solenoide defectuosas. 9. Restauración del sistema de control y termostato. 10. Prueba de funcionamiento post-reparación y verificación de parámetros.		
6	LABORATORIO - FISICO QUIMICO DE AGUA	HACEB	1	Mantenimiento Correctivo Final	1. Diagnóstico técnico de falla o avería reportada. 2. Reparación o reemplazo del compresor si está dañado. 3. Reparación de fugas de gas refrigerante y recarga. 4. Reemplazo de capacitores, contactores o tarjetas electrónicas. 5. Reparación o cambio del motor del ventilador o del evaporador. 6. Corrección de cortocircuitos o fallas en el sistema eléctrico. 7. Reparación del		





					sistema de drenaje obstruido o dañado. 8. Reemplazo de válvulas de expansión o solenoide defectuosas. 9. Restauración del sistema de control y termostato. 10. Prueba de funcionamiento post-reparación y verificación de parámetros.		
7	LABORATORIO - FISICO QUIMICO DE ALIMENTOS	N-ICEDAY	1	Mantenimiento Correctivo Final	1. Diagnóstico técnico de falla o avería reportada. 2. Reparación o reemplazo del compresor si está dañado. 3. Reparación de fugas de gas refrigerante y recarga. 4. Reemplazo de capacitores, contactores o tarjetas electrónicas. 5. Reparación o cambio del motor del ventilador o del evaporador. 6. Corrección de cortocircuitos o fallas en el sistema eléctrico. 7. Reparación del sistema de drenaje obstruido o dañado. 8. Reemplazo de válvulas de expansión o solenoide defectuosas. 9. Restauración del sistema de control y termostato. 10. Prueba de funcionamiento post-reparación y verificación de parámetros.		





8	LABORATORIO - LAVADO Y ESTERILIZACION	MIDEA	1	Mantenimiento Correctivo Final	1. Diagnóstico técnico de falla o avería reportada. 2. Reparación o reemplazo del compresor si está dañado. 3. Reparación de fugas de gas refrigerante y recarga. 4. Reemplazo de capacitores, contactores o tarjetas electrónicas. 5. Reparación o cambio del motor del ventilador o del evaporador. 6. Corrección de cortocircuitos o fallas en el sistema eléctrico. 7. Reparación del sistema de drenaje obstruido o dañado. 8. Reemplazo de válvulas de expansión o solenoides defectuosas. 9. Restauración del sistema de control y termostato. 10. Prueba de funcionamiento post-reparación y verificación de parámetros.		
9	MICROBIOLOGIA CLINICA	MIDEA	1	Mantenimiento Correctivo Final	1. Diagnóstico técnico de falla o avería reportada. 2. Reparación o reemplazo del compresor si está dañado. 3. Reparación de fugas de gas refrigerante y recarga. 4. Reemplazo de capacitores, contactores o tarjetas electrónicas. 5. Reparación o cambio del motor del ventilador o del evaporador. 6. Corrección de cortocircuitos o fallas en el sistema eléctrico. 7. Reparación del		





					sistema de drenaje obstruido o dañado. 8. Reemplazo de válvulas de expansión o solenoide defectuosas. 9. Restauración del sistema de control y termostato. 10. Prueba de funcionamiento post-reparación y verificación de parámetros.		
10	MICROBIOLOGIA DE AMBIENTE	KALLEY	1	Mantenimiento Correctivo Final	1. Diagnóstico técnico de falla o avería reportada. 2. Reparación o reemplazo del compresor si está dañado. 3. Reparación de fugas de gas refrigerante y recarga. 4. Reemplazo de capacitores, contactores o tarjetas electrónicas. 5. Reparación o cambio del motor del ventilador o del evaporador. 6. Corrección de cortocircuitos o fallas en el sistema eléctrico. 7. Reparación del sistema de drenaje obstruido o dañado. 8. Reemplazo de válvulas de expansión o solenoide defectuosas. 9. Restauración del sistema de control y termostato. 10. Prueba de funcionamiento post-reparación y verificación de parámetros.		





11	MICROBIOLOGIA DE AMBIENTE	MIDEA	2	Mantenimiento Correctivo Final	1. Diagnóstico técnico de falla o avería reportada. 2. Reparación o reemplazo del compresor si está dañado. 3. Reparación de fugas de gas refrigerante y recarga. 4. Reemplazo de capacitores, contactores o tarjetas electrónicas. 5. Reparación o cambio del motor del ventilador o del evaporador. 6. Corrección de cortocircuitos o fallas en el sistema eléctrico. 7. Reparación del sistema de drenaje obstruido o dañado. 8. Reemplazo de válvulas de expansión o solenoide defectuosas. 9. Restauración del sistema de control y termostato. 10. Prueba de funcionamiento post-reparación y verificación de parámetros.		
12	PARASITOLOGIA	KALLEY	1	Mantenimiento Correctivo Final	1. Diagnóstico técnico de falla o avería reportada. 2. Reparación o reemplazo del compresor si está dañado. 3. Reparación de fugas de gas refrigerante y recarga. 4. Reemplazo de capacitores, contactores o tarjetas electrónicas. 5. Reparación o cambio del motor del ventilador o del evaporador. 6. Corrección de cortocircuitos o fallas en el sistema eléctrico. 7. Reparación del		





					sistema de drenaje obstruido o dañado. 8. Reemplazo de válvulas de expansión o solenoide defectuosas. 9. Restauración del sistema de control y termostato. 10. Prueba de funcionamiento post-reparación y verificación de parámetros.		
13	RECEPCION DE MUESTRAS	MIDEA	1	Mantenimiento Correctivo Final	1. Diagnóstico técnico de falla o avería reportada. 2. Reparación o reemplazo del compresor si está dañado. 3. Reparación de fugas de gas refrigerante y recarga. 4. Reemplazo de capacitores, contactores o tarjetas electrónicas. 5. Reparación o cambio del motor del ventilador o del evaporador. 6. Corrección de cortocircuitos o fallas en el sistema eléctrico. 7. Reparación del sistema de drenaje obstruido o dañado. 8. Reemplazo de válvulas de expansión o solenoide defectuosas. 9. Restauración del sistema de control y termostato. 10. Prueba de funcionamiento post-reparación y verificación de parámetros.		





14	SALA DE DOCENCIA	INDUCOL	1	Mantenimiento Correctivo Final	1. Diagnóstico técnico de falla o avería reportada. 2. Reparación o reemplazo del compresor si está dañado. 3. Reparación de fugas de gas refrigerante y recarga. 4. Reemplazo de capacitores, contactores o tarjetas electrónicas. 5. Reparación o cambio del motor del ventilador o del evaporador. 6. Corrección de cortocircuitos o fallas en el sistema eléctrico. 7. Reparación del sistema de drenaje obstruido o dañado. 8. Reemplazo de válvulas de expansión o solenoide defectuosas. 9. Restauración del sistema de control y termostato. 10. Prueba de funcionamiento post-reparación y verificación de parámetros.		
15	SALA DE PROFESIONALES	MABE	2	Mantenimiento Correctivo Final	1. Diagnóstico técnico de falla o avería reportada. 2. Reparación o reemplazo del compresor si está dañado. 3. Reparación de fugas de gas refrigerante y recarga. 4. Reemplazo de capacitores, contactores o tarjetas electrónicas. 5. Reparación o cambio del motor del ventilador o del evaporador. 6. Corrección de cortocircuitos o fallas en el sistema eléctrico. 7. Reparación del		





					sistema de drenaje obstruido o dañado. 8. Reemplazo de válvulas de expansión o solenoide defectuosas. 9. Restauración del sistema de control y termostato. 10. Prueba de funcionamiento post-reparación y verificación de parámetros.		
16	LABORATORIO - VIROLOGIA	INCUCOL	1	Mantenimiento Correctivo Final	1. Diagnóstico técnico de falla o avería reportada. 2. Reparación o reemplazo del compresor si está dañado. 3. Reparación de fugas de gas refrigerante y recarga. 4. Reemplazo de capacitores, contactores o tarjetas electrónicas. 5. Reparación o cambio del motor del ventilador o del evaporador. 6. Corrección de cortocircuitos o fallas en el sistema eléctrico. 7. Reparación del sistema de drenaje obstruido o dañado. 8. Reemplazo de válvulas de expansión o solenoide defectuosas. 9. Restauración del sistema de control y termostato. 10. Prueba de funcionamiento post-reparación y verificación de parámetros.		





17	MALARIA	CIAC	3	Mantenimiento Correctivo Final	1. Diagnóstico técnico de falla o avería reportada. 2. Reparación o reemplazo del compresor si está dañado. 3. Reparación de fugas de gas refrigerante y recarga. 4. Reemplazo de capacitores, contactores o tarjetas electrónicas. 5. Reparación o cambio del motor del ventilador o del evaporador. 6. Corrección de cortocircuitos o fallas en el sistema eléctrico. 7. Reparación del sistema de drenaje obstruido o dañado. 8. Reemplazo de válvulas de expansión o solenoide defectuosas. 9. Restauración del sistema de control y termostato. 10. Prueba de funcionamiento post-reparación y verificación de parámetros.		
18	MALARIA	MIRAGE	4	Mantenimiento Correctivo Final	1. Diagnóstico técnico de falla o avería reportada. 2. Reparación o reemplazo del compresor si está dañado. 3. Reparación de fugas de gas refrigerante y recarga. 4. Reemplazo de capacitores, contactores o tarjetas electrónicas. 5. Reparación o cambio del motor del ventilador o del evaporador. 6. Corrección de cortocircuitos o fallas en el sistema eléctrico. 7. Reparación del		





					sistema de drenaje obstruido o dañado. 8. Reemplazo de válvulas de expansión o solenoide defectuosas. 9. Restauración del sistema de control y termostato. 10. Prueba de funcionamiento post-reparación y verificación de parámetros.		
19	MALARIA - ALMACEN DE MEDICAMENTOS	MABE	2	Mantenimiento Correctivo Final	1. Diagnóstico técnico de falla o avería reportada. 2. Reparación o reemplazo del compresor si está dañado. 3. Reparación de fugas de gas refrigerante y recarga. 4. Reemplazo de capacitores, contactores o tarjetas electrónicas. 5. Reparación o cambio del motor del ventilador o del evaporador. 6. Corrección de cortocircuitos o fallas en el sistema eléctrico. 7. Reparación del sistema de drenaje obstruido o dañado. 8. Reemplazo de válvulas de expansión o solenoide defectuosas. 9. Restauración del sistema de control y termostato. 10. Prueba de funcionamiento post-reparación y verificación de parámetros.		





20	MALARIA - CENTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	MIRAGE	2	Mantenimiento Correctivo Final	1. Diagnóstico técnico de falla o avería reportada. 2. Reparación o reemplazo del compresor si está dañado. 3. Reparación de fugas de gas refrigerante y recarga. 4. Reemplazo de capacitores, contactores o tarjetas electrónicas. 5. Reparación o cambio del motor del ventilador o del evaporador. 6. Corrección de cortocircuitos o fallas en el sistema eléctrico. 7. Reparación del sistema de drenaje obstruido o dañado. 8. Reemplazo de válvulas de expansión o solenoides defectuosas. 9. Restauración del sistema de control y termostato. 10. Prueba de funcionamiento post-reparación y verificación de parámetros.		
21	MALARIA - CONTROL DE MEDICAMENTOS	MIRAGE	1	Mantenimiento Correctivo Final	1. Diagnóstico técnico de falla o avería reportada. 2. Reparación o reemplazo del compresor si está dañado. 3. Reparación de fugas de gas refrigerante y recarga. 4. Reemplazo de capacitores, contactores o tarjetas electrónicas. 5. Reparación o cambio del motor del ventilador o del evaporador. 6. Corrección de cortocircuitos o fallas en el sistema eléctrico. 7. Reparación del		





					sistema de drenaje obstruido o dañado. 8. Reemplazo de válvulas de expansión o solenoide defectuosas. 9. Restauración del sistema de control y termostato. 10. Prueba de funcionamiento post-reparación y verificación de parámetros.		
22	MALARIA - CRUE	INDUCOL	3	Mantenimiento Correctivo Final	1. Diagnóstico técnico de falla o avería reportada. 2. Reparación o reemplazo del compresor si está dañado. 3. Reparación de fugas de gas refrigerante y recarga. 4. Reemplazo de capacitores, contactores o tarjetas electrónicas. 5. Reparación o cambio del motor del ventilador o del evaporador. 6. Corrección de cortocircuitos o fallas en el sistema eléctrico. 7. Reparación del sistema de drenaje obstruido o dañado. 8. Reemplazo de válvulas de expansión o solenoide defectuosas. 9. Restauración del sistema de control y termostato. 10. Prueba de funcionamiento post-reparación y verificación de parámetros.		





23	MALARIA - ZONOSIS	MIRAGE	2	Mantenimiento Correctivo Final	1. Diagnóstico técnico de falla o avería reportada. 2. Reparación o reemplazo del compresor si está dañado. 3. Reparación de fugas de gas refrigerante y recarga. 4. Reemplazo de capacitores, contactores o tarjetas electrónicas. 5. Reparación o cambio del motor del ventilador o del evaporador. 6. Corrección de cortocircuitos o fallas en el sistema eléctrico. 7. Reparación del sistema de drenaje obstruido o dañado. 8. Reemplazo de válvulas de expansión o solenoide defectuosas. 9. Restauración del sistema de control y termostato. 10. Prueba de funcionamiento post-reparación y verificación de parámetros.		
24	VACUNACION	INDUCOL	5	Mantenimiento Correctivo Final	1. Diagnóstico técnico de falla o avería reportada. 2. Reparación o reemplazo del compresor si está dañado. 3. Reparación de fugas de gas refrigerante y recarga. 4. Reemplazo de capacitores, contactores o tarjetas electrónicas. 5. Reparación o cambio del motor del ventilador o del evaporador. 6. Corrección de cortocircuitos o fallas en el sistema eléctrico. 7. Reparación del		





					sistema de drenaje obstruido o dañado. 8. Reemplazo de válvulas de expansión o solenoide defectuosas. 9. Restauración del sistema de control y termostato. 10. Prueba de funcionamiento post-reparación y verificación de parámetros.		
1	LABORATORIO - BIOLOGIA MOLECULAR	C4	4	Mantenimiento Correctivo Final Especializado C4	1. Diagnóstico técnico de falla o avería reportada. 2. Reparación o reemplazo del compresor si está dañado. 3. Reparación de fugas de gas refrigerante y recarga. 4. Reemplazo de capacitores, contactores o tarjetas electrónicas. 5. Reparación o cambio del motor del ventilador o del evaporador. 6. Corrección de cortocircuitos o fallas en el sistema eléctrico. 7. Reparación del sistema de drenaje obstruido o dañado. 8. Reemplazo de válvulas de expansión o solenoide defectuosas. 9. Restauración del sistema de control y termostato. 10. Prueba de funcionamiento post-reparación y verificación de parámetros.		



1	MALARIA - SECRETARÍA DE SALUD	FUZHOU	1	Mantenimiento Correctivo Final Planta Eléctrica FUZHOU	1. Diagnóstico técnico de la falla presentada. 2. Reparación o reemplazo del alternador o regulador de voltaje. 3. Reparación del sistema de inyección o carburación. 4. Cambio de batería del sistema de arranque. 5. Reparación del tablero de transferencia o control automático. 6. Reparación de fugas de aceite, combustible o refrigerante. 7. Reemplazo de piezas internas del motor (empaques, pistones, etc.). 8. Corrección de fallas en el sistema eléctrico de control. 9. Reparación del sistema de enfriamiento del motor. 10. Prueba de funcionamiento y carga post-reparación.		
2	LABORATORIO DEPARTAMENTAL - SECRETARÍA DE SALUD	FUZHOU	1	Mantenimiento Correctivo Final Planta Eléctrica FUZHOU	1. Diagnóstico técnico de la falla presentada. 2. Reparación o reemplazo del alternador o regulador de voltaje. 3. Reparación del sistema de inyección o carburación. 4. Cambio de batería del sistema de arranque. 5. Reparación del tablero de transferencia o control automático. 6. Reparación de fugas de aceite, combustible o refrigerante. 7. Reemplazo de piezas internas del		





					motor (empaques, pistones, etc.). 8. Corrección de fallas en el sistema eléctrico de control. 9. Reparación del sistema de enfriamiento del motor. 10. Prueba de funcionamiento y carga post-reparación.		
3	VACUNACIÓN DEPARTAMENTAL - SECRETARÍA DE SALUD	FUZHOU	1	Mantenimiento Correctivo Final Planta Eléctrica FUZHOU	1. Diagnóstico técnico de la falla presentada. 2. Reparación o reemplazo del alternador o regulador de voltaje. 3. Reparación del sistema de inyección o carburación. 4. Cambio de batería del sistema de arranque. 5. Reparación del tablero de transferencia o control automático. 6. Reparación de fugas de aceite, combustible o refrigerante. 7. Reemplazo de piezas internas del motor (empaques, pistones, etc.). 8. Corrección de fallas en el sistema eléctrico de control. 9. Reparación del sistema de enfriamiento del motor. 10. Prueba de funcionamiento y carga post-reparación.		

Nombre del proponente _____

Nombre del representante legal _____

C. C. No. _____ de _____

