11.41

21.39

38.45

TOMA DE AIRE
EXTERIOR 600 CFM

UP-01(90 kBH)
UNIDAD PAQUETE

CUBIERTA VERDE
HABITABLE
NA+5.95

CUBIERTA EN TEJA DE BARRO
PEND.36%

CUBIERTA EN TEJA DE BARRO
PEND.25%

HC-02 (2.600 CFM)
EXTRACTOR HONGO COCINA

HC-01(2.600 CFM)
EXTRACTOR HONGO COCINA

CONDUCTO DE EXTRACCIÓN
SUBEN 2.600 CFM 56x30
HC-01

CONDUCTO DE EXTRACCIÓN
SUBEN 2.600 CFM 56x30
HC-02

PERGOLA CUBIERTA EN POLICARBONATO
PEND.1%

LOSA EN CONCRETO
PEND.1%

3.00

3.00

3.65

13.84

1.11

1.65

CUBIERTA EN TEJA DE BARRO
PEND.25%

CUBIERTA EN TEJA DE BARRO
PEND.35%

iceacsa GRUPO
BAC ENGINEERING CONSULTANCY GROUP
CONSULTORES UNIDOS S.A.
CONSORCIO FÁBRICAS DE DISEÑO 2015

FONADE
Proyectos que transforman vidas

PROYECTO:
ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTES DE FORMACIÓN EN EL CENTRO ESPECIALIZADO EN HOTELERÍA, TURISMO Y GASTRONOMIA
SENA VILLA DE LEYVA - BOYACÁ

INTERVENTORÍA: MIGUEL ANGEL PRADO
MAT: 230 1991-048/89
COORDINADOR CONSULTORÍA:
ARQ. RAQUEL JAIMES MAT: A76082009-16944586

ESPECIALISTA DISEÑO:
CARLOS ANDRÉS MARULANDA MAT: 2520215 4994 CND
ESPECIALISTA DISEÑO:

ESPECIALISTA DISEÑO:
ESPECIALISTA DISEÑO:

REVISÓ: ING. LIZETH ACOSTA MAT: 25202-249422 CND
DIBUJÓ:
ESCALA: INDICADAS
CONTRATO No 2140964
CONTENIDO: AUDITORIO Y HOTEL - VENTILACIÓN MECÁNICA PLANTA CUBIERTA

No.	FECHA DIA	MES	AÑO	COMENTARIOS	EJECUTÓ	DIBUJÓ
1	30	06	2016	EMITIDO PARA REVISIÓN CLIENTE	C. MARULANDA	

PLANO No.: VDL-MEC-PL-GN 103
REVISIÓN 1