Ciudad y fecha:	29 de julio de 2026
Unidad:	DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS
Tipo de contrato	**Tipo de contrato** / **Marque el tipo de contrato**: Contrato de prestación de servicios — X
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	13-7-10006-26 del 25 de marzo de 2026.
Constancia de recibido No.	003
Contratista:	JAMES ANTONIO ARAUJO
NIT del contratista:	C.C. No. 15.888.031 de Leticia (Amazonas)
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo de aires acondicionados, deshumificadores, neveras, congeladores y dispensadores de agua del Departamento de Policía Amazonas y sus Unidades adscritas y/o Administrativamente Responsable (Centro de Instrucción Leticia. CILET - ESCAR).
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	No aplica.
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	**TOTAL: $5.000.000,00.**
Plazo de ejecución:	Fecha de inicio: 07/04/2026. Fecha de término: 30/11/2026. Doscientos treinta y ocho (238) días calendarios.
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	No aplica.
Lugar de ejecución y/o entrega	
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___ NO_X_	El contratista cumplió con el objeto del contrato, en los tiempos establecidos y solicitados.
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Subcomisario JHONNY BASTOS / C.C. No. 6567078, Jefe Grupo Logístico DEAMA.
Fecha de entrega certificada:	Del: 15/05/2026 Al: 01/07/2026.

No. RPC	REC.	OBJETO	RUBRO	VALOR
15026 30/03/2026	16 F.E. CILET ESCAR	Servicio de mantenimiento y reparación de productos metálicos elaborados, maquinaria y equipo.	A-02-02-02-008-007-01	5.000.000,00
TOTAL.....				5.000.000,00

No.	LUGAR	DIRECCION
1	Centro de Instrucción Leticia, Base comando DEAMA	Carrera 11 No. 12-32. Barrio Victoria Regía, Leticia – Amazonas.

Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2026.	
Acta de recepción de bienes	No aplica. (Contrato de prestación de servicios)

Unidad	Rec.	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar
CILET - ESCAR	16	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo de aires acondicionados.	3.578.316,00	3.578.316,00	0,00	3.578.316,00
SUBTOTAL.....			**3.578.316,00**	**3.578.316,00**	0,00	**3.578.316,00**

TOTAL: $3.578.316,00. Rec. 16 CILET-ESCAR. RPC No. 15026 30/03/2026.

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
JAA 930	29/07/2026	3.578.316,00	0,00	3.578.316,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos		**$3.578.316,00**	**0,00**	**$3.578.316,00**

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: El contratista cumplió con las condiciones exigidas en el presente contrato de prestación de servicios No. 13-7-10006-26 del 25 de marzo de 2026, dentro de los tiempos exigidos para su ejecución de acuerdo a lo solicitado, para lo cual presenta respectiva factura electrónica de venta No. No. JAA 930 de fecha 29 de julio de 2026, por valor de **$3.578.316,00**. Rec. 16 CILET - ESCAR. Por concepto de SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE AIRES ACONDICIONADOS DEL CENTRO DE INSTRUCCIÓN LETICIA. CILET – ESCAR, anexo certificado que consta estar al día en los parafiscales.

Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas.

No.	Obligación Contractual o especificación técnica				CUMPLIO si__ No__	Observaciones y Evidencias
1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A REALIZAR				SI	Cumplió con las condiciones técnicas establecidas en el contrato 13-7-10006-26.
	Mantenimiento preventivo (incluido mano de obra)	Sección evaporadora	Serpentín	Lavado y desincrustado con producto químico		
				Limpieza y purga de desagües		
				Limpieza y revisión de bandeja de condensados		
				Prueba y/o corrección de fugas		
			Conjunto motor, ventilador y transmisión	Limpieza de motores		
				Limpieza de ejes		
				Medición de amperajes de operación		
			Gabinete	Revisión de ajuste estructural		
				Revisión de soportes		
				Revisión y restauración de aislamientos		
		Sección condensadora	Conjunto motor y ventilador	Limpieza de motores		
				Limpieza de ejes		
				Medición de amperajes de operación		
			Compresor	Lectura y registro de presión de succión		
				Limpieza y ajuste de conexión de partes eléctricas		
				Medición de amperajes de operación		
		Circuito y tubería de refrigeración		Prueba y/o corrección de fugas		
				Restauración de aislamientos térmicos		
				Lectura y registro de sobrecalentamientos		
		Sistema eléctrico de potencia y control		Limpieza de tablero y ajuste de conexiones		
				Revisión de operación de contactores		
				Revisión de operación de relevos		
				Cambio de cables calcinados		
				Revisión y/o calibración de termostato		
		Deshumificadores		Requiere ajustes de conexiones eléctricas		
				Verificación de amperaje y voltaje		
				Verificación de fugas en tuberías y accesorios		
				Revisión línea de drenaje		
				Revisión de válvulas		
				Revisión tarjeta electrónica		
				Limpieza general del equipo		
				Lavado de bandeja y conductos de drenaje		
				Verificación de filtro		
				Ventilador, condensador		
				Vaporizador.		
		Neveras y Congeladores		Se debe realizar limpieza profunda (interior, exterior, gomas y bobinas del condensador), revisar y limpiar componentes clave como ventiladores y filtros;		

			comprobar el estado de las juntas y sellos para evitar fugas, verificar la eficiencia del sistema (temperaturas, presiones, niveles de gas), inspeccionar elementos eléctricos y mecánicos para asegurar el buen funcionamiento y prolongar la vida útil del electrodoméstico.		
		Dispensadores de agua	El mantenimiento preventivo incluye limpieza interna y externa, desinfección con soluciones como agua y cloro diluido o vinagre, cambio de filtros según fabricante, revisión de conexiones para evitar fugas, secado de las todas las partes desmontables y volver a armar el dispensador, verificación de luces y perillas, verificación de motor y carga de gas.		
2	**SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A REALIZAR**			SI	Cumplió con las condiciones técnicas establecidas en el contrato 13-7-10006-26.
	Mantenimiento correctivo (Incluido mano de obra)	El mantenimiento correctivo deberá incluir todas las actividades del mantenimiento preventivo, además de: - La instalación de componentes y/o accesorios que sean requeridos según el diagnóstico autorizado - Arreglo de partes que permitan corrección (Ejemplo: Fugas)			
	Traslado desinstalación e instalación (incluido mano de obra)	El traslado desinstalación e instalación deberá incluir todas las actividades del mantenimiento preventivo y las siguientes: recuperación del gas refrigerante en la unidad condensadora, vacío al sistema, barrido con nitrógeno al sistema y puesta en marcha del equipo, además de dejar en óptimas condiciones de apariencia los muros dependiendo de sus características en terminados que tenga el muro, entregando a satisfacción al supervisor del contrato o el que este delegue en su función, de igual manera deberá resanar los daños ocasionados en los muros como agujeros y grietas y dejando conectado el respectivo drenaje, así mismo deberá realizar la instalación del punto eléctrico cuando se requiera, previa coordinación con el supervisor del contrato y sin generar costo adicional.			
	Mantenimiento deshumificadores (Incluido mano de obra)	- Mantenimiento sistema eléctrico de fuerza y controles, - Desmonte del sistema de refrigeración, compresor para limpieza y verificación. - Revisión del sensor bimetálico (temperatura de encendido y apagado). - Revisión del termostato y switch de paro de sistema al llenar recipiente de agua. - Revisión y ajuste al sistema de cableado eléctrico. - Revisión de fuente de poder. - Limpieza del sistema de condensación. - Desmonte para limpieza y lubricación del motor. - Mantenimiento general y ajustes al sistema eléctrico de control deshumidificación. - Limpieza externa e interna. - Pruebas de mantenimiento. Cambios de repuestos.			
	Neveras y congeladores (Incluido mano de obra)	1. Limpieza Exhaustiva: 1.1 Interior: Descongelar, limpiar estantes, cajones y paredes con soluciones suaves (agua y bicarbonato/vinagre) y secar bien. 1.2 Exterior: Limpiar carcasa y manijas. 1.3 Juntas de Puerta (Gomas): Limpiar acumulación de suciedad y revisar si hay grietas o desgarros que causen fugas de frío. 1.4 Bobinas del Condensador: Limpiar el polvo y suciedad acumulada con cepillo o aspiradora para mejorar la eficiencia. 2. Revisión de Componentes: 2.1 Ventiladores: Verificar su correcto funcionamiento. 2.2 Filtros: Limpiar o reemplazar si es necesario. 2.3 Termostato: Asegurarse de que funcione correctamente para mantener la temperatura. 2.4 Compresor: Revisar ruidos extraños o vibraciones. 3. Control del Sistema de Refrigeración: 3.1 Niveles de Refrigerante: Revisar y reponer si es necesario (tarea para técnicos). 3.2 Presiones y Temperaturas: Verificar que el equipo mantenga las temperaturas adecuadas. 4. Inspección Eléctrica y Mecánica: 4.1 Evaluar el estado de componentes como la resistencia de descongelación y bimetálicos para prevenir fallas. Cambio de repuestos.			
	Dispensadores de agua (Incluido mano de obra)	El mantenimiento correctivo de dispensadores de agua aborda fallas funcionales como goteos, falta de enfriamiento/calentamiento, ruidos extraños o sabores inusuales, e incluye diagnóstico, cambio de componentes (filtros, motocompresores, termostatos, llaves), limpieza profunda y desinfección interna. Se deben verificar conexiones y reemplazar repuestos desgastados para garantizar la calidad del agua. Acciones correctivas principales: reparación de fugas, sistema de refrigeración, sistema eléctrico, cambio de filtros, desinfección profunda.			

CENTRO DE INSTRUCCIÓN LETICIA - ESCAR

REC.	CONTRATO	OBJETO	VALOR TOTAL	EJECUTADO	SALDO $	% EJECUTADO	% POR EJECUTAR
16 F.E. ESCAR	13-7-10006-26	Mantenimiento aires acondicionados	5.000.000,00	3.578.316,00	1.421.684,00	71,57	28,43
TOTAL...			**5.000.000,00**	**3.578.316,00**	**1.421.684,00**	**71,57**	**28,43**

Subcomisario **JHONNY BASTOS**
Jefe Grupo Logístico DEAMA.
Supervisor contrato No. 13-7-10006-26.
Tel. 323-319-9423

Espacio para
Logo Corporativo

JAMES ANTONIO ARAUJO
NIT 15.888.031-4
CALLE 3 # 2-25
Tel: (038) 3114483765
Leticia - Colombia
jamesantonioaraujo@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. JAA 930

Señores	POLICIA NACIONAL ESCUELA NACIONAL DE CARABINEROS ALFONSO LOPEZ PUMAREJO		
NIT	800.141.208-1	**Teléfono**	(608) 918430914
Dirección	VDA LAS MARGARITAS VIA ECOPETROL	**Ciudad**	Facatativá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	29/07/2026, 20:12
Expedición	29/07/2026, 20:12
Vencimiento	29/07/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Mantenimiento preventivo aires acondicionados tipo minie split18.000 Btu	1.00	224,516.00
2	Cambio rubatex 5/8 x metro	4.00	145,632.00
3	Cambio tubo en cobre 5/8 x metro	2.00	107,912.00
4	Cambio tubería de cobre aires grande de 3/4	2.00	62,156.00
5	Cambio de cinta vinilo (Gris o Blanco)	4.00	204,016.00
6	Cambio de cable encauchetado por 3x10	20.00	656,000.00
7	Recarga de refrigerantes X kilo R-410A	1.00	147,600.00
8	Instalacion aire acondicionado tipo split 18.000 hasta 24.000 Btu	3.00	1,070,592.00
9	Desmonte aire acondicionado tipo esplit de 18.000 hasta 24.000 Btu	3.00	959,892.00

Total ítems: 9

Valor en Letras:
Tres millones quinientos setenta y ocho mil trescientos dieciseis pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Consignación bancaria - Consignación $ 3,578,316.00

Total Bruto	3,578,316.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**3,578,316.00**

Observaciones:
#$16-01-03-D05;13-7-10006-26;yuri.garcia@correo.policia.gov.co#$

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764097045050 aprobado en 20250814 prefijo JAA desde el número 840 al 999 Vigencia: 24 Meses**
- Actividad Económica 3313 Mantenimiento y reparación especializado de equipo electrónico y óptico Tarifa
CUFE: 02e997866019efce8d828c4a4b87fe473ae2fbf95a3a1af89480ad24ff60f1d4007d64da3006151f32a9249aeba1a8f7

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: Ver en el XML

JAMES ARAUJO

NIT-00015888031-4 RUT

TECNICO: AIRES ACONDICIONADOS NEVERA LAVADORAS, MODULOS ODONTOLOGIA RAYOSX. AUTO CLAVES. MOTORES FUERA DE BORDA, EQUIPOS HOSPITALARIOS.

Leticia, 13 de Julio del 2026

Señores
DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS
Carrera 11 No 12 – 32 Barrio Victoria Regia
Leticia – Amazonas

Asunto: Certificado de pago de parafiscales

Yo JAMES ANTONIO ARAUJO, identificado con la cedula de ciudadanía No 15.888.031 de Leticia, obrando en nombre propio con domicilio en la Calle 13 No 2 – 25, Barrio Simón Bolívar de Leticia - Amazonas, CERTIFICO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO, que me encuentro al día en el pago de los últimos seis (6) meses del Sistema de Salud, Riesgos profesionales, Pensiones; y que me encuentro exonerado de realizar los aportes parafiscales del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) de acuerdo con el Art.25 de la Ley 1607 y el Art. 7 del Decreto 1828 de agosto 27 2013.

Anexo recibo de pago

Atentamente,

JAMES ANTONIO ARAUJO
C.C. No. 15.888.031 de Leticia

Carrera 3 No. 2 - 25 Barrio Simón Bolívar - Celular 3144483765 Email: jamesantonioaraujo@hotmail.com

compensar | miplanilla.com

REPORTE RESUMEN DE PAGO

Información básica de la planilla

Empresa:	JAMES ANTONIO ARAUJO	**NIT:**	15888031
Tipo Planilla:	I	**Periodo liquidación Pensiones:**	junio 2026
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	junio 2026
Número de Radicación:	92461958	**Total a pagar:**	$261,600
Fecha de vencimiento:	08/07/2026	**Total de empleados:**	1
Fecha de Pago:	16/06/2026	**Número de Administradoras:**	2

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	**Nit recaudo:**	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	**Medio de Pago:**	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	**Número Autorización:**	394758657
Estado de la transacción:	Transaccion aprobada		

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-23	860011153	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	1		$0	$42,700
EPS005	800251440	Sanitas EPS	1		$0	$218,900
						$261,600

*SI descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

mpensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE

	NUMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
	19888031	JAMES ANTONIO ARAUJO	CRA 12 No 10-40	3114483765	tl.net@hotmail.com	
TACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CODIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
	1 Independiente			AMAZONAS	LETICIA	NO

DATOS DE LA PLANILLA

PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		92481958	15/05/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NOMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-06	2026-06		$0	$261.600	

ES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
Sanitas EPS	800251440-6	218.900	0		0		0	0	0	0	218.900	1

TOTALES PENSIÓN

Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP Solidaridad	Aporte FSP Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES RIESGOS LABORALES

Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
			No. Autorización	Valor										
Positiva Seguros	860011153-6	42.700				42.700	0	0	42.700			1.427	42.700	1

TOTALES CAJAS

Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
	0	0	0	0
ICBF				
	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, UTP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	218.900	218.900
Pensión	0	0	0
Riesgos Laborales	1	42.700	42.700
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	2	261.600	261.600

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
EQUIPOS AIRES ACONDICIONADOS

Relación de trabajo realizados en cilet de policía amazonas

OFICINA CILET

CANT	DESCRIPCIÓN	V/UNIT	V/TOTAL
01	Desmonte de aire acondicionado tipo Split 24.000 btu	$ 319.964	$ 319.964
	Semi total		**$ 319.964**

ÁREA ADMINISTRATIVA DE EDUCACIÓN POLICIAL

CANT	DESCRIPCIÓN	V/UNIT	V/TOTAL
01	Instalación de aire acondicionado tipo Split 24.000 btu	$ 356.864	$ 356.864
08	Cambio metros cable encauchetado 3x10	$ 32.800	$ 262.400
01	Cambio de cinta vinilo (gris o blanco)	$ 51.004	$ 51.004
02	Cambio tubos 5/8 en cobre x metros	$ 53.956	$ 107.912
02	Cambio tubos 3/4 en cobre x metro	$ 31.078	$ 62.156
02	Cambio rubatex 5/8 x metro	$ 36.408	$ 72.816
	Semi total		**$ 913.152**

AULA DIRRECIÓN DE EDUCACIÓN POLICIAL

CANT	DESCRIPCIÓN	V/UNIT	V/TOTAL
01	Instalación de aire acondicionado tipo Split 24.000 btu	$ 356.864	$ 356.864
06	Cambio metro encauchetado 3x10	$ 32.800	$ 196.800
01	Cambio de cinta vinilo (gris o blanca)	$ 51.004	$ 51.004
	Semi total		**$ 604.668**

AULA DIRRECIÓN DE EDUCACIÓN POLICIAL

CANT	DESCRIPCIÓN	V/UNIT	V/TOTAL
01	Desmonte de aire acondicionado tipo Split 24.000 btu	$ 319.964	$ 319.964
	Semi total		**$ 319.964**

AULA DIRRECIÓN DE EDUCACIÓN POLICIAL

CANT	DESCRIPCIÓN	V/UNIT	V/TOTAL
01	Desmonte de aire acondicionado tipo Split 24.000 btu	$ 319.964	$ 319.964
	Semi total		**$ 319.964**

AULA DIRRECIÓN DE EDUCACIÓN POLICIAL

CANT	DESCRIPCIÓN	V/UNIT	V/TOTAL
01	Instalación de aire acondicionado tipo Split 24.000 btu	$ 356.864	$ 356.864
06	Cambio metro cable encauchetado 3x10	$ 32.800	$ 196.800
01	Cambio de cinta vinilo (gris o blanca)	$ 51.004	$ 51.004
	Semi total		**$ 604.668**

CARRERA 3 # 2-25 Barrio simón bolívar CEL 311 44 83 765
E-mail: jamesantonioaraujo@hotmail.com

REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
EQUIPOS AIRES ACONDICIONADOS

CILET ADMINISTRATIVO

CANT	*DESCRIPCIÓN*	*V/UNIT*	*V/TOTAL*
01	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado mini Split 18.000 btu	$ 224.516	$ 224.516
01	Cambio de cinta vinilo (gris o blanco)	$ 51.004	$ 51.004
02	Cambio rubatex 5/8 x metro	$ 36.408	$ 72.816
01	Recarga de refrigerantes x kilo R- 410A	$ 147.600	$ 147.600
	Semi total		**$ 495.936**

Valor total: servicio mantenimiento aires acondicionados intervenidos hasta la fecha.

01 / 07 / 2026

Valor total servicio cilet-----$ 3.578.316

Atentamente,

JAMES ANTONIO ARAUJO
CC. No 15.888.031 DE LETICIA

CARRERA 3 # 2-25 Barrio simón bolívar CEL 311 44 83 765
E-mail: jamesantonioaraujo@hotmail.com

JAMES ARAUJO
SERVICIO TECNICO ESPECIALIZADO

REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
EQUIPOS AIRES ACONDICIONADOS

06

CLIENTE	**POLICIA NACIONAL AMAZONAS**	**FECHA**	**D 11 M 06 A 2026**
UBICACIÓN	**OFICINA CILET**	**CIUDAD**	**LETICIA**
EQUIPO	**AIRE ACONDICONADO TIPO SPLIT 24.000 BTU**	**MODELO**	**CSAC24MRY**
MARCA	**PANASONIC**	**SERIE**	2424114177
VOLTAJE	**220V**	**REFRIGERANTE**	**R-22**

PREVENTIVO [XXX] CORRECTIVO [XXX] EMERGENC [ ]

LABORES REALIZADAS		
Trabajo realizado	**Preventivo**	**Correctivo**
Mantenimiento general		
Limpieza interior y exterior		
Lavado de serpentín		
Limpieza a filtros de aire		
Limpieza de desagües		
Limpieza a cuarto de maquinas		
Inspección de motores		
Ajuste general de tornillería		
Inspección filtro secador		
Revisión válvula solenoide		
Cambio capacitor de marcha		
Inspección de tubería		
Inspección de aislamiento		
Inspección rodamientos		
Inspección de chumaceras		
Ajuste prisioneros de rotor		
Reparación de tarjeta electrónica		
Inspección breaker		
Inspección térmica		
Inspección elementos de control		
Control remoto		
Sistema eléctrico general		
Control de temperatura		
Cambio cinta vinilo		
Terminales		
Recarga de gas		
Desmonte aire acondicionado tipo Split	X	

OBSERVACIONES: Desmonte de aire acondicionado tipo Split 24.000 btu.

Técnico responsable

Nombre: James Antonio Araujo

C.C No: 15.888.031

Firma de aceptación del cliente

Nombre: _____

C.C No

CARRERA 3 # 2-25 Barrio simón bolívar CEL 311 44 83 765
E-mail: jamesantonioarauio@hotmail.com

REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
EQUIPOS AIRES ACONDICIONADOS

OK

PLANILLA DE MANENIMIENTO PARA EQUIPOS DE REFRIGERACION			
CLIENTE	**POLICIA NACIONAL AMAZONAS**	**FECHA**	**D 26 M 06 A 2026**
UBICACIÓN	**AREA ADMINISTRATIVA DE EDUCACIÓN POLICIAL**	**CIUDAD**	**LETICIA**
EQUIPO	**AIRECONDICIONADOO TIPO SPLIT 24.000 BTU**	**MODELO**	**MSAF-24CRN1-NCOW**
MARCA	**MIDEA**	**SERIE**	54122000B3345200850096
VOLTAJE	**220.V**	**REFRIGERANTE**	**R 410-A**

PREVENTIVO [XXX] CORRECTIVO [ ] EMERGENCIA [ ]

LABORES REALIZADAS		
Trabajo realizado	**Preventivo**	**Correctivo**
Mantenimiento general		
Limpieza interior y exterior		
Lavado de serpentín		
Limpieza a filtros de aire		
Limpieza de desagües		
Limpieza a cuarto de maquinas		
Inspección de motores		
Ajuste general de tornillería		
Inspección filtro secador		
Revisión válvula solenoide		
Cambio capacitor de marcha		
Cambi de tubería en cobre	x	
Inspección de aislamiento		
Inspección rodamientos		
Inspección de chumaceras		
Ajuste prisioneros de rotor		
Reparación de tarjeta electrónica		
Inspección breaker		
Inspección térmico		
Inspección elementos de control		
Control remoto		
Sistema eléctrico general		
Control de temperatura		
Cambio cinta vinilo	X	
Suministro cable encauchetado 3X10	X	
Recarga de gas		
Instalación aire acondicionado tipo Split	X	

OBSERVACIONES: instalación aire acondicionado, tipo split24.000 btu, cambio 8 metros cable encauchetado 3x10, 1cinta vinilo, Cambio 2 metros tubería en cobre 5/8, cambio 2 metros tubería en cobre 3/4, cambio 2 rubatex 5/8.

Técnico responsable

Nombre: **James Antonio Araujo**
C.C N° : 15.888.031

Firma de aceptación del cliente

Nombre: _____
C.C N°

CARRERA 3 # 2-25 Barrio simón bolívar CEL 311 44 83 765
E-mail: jamesantonioaraujo@hotmail.com

REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
EQUIPOS AIRES ACONDICIONADOS

OK

PLANILLA DE MANENIMIENTO PARA EQUIPOS DE REFRIGERACION			
CLIENTE	**POLICIA NACIONAL AMAZONAS**	**FECHA**	**D 11 M 06 A 2026**
UBICACIÓN	**AULA DIRRECIÓN DE EDUCACIÓN POLICIAL**	**CIUDAD**	**LETICIA**
EQUIPO	**AIRECONDICIONADOO TIPO SPLIT 24.000 BTU**	**MODELO**	**MSAF-24CRN1-NCOW**
MARCA	**MIDEA**	**SERIE**	54122000B354A110840463
VOLTAJE	**220.V**	**REFRIGERANTE**	**R 410 A**

PREVENTIVO [XXX] CORRECTIVO [XXX] EMERGENCIA [ ]

LABORES REALIZADAS		
Trabajo realizado	**Preventivo**	**Correctivo**
Mantenimiento general		
Limpieza interior y exterior		
Lavado de serpentín		
Limpieza a filtros de aire		
Limpieza de desagües		
Limpieza a cuarto de maquinas		
Inspección de motores		
Ajuste general de tornillería		
Inspección filtro secador		
Revisión válvula solenoide		
Cambio capacitor de marcha		
Inspección de tubería		
Inspección de aislamiento		
Inspección rodamientos		
Inspección de chumaceras		
Ajuste prisioneros de rotor		
Reparación de tarjeta electrónica		
Inspección breaker		
Inspección térmica		
Inspección elementos de control		
Control remoto		
Sistema eléctrico general		
Control de temperatura		
Cambio cinta vinilo	X	
Suministro cable encauchetado 3X10	X	
Recarga de gas		
Instalación aire acondicionado tipo Split	X	

OBSERVACIONES: instalación aire acondicionado tipo Split 24.000 btu, cambio 6 metros cable encauchetado 3x10, 1cinta vinilo.

Técnico responsable

Nombre: James Antonio Araujo

C.C N° : 15.888.031

Firma de aceptación del cliente

Nombre: _____

C.C N°

CARRERA 3 # 2-25 Barrio simón bolívar CEL 311 44 83 765
E-mail: iamesantonioarauio@hotmail.com

REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
EQUIPOS AIRES ACONDICIONADOS

OK

PLANILLA DE MANENIMIENTO PARA EQUIPOS DE REFRIGERACION			
CLIENTE	**POLICIA NACIONAL AMAZONAS**	**FECHA**	**D 11 M 06 A 2026**
UBICACIÓN	**AULA DIRRECIÓN DE EDUCACIÓN POLICIAL**	**CIUDAD**	**LETICIA**
EQUIPO	**AIRECONDICIONADOO TIPO SPLIT 24.000 BTU**	**MODELO**	**RN24CL216**
MARCA	**DAIKEN**	**SERIE**	63229970980
VOLTAJE	**220V**	**REFRIGERANTE**	**R-410A**

PREVENTIVO [XXX] CORRECTIVO [XXX] EMERGENCIA [ ]

LABORES REALIZADAS		
Trabajo realizado	**Preventivo**	**Correctivo**
Mantenimiento general		
Limpieza interior y exterior		
Lavado de serpentín		
Limpieza a filtros de aire		
Limpieza de desagües		
Limpieza a cuarto de maquinas		
Inspección de motores		
Ajuste general de tornillería		
Inspección filtro secador		
Revisión válvula solenoide		
Cambio capacitor de marcha		
Inspección de tubería		
Inspección de aislamiento		
Inspección rodamientos		
Inspección de chumaceras		
Ajuste prisioneros de rotor		
Reparación de tarjeta electrónica		
Inspección breaker		
Inspección térmica		
Inspección elementos de control		
Control remoto		
Sistema eléctrico general		
Control de temperatura		
Cambio cinta vinilo		
Terminales		
Recarga de gas		
desmonte aire acondicionado tipo Split	X	

OBSERVACIONES: Desmonte de aire acondicionado tipo Split 24.000 btu.

Técnico responsable

Nombre: James Antonio Araujo
C.C N° : 18.588.031

Firma de aceptación del cliente

Nombre: _____
C.C N°

CARRERA 3 # 2-25 Barrio simón bolívar CEL 311 44 83 765
E-mail: jamesantonioarauio@hotmail.com

REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
EQUIPOS AIRES ACONDICIONADOS

PLANILLA DE MANENIMIENTO PARA EQUIPOS DE REFRIGERACION			
CLIENTE	**POLICIA NACIONAL AMAZONAS**	**FECHA**	**D 11 M 06 A 2026**
UBICACIÓN	**AULA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN POLICIAL**	**CIUDAD**	**LETICIA**
EQUIPO	**AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT 24.000 BTU**	**MODELO**	**MSAFC17CRDN1NQOW**
MARCA	**DAIKEN**	**SERIE**	**63229970979**
VOLTAJE	**220V**	**REFRIGERANTE**	**R-410A**

PREVENTIVO [XXX] CORRECTIVO [XXX] EMERGENCIA [ ]

LABORES REALIZADAS		
Trabajo realizado	**Preventivo**	**Correctivo**
Mantenimiento general		
Limpieza interior y exterior		
Lavado de serpentín		
Limpieza a filtros de aire		
Limpieza de desagües		
Limpieza a cuarto de maquinas		
Inspección de motores		
Ajuste general de tornillería		
Inspección filtro secador		
Revisión válvula solenoide		
Cambio capacitor de marcha		
Inspección de tubería		
Inspección de aislamiento		
Inspección rodamientos		
Inspección de chumaceras		
Ajuste prisioneros de rotor		
Reparación de tarjeta electrónica		
Inspección breaker		
Inspección térmico		
Inspección elementos de control		
Control remoto		
Sistema eléctrico general		
Control de temperatura		
Cambio cinta vinilo		
Terminales		
Recarga de gas		
Desmonte aire acondicionado tipo Split	X	

OBSERVACIONES: Desmonte de aire acondicionado tipo Split 24.000 Btu.

Técnico responsable

Nombre: James Antonio Araujo
C.C No: 15.888.031

Firma de aceptación del cliente

Nombre: _____
C.C No

CARRERA 3 # 2-25 Barrio simón bolívar CEL 311 44 83 765
E-mail: iamesantonioarauio@hotmail.com

REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
EQUIPOS AIRES ACONDICIONADOS

OK

PLANILLA DE MANENIMIENTO PARA EQUIPOS DE REFRIGERACION			
CLIENTE	**POLICIA NACIONAL AMAZONAS**	**FECHA**	**D 11 M 06 A 2026**
UBICACIÓN	**AULA DIRRECIÓN DE EDUCACIÓN POLICIAL**	**CIUDAD**	**LETICIA**
EQUIPO	**AIRECONDICIONADOO TIPO SPLIT 24.000 BTU**	**MODELO**	**MSAF-24CRN1-NCOW**
MARCA	**MIDEA**	**SERIE**	54122000B33452008500963
VOLTAJE	**220.V**	**REFRIGERANTE**	**R 410-A**

PREVENTIVO [XXX] CORRECTIVO [XXX] EMERGENCIA [ ]

LABORES REALIZADAS		
Trabajo realizado	**Preventivo**	**Correctivo**
Mantenimiento general		
Limpieza interior y exterior		
Lavado de serpentín		
Limpieza a filtros de aire		
Limpieza de desagües		
Limpieza a cuarto de maquinas		
Inspección de motores		
Ajuste general de tornillería		
Inspección filtro secador		
Revisión válvula solenoide		
Cambio capacitor de marcha		
Cambio de tubería cobre		
Inspección de aislamiento		
Inspección rodamientos		
Inspección de chumaceras		
Ajuste prisioneros de rotor		
Reparación de tarjeta electrónica		
Inspección breaker		
Inspección térmica		
Inspección elementos de control		
Control remoto		
Sistema eléctrico general		
Control de temperatura		
Cambio cinta vinilo	X	
Suministro cable encauchetado 3X10	X	
Recarga de gas		
Instalación aire acondicionado tipo Split	X	

OBSERVACIONES: instalación aire acondicionado tipo Split 24.000 btu, cambio 6 metros cable encauchetado 3x10, 1 cinta vinilo.

Técnico responsable

Nombre: James Antonio Araujo
C.C N° : 15.888.031

Firma de aceptación del cliente

Nombre: _____
C.C N°

CARRERA 3 # 2-25 Barrio simón bolívar CEL 311 44 83 765
E-mail: jamesantonioarauio@hotmail.com

JAMES ARAUJO
SERVICIO TECNICO ESPECIALIZADO

REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
EQUIPOS AIRES ACONDICIONADOS

OK

CLIENTE	**POLICÍA AMAZONAS**	**FECHA**	**D 30 M 06 A 2026**
UBICACIÓN	**CILE - ADMINISTRATIVO**	**CIUDAD**	**LETICIA**
EQUIPO	**Aire acondicionado Split 18.000btu**	**MODELO**	**MSAFC-17CRDN1-NQOW**
MARCA	**MIDEA**	**SERIE**	**54122000DZY34150170006**
VOLTAJE	**220 VOLTIOS**	**REFRIGERANTE**	**R-410A**

PREVENTIVO **XXX** CORRECTIVO **XXX** EMERGENCI

LABORES REALIZADAS		
Trabajo realizado	**Preventivo**	**Correctivo**
Mantenimiento general	x	
Limpieza interior y exterior	x	
Lavado de serpentín	x	
Limpieza a filtros de aire	x	
Limpieza de desagües	x	
Limpieza a cuarto de maquinas		
Inspección de motor manejadora		
Ajuste general de tornillería		
Inspección filtro secador		
Revisión válvula solenoide		
Verificación de mirilla		
Inspección de tubería		
Inspección de aislamiento		
Inspección rodamientos		
Inspección de chumaceras		
Ajuste prisioneros de rotor		
Revisión tablero electrónico		
Inspección breaker		
Inspección térmico		
Inspección elementos de control		
Cambio de cable encauchetado		
Cambio tarjeta unidad		
Cambio rubatex Protección tubos cobre	x	
Refrigerante gas	x	
Cinta vinilo	x	
Cambio tubería de desagüe		
Instalación aire acondicionado tipo Split		

OBSERVACIONES: Mantenimiento Preventivo Y Correctivo De Aire Acondicionado Mini Split 18.000 Btu, Cambio 1 Cinta De Vinilo, Cambio 2 Rubatex 5/8, Recarga 1 Kilo De Refrigerante R-410-A

Técnico responsable

Nombre: James Antonio Araujo

C.C N° : 15.888.031

Firma de aceptación del cliente

Nombre:


C.C N°

CARRERA 3 # 2-25 Barrio simón bolívar CEL 311 44 83 765
E-mail: jamesantonioaraujo@hotmail.com

CILET – ADMINISTRATIVO - MIDEA



AULA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN POLICIAL - MIDEA



AULA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN POLICIAL - DAIKIN



CILET – ADMINISTRATIVO - PANASONIC

