ANEXO 4.1. - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GARANTIZADAS

SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPIO DE PAICOL

POSTE DE CONCRETO DE 10 METRO 510 KGF

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

NUMERAL	DESCRIPCIÓN	REQUISITO	CARACTERISTICA OFRECIDA Y GARANTIZADA	NOMBRE DEL DOCUMENTO QUE ACREDITA EL CUMPLIMIENTO	UBICACIÓN DEL DOCUMENTO
1	Marca	Indicar	[Indicar]	[Indicar]	[Indicar]
	Referencia	Indicar	[Indicar]	[Indicar]	[Indicar]
1.1	Material	Ferroconcreto	[Indicar]	[Indicar]	[Indicar]
1.2	Forma geométrica	Sección circular ahuecada o anular	[Indicar]	[Indicar]	[Indicar]
1.3	Dimensiones	longitud total Ø Base externo: mm Ø Cima externo: mm	[Indicar]	[Indicar]	[Indicar]
1.4	Prueba de Rigidez dielectrica	Cumplir con norma ASTM D 149 de 2020 METODO A	[Indicar]	[Indicar]	[Indicar]
1.5	Ensayo de materiales del concreto	Cumplir con normas INCONTEC 121 Y 321, Norma 174 (ASTM C33)	[Indicar]	[Indicar]	[Indicar]
1.6	Ensayo de resistencia a la compresión de cilindros normales de hormigon	Cumplir con normas INCONTEC 673 (ASTM C39)	[Indicar]	[Indicar]	[Indicar]
1.7	Señalización: Todos los postes deben llevar señalizados las siguientes secciones:	enterramiento, centro de gravedad	[Indicar]	[Indicar]	[Indicar]
1.8	Carga de trabajo	40% de la carga de diseño	[Indicar]	[Indicar]	[Indicar]