ANEXO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS				
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD EQUIPOS	CANTIDAD MANTENIMIENTOS	UNIDAD DE MEDIDA
SEDE BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL GABRIEL TURBAY				
1	Electrobomba centrífuga vertical en línea con motor de 25 HP	1	1	unidad
2	Tablero de operación y control con arranque estrella-triángulo	1	1	unidad
3	Electrobomba tipo Jockey	1	1	unidad
4	Tablero de control de bomba Jockey	1	1	unidad
5	Gabinetes contra incendios	7	1	unidad
EXTINTORES				
6	RECARGA EXTINTORES MULTIPROPOSITO 10 LB	41	1	Unidad
7	RECARGA EXTINTORES MULTIPROPOSITO 20 LB	1	1	Unidad
8	RECARGA EXTINTORES SOLKAFLAM 3700 GRS	23	1	Unidad
9	RECARGA EXTINTORES SOLKAFLAM 2500 GRS	1	1	Unidad
10	RECARGA EXTINTORES CO2 10 LB	6	1	Unidad
11	RECARGA EXTINTORES CO2 15 LB	2	1	Unidad
12	RECARGA EXTINTORES CO2 20 LB	9	1	Unidad
13	RECARGA EXTINTORES AGUA A PRESION DE 20 LB	12	1	Unidad
14	COMPRA EXTINTOR CO2 10LB	5	1	Unidad

Nota 1: Al final del contrato el contratista deberá entregar la hoja de vida de los equipos en cada mantenimiento ejecutado, de igual manera se requiere un resumen al final del contrato para mantener por periodo la hoja de vida de los equipos con todas las características de los mismos y sus respectivas observaciones y recomendaciones para el cuidado de los equipos; se debe presentar por escrito y el respectivo archivo en medio digital.