



EXTINFUM S.A.S.

EXTINTORES Y FUMIGACIONES

NIT 901.040.453 - 2



ACTA DE RECIBO A SATISFACCION

En la ciudad de Bogotá D. C; a los 28 días del mes de noviembre de 2025 En las instalaciones de **INSTITUTO COLOMBIANO DE APRENDIZAJE S.A.S.- DIVISION INDUSTRIAL** con **NIT: 800.216.673** – 7 Ubicado **CALLE 64 N° 13 - 78/84 en la ciudad de Bogotá D.C** recibió a satisfacción, los siguientes equipos contra incendio, detallados a continuación:

ITEM	CANT.	DESCRIPCION
1	20	Recarga para extintores tipo ABC ó multipropósito de 10 libras de capacidad, cambio de anillo de verificación de servicio, cambio de empaques, revisión general y presurizados con nitrógeno.
2	1	Recarga para extintores tipo ABC ó multipropósito de 20 libras de capacidad, cambio de anillo de verificación de servicio, cambio de empaques, revisión general y presurizados con nitrógeno.
3	1	Recarga para extintores tipo K ó Acetato de potasio de 1.5 galones de capacidad, cambio de anillo de verificación de servicio, cambio de empaques, revisión general y presurizados con nitrógeno.
4	3	Mantenimiento de extintores tipo CO2 o gas carbonico de 5 libras de capacidad
5	2	Mantenimiento de extintores tipo CO2 o gas carbonico de 10 libras de capacidad

A LOS ÍTEMS SE LES REALIZO CAMBIO DE: Agente extintor o mantenimiento, anillo de verificación de servicio, empaques, etiquetas, rótulos de identificación, revisión general y presurizados con nitrógeno.



EXTINFUM
Extintores y Fumigaciones

Entrega el Proveedor:

ING. JOHN FREDY MOSUCHA CRUZ
JEFE DE OPERACIONES

Recibe a Satisfacción:

Firma y sello
Nombre: