EXTINFUM
EXTINTORES Y FUMIGACIONES
NIT.901.040.453-2

A-5226

LIMPIEZA Y DESINFECCION DE TANQUES SUBTERRANEOS

CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE, expedido por **SUBRED SUR OCCIDENTE E.S.E**, según acta número **SQ07C 006249 de JUNIO 10 de 2026.**

NOMBRE:	**INSTITUTO COLOMBIANO DE APRENDIZAJE S.A.S.- DIVISION INDUSTRIAL**
NIT:	**800.216.673 - 7**
DIRECCION:	**CALLE 64 N° 13 - 78/84**
FECHA:	**3 DE JULIO DE 2026**

CANTIDAD**: UNO (1)** MATERIAL: **BALDOSA**
CAPACIDAD: **60 M3**

Se realizó por sistema de estregado y succión mediante el siguiente procedimiento:

1° Coordinación Para Desocupado
2° Retirado De Partículas
3° Refregado con Cepillo
4° Lavado Con Hidro lavadora
5° Retirado de residuos
6° Aplicación de Desinfectante
7° Tiempo De Acción
8° Enjuague con Hidro lavadora
9° Retirado de residuos
10° Purga De Tubería

- Desinfectante empleado: HIPOCLORITO DE SODIO AL 5%
- Dosificación: 5 CC / lt agua

ING. FREDY MOSUCHA CRUZ
Jefe de Operaciones.

310 809 1379 - 350 772 7873
Cll 90 A N° 95 D-37 Int. 104 Bogotá, D.C. - Cll 15 N° 24-95 Local 1 Funza Cund.
extinfum@yahoo.es - extinfumsas@gmail.com

EXTINFUM
EXTINTORES Y FUMIGACIONES
NIT.901.040.453-2

REPORTE SERVICIO LAVADO DE TANQUES **A - 5226**

CIUDAD	BOGOTA D.C	**FECHA:3/07/2026**	**HORA INICIO:**	5:00 p.m.
CLIENTE	INSTITUTO COLOMBIANO DE APRENDIZAJE S.A.S.- DIVIS		**HORA FINAL:**	7:00 pm.
DIRECCION	CALLE 64 N° 13 - 78/84		**NIT**	800.216.673 - 7
CONTACTO	ELENA THOMAS		**TELEFONO**	3012318517
CARGO	COMPRAS		**SECTOR**	EDUCATIVO

DESCRIPCION DEL SERVICIO

CLASE		CANTIDAD	MATERIAL	CAPACIDAD
ELEVADO				
SUBTERRANEOS	X	UNO	BALDOSA	60 M3
POZO				

ELEMENTOS UTILIZADOS

Balde		Aspersora		Escoba	X	Hidrolavadora		Eq. de Altura	X		
Cepillo	X	Extensiones	X	Sumergible	X	Esponjillas	X				
Escalera	X	Reflector		Ventilador		Aspiradora	X				

INSPECCIÓN DEL TANQUE

CONDICIONES FISICAS	BUENA	REGULAR	MALA	OBSERVACIONES
Tapa	X			
Cuerpo del Tanque	X			
Tuberia de entrada	X			
Tuberia de salida	X			
Registros	X			
Valvula de llenado	X			
Flotador	X			
Varilla del Flotador	X			
Base de Soporte	X			
Salidas Universales	X			
Area Alredeor	X			

DESINFECTANTE HIPOCLORITO DE SODIO 5% **DOSIFICACION** 5 CC / Lt agua

PRUEBAS DE LABORATORIO

FISICOQUIMICA	SI	**X**	NO		**MICROBIOLOGICA**	SI	**X**	NO	

RECOMENDACIONES

SE DEJA LLENANDO NORMALMENTE Y CORRECTAMENTE TAPADO.

REALIZADO POR:

Firma: _____
Nombre: FABIAN PARDO ROA

Recibe el Servicio a Satisfacción:

Firma: _____
Nombre: _____

310 809 1379 - 350 772 7873
Cll 90 A N° 95 D-37 Int. 104 Bogotá, D.C. - Cll 15 N° 24-95 Local 1 Funza Cund.
extinfum@yahoo.es - extinfumsas@gmail.com