ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO FORMATO INSPECCIONES	Código: FOR-TH-008 Versión: 3 Fecha: Memo I2025038195 - 06/11/2025 Página: 6 de 6

Clasificación: información pública

SECCIÓN F. INSPECCIÓN DE EXTINTORES

Fecha de inspección: 28/07/2026.	Hora: 10:50 am	Área/Unidad operativa: centro de cuidado transitorio Villa Kennedy	Localidad: Kennedy
Inspección realizada por: Daisy Tatiana Carrascal Camilo		Nombre responsable unidad: Marcela Acosta Rulido	

No	Área donde esta ubicado el equipo	ESTADO DEL EXTINTOR																				AGENTE EXTINTOR				Observaciones
		Fecha vencimiento recarga		Manómetro		Pasador de seguridad		Boquilla		Manija		Cilindro		Pintura		Señalización		Ubicación		Visibilidad		Acceso al extintor					
		Mes	Año	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	ABC Multipropósito	CO2	Solkaflam	Agua presurizada	
1	Recepción	07	27	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X				
2	Taller 1er Piso.	07	27	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X				
3	Taller de confección	07	27	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X				
4	Centro de residuos	07	27	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X				
5	Piso 2 ala B.	06	27	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X				
6	Piso 2 ala A	06	27	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X				
7	Piso 3 comedor	07	27	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X				
8	Piso 3 pasillo habitaciones	07	27	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X				
9	Piso 3 cocina	06	27	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X						Químico Humecto
10	Piso 4 habitaciones	07	27	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X				
11	Piso 4 Pasillos	07	27	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X				
12	Piso 4 Archivo	06	27	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X				
13	Piso 4 lavandería	06	27	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X					X	

Firma responsable inspección

Firma responsable unidad operativa