


	PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO FORMATO INSPECCIONES	Código: FOR-TH-008
		Versión: 3
		Fecha: Memo I2025038195 - 06/11/2025
		Página: 6 de 6

Clasificación: información pública

SECCIÓN F. INSPECCIÓN DE EXTINTORES

Fecha de inspección: 29/07/2026										Hora: 12:00pm										Área/Unidad operativa: CUIDADO TRANSITORIO - NUEVO RENACER										Localidad: FONTIBON									
Inspección realizada por: DAVID RAMOS - TECNICO EN GESTION AMBIENTAL																				Nombre responsable unidad: ANGIE VANESSA IBAÑEZ - COORDINADORA																			
No	Área donde esta ubicado el equipo	ESTADO DEL EXTINTOR																AGENTE EXTINTOR								Observaciones													
		Fecha vencimiento recarga		Manómetro		Pasador de seguridad		Boquilla		Manija		Cilindro		Pintura		Señalización		Ubicación		Visibilidad		Acceso al extintor		ABC Multipropósito	CO2		Solkaflam	Agua presurizada											
		Mes	Año	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala																
1	ZONA INGRESOS	5	2027	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X				10 LIBRAS											
2	ZONA COMUN PLANTA 1	5	2027	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X				10 LIBRAS											
3	ESCALERA PLANTA 1	5	2027	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X				10 LIBRAS											
4	ESCALERA PLANTA 2	5	2027	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X				10 LIBRAS											
5	ESCALERA PLANTA 3	5	2027	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X				10 LIBRAS											
6	GESTION DOCUMENTAL	5	2027	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X				10 LIBRAS											
7																																							
8																																							
9																																							
10																																							
11																																							


Firma responsable inspección


Firma responsable unidad operativa