



Puerto Asís putumayo, 19 de agosto de 2026

RESPUESTA A OBSERVACIONES PRESENTADA AL PROCESO DE MINIMA CUANTIA SAMC-029-2026

OBJETO: ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA LUDOTECA MUNICIPAL DE PUERTO ASÍS PUTUMAYO

En atención a la observación formulada por el oferente en relación con el proceso en referencia.

Referencia interna: [SAMC-029-2026](#)
Descripción del proceso: ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA LUDOTECA MUNICIPAL DE PUERTO ASÍS PUTUMAYO
De: INVERFAGALOSAS
Usuario: RAUL RICARDO GAMBOA PENAGOS
Fecha: 8 días de tiempo transcurrido (10/08/2026 6:15:24 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Referencia del mensaje: CO1 MSG 9821636
Tipo de mensaje: General
Asunto: OBSERVACION 1

Anexos	Documento	Nombre del documento	
	OBSERVACIÓN 1 BAHAREQUE, TAPIA ETC pdf	OBSERVACIÓN 1 BAHAREQUE, TAPIA ETC pdf	Detalle
Agregar documento a la oferta Exportar todos			

Texto de mensaje

OBSERVACIÓN – REQUISITO DE EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN MATERIALES COMO MADERA, GUADUA, BAHAREQUE, ADOBE Y/O TAPIA PISADA

Respetuosamente nos permitimos observar el requisito establecido en la Matriz 1 de experiencia, mediante el cual se establece que, en caso de que el proyecto corresponda a actividades de construcción, ampliación, reconstrucción, adecuación, conservación, intervención, instalación, mantenimiento, mejoramiento, modificación, optimización, rehabilitación, remodelación, reposición, reparación locativa, restauración, restitución o terminación en materiales como madera, guadua, bahareque, adobe y/o tapia pisada, deberá acreditarse adicionalmente experiencia específica en proyectos en los cuales alguno o algunos de dichos materiales hayan sido predominantes.

Referencia interna: [SAMC-029-2026](#)
Descripción del proceso: ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA LUDOTECA MUNICIPAL DE PUERTO ASÍS PUTUMAYO
De: INGE&CONST JD
Usuario: INGENIERIA & CONSTRUCCIONES JD S.A.S ZOMAC
Fecha: 19 horas de tiempo transcurrido (19/08/2026 2:37:21 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Referencia del mensaje: CO1 MSG 9848202
Tipo de mensaje: General
Asunto: observación 015-2026

Anexos	Documento	Nombre del documento	
	OBSERVACIÓN 0015-2026.pdf	OBSERVACIÓN 0015-2026.pdf	Detalle
Agregar documento a la oferta Exportar todos			

Texto de mensaje

Por lo anterior, nos permitimos manifestar lo siguiente:

Una vez revisadas las observaciones presentadas y efectuadas la verificación de los documentos técnicos que soportan el proceso, la Entidad considera pertinentes las observaciones formuladas respecto del requisito de experiencia.



Calle 10 - Cra 19 / Esquina - Barrio el Centro



alcaldia@puertoasis-putumayo.gov.co



www.puertoasis-putumayo.gov.co



**ALCALDÍA DE
PUERTO ASÍS**

En consecuencia, se procederá a realizar los ajustes correspondientes al requisito de experiencia específica, con el fin de que este guarde relación directa con las actividades y características reales del objeto contractual.

Así mismo, la Entidad verificará y establecerá de manera precisa el área efectivamente objeto de intervención, la cual será utilizada como referencia para determinar el área mínima de experiencia exigida, evitando inconsistencias entre la información contenida en la matriz de experiencia y el alcance real del proyecto.

De igual manera, se revisará el requisito relacionado con la experiencia en materiales como madera, guadua, bahareque, adobe y/o tapia pisada, y se ajustará en caso de no corresponder con las actividades efectivamente previstas en el proyecto.

Por lo anterior, la Entidad acoge las observaciones y procederá a modificar la experiencia exigida y a establecer claramente el área objeto de intervención, de conformidad con las condiciones técnicas reales del proyecto. Los ajustes correspondientes serán incorporados y publicados en los documentos del proceso mediante la modificación respectiva.

JULIAN DAVID CARDENAS QUIÑONES
P.A Oficina Jurídica Municipal

**ALCALDÍA DE
PUERTO ASÍS**



Calle 10 - Cra 19 / Esquina - Barrio el Centro



alcaldia@puertoasis-putumayo-gov.co



www.puertoasis-putumayo.gov.co