Santa Marta, 10 de Noviembre de 2021

AM 2021 - 027

INGENIERA
MARIA MENDOZA
AGUAS DEL MAGDALENA

Asunto: Resultado Visita Técnica Perforaciones Estudio de Suelos, conducción Don Diego – Planta el Curval.


Respetada Ingeniera:

La visita técnica que se llevó a cabo el día 21 de Octubre de 2021, se pudo ver en la mayoría de los casos se puede realizar perforaciones cada 1500 metros de distancia siguiendo las recomendaciones dadas anteriormente, y se insiste que esa es la distancia adecuada para realizarlas. Se evidencio que puede existir problemas en la toma de algunos puntos por cambio de calzada y por la presencia de obstáculos en la zona pero que se pueden resolver con distanciar un poco más los puntos en cuestión. Dentro de la visita los contratistas no llevaron los puntos georeferenciados para avalar la ubicación de los puntos, por tanto, el compromiso fue hacer una georeferenciacion adecuada y una vez se tengan se procede a dar el aval definitivo de los puntos propuestos. A la fecha no he recibido más requerimientos al respecto.

Cualquier duda será atendida, agradeciendo su atención.

Oscar Hernando Moreno Torres – Ingeniero Civil, MIC y Candidato a Ph. D.
Urbanización Sierradentro Manzana 9 Casa 14 – Santa Marta
E-mail: oshemoreno@yahoo.com

Atentamente,



Ing. Oscar Hernando Moreno Torres

MP. 25202 – 67777 de Cundinamarca

CC. 79.625.237 de Bogotá