Gmail **Consorcio Suba Vial VR <consorciosubavialvr.1009@gmail.com>**

Notificacación de presencia de red de acueducto de 4" sector Naranjos - 11007996

2 messages

Suba Vias <subavias@gmail.com> Thu, Jul 9, 2026 at 2:12 PM
To: Jose Mauricio Mahecha Galindo <jmahecha@acueducto.com.co>
Cc: Consorcio Suba Vial VR <consorciosubavialvr.1009@gmail.com>, Laura P Ortiz M <tecnicosubavias@gmail.com>, Juan Pablo Sarmiento Rojas <juanp.sarmiento@gobiernobogota.gov.co>, Wilmer Andres Acosta Cetina <wilmer.acosta@gobiernobogota.gov.co>

Ingeniero
MAURICIO MAHECHA

Cordial saludo.

Conforme a lo conversado vía telefónica, nos permitimos mostrar el siguiente fotográfico, donde se evidencia la presencia de la red de acueducto de 4", la cual pasa aproximadamente a 30cm de distancia del sardinel y a 60cm de distancia del actual nivel de la rasante. Los registros se evidencian a continuación:









Ahora y en vista que el alcance del proyecto no involucra intervención en andenes, donde los existentes presentan una gran irregularidad en niveles que no permite poder hacer una posible intervención organizada y de paso se evidencia también la presencia de una red de gas de un diámetro similar a la de la red de acueducto, desde los grupos de obra e interventoría se considera realizar el traslado de esta red al punto inferior donde quedará el sardinel, esto en aras de que no se genere interferencia entre la red y la estructura de la vía, donde esta última se llevará a una profundidad de 63cm.

Agradecemos su colaboración y la reiteración de su visto bueno a esta propuesta mediante respuesta al presente correo electrónico, con el fin de poder avanzar en el desarrollo de las actividades.

Cordialmente,

EDISON RICARDO DUARTE
Director de interventoría

Jose Mauricio Mahecha Galindo <jmahecha@acueducto.com.co> Fri, Jul 10, 2026 at 10:18 AM
To: Suba Vias <subavias@gmail.com>
Cc: Consorcio Suba Vial VR <consorciosubavialvr.1009@gmail.com>, Laura P Ortiz M <tecnicosubavias@gmail.com>, Juan Pablo Sarmiento Rojas <juanp.sarmiento@gobiernobogota.gov.co>, Wilmer Andres Acosta Cetina <wilmer.acosta@gobiernobogota.gov.co>

Cordial saludo

Teniendo en cuenta las circunstancias descritas y de acuerdo con lo conversado, se da aval a la intervención planteada

José Mauricio Mahecha Galindo
Profesional Especializado
Urbanizadores y Constructores Zona 1
jmahecha@acueducto.com.co
Teléfono: 3447000 Ext. Celular: 300 2529797

De: Suba Vias <subavias@gmail.com>
Enviado: jueves, 9 de julio de 2026 2:12 p. m.
Para: Jose Mauricio Mahecha Galindo <jmahecha@acueducto.com.co>
Cc: Consorcio Suba Vial VR <consorciosubavialvr.1009@gmail.com>; Laura P Ortiz M <tecnicosubavias@gmail.com>; Juan Pablo Sarmiento Rojas <juanp.sarmiento@gobiernobogota.gov.co>; Wilmer Andres Acosta Cetina <wilmer.acosta@gobiernobogota.gov.co>
Asunto: Notificacación de presencia de red de acueducto de 4" sector Naranjos - 11007996

[Quoted text hidden]

ESTA COMUNICACIÓN PUEDE CONTENER MATERIAL CONFIDENCIAL Y/O INFORMACIÓN CON DERECHOS reservados del propietario, por lo tanto el uso de las mismas es exclusiva para el destinatario. Si usted recibió este material por error, por favor notifíquelo inmediatamente al remitente y borre el email y cualquier documento o documentos asociado con el email. Muchas Gracias. THIS COMMUNICATION MAY CONTAIN CONFIDENTIAL AND/OR OTHERWISE PROPRIETARY MATERIAL and is thus for use only by the intended recipient. If you received this in error, please contact the sender and delete the e-mail and its attachments from all computers.