ITEM	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de extinción de incendio tipo ABC.	5 Libras	69
2	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de extinción de incendio tipo ABC	10 Libras	82
3	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de extinción de incendio tipo ABC	20 Libras	9
4	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de extinción de incendio tipo H20	2,5 Galones	3
5	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de extinción de incendio tipo CO2	5 Libras	9
6	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de extinción de incendio tipo CO2	10 Libras	9
7	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de extinción de incendio tipo CO2	20 Libras	5
8	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de extinción de incendio tipo BC	10 Libras	7

OBSERVACIONES.

1. El mantenimiento preventivo y correctivo corresponde aproximadamente a 193 equipos como se relaciona en la tabla anterior.

2. Los equipos a intervenir estarán ubicados en la sede Salomia ubicada en la Carrera 3 No. 56 - 90 y sede San Pedro ubicada en la carrera 1 No. 14-40.

TIPO DE SERVICIO:

El servicio integral de Mantenimiento preventivo, correctivo y recarga de equipos de extinción tipos ABC, H2O, CO2 y BC; conforme a lo dispuesto en la norma técnica NTC 2885 para la inspección y selección de extintores portátiles incluye:

Trasladar los equipos desde las sedes de la secretaría de Movilidad para realizar la revisión de componentes y retornarlos una vez sean intervenidos.

Revisión de componentes:

- Cilindro (Botella): Recipiente de acero que almacena el agente extintor y soporta la presión interna.
- Manómetro: Reloj que mide la presión interna; la aguja debe estar en la zona verde para indicar que está listo para usarse.

- Pasador (Seguridad) y precinto: Pin metálico que evita que la palanca se presione por accidente.
- Palancas (Accionamiento y transporte): Manijas superior e inferior que se oprimen juntas para abrir la válvula y liberar el contenido.
- Válvula: Mecanismo superior que regula la salida del gas y el agente extintor.
- Tubo sifón: Conducto interno que va desde la válvula hasta el fondo del cilindro para succionar el agente.
- Manguera y boquilla: Conducto flexible y extremo de salida que permite apuntar con precisión la sustancia.
- Agente extintor: Sustancia contenida (como polvo químico, CO2 o agua) diseñada para apagar el fuego.

Presentación de reporte de correctivos
El proveedor presentara cotización de componentes a cambiar de acuerdo a la revisión técnica.

El supervisor evalúa y autoriza los correctivos de acuerdo el reporte técnico de los equipos.