PLC
030101
X20CP

LCP–SPP–400

OIT | PLC | PLC–SPP–400

VFD

RUN YRI 04 401 | FAULT XA 04 401 | E–STOP HS 04 403 | LOR HS 04 411 | OSC HS 04 412 | MS | LOR HS 04 421 | SS HS 04 422 | MS | LOR HS 04 401 | SS HS 04 402

MEZCLADOR 1 | MEZCLADOR 2 | TORNILLO

MS | MS

POLÍMERO SECO

TOLVA
TAP–04–400

LSL 04 401

ALP–04–400

TSH 04 401

PSL 04 401

FIT 04 401

BV–04–402

S

M

VIENE DE
AGUA DE SERVICIO

BV–04–401

PREGV–04–401

SV–04–401

BV–04–403

FG 04 401

M | M

LIT 04 401

LSH 04 401

LSL 04 402

MZP–04–410

MZP–04–420

BV–04–405 | BV–04–406 | BV–04–407

50mm–POL–PVC

BV–04–404

VA HACIA
CENTRIFUGA #1

VA HACIA
CENTRIFUGA #2

AQUA OCCIDENTE	GERENCIA OPERATIVA	ESPECIALIDAD: DISEÑOS INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL	Revisó: ING. MYRIAM ROMERO M.P. 76237-09214 VLL	Aprobó: ING. HECTOR SAAVEDRA M.P.76237-75326 VLL	Registro digital: PTAR-INS-099-T.dwg	Plano N°: 017	ADVERTENCIA: SI ESTA BARRA NO MIDE 2 cm. EL PLANO NO ESTA A ESCALA	N°	MODIFICACIONES	FECHA	POR	PROYECTO: REALIZAR LA ACTUALIZACIÓN Y AJUSTE DE LOS ESTUDIOS E INGENIERIA DE DETALLE DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS Y NO DOMÉSTICAS - PTAR - DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PALMIRA EN EL VALLE DEL CAUCA, INCLUYENDO LOS CORREGIMIENTOS GUAYABAL Y BARRANCAS	CONTENIDO: DIAGRAMA DE TUBERIAS E INSTRUMENTACIÓN P&ID EQUIPO PAQUETE PREPARADOR DE POLIMERO INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL	IN17
			Diseñó: ING. IVON SINISTERRA M.P.171021-0553122 VLL	Fecha: MAYO/2025	Escala: SIN	Unidades: METROS	Consecutivo: 017								