





VISTA EN PLANTA






LOCALIZACIÓN
SIN ESCALA



VISUAL 3D DE PELDAÑOS


VISUAL 3D DE TORNILLOS Y PELDAÑOS




DETALLE A

DETALLE ENSAMBLE DE PELDAÑO EN TUBULAR DE 2X50X50 CANT 40

TABLA DE MATERIALES			
ITEM	DESCRIPCIÓN DE MATERIALES	UNIDADES	ESPECIFICACION
1	REJILLA TAESMET TIPO T100X30 DE 18"X1"	40	CON SUPERFICIE ANTI-DESLIZANTE Y ACABADO
2	TUBULAR DE 2X50X50	80	A500 Gr C
3	TUBULAR DE 2X50X50	40	A500 Gr C
4	LAMINA DE 3/16"	80	ASTM A36
5	VARILLA DE 1/2" B7	240	ASTM A193 B7
6	TUBO DE 1 1/4"	6	GALVANIZADO CAL14
7	LAMINA DE3/16"	12	ASTM A36
8	LAMINA DE3/16"	6	ASTM A36
9	TUBO DE 1 1/2"	2	GALVANIZADO CAL 14
	SIK305396 SIKA		ANCHORFIX-S X 300 ML




ADITAMENTO PARA PASAMANOS



ENSMABLE DE PELDAÑO EN TUBULAR DE 2X50X50 CANT 40





VISUAL DE PASAMANOS

⚠4	DESC-4	FECHA-4	REV_POR-4
⚠3	DESC-3	FECHA-3	REV_POR-3
⚠2	DESC-2	FECHA-2	REV_POR-2
⚠1	DESC-1	FECHA-1	REV_POR-1
N°	MODIFICACIONES	FECHA	POR

AQUA OCCIDENTE

GERENCIA OPERATIVA

DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y CONSTRUCCIÓN

REALIZAR LA ACTUALIZACIÓN Y AJUSTE DE LOS ESTUDIOS E INGENIERIA DE DETALLE DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS Y NO DOMÉSTICAS - PTAR - DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PALMIRA EN EL VALLE DEL CAUCA, INCLUYENDO LOS CORREGIMIENTOS GUAYABAL Y BARRANCAS

DISEÑOS MÉCANICOS

MYRIAM ROMERO PULECIO
INGENIERIA SANITARIA

ADVERTENCIA
0 1 2
SI ESTA BARRA NO MIDE 2 cm, EL PLANO NO ESTA A ESCALA

Escala: SIN ESCALA

Unidades: mm

Diseño: ING. VICTOR CORRALES M.P.VLC2044334

Aprobo: ING. HECTOR SAAVEDRA M.P 76237-75326 VLL

Reviso: ING. MYRIAM ROMERO M.P. 76237-09214 VLL

Registro digital: PTAR-MEC-034-D-M01.dwg

Fecha: MAYO/2025

Plano N°: 1

Consecutivo: 1

CONTIENE: PELDAÑOS EN BOMBA TORNILLO SIN FIN, DETALLE ENSAMBLE

M01