ACTA DE SUPERVISION			
MODALIDAD	**CONTRATACION REGIMEN ESPECIAL MENOR A 20 SMLMV**		
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO			
CONTRATO DE **MANTENIMIENTO**:	**RE - No. 05 del 30 de julio de 2026**		
FUNCIONARIO FACULTADO PARA CONTRATAR	**Mg. GILBERTO BONILLA SANCHEZ**		
NOMBRE CONTRATISTA	**MANTENIMIENTOS, ASESORIAS Y SERVICIOS E.U., con** NIT: **804.005.593-5**, representante legal **JUAN CARLOS GOMEZ SUAREZ** identificado con la C.C. 91.074.062 expedida en San Gil.		
OBJETO DEL CONTRATO			
“MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL TANQUE DE AGUA POTABLE, BOMBA DEL SISTEMA DE RED CONTRA INCENDIO, SISTEMA EYECTOR, PLANTA SUPLENCIA DE ENERGIA Y CUARTO DE MAQUINAS DEL COLEGIO FACUNDO NAVAS MANTILLA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GIRÓN”			
No. DE CDP	06	FECHA DE EXPEDICIÓN CDP	21 de julio de2026
No. DE RP	06	FECHA DE EXPEDICIÓN RP	30 de julio de2026
NOMBRE DEL SUPERVISOR	**Mg. GILBERTO BONILLA SANCHEZ**		
PLAZO DEL CONTRATO	**Un (01) mes**		
FECHA DE INICIO	**30 de julio de 2026**		
FECHA DE TERMINACION	**29 de agosto de 2026**		
FORMA DE PAGO	La **I.E. Oficial FACUNDO NAVAS MANTILLA,** pagará al contratista el valor del contrato en Un (1) pago; a la finalización y ejecución del lavado y desinfección del tanque de almacenamiento de agua potable, previo mantenimiento preventivo y correctivo de las bombas y el sistema contra incendio y presentación del informe de ejecución y presentación de la correspondiente factura y autorización del supervisor del contrato		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**SIETE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS PESOS MCTE ($7.937.300,00),**		
PÓLIZA DE GARANTÍAS			
NOMBRE DE LA ASEGURADORA	N/A		
NÚMERO DE PÓLIZA	N/A		
FECHA DE APROBACIÓN	N/A		

El suscrito supervisor del contrato de Mantenimiento **RE - No. 05 del 30 de julio de 2026**, a través del presente documento, el día **31 de agosto de 2026,** procede a ***realizar la certificación de la ejecución final*** del objeto contractual por parte de **MANTENIMIENTOS, ASESORIAS Y SERVICIOS E.U., con** NIT: **804.005.593-5**, representante legal **JUAN CARLOS GOMEZ SUAREZ** identificado con la C.C. 91.074.062 expedida en San Gil, en su calidad de Contratista, recibido a satisfacción de los servicios prestados y de acuerdo con el ***informe presentado por el contratista cuya realización fue realizada el día 15 de agosto de 2026,*** el cual hace parte integral de la presente acta de supervisión conforme a las actividades relacionadas a continuación:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	CALIDAD
1	SERVICIO DE LAVADO Y DESINFECCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE SUBTERRANEO, LIMPIEZA DE PAREDES Y PISO CON EQUIPO HIDROLAVADORA PROFESIONAL, REMOCION DE SEDIMENTOS CON BOMBA DE ACHIQUE.APLICACION DE HIPOCLORITO SEGÚN NORMATIVIDAD. INCLUYE: Verificación de tuberías de succión por afección corrosiva.	1	BUENA
2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN SITIO A BOMBA DEL SISTEMA DE RED CONTRA INCENDIO. INCLUYE VERIFICACIÓN OPERATIVA Y DE FUNCIONAMIENTO, DISPOSICIÓN DEL EQUIPO	1	BUENA
3	MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN SITIO A SISTEMA EYECTOR PARA EVACUACIÓN DE AGUAS LLUVIAS, AL INTERIOR DEL CUARTO DE BOMBAS.	1	BUENA
4	SERVICIO DE RESTAURACIÓN DE PINTURA CON ANTICORROSIVO SOBRE LA ESTRUCTURA HIDRAULICA AL INTERIOR DEL CUARTO, ESCALERA Y TAPAS DE ACCESO AL TANQUE DE AGUA POTABLE Y CUARTO DE BOMBAS.	1	BUENA
5	REVISIÓN GENERAL, VERIFICACIÓN DE PARAMETROS FUNCIONES DEL EQUIPO DE PLANTA DE SUPLENCIA DE ENERGIA CON SU RESPECTIVA TRANSFERENCIA AUTOMATICA.	1	BUENA
6	MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN SITIO AL SISTEMA DE PRESIÓN CONSTANTE: INCLUYE: Calibración de precarga a tanque hidro acumulador verificación de lógica de accionamiento, revisión de borneras, puntos calientes.	1	BUENA
7	SUMINISTRO POR REPOSICIÓN DE VALVULA DE FLOTACIÓN MECANICA EN 1 1/2". Requerido para el control de llenado del Tanque de agua potable.	1	BUENA
8	SUMINISTRO DE CHEQUE HIDRO EN 1 1/4". CORRESPONDIENTE A LAS LÍNEAS DE IMPULSIÓN DE LAS ELECTROBOMBAS	1	BUENA

De acuerdo con el presente informe final de ejecución, y de acuerdo con las condiciones establecidas en el contrato y una vez recibidos en su totalidad los servicios prestados con relación al desarrollo y ejecución de este, los cuales fueron realizados dentro del término estipulado en el contrato cuyas condiciones se cumplieron en su totalidad.

SE CERTIFICA:

Que el contratista cumplió satisfactoriamente con la ejecución del objeto contractual y las actividades descritas en los estudios previos y en la invitación del contrato de Mantenimiento **RE - No. 05 del 30 de julio de 2026**, se recibe el servicio contratado a satisfacción.

De igual manera se deja constancia del cumplimiento del contratista de las obligaciones relacionadas al pago de seguridad social y parafiscales descritas en la ***ASOPAGOS S.A. Planilla No. 38451669 del 2026/08/25***.

La presente se expide en Girón, el día **31 de agosto de 2026**.

Mg. GILBERTO BONILLA SANCHEZ
Rector Facundo Navas Mantilla del Municipio de San Juan Girón
Entidad Contratante.