HUELLA DE CARBONO 2024

Se registró tu respuesta

Ver respuestas anteriores
Enviar otra respuesta

Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google. - Términos del Servicio - Política de Privacidad

Does this form look suspicious? Informe

Google Formularios



Lugar	*Comedor Comunitario Verbenal*		
Fecha	*23/12/2024*		
Tema	*Reporte huella de carbono 2024*		
Desarrollo	*Reporte extintores comedor Taberín* *Para el periodo reportado no hubo mantenimiento de equipo pero sí recarga de extintores en comedor Taberín, se adjunta certificado.* ***Extintor 1*** *Cantidad: 10 libras* *Fecha de vencimiento: diciembre 2025* ***Extintor 2*** *Cantidad: 10 libras* *Fecha de vencimiento: diciembre 2025*		
Asistentes	Nombre	Cargo/Rol	Dependencia
	Nataly Martínez Romero	**Responsable Ambiental**	**Comedor Comunitario Taberín**
Compromisos	Actividad	Responsable	Fecha límite
	No aplica	*No aplica*	*No Aplica*
Próxima reunión	*No se requiere próxima reunión.*		
Elaboró	*Nataly Martínez Romero*		

CONSTANCIA MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES ABC MULTIPROPOSITO

No. C-06-20042900630

FUMINDUSTRIAL ABC S A S
NIT 900.352.449-8
CARRERA 96 A # 157 31
Tel: 3142877399
Bogotá - Colombia

Para	ASOCIACIÓN COMUNITARIA LA ESPERANZA
Nit	830.067.850-3
Contacto	JOSEFINA ARIAS DE GARCIA
Dirección	CL 78 SUR 79 51 IN 82 MZ 2 F BRR LA ESPERANZA - BOSA
Ciudad/Tel.	Bogotá / (601) 3112375918 - Ext. 000 - (00) 0000000
Fecha	2024-12-05

MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES MULTIPROPOSITO FUMINDUSTRIAL ABC SAS

EXTINTOR MULTIPROPOSITO

ESTABLECIMEINTO : COMEDOR TABERIN

UBICADO : CALLE 129F N° 87 18

PRODUCTO	PRESENTACION	F.APLICACION
NITROGENO (Agente extintor)	GASEOSO	LLENADO(Equipo a presión PSI)
POLVO QUIMICO SECO(Tipo ABC)	POLVO SECO (Agente extintor)	LLENADO Equipo a presión PSI

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	RECARGA Y MANTENIMIENTO EXTINTOR ABC 10 LIBRAS PQS,cambiar el sello de seguridad revisión de la válvula, cambio de empaques, cambiar contenido con la cantidad de agente Químico indicada. comprobación: peso, presión funcionalidad y hermeticidad.	2.00	0.00

S.A.S NIT 830.048.145-8

FUMINDUSTRIAL

Pedro Becerra Deaza
Representante Legal

Adriana Chavarro
Gerente Administrativo

Se realiza: Verificación técnica integral de Válvula, reloj, recipiente, limpieza del equipo y accesorios, cambio y regulación del agente extintor, mantenimiento, presurización y prueba final.

Recomendaciones: Antes de emplear un extintor debe comprobarse que es el adecuado para el tipo de fuego presente. Una vez utilizado, aunque su uso haya sido mínimo no se debe colocar en el sitio asignado , se debe enviar a recarga.

No colocar objetos en ningún sitio sobre los extintores o en su entorno.

Estamos autorizados por la secretaria de salud de Bogotá según acta Número SQ07C004595

Pedro Becerra Deaza

Gerente

Deazapedro@hotmail.com

Angela Johana Sotelo
Auxiliar Administrativo
abcfumindustrial@gmail.com

Escaneado con CamScanner