FUMINDUSTRIAL ABC SAS

INFORME SERVICIO PRESTADO LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUE AGUA

JARDÍN ANTON PIRULERO

BOGOTÁ D.C

2026

Fumindustrial
abcfumindustrial@gmail.com

Powered by CamScanner

INFORME SERVICIO PRESTADO LAVADO Y DESINFECCION DE TANQUE

SEÑORES : JARDÍN ANTON PIRULERO

FECHA: 2 DE MAYO 2026

TECNICOS QUE INTERVIENEN EN LOS SERVICIOS PRESTADOS DE LAVADO Y DESINFECCION DE TANQUES :

NELSON ALFONSO CHAVARRO

Se da inicio al proceso alistando y organizándose con los respectivos elementos de protección personal (EPP).

Se verifica estado del tanque.

Descripción del tanque:

Se realiza lavado y desinfección de (2) tanques de agua potable con las siguientes características: material: plastico de capacidad (500 y 1000 litros), ubicado en (plancha).

Métodos y técnicas utilizadas:

Con agua potable se inicia el lavado en forma manual, comenzando por el/la (la tapa) las paredes internas y luego con el piso del tanque. Se remueven los residuos adheridos al tanque utilizando material no abrasivo (Esponjas industriales y cepillos plásticos desechables).

➤Se utiliza bomba hidráulica y de forma manual, se retiran los residuos sólidos y líquidos *generados en el proceso.*

RESPONSABLE: JOHANA SOTELO

Fumindustrial
abcfumindustrial@gmail.com

Powered by CamScanner

INFORME SERVICIO PRESTADO LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUE

SEÑORES :JARDÍN ANTON PIRULERO

FECHA: 2 DE MAYO 2026

TECNICOS QUE INTERVIENEN EN LOS SERVICIOS PRESTADOS DE LAVADO Y DESINFECCION DE TANQUES :

NELSON ALFONSO CHAVARRO

➤ *Se juaga con agua potable suficiente ; con el propósito de garantizar la remoción total de los residuos, se evacua todo el líquido y solido contenido en el tanque y se da inicio al proceso de desinfección.*

- ***Productos utilizados:***

en este caso se manejó una solución de ***hipoclorito de sodio*** *S130 con una concentración de 200 ppm, para esta disolución se tubo en cuenta la siguiente fórmula:*

$$\text{Volumen requerido (vc): } \frac{\text{concentración deseada (Cd)} * \text{volumen deseando (vd)}}{\text{concentración conocida (Cc)}}$$

RESPONSABLE: JOHANA SOTELO

Fumindustrial
abcfumindustrial@gmail.com

Powered by CamScanner

INFORME SERVICIO PRESTADO LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUE

SEÑORES :JARDÍN ANTON PIRULERO

FECHA: 2 DE MAYO 2026

TECNICOS QUE INTERVIENEN EN LOS SERVICIOS PRESTADOS DE LAVADO Y DESINFECCION DE TANQUES :

NELSON ALFONSO CHAVARRO

- ***Recomendaciones:***

Realizar el lavado de tanque a los 6 meses

PROXIMO SERVCIO : Noviembre 2 del 2026

A continuación certificados del personal capacitado para el proceso.

Fumindustrial
abcfumindustrial@gmail.com

Powered by CamScanner

REGISTRO FOTOGRÁFICO SERVICIO DE LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUE

SEÑORES : JARDÍN ANTON PIRULERO

FECHA: 2 DE MAYO 2026







RESPONSABLE: JOHANA SOTELO

Fumindustrial
abcfumindustrial@gmail.com

Powered by CamScanner

INFORME SERVICIO PRESTADO LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUE

FUMINDUSTRIAL ABC SAS
CARNÉ TÉCNICO APLICADOR DE PLAGUICIDAS EN SALUD PÚBLICA
NIT: 900352449-8



TÉCNICO APLICADOR

DIRECCIÓN: CARRERA 96 A # 157-31
TELEFONO: 3102403675
NELSON ALFONSO CHAVARRO VALERIANO
CC.79.059202
RH: O-

Número de consecutivo SDS: 00979202

LUGAR DE EXPEDICIÓN: BOGOTÁ D. C.
FECHA DE EXPEDICIÓN: 24/09/2024
VIGENCIA: 23/09/2025

FIRMA SECRETARIA DISTRITAL DE LA SALUD

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL DE SALUD DE LA EMPRESA APLICADORA

RESPONSABLE: JOHANA SOTELO

Fumindustrial
abcfumindustrial@gmail.com

Powered by CamScanner

FICHA TÉCNICA HIPOCLORITO DE SODIO

CARACTERÍSTICAS GENERALES EL HIPOCLORITO DE SODIO es un líquido amarillento adecuado para la desinfección de áreas, superficies y limpieza de ropas tanto del hogar como a nivel hospitalario y salud. Actúa por el cloro que libera, con un rendimiento muy alto según beneficio costo. Es un utilizador de todo tipo de virus, bacterias, hongos y levaduras. Recomendado para limpieza profunda de áreas comunes en todo tipo de industria, hospitales y clínicas, sanitarios, baldosas, pisos, ropa de enfermería blanca y de pacientes y todo tipo de superficies y accesorios lavables. Limpia y desinfecta en una sola operación. Acción bactericida y funguicida. Eficaz y económico. Máxima concentración, menor costo por litro. Máxima efectividad en uso hospitalario. Para aplicación de sistemas de control no contaminante, se recomienda dilución al 2% como mínimo para aspersión, limpieza general y desinfección de áreas comunes y áreas que no sufran ningún tipo de corrosión.

COMPOSICIÓN QUÍMICA

Ingredientes activos: Hipoclorito de Sodio

PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS

Apariencia a 20°C	Líquido Amarillo Transparente
Viscosidad a 15°C	N.A.
Punto de Congelación	-4 °C
Olor	Característico al cloro
Densidad a 20°C	1.10 g/cc
Valor de Ph	11.00 – 13.00
Solubilidad	Soluble en agua
Concentración (%m/v NaOC1)	5% Máx.
Alcalinidad Total (%m/v NaoH)	1.67 Máx

INSTRUCCIONES DE USO

Disuelva aproximadamente 40 cc en un balde con 10 litros de agua para limpieza y desinfección del hogar e industria en superficies lavables, baños y pisos. En ropa blanca de trabajo y hogar 80cc por cada 4 litros de agua, mezcle bien y sumerja su ropa por 10 minutos, luego enjuague y deje secar.

ESTABILIDAD Y ALMACENAMIENTO


Guárdese en un lugar fresco y evítese la exposición directa a la luz solar. Evítese contacto con otros insumos químicos. En contacto con ácidos libera gases tóxicos.
Consérvese bajo llave y manténganse fuera del alcance de los niños.

RECOMENDACIONES

Evitar el contacto directo con la piel y ojos; en su forma concentrada puede producir irritaciones o quemaduras. Evitar la inhalación de los vapores del producto concentrado. Utilizar gafas protectoras, máscara, guantes y ropa apropiada según las recomendaciones de las normas de salud pública en el uso de productos a base de cloro. Manténgase lejos de alimentos, bebidas. En caso de contacto con la piel, lavarse inmediata y abundantemente con agua y acuda a un médico. En caso de accidente o malestar, acuda inmediatamente al médico (si es posible muéstrele la etiqueta).

PRESENTACION COMERCIAL

Envase de 1 litro y 4 litros.
Tambor 20 litros, 60 litros y 220 litros.



Secretaría Distrital de Salud de Bogotá
Subsecretaría de Salud Pública
Acta de Inspección, Vigilancia y Control higiénico sanitario a empresas de control de plagas, lavado de tanques de agua potable, desinfección de áreas

Acta Número **SQ07C** 006214

E.S.E.: Unidad Local de Servicios | Fecha: 12 | 05 | 2026

1. CÉDULA DEL ESTABLECIMIENTO

ID Establecimiento:	Número de Inscripción:	Número de carpeta:
805425	4XXXX19666	5160

Razón social: Fumindustrial ABC SAS

Nombre del establecimiento: Fumindustrial ABC SAS

NIT: 900552444 -DV: 8 | Sede: Única

Dirección: KR 96A 157 31 LC 01

Ubicación: No Aplica

Localidad: Suba | UPZ: 27 Suba

Barrio: El Pensil | Teléfonos: 3142877377 - 3102403675

Correo electrónico para notificación*: ABCfumindustrial@gmail.com

Nombre propietario: Fumindustrial ABC SAS

Tipo de documento: C.C. ☐ C.E. ☐ NIT ☑ PEP ☐ PS ☐ PTP ☐ | Número documento: 900552444-8

Nombre representante legal: Pedro Julio Becerra Oeza

Tipo de documento: C.C. ☒ C.E. ☐ NIT ☐ PEP ☐ PS ☐ PTP ☐ | Número documento: 79156627

Dirección de notificación: KR 96A 157 31

Presenta matrícula mercantil del establecimiento: SI ☒ NO ☐ 01983625

Línea de intervención: Poblaciones Vulnerables

Intervención: Vigilancia intensificada a empresas que realizan fumigación sectorial y/o ofertan el servicio de lavado y desinfección de tanques.

Tipo de establecimiento: Centro de Acopio / Lavado y desinfección de tanques de agua potable / Desinfección ambiental / Fumigación

Número de trabajadores: 7 | Horario: Diurno ☒ Nocturno ☐ 24 horas ☐ Otro:

Días de funcionamiento: Lunes a viernes ☐ Domingo a domingo ☐ Fin de semana ☐ Otro: Lunes a Sábado

VISITA	DÍA	MES	AÑO	CONCEPTO	MEDIDA SANITARIA SI	MEDIDA SANITARIA NO
Visita 1	08	04	2026	Anuencia con requerimientos		X
Visita 2						
Visita 3						
Visita 4						

MOTIVO DE LA VISITA

Programación ☒	Solicitud del interesado ☐ Número de radicado:	Asociada a peticiones, quejas y reclamos ☐ Número de radicado:
Solicitud oficial ☐ Número de radicado:	Evento de interés en salud pública ☐	Solicitud de práctica de pruebas/ Procesos sancionatorios admin ☐
Otro: ☐ Especifique:		

2.INFORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES

Aspecto a verificar	Número	Hallazgos
2.1 Número de trabajadores administrativos hombres	1	
2.2 Número de trabajadores administrativos mujeres	4	
2.3 Número de trabajadores operativos hombres	2	
2.4 Número de trabajadores operativos mujeres	0	
2.5 Número de trabajadores menores de edad.	0	
2.6 Número de turnos de personal operativo por día	1	
2.7 Horas por turno por trabajador.	8	

*Al suministrar esta información, se autoriza la notificación electrónica

PARA ESTUDIO
VALIDO DESDE EL 12 MAYO DE 2026
HASTA 12 DE NOVIEMBRE DE 2026

Impresión: Secretaría General - Subdirección Imprenta Distrital

Cra 32 No. 12-81
Tel.: 364 9090
www.saludcapital.gov.co

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE SALUD | BOGOTÁ

Powered by CamScanner

3. CONDICIONES LOCATIVAS Y DE ALMACENAMIENTO

Aspecto a verificar	Cumplimiento		Hallazgos
3.1 El establecimiento está localizado en zona libre de riesgo o desastre natural, y su construcción es firme, resistente y segura.	X	2	
3.2 Concepto uso del suelo.	SI	NO	RADICADO EN FECHA 11/03/2026
3.3 Pisos sólidos, impermeables, antideslizantes, de fácil limpieza, desinfección, resistentes y uniformes	X	2	
3.4 Paredes sólidas, de fácil limpieza, desinfección y resistentes	X	2	
3.5 Techos sólidos, limpios y resistentes	X	2	
3.6 Escaleras, rampas y vías de acceso en buen estado, con elementos de seguridad y despejadas	X	2	
3.7 Ventilación natural y/o artificial permanente y suficiente	X	2	
3.8 Iluminación natural y/o artificial suficiente y adecuada	X	2	
3.9 Se adoptan las medidas necesarias para controlar y mantener la temperatura del lugar de trabajo de manera que no represente riesgo para la salud	X	2	
3.10 Ubicación, distribución y separación adecuada de áreas de trabajo	X	2	
3.11 Aislamiento de áreas administrativas y de almacenamiento	X	2	
3.12 Área de almacenamiento seguro de productos químicos, herramientas e insumos	X	2	

4. CONDICIONES DE SEGURIDAD

Aspecto a verificar	Cumplimiento			Hallazgos
4.1 Adecuada ubicación y almacenamiento de equipos, herramientas, repuestos de aplicación y protección	X	2	3	
4.2 Mantenimiento periódico de equipos y calibración.	X	2	3	

4.3 Clase de equipos utilizados

EQUIPO	NÚMERO DE EQUIPOS	MARCA	ESTADO	FECHA DE ÚLTIMO MANTENIMIENTO
HIDROLAVADORA	1	KARCHER	CONFORME	12/03/2026
HIDROLAVADORA	1	CAMPEON	CONFORME	10/03/2026
HIDROLAVADORA	1	BAUKER	CONFORME	11/03/2026
BOMBA SUMERGIBLE	2	BARNES	CONFORME	10/03/2026
HIDROLAVADORA	1	TRUPER	CONFORME	11/03/2026
BOMBA SUMERGIBLE	1	PUMPS	CONFORME	04/03/2026
MOTOBOMBA	1	HUMBOLT	CONFORME	11/03/2026
ASPERSORA A MOTOR	3	STIHL SR 200	CONFORME	10/03/2026
ASPERSORA MANUAL	2	CHAMPION	CONFORME	21/03/2026
ASPERSORA A MOTOR	1	BAUKER	CONFORME	14/03/2026
NEBULIZADOR ELECTRICO	1	SPRAYER	CONFORME	14/03/2026

1. Cumple | 2.No Cumple | 3. No Aplica

Impresión: Secretaría General - Subdirección Imagenía Distrital

PARA ESTUDIO
VALIDO DESDE EL 12 MAYO DE 2026
HASTA 12 DE NOVIEMBRE DE 2026

Cra 32 No. 12-81
Tel.: 364 9090
www.saludcapital.gov.co

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD BOGOTÁ

Powered by CamScanner

CONTINUACIÓN 4. CONDICIONES DE SEGURIDAD

Aspecto a verificar	Cumplimiento			Hallazgos
4.4 Protocolos de procedimientos avalados según el perfil especifico.	X	2		
4.5. Implementación de formato de reporte de entrega a usuarios o formato de diagnóstico	X	2		
4.6 Sistema contra incendios en funcionamiento, concepto de bomberos	X	2		SE PRESENTA RAD # 2025-0016274
4.7 Uso de elementos de protección personal de acuerdo al riesgo y registro de entrega	X	2		
4.8 Sistema eléctrico en un estado tal que previene el riesgo de incendio y evita el contacto con elementos sometidos a tensión	X	2		
4.9 Señalización y demarcación de áreas, vías de circulación y de seguridad completa y clara	X	2		
4.10 Ubicación y dotación adecuada de botiquín de primeros auxilios	X	2		
4.11 Manipulación segura de productos químicos	X	2	3	
4.12 Prácticas seguras de almacenamiento de productos químicos	X	2	3	
4.13 Alimentos empleados para preparación de cebos empleados para control de plagas identificados y separados de otros productos químicos.	X	2	3	
Aspectos a verificar para la actividad de control de plagas y vectores				
4.14 Poliza de Responsabilidad Civil.	SI X	NO		POLIZAS DEL ESTADO S.A. 3111116 - 1010087335 - CUMPLIMIENTO
4.15 Educación sanitaria a la comunidad.	X	2	3	
4.16 Asistente técnico con contrato laboral.	X	2	3	
4.17 El asistente técnico se encuentra inscrito ante la entidad de salud competente.	X	2	3	Rafael Antonio Garcia Guzmán INGENIERO INDUSTRIAL
4.18 Existe evidencia de la prestación del servicio del asistente técnico	X	2	3	
4.19 El asistente técnico presenta informe trimestral actualizado a la entidad de salud competente	X	2	3	
4.20 Fecha de último reporte:				12/01/2026
4.21 La empresa cuenta con archivo de facturas de la compra de productos plaguicidas	X	2		

5. CONDICIONES SANITARIAS

Aspecto a verificar	Cumplimiento			Hallazgos
5.1 Establecimiento cuenta con sistema de abasteci - miento y almacenamiento de agua potable	X	2		Limpieza Realizada 06/06/26
5.2 Establecimiento cuenta con conexión a alcantari - llado u otro sistema alternativo	X	2		
5.3 Drenajes, cajas, canales y sifones en buen estado y funcionamiento	X	2		
5.4 Servicios sanitarios con bateria sanitaria completa en funcionamiento y cantidad suficientes	X	2		
5.5 Vestieres con lockers de doble compartimentos en cantidad suficientes	X	2	3	
5.6 Procedimientos de limpieza y desinfección implemen - tados	X	2		
5.7 Prácticas de gestión interna de residuos implementados	X	2		
5.8 Disposicion de residuos sólidos y líquidos peligrosos con empresa gestora autorizada.	SI X	NO	N.A.	Disposición Realizada con DESCONT S.A ESP.
5.9 Ausencia de polvos orgánicos e inorgánicos.	X	2		
5.10 Ausencia de olores, gases, humos, otros.	X	2		
5.11 Programa de manejo integrado de plagas y vectores implementado	X	2		
5.12 Se cuenta con procedimientos tendientes a minimizar residuos liquidos peligrosos derivados de las actividades de manejo y uso de plaguicidas.	X	2	3	

PARA ESTUDIO
VALIDO DESDE EL 12 MAYO DE 2026
HASTA 12 DE NOVIEMBRE DE 2026

Impresión: Secretaría General - Subdirección Imprenta Distrital

1. Cumple	2. No Cumple	3. No Aplica	N.A. No Aplica

Cra 32 No. 12-81
Tel.: 364 9090
www.saludcapital.gov.co

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD
BOGOTÁ

Powered by CamScanner

6. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Aspecto a verificar	Cumplimiento			Hallazgos
6.1 Afiliación a riesgos laborales	~~SI~~	NO		Yazmin Arias
6.2 Afiliación a Regimen Contributivo en Salud.	~~SI~~	NO		
6.3 Afiliacion a Regimen Subsidiado en Salud.	SI	~~NO~~		
6.4 Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo SG-SST.	~~SI~~	NO		
6.5 Examenes ocupacionales de acuerdo a trabajo, para la actividad de control de plagas y vectores	~~1~~	2	3	
6.6 Capacitación específica para la actividad de todo el personal involucrado.	~~1~~	2		
6.7 Los técnicos cuentan con carne refrendado por la autoridad sanitaria, para la actividad de control de plagas y vectores.	~~1~~	2	3	
6.8 Técnicos aplicadores de plaguicidas para la actividad de control de plagas y vectores: 3				

No	NOMBRE COMPLETO	CÉDULA	ÚLTIMO CURSO PLAGUICIDAS	No CARNET	VIGENCIA	EXÁMENES OCUPACIONALES REALIZADOS (TIPO DE EXÁMEN)	FECHA DE EXÁMENES
1	PEDRO JULIO BECERRA OJEDA	79156 629	08/04/2026	0077 6624	07/04/2027	ETA-PO-PT-CS	31/03/2026
2	DENILSON IVAN GONZALEZ LEON	80903 584	08/04/2026	0077 3580	07/04/2027	ETA PT-PO-CS	21/03/2026 21/03/2026
3	BRANDON ALEXANDER ACEVEDO EDUARDO	10191 19376	08/04/2026	0077 9376	07/04/2027	ETA-PO-CS-PT	31/03/2026

PARA ESTUDIO
VALIDO DESDE EL 12 MAYO DE 2026
HASTA 12 DE NOVIEMBRE DE 2026

Impresión: Secretaría General - Subdirección Imprenta Distrital

Tipo de Exámen **CS**: Colinesterasa serica **PT**: Tiempo de Protrombina **PO**: Piretrinas en orina **ETA**: Examen Trabajo Alturas

1. Cumple	2. No Cumple	3. No Aplica

Cra 32 No. 12-81
Tel.: 364 9090
www.saludcapital.gov.co

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE SALUD | BOGOTÁ

Powered by CamScanner

7. PRÁCTICAS DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

Aspecto a verificar	Cumplimiento			Hallazgos
7.1 Cuenta con un plan de gestión del riesgo de desastres	SI	NO		
7.2 Procedimientos de prevención y atención de emergencias implementados.	X	2		
7.3 Señalizacion completa y adecuada de emergencias y evacuación.	X	2		
7.4 Cuenta con sistemas para la contencion de derrames	X	2	3	
7.5 Conocimiento en procedimientos para atención de emergencias.	X	2		
7.6 Conocimiento en prácticas de manejo seguro de sustancias químicas.	X	2	3	
7.7 Todas los productos químicos se encuentran debidamente rotulados y etiquetados	X	2	3	
7.8 Cuenta con hojas de datos de seguridad de los productos químicos empleados y almacenados	X	2	3	

8. RELACIÓN DE SUSTANCIAS QUIMICAS, PRODUCTOS Y RESIDUOS

8.1 SUSTANCIAS QUÍMICAS UTILIZADAS Y ALMACENADAS

Nombre Comercial	Nombre Genérico	Estado Físico			Tiene Ficha de Datos de Seguridad	Cantidad Mensual Utilizada	Cantidad Mensual Almacenada
		S	L	G			
REGMOST	GERMETRINA		X		SI	200 ml	200 ml
VARSOL	DISOLVENTE RD		X		SI	1 L	1 L
NITROGENO	NITROGENO			X	SI	4 m3	4 m3
Polvo químico ABC	Fosfato Diácido	-	-	-	-	-	-
-	Amonio	X			SI	150 kg	40 kg

8.2 RESIDUOS GENERADOS

Residuo Generado	Clase de Residuos	Estado Físico			Cantidad Mensual Generada
		S	L	G	
RESIDUOS RESULTANTES DE LA PRODUCCIÓN, LA PREPARACIÓN Y LA UTILIZACIÓN DE BIOCIDAS Y PRODUCTOS FARMACEÚTICOS.	RESIDUOS RESULTANTES DE LA PRODUCCIÓN, LA PREPARACIÓN Y LA UTILIZACIÓN DE BIOCIDAS Y PRODUCTOS FARMACEÚTICOS	X			2.2.11 kg

1. Cumple | 2. No Cumple | 3. No Aplica

S: Sólido | L: Líquido | G: Gaseoso

PARA ESTUDIO
VALIDO DESDE EL 12 MAYO DE 2026
HASTA 12 DE NOVIEMBRE DE 2026

Impresión: Secretaría General - Subdirección Imprenta Distrital

Cra 32 No. 12-81
Tel.: 364 9090
www.saludcapital.gov.co

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD
BOGOTÁ

Powered by CamScanner

Secretaría Distrital de Salud de Bogotá
Subsecretaría de Salud Pública
Acta de Inspección, Vigilancia y Control higiénico sanitario a empresas de control de plagas, lavado de tanques de agua potable, desinfección de áreas

Acta Número
SQ07C 006214

9. EXIGENCIAS:	SI	NO
9.1 Descripción de las exigencias: Se advierte a Visita Sanitaria Sanitaria de la Empresa se cumplan en el menor tiempo cumplimiento a requisitos mínimos sanitarios contemplados en Ley 09/79, Dto 1843/91 y Dto 1575/2007; con el fin de evitar riesgo sanitario: "AUDACIA"		

PARA ESTUDIO
VALIDO DESDE EL 12 MAYO DE 2026
HASTA 12 DE NOVIEMBRE DE 2026

Impresión Secretaría General - Subdirección Imprenta Distrital

Cra 32 No. 12-81
Tel.: 364 9090
www.saludcapital.gov.co

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD
BOGOTÁ

Powered by CamScanner

Secretaría Distrital de Salud de Bogotá
Subsecretaría de Salud Pública
Acta de Inspección, Vigilancia y Control higiénico sanitario a empresas de control de plagas, lavado de tanques de agua potable, desinfección de áreas

Acta Número **SQ07C** 006214

9.2 Concepto sanitario de la visita: Favorable [ ] Favorable con requerimientos* [X] Desfavorable [ ]

**El establecimiento no cumple con la totalidad de los requisitos sanitarios establecidos en las normas vigentes.*

9.3 Para el cumplimiento de los anteriores requerimientos se concede un plazo de ____ días, contados a partir de día __ del mes de ____ de ____, que vence el día ____ del mes de ____ de ____. De acuerdo a la ley 9 de 1979 y decretos reglamentarios, Ley 715 de 2001 y demás disposiciones legales vigentes.

9.4 Observaciones de quien realiza la visita o de quien atiende la visita: SE SOCIALIZA ALERTA POR PARTE DE SARAMPIÓN

CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE

SE ANEXA ACTA # ARCIC 15879

LIDERPLAGUICIDAS@SOBREDEMUCUBERTE.GOV.CO

10. APLICACIÓN DE MEDIDA SANITARIA DE SEGURIDAD

Clausura temporal total	[ ]	Suspensión total de trabajos o servicios	[ ]
Clausura temporal parcial	[ ]	Decomiso	[ ]
Suspensión parcial de trabajos o servicios	[ ]	Congelación	[ ]
Destrucción o desnaturalización	[ ]		

Para constancia, previa lectura y ratificación del contenido de la presente acta, firman los colaboradores y personas que intervinieron en la visita, hoy (día/mes/año) ____ en Bogotá D.C.

POR PARTE DE LA AUTORIDAD SANITARIA	POR PARTE DE LA AUTORIDAD SANITARIA
Nombre: [illegible]	Nombre: [illegible]
Tipo de documento: CC	Tipo de documento: CC
Número de documento: 79775996	Número de documento: 52805578
Profesión u oficio: Ingeniero Ambiental	Profesión u oficio: [illegible]
Firma:	Firma:
POR PARTE DEL ESTABLECIMIENTO	**TESTIGO**
Nombre: [illegible]	Nombre:
Tipo de documento: C.C. [X] C.E. [ ] NIT [ ] PEP [ ] PS [ ] PTP [ ]	Tipo de documento: C.C. [ ] C.E. [ ] NIT [ ] PEP [ ] PS [ ] PTP [ ]
Número de documento: 79156624	Número de documento:
Cargo: Representante legal [X] Propietario [ ] Encargado [ ]	Firma:
Firma:	

NOTA 1: "En concordancia con lo establecido en el artículo 47 de la Ley 1437 de 2011, se da por comunicado que la imposición de un concepto sanitario desfavorable y/o de una medida sanitaria de seguridad de la Ley 9 de 1979, se iniciará una investigación administrativa en salud, conforme los términos establecidos en el artículo 52 de la Ley 1437 de 2011"

NOTA 2: "La Adulteración, el uso fraudulento, el suministro y consignación de información falsa, registrada en el presente documento o sus anexos, acarreara las responsabilidades de ley, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 286 y ss. del Código Penal Colombiano y Ley 734 de 2002 Código Único Disciplinario"

Impresión: Secretaría General - Subdirección Imprenta Distrital
PARA ESTUDIO
VALIDO DESDE EL 12 MAYO DE 2026
HASTA 12 DE NOVIEMBRE DE 2026

Cra 32 No. 12-81
Tel.: 364 9090
www.saludcapital.gov.co

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD BOGOTÁ
Powered by CamScanner