1090- 02EP20261090000016934

Santander de Quilichao, Cauca, 27 de julio de 2026

Señora
CLAUDIA LORENA PAZ FINSCUE
Representante Legal
ICN Colombia S.A.S.
Contratista de Obra – Contrato No. 249 de 2025

ASUNTO: SOLICITUD DE ATENCIÓN DE OBSERVACIONES EVIDENCIADAS EN VISITA DE SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE OBRA NO. 249 DE 2025

Cordial saludo.

Por medio del presente, me permito informarle que el día **16 de julio de 2026**, en desarrollo de las actividades de supervisión y seguimiento al **Contrato No. 249 de 2025**, cuyo objeto es **"EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO A REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE POZO SÉPTICO Y CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA I.E. DOMINGUILLO, SEDE ESCUELA RURAL MIXTA INTEGRADA DOMINGUILLO."**; se realizó una visita técnica conjunta con una ingeniera delegada de la **Contraloría Departamental del Cauca**, con el propósito de verificar el estado y funcionamiento de las obras ejecutadas en el marco del **Contrato No. 249 de 2025**, una vez finalizada su ejecución.

Durante la inspección, de esta vista técnica, se evidenció un alto deterioro en el sistema de pozo séptico instalado, observándose que las tapas de inspección permanecen completamente expuestas a la intemperie, recibiendo de manera directa la incidencia del sol y la lluvia. Esta condición ha generado un deterioro prematuro de dichos elementos y puede afectar su vida útil, funcionalidad y condiciones de seguridad.

Adicionalmente, durante la visita técnica, la Comunidad Educativa de la Institución Educativa Dominguillo, asistente a la visita técnica, conformada por docentes y estudiantes, manifestó que debido a que las tapas del pozo séptico permanecen expuestas, se perciben fuertes olores provenientes del sistema, los cuales generan incomodidad y afectan el normal desarrollo de las actividades académicas y formativas en la Institución Educativa Dominguillo. Según lo expresado por la Comunidad Educativa de la Institución Educativa Dominguillo, asistente a la visita técnica, los olores son persistentes e intensos, dificultando el dictado de clases y las condiciones de permanencia en la Institución Educativa Dominguillo.

Teniendo en cuenta que los componentes del sistema séptico deben garantizar condiciones adecuadas de funcionamiento, salubridad y seguridad para la Comunidad Educativa de la Institución Educativa Dominguillo, se considera necesario implementar las acciones correctivas que permitan proteger las tapas del pozo séptico, mitigar la emisión de olores ofensivos y asegurar el adecuado funcionamiento de la infraestructura.

En virtud de lo anterior, y en mi calidad de **Supervisor del Contrato No. 249 de 2025**, se solicita atender las observaciones descritas **con la mayor prontitud posible**, realizando las actividades necesarias para subsanar las deficiencias evidenciadas y garantizar las condiciones óptimas de operación del sistema séptico.

Así mismo, se solicita remitir un informe técnico con las acciones implementadas y el cronograma de intervención correspondiente, dentro de los **cinco (5) días hábiles** siguientes al recibo del presente oficio, indicando las medidas adoptadas para dar solución a las observaciones formuladas.

Lo anterior, en cumplimiento de las obligaciones contractuales y con el fin de garantizar la calidad, funcionalidad, salubridad y adecuada conservación de las obras ejecutadas, salvaguardando el bienestar de la Comunidad Educativa de la Institución Educativa Dominguillo.

Para soportar las observaciones descritas en el presente oficio, se adjunta registro fotográfico tomado durante la visita técnica realizada el 16 de julio de 2026, en el cual se evidencia el estado actual del pozo séptico, las condiciones en que se encuentran las tapas de inspección y las situaciones objeto del presente requerimiento.





Agradezco la atención a la presente.

Atentamente,

ENVER JERONIMO VELASCO GARCIA
Secretario de Educación y Cultura Municipal

Redactor/transcriptor: Arq de apoyo Heimy Camila Orejuela Polanco: ____
Reviso: Enver Jeronimo Velasco Garcia: ____

Serie y/o sub serie documental: Nombre según la TRD

educacion santanderdequilichao-cauca.gov.co <educacion@santanderdequilichao-cauca.gov.co>

SOLICITUD DE ATENCION DE OBSERVACIONES EVIDENCIAS EN VISITA DE SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE OBRA 249 DE 2025

1 mensaje

educacion santanderdequilichao-cauca.gov.co <educacion@santanderdequilichao-cauca.gov.co> 30 de julio de 2026 a las 9:12
Para: icncolombiasas@gmail.com

Cordial saludo,

Adjunto a este correo envío la siguiente información para su conocimiento y fines pertinentes.

Agradezco su atención.

--
Cordialmente

Alcaldía de
Santander de Quilichao

LEIDI DIANA AGUDELO PERDOMO
Apoyo Administrativo
PBX: (602) 844 3000
Calle 3 No. 9 - 75 - CAM, Santander de Q - Cauca
www.santanderdequilichao-cauca.gov.co
Para PQRSD haga clic aquí

SOLIC A ICN COLOMBIA SAS ATENCION DE OBSERVACIONES EVIDENCIADAS EN VISITA DE SEGUIMIENTO A CONTRATO DE OBRA 249 DE 2025.pdf
798K