Clasificación del bien o servicio	*39120000 EQUIPOS SUMINISTROS Y COMPONENTES ELECTRICOS*
Nombre Comercial del Bien o Servicio	*BANCO DE BATERIAS CSB 2X36X100 AMPERIOS IGUALES CONDICIONES A LAS EXISTENTES*
Calidad	*GARANTIA ESTÁNDAR DE 1 AÑO* *NOTA (CADA UNA DE LAS BATERIAS DEBE TRAER SU REGISTRO ELECTRONICO DE SUS PARAMETROS)* *TODAS LAS BATERIAS DEBEN TENER FECHA DE FABRICACION NO MAYOR DE 6 MESES* *TODAS LAS BATERIAS DEBEN SER DE LA MISMA FECHA DE FABRICACION TODAS LAS BATERIAS DEBEN ESTAR EN EL MISMO VOLTAJE DE CARGA*
Generalidades	*BATERIA CSB AGM REF 121000 LIBRE DE MANTENIMIENTO*
Requisitos generales	*ENTREGAR FICHA TECNICA DE BATERIA SELLADA LIBRE DE MANTENIMIENTO AGM CON VALVULA REGULADORA LEAD ACID BATTERY GP DE 12V 100 AMPERIOS*
Requisitos específicos	*CORRIENTE DE DESCARGA MAXIMO 800 AMPERIOS (5 SEG)* *POWER DE DESCRAGA DURANTE 5 MINUTOS A 1.75V DE 2954 W POR BATERIA PARA UN TOTAL DE 72X2954W PARA UN TOTAL DE 213KW CON LAS 72 BATERIAS*
Empaque y rotulado	*INSTALADO Y FUNCIONAND0*
Presentación y Unidad de Medida	*NUEVA EN LA CAJA*

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada. Para ver el documento controlado ingrese al BIT en la intranet: http://web.fiscalia.col/fiscalnet/