Clasificación del bien o servicio	*39120000 EQUIPOS SUMINISTROS Y COMPONENTES ELECTRICOS*
Nombre Comercial del Bien o Servicio	*BANCO DE BATERIAS INTERNO 24 BATERIAS EN SERIE CSB DE 40 A REF 12400 IGUALES CONDICIONES A LAS EXISTENTES*
Calidad	*GARANTIA ESTÁNDAR DE 1 AÑO* *NOTA (CADA UNA DE LAS BATERIAS DEBE TRAER SU REGISTRO ELECTRONICO DE SUS PARAMETROS)* *TODAS LAS BATERIAS DEBEN TENER FECHA DE FABRICACION NO MAYOR DE 6 MESES* *TODAS LAS BATERIAS DEBEN SER DE LA MISMA FECHA DE FABRICACION* *TODAS LAS BATERIAS DEBEN ESTAR EN EL MISMO VOLTAJE DE CARGA*
Generalidades	*BATERIA AGM LIBRE DE MANTENIMIENTO*
Requisitos generales	*ENTREGAR FICHA TECNICA DE BATERIA SELLADA LIBRE DE MANTENIMIENTO AGM CON VALVULA REGULADORA LEAD ACID BATTERY GP DE 12V 40 AMPERIOS*
Requisitos específicos	*CORRIENTE DE DESCARGA MAXIMO 400 AMPERIOS (5 SEG)* *POWER DE DESCRAGA DURANTE 5 MINUTOS A 1.75V DE 1620W POR BATERIA PARA UN TOTAL DE 38.880KW CON LAS 24 BATERIAS DURANTE 5 MINUTOS*
Empaque y rotulado	*INSTALADO Y FUNCIONAND0*
Presentación y Unidad de Medida	*NUEVA EN LA CAJA*

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada. Para ver el documento controlado ingrese al BIT en la intranet: http://web.fiscalia.col/fiscalnet/