

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL				
	FICHA TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS UNIFORMES Y DE COMÚN UTILIZACIÓN				Código
	Fecha emisión 2017 06 08 Versión:02 Página: 1 de 1				FGN-AP07-F-07

Clasificación del bien o servicio	39121801 72151514
Nombre Comercial del Bien o Servicio	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE UPS MARCA VERTIV CON CAMBIO DE BATERIAS
Calidad	EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE UPS MARCA VERTIV DE 20-40- 60-250 KVA DEBEN SER REALIZADAS POR EMPRESAS CERTIFICADAS POR VERTIV COLOMBIA EL CUAL DEBE PRESENTARSE DE FORMA ESCRITA COMO REQUISITO HABILITANTE. EL PERSONAL DEBE SER IDONEO PARA EL MANEJO DE HASTA 36 BATERIAS EN SERIE
Generalidades	LOS INSUMOS DE LAS UPS DEBEN SER DE LAS MISMAS CARACTERÍSTICAS DE LOS ORIGINALES DE LAS UPS DEBE PRESENTAR QUE ES EMPRESA AUTORIZADA POR VERTIV DE COLOMBIA PARA INTERVENIR ESTA MARCA.
Requisitos generales	EL MANTENIMIENTO DEBE SER CON MODULOS INVERSORES APAGADOS, PERO SIN APAGAR LAS CARGAS
Requisitos específicos	SE REQUIERE SOFTWARE PROPIETARIO DEL EQUIPO PARA PROGRAMAR FECHA DE CAMBIO DE LAS BATERIAS, PROGRAMAR FECHAS Y HORAS EN TIEMPO REAL TODAS LAS UPS ESTAN BUENAS POR TANTO SE DEBE HACER UN ACTA DE RECIBO Y ENTREGA. DEBEN SER INTERVENIDAS POR PERSONAL PERTENECIENTE A LA EMPRESA CERTIFICADA.
Empaque y rotulado	N/A
Presentación y Unidad de Medida	N/A