

DETALLE DE PASAJUNTAS EN PAVIMENTO RIGIDO

Escala : 1 : 5



DIMENCIONES EN JUNTAS LONG. CON BARRAS DE ACERO CORRUGADO

ESCALA 1/10



DIMENCIONES EN JUNTAS DE CONSTRUCCION, CON DOWELS

ESCALA 1/10



LOCALIZACIÓN DE JUNTAS Y ACEROS



CANASTILLA PARA SOPORTE DE DOVELAS VISTA EN PLANTA

Dovelas en Hierro Liso de Ø 7/8 " L=0.35m
C/0.30 m de Fy= 280 MPa

Ganchos Canastilla en Hierro Corrugado de Ø $\frac{3}{4}$" Fy=280 MPa





ESTRUCTURA DE PAVIMENTO

ESCALA 1/10



DE CONTRACCIÓN EN PAVIMENTO INEXPUESTO C/3.00m

DETALLE DE JUNTAS DE CONTRACCION

ESCALA 1/33



DETALLE CORTE BORDILLO

Esc: 1/10

DETALLE ACERO DE REFUERZO BORDILLO

Esc: 1/10



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SALAZAR

LOCALIZACIÓN GENERAL



LOCALIZACIÓN ESPECIFICA



LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:

LATITUD:	7.855837	MUNICIPIO:	SALAZAR
LONGITUD:	-72.887945	DIR:	CARMEN NAZARETH

CONTIENE:

DISEÑO ESTRUCTURAL PAVIMENTO RIGIDO

CUADRO DE CONVENCIONES

DESCRIPCIÓN	FIGURA	DESCRIPCIÓN	FIGURA
PARAMENTO			
VIA EXISTENTE			
CERCAMIENTO			
ARBOL			
POSTE			
PUNTO CONTROL			
MUNTESALCANTARILLAS			

REVISO:

EIDER LOPEZ ANGARITA
INGENIERO CIVIL
MP 54202-269141NTS

OBSERVACIONES:

Area incidentada
Se registran variaciones entre 4.00 m y 4.50 m, en donde existe falta de uniformidad en la sección vial. Esto puede afectar la seguridad vial, ya que se recomienda regularizar el ancho para evitar cualquier posible peligro relacionado.
Pendiente longitudinal
Lavia presenta una pendiente promedio de 4.00%, dentro de rangos aceptables, aunque en algunos tramos con cambios bruscos que podrían generar estrés o acumulación de cargas innecesarias durante el desplazamiento.
Via no sellada
La via no sellada son sumidas laterales, lo que provoca el cemento sobre los pellizcos sensibles en la berma.
Se recomienda construir cunetas y lugares para mejorar el drenaje y prevenir la erosión del camino.
Obras de drenaje transversal
Las alcantarillas se encuentran en estado con sedimentos y regulación, estado deno capacidad obstruida a causa de sedimentos y exceso sobre el terreno natural, lo que genera el riesgo de pequeño vertido de agua durante Condiciones de lluvia.
Se prevé la ubicación futura en los márgenes de la via, lo que limitaría el espacio para ampliaciones o mejoras. Se sugiere proteger la intervención y para mantener las obras de arte adecuadas y adquirir disponibles

PROYECTO:	ZONA:
MEJORAMIENTO DEL CORREDOR DE TERCER ORDEN DEL CARMEN DE NAZARETH EN PAVIMENTO RIGIDO HACIA ALTO CHIQUITO DENTRO DE LAS ABSCISAS K0+000 AL K0+500 Y HACIA GRANALOTE DENTRO DE LAS ABSCISAS K0+000 AL K0+500, MUNICIPIO DE SALAZAR DE LAS PALMAS, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	MUNICIPIO DE SALAZAR, CARMEN NAZARETH
FECHA: NOVIEMBRE/2025	ESCALA: INDICADA
PLANO N°: 1	DE: 1