Preguntas:

1. ¿Es posible compartir la placa del motor Clarke para identificar con precisión los repuestos requeridos para la bomba?
2. ¿Es posible suministrar los números de serie de las bombas Jockey y Diésel, con el fin de determinar correctamente los repuestos necesarios?
3. Para los caudalímetros, agradeceríamos especificar los caudales requeridos.
4. ¿Es posible enviar el número de serie del controlador o, en su defecto, indicar la potencia, el voltaje y el tipo de gabinete (cofre)?
5. Para la bomba Grundfos, agradeceríamos compartir el número de serie.
6. Para la bomba vertical Aurora, solicitamos el número de serie correspondiente.
7. Para las válvulas reguladoras, agradeceríamos suministrar el número de serie o las características técnicas necesarias para definir el kit de repuestos adecuado.
8. Para la pestaña ANEXO 2 FORMULARIO 2.1.2 PRECIOS PARA REPUESTOS RCI item 11 definir características.
9. Para el actuador de retorno FKA2, por favor indicar las dimensiones o el tamaño del damper asociado.
10. Para la CPU Hochiki, agradeceríamos confirmar la referencia requerida entre las siguientes opciones: HCA-2, HCA-2D, HCA-4, HCA-4D, HCA-8 o HCA-8D.
11. Para la bomba Pentair, por favor confirmar la presión de trabajo o suministrar la información contenida en la placa del equipo.
12. Para la pestaña ANEXO 2 FORMULARIO 2.1.2 PRECIOS PARA REPUESTOS RCI item 159 al 162 definir temperaturas de activación
13. Entendemos que los porcentajes de incremento fueron definidos por su área financiera; sin embargo, agradeceríamos aclarar cómo se manejarían los casos en los que los incrementos reales superen los porcentajes estimados y si existiese algún mecanismo de ajuste contractual.
14. Solicitamos amablemente una prórroga para la entrega de la cotización, considerando la extensión del listado solicitado y el tiempo requerido para su correcta evaluación.