

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Código: FGN-AP07-F-07 Versión: 02 Página 1 de 31
	FORMATO FICHA TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS UNIFORMES Y DE COMÚN UTILIZACIÓN	

Clasificación del bien o servicio	Clasificación UNSPSC:	
	Clasificación UNSPSC	Descripción
	72101500	Servicios de Apoyo para la Construcción
Nombre Comercial del Bien o Servicio	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS, EQUIPOS DE VENTILACIÓN Y CUARTOS FRÍOS.	
Calidad	Normatividad del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) vigente al momento de ejecución del contrato.	
	Normatividad ambiental vigente en el momento de ejecución del contrato.	
Generalidades	Para el cumplimiento de las labores misionales de la Fiscalía General de la Nación, en las diferentes Direcciones, Subdirecciones y Departamentos que conforman la Entidad como también el Despacho de la Señora Fiscal General de la Nación y Vicefiscalía, y las diferentes áreas ubicadas en el Nivel central y los laboratorios de genética de Bogotá, cuentan con equipos de cómputo, áreas de archivo y de laboratorios, que por su permanente uso generan temperaturas del ambiente muy altas, lo cual incide en la buena marcha de la prestación del servicio; de igual manera, es necesario garantizar la conservación de los documentos que se encuentran en el archivo a fin de controlar la temperatura y humedad como también las condiciones de salud de los servidores de la entidad.	
	El aire acondicionado sirve como un sistema de refrigeración del aire, que se utiliza para refrescar los ambientes, al instalarse en espacios cerrados con el objetivo de proveer de aire fresco que se renueva permanentemente, generando confort a las personas y temperaturas adecuadas para los equipos de alta precisión que permanentemente se encuentran expuestas a altas temperaturas y la conservación de documentos. Los equipos de ventilación sirven para refrescar las áreas y renovación de aire fresco a una temperatura ambiente generando confort a las personas, los cuartos de fríos de congelación y refrigeración sirven especialmente para los laboratorios de genética para almacenar elementos y muestras relacionadas como también sustancias químicas.	
Personal Necesario	Las labores de mantenimiento preventivo y correctivo técnico integral especializado con suministro de insumos y bolsa de repuestos para LOS AIRES ACONDICIONADOS, EQUIPOS DE VENTILACIÓN Y CUARTOS FRÍOS, deben ser efectuadas por personal calificado y capacitado, acreditando una experiencia en el referido mantenimiento igual o superior a tres (3) años; razón por la cual, el contratista seleccionado deberá presentar dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la suscripción del acta de inicio las hojas de vida, certificaciones de experiencia, certificados de capacitación en mantenimiento de sistemas de aire acondicionado, certificaciones de trabajo seguro en alturas y de espacios confinados, cuando aplique, para verificación y aprobación por parte de la supervisión del contrato.	

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Código: FGN-AP07-F-07
	FORMATO FICHA TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS DE CARACTERISTICAS TÉCNICAS UNIFORMES Y DE COMÚN UTILIZACIÓN	Versión: 02 Página 2 de 31

Requisitos específicos	Para lo cual debe presentar:								
	Un jefe de proyecto deberá tener formación como Ingeniero mecánico, o mecatrónico, o eléctrico, o electromecánico igual o superior a tres (3) años de experiencia en mantenimiento preventivo y correctivo de las AIRES ACONDICIONADOS como jefe de proyecto.								
	Equipo de mantenimiento: Deberá presentar por lo menos dos (2) técnicos y/o tecnólogos en áreas afines al presente servicio objeto del contrato, con una experiencia igual o superior a tres (3) años en mantenimiento preventivo y correctivo de AIRES ACONDICIONADOS y certificación de trabajo seguro en alturas y espacios confinados.								
	El CONTRATISTA deberá cumplir con las especificaciones técnicas mínimas establecidas en los presentes estudios previos.								
	Equipos y ubicaciones específicas								
	ITEM	ESPECIFICACIONES EQUIPO	TIPO	MARCA	CAPACIDAD	CANT	DEPENDENCIA	UBICACIÓN	DIRECCIÓN
	1	Equipo de aire acondicionado	VRF - DVM-S	Samsung	140000 btu/h	1	Centro de Valoración Estratégica	sótano bloque F	Av calle 24 No. 52 -01
	2	Equipo de aire acondicionado	Minisplit	LG	18000 btu/h	1	Centro de Valoración Estratégica	sótano bloque F	Av calle 24 No. 52 -01
	3	Equipo de aire acondicionado	VRF - DVM-S	Samsung	140000 btu/h	1	Centro de Valoración Estratégica	sótano bloque F	Av calle 24 No. 52 -01
	4	Equipo de aire acondicionado	fancoil	Samsung	36000 btu/h	1	Centro de Valoración Estratégica	sótano bloque F	Av calle 24 No. 52 -01
5	Equipo de aire acondicionado	Fancoil	Samsung	18000 btu/h	5	Centro de Valoración Estratégica	sótano bloque F	Av calle 24 No. 52 -01	
6	Equipo de aire acondicionado	Fancoil	Samsung	24000 btu/h	5	Centro de Valoración Estratégica	sótano bloque F	Av calle 24 No. 52 -01	
7	Equipo de aire acondicionado	Minisplit	Samsung	18000 btu/h	1	Centro de Valoración Estratégica	sótano bloque F	Av calle 24 No. 52 -01	
8	Equipo de aire acondicionado	Minisplit	Samsung	12000 btu/h	1	Centro de Valoración Estratégica	sótano bloque F	Av calle 24 No. 52 -01	
9	Equipo de aire acondicionado	Minisplit	starlight	24000 btu/h	1	Comunicaciones y Medios Tecnológicos	Sótano Bloque T.	Av calle 24 No. 52 -01	
10	Equipo de aire acondicionado	Fancoil	CIAC	36000 btu/h	2	Despacho Vicefiscal	Cuarto piso Bloque C.	Av calle 24 No. 52 -01	
11	Equipo de aire acondicionado	Cassette cuatro vías	LG	36000 btu/h	1	Despacho Vicefiscal	Cuarto piso Bloque C.	Av calle 24 No. 52 -01	
12	Equipo de aire acondicionado	Minisplit	LG	12000 btu/h	1	Despacho Vicefiscal	Cuarto piso Bloque C.	Av calle 24 No. 52 -01	
13	Equipo de aire acondicionado	Minisplit	Samsung	24000 btu/h	1	Despacho Vicefiscal	Cuarto piso Bloque C.	Av calle 24 No. 52 -01	
14	Equipo de aire acondicionado	Cassette cuatro vías	CIAC	36000 btu/h	2	Despacho Vicefiscal	Cuarto piso Bloque C.	Av calle 24 No. 52 -01	
15	Equipo de aire acondicionado	Minisplit	CIAC	18000 btu/h	1	Despacho Vicefiscal	Cuarto piso Bloque C.	Av calle 24 No. 52 -01	
16	Equipo de aire acondicionado	Minisplit	LG	24000 btu/h	2	Despacho Fiscal General de la Nación	Quinto Piso Bloque C.	Av calle 24 No. 52 -01	

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		Código: FGN-AP07-F-07
	FORMATO FICHA TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS DE CARACTERISTICAS TÉCNICAS UNIFORMES Y DE COMÚN UTILIZACIÓN		Versión: 02
			Página 3 de 31

	17	Equipo de aire acondicionado	central	York	72000 btu/h	1	Despacho Fiscal General de la Nación.	Quinto Piso Bloque C.	Av calle 24 No. 52 -01
	18	Equipo de aire acondicionado	Minisplit	Midea	12000 btu/h	1	Despacho Fiscal General de la Nación.	Quinto Piso Bloque C.	Av calle 24 No. 52 -01
	19	Equipo de aire acondicionado	Minisplit	Midea	18000 btu/h	1	Despacho Fiscal General de la Nación.	Quinto Piso Bloque C.	Av calle 24 No. 52 -01
	20	Equipo de aire acondicionado	Minisplit	LG	12000 btu/h	1	Dirección de Gestión Internacional	Cuarto piso Bloque C.	Av calle 24 No. 52 -01
	21	Equipo de aire acondicionado	Minisplit	LG	24000 btu/h	1	Dirección de Gestión Internacional	Cuarto piso Bloque C.	Av calle 24 No. 52 -01
	22	Equipo de aire acondicionado	Cassette cuatro vías	LG	36000 btu/h	2	Dirección de Gestión Internacional	Cuarto piso Bloque C.	Av calle 24 No. 52 -01
	23	Equipo de aire acondicionado	Chiller	Carrier	120000 btu/h	1	Fiscalía Delegada ante la Corte	Noveno Piso	Carrera 28 No. 18 - 64
	24	Equipo de aire acondicionado	Minisplit	York	36000 btu/h	1	Grupo Táctico	Sótano Bloque T	Av calle 24 No. 52 -01
	25	Equipo de aire acondicionado	VRF - DVM-S	Samsung	172000 btu/h	1	Informática Forense	Quinto piso Bloque L	Av calle 24 No. 52 -01
	26	Equipo de aire acondicionado	VRF - DVM-S	Samsung	172000 btu/h	1	Informática Forense	Quinto piso Bloque L	Av calle 24 No. 52 -01
	27	Equipo de aire acondicionado	cassette una vía	Samsung	12000 btu/h	3	Informática Forense	Quinto piso Bloque L	Av calle 24 No. 52 -01
	28	Equipo de aire acondicionado	cassette cuatro vías	Samsung	18000 btu/h	1	Informática Forense	Quinto piso Bloque L	Av calle 24 No. 52 -01
	29	Equipo de aire acondicionado	fancoil	Samsung	18000 btu/h	1	Informática Forense	Quinto piso Bloque L	Av calle 24 No. 52 -01
	30	Equipo de aire acondicionado	fancoil	Samsung	36000 btu/h	1	Informática Forense	Quinto piso Bloque L	Av calle 24 No. 52 -01
	31	Equipo de aire acondicionado	fancoil	Samsung	96000 btu/h	1	Informática Forense	Quinto piso Bloque L	Av calle 24 No. 52 -01
	32	Equipo de aire acondicionado	Minisplit	York	24000 btu/h	1	Laboratorio Ambiental	Primer Piso La Casona	Carrera 18 A. No. 39 -A 39
	33	Equipo de aire acondicionado	Minisplit	York	24000 btu/h	1	Laboratorio Ambiental	Primer Piso La Casona	Carrera 18 A. No. 39 -A 39
	34	Equipo de aire acondicionado	Minisplit	York	24000 btu/h	1	Laboratorio Ambiental	Primer Piso La Casona	Carrera 18 A. No. 39 -A 39
	35	Equipo de aire acondicionado	Minisplit	CIAC	18000 btu/h	1	Laboratorio Ambiental	Segundo Piso La Casona	Carrera 18 A. No. 39 -A 39
	36	Equipo de aire acondicionado	Minisplit	Midea	18000 btu/h	1	Laboratorio de Genética	Tercer Piso Bloque T	Av calle 24 No. 52 -01
	37	Equipo de aire acondicionado	MULTI V VRF	York	60000 btu/h	2	Laboratorio de Genética	Tercer Piso Bloque T	Av calle 24 No. 52 -01
	38	Equipo de aire acondicionado	VRF multi V	LG	114700 btu/h	1	Primer piso Bloque H	Primer Piso Bloque H	Av calle 24 No. 52 -01
	39	Equipo de aire acondicionado	VRF multi V	LG	152900 btu/h	1	Primer piso Bloque H	Primer Piso Bloque H	Av calle 24 No. 52 -01
	40	Equipo de aire acondicionado	Cassette cuatro vías	LG	36000 btu/h	7	Primer piso Bloque H	Primer Piso Bloque H	Av calle 24 No. 52 -01
	41	Equipo de aire acondicionado	Precisión	Data	7,5 TR	4	Subdirección de Gestión Documental	Sótano Bloque H	Av calle 24 No. 52 -01
	42	Equipo de Extracción	tipo hongo	soler & palau	2500 CFM	6	Terraza Bloque H.	Terraza Bloque H.	Av calle 24 No. 52 -01
	43	Equipo de Extracción	tipo hongo	soler & palau	5000 CFM	2	Terraza Bloque H.	Terraza Bloque H.	Av calle 24 No. 52 -01
	44	Equipo de Ventilación	lavadores de aire	soler & palau	10000 CFM	12	Terraza Bloque H.	Terraza Bloque H.	Av calle 24 No. 52 -01
	45	Equipo de Ventilación	Suministro	Trane	9000 CFM	2	Terraza Bloque H.	Terraza Bloque H.	Av calle 24 No. 52 -01

46	Equipo de Extracción	tipo hongo	soler & palau	3000 CFM	6	Terraza Bloque T.	Terraza Bloque T.	Av calle 24 No. 52 -01
47	Equipo de Ventilación	Suministro	Trane	3600 CFM	1	Terraza Bloque T.	Terraza Bloque T.	Av calle 24 No. 52 -01
48	Equipo de Ventilación	Suministro	Trane	1750 CFM	1	Terraza Bloque T.	Terraza Bloque T.	Av calle 24 No. 52 -01
49	Equipo de aire acondicionado	Cassette cuatro vías	Samsung	36000 btu/h	1	Departamento de transportes	Sótano Bloque H	Av calle 24 No. 52 -01
50	Equipo de aire acondicionado	Cassette cuatro vías	Samsung	36000 btu/h	1	Departamento de transportes	Sótano Bloque H	Av calle 24 No. 52 -01
51	Equipo de aire acondicionado	Cassette cuatro vías	Samsung	36000 btu/h	1	Dirección Ejecutiva	Cuarto piso Bloque C.	Av calle 24 No. 52 -01
52	Equipo de aire acondicionado	Cassette cuatro vías	Samsung	36000 btu/h	1	Dirección Ejecutiva	Cuarto piso Bloque C.	Av calle 24 No. 52 -01
53	Equipo de aire acondicionado	Minisplit	trane	18000 btu/h	1	Dirección Ejecutiva	Cuarto piso Bloque C.	Av calle 24 No. 52 -01
54	Equipo de aire acondicionado	VRF multi V	Trane	192000 btu/h	1	Control Telemático	Primer Piso Bloque T	Av calle 24 No. 52 -01
55	Equipo de aire acondicionado	VRF multi V	Trane	170000 btu/h	1	Control Telemático	Primer Piso Bloque T	Av calle 24 No. 52 -01
56	Equipo de aire acondicionado	Cassette una vía	Trane	18000 btu/h	2	Control Telemático	Primer Piso Bloque T	Av calle 24 No. 52 -01
57	Equipo de aire acondicionado	Cassette cuatro vías	Trane	18000 btu/h	2	Control Telemático	Primer Piso Bloque T	Av calle 24 No. 52 -01
58	Equipo de aire acondicionado	Cassette cuatro vías	Trane	48000 btu/h	6	Control Telemático	Primer Piso Bloque T	Av calle 24 No. 52 -01
59	Equipo de aire acondicionado	Cassette cuatro vías	Trane	38000 btu/h	1	Control Telemático	Primer Piso Bloque T	Av calle 24 No. 52 -01
60	Equipo de aire acondicionado	Cassette cuatro vías	Trane	38000 btu/h	1	Control Telemático	Primer Piso Bloque T	Av calle 24 No. 52 -01
61	Equipo de aire acondicionado	Cassette cuatro vías	Trane	24000 btu/h	1	Control Telemático	Primer Piso Bloque T	Av calle 24 No. 52 -01
62	Equipo de aire acondicionado	Cassette cuatro vías	Samsung	24000 btu/h	3	Despacho FGN	Piso séptimo	Carrera 13 No. 73 - 50
63	Equipo de aire acondicionado	Cassette una vía	Samsung	18000 btu/h	2	Despacho FGN	Piso séptimo	Carrera 13 No. 73 - 50

En la anterior tabla se discrimina la referencia de cada equipo a realizar mantenimiento con su respectiva ubicación

Para el desarrollo del objeto del contrato, la Fiscalía General de la Nación tiene previsto contratar dicho servicio con las especificaciones técnicas detalladas a continuación:

Mantenimiento Preventivo:

Consiste en lavado y desincrustado de los serpentines, evaporadores y condensadores, empleando químico desincrustante; lavado de rejillas, persianas, paredes de los equipos y tuberías con agua a presión y jabón desincrustante; revisión de motores, compresor, ventilador y sus respectivas conexiones eléctricas; revisión de los circuitos de refrigeración, tuberías de alta y baja presión; medición de consumo de carga refrigerante y libre flujo del mismo; revisión de los ventiladores axiales y centrífugos; lavado de los filtros de aire y sustitución de los mismos cuando se requieran; medición de la presión de trabajo en las tuberías de alta y baja presión; chequeo del estado de válvulas de servicio, presóstato, nivel de aceite, funcionamiento del calentador de cárter y el compresor; prueba y calibración de los presóstato y válvulas de expansión; medición del consumo, tensión, voltaje y amperaje; calibración del termostato y sus perillas de control.

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Código: FGN-AP07-F-07 Versión: 02 Página 5 de 31
	FORMATO FICHA TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS UNIFORMES Y DE COMÚN UTILIZACIÓN	

	Realizar la revisión y ajuste de los componentes de la sección de ventilación, motores eléctricos, bombas y válvulas de cada uno de los equipos de aire acondicionado, equipos de ventilación y cuartos fríos de la Entidad. Realizar el ajuste y limpieza de las rejillas y difusores de cada uno de los equipos. Todos los diagnósticos practicados para localizar fallas en los equipos, no tendrán costo alguno para la Entidad. Frecuencia Un (1) mantenimiento MENSUAL sobre los equipos de aire acondicionados y cuartos fríos instalados en cada sede: Rutinas a realizar en el mantenimiento preventivo: • Unidades acondicionadoras y secciones de evaporación. • Rutinas generales. • Rutinas en sección de ventilación. • Tableros Eléctricos. • Rutinas generales. • Unidades condensadoras y enfriadoras. • Rutinas Generales. • Tablero de fuerza y control. • Rutinas Generales. • Circuitos de Refrigeración. • Rutinas generales. Con el fin de garantizar la prestación del servicio oportuno y que el mantenimiento de los equipos se realice de una manera eficiente, el CONTRATISTA debe comprometerse a cumplir con el objeto contractual a designar por cada sede, frentes de trabajo con el personal necesario idóneo y calificado, con experiencia relacionada con el mantenimiento de aires acondicionados, equipos de ventilación y cuartos fríos, con el fin de cumplir con los cronogramas de trabajo MENSUAL para todos los equipos, concertados previamente con el supervisor del contrato. Con el fin de garantizar la calidad de los bienes o servicio a contratar y evitar incumplimientos en la ejecución del futuro contrato, el proponente deberá presentar certificados de capacitación de su personal en trabajos en alturas y/o espacios confinados, y contar con un Ingeniero con experiencia en el mantenimiento de aires acondicionados y cuartos fríos.
--	--

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Código: FGN-AP07-F-07 Versión: 02 Página 6 de 31
	FORMATO FICHA TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS UNIFORMES Y DE COMÚN UTILIZACIÓN	

	El proponente deberá aportar certificados de capacitación en mantenimiento de aires acondicionados, equipos de ventilación y/o equipos afines del personal que prestará los servicios. Mantenimiento Correctivo: Consiste en adelantar reparaciones para lo cual atenderá como prioridades las llamadas de emergencia, las cuales serán solicitadas por el supervisor del contrato. En caso de requerirse el cambio de cualquier repuesto, el mismo deberá ser autorizado por el Supervisor. El CONTRATISTA será responsable de garantizar el buen funcionamiento de los equipos objeto del mantenimiento. Los repuestos o partes que se vayan a cambiar tienen que ser nuevos y originales no re manufacturados de la marca de los equipos. El supervisor podrá rechazar cualquier repuesto que no cumpla con la exigencia antes señalada y que evidencie que el mismo sea de segunda mano. ASPECTOS OPERATIVOS: Para realizar el mantenimiento el contratista debe: Realizar la revisión y ajuste de los componentes de la sección de ventilación, motores eléctricos, bombas y válvulas de cada uno de los equipos de aire acondicionado, equipos de ventilación y cuartos fríos de la Entidad. ● Realizar el lavado general de serpentines, drenajes, bandejas y filtros de las unidades manejadora y condensadora (interior y exterior), ductos, etc. ● Revisar y reparar los escapes de refrigerantes, vibración de serpentines y tubería de cobre. ● Realizar la revisión de aislamientos térmicos, filtro secador, válvulas solenoides, mirillas y válvulas de servicio. ● Realizar el engrase y lubricación de los kits y rodamientos de los equipos de aire acondicionado, ventilación y cuartos fríos. ● Realizar limpieza del sistema eléctrico de los equipos de aire acondicionado, ventilación y cuartos fríos de la Entidad (conectores, protectores, térmicos, controles de presión) y termostatos.
--	--

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Código: FGN-AP07-F-07
	FORMATO FICHA TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS UNIFORMES Y DE COMÚN UTILIZACIÓN	Versión: 02 Página 7 de 31

	● Revisar el nivel de aceite de los compresores, presiones, amperajes y voltajes de cada uno de los equipos. ● Realizar los ajustes respectivos a los tableros eléctricos, fuerza y control, controles de seguridad y termostato de cada uno de los equipos. ● Realizar el ajuste y limpieza de las rejillas y difusores de cada uno de los equipos. ● Contar con personal calificado y con experiencia relacionada y que haya trabajado en este tipo de mantenimiento. ● Cuando sea necesario retirar los equipos, dicho desplazamiento será por cuenta y riesgo del contratista deberá realizarse sin costo alguno para la entidad, previa coordinación y autorización con el supervisor del contrato. ● Devolver los repuestos y partes que tengan carácter devolutivo, cada vez que se efectúen cambios de dichos elementos. El mantenimiento se realizará en las instalaciones de la Fiscalía General de la Nación del Nivel Central de la ciudad de Bogotá, para lo cual el CONTRATISTA debe contemplar el costo de traslado de personal, los insumos y los equipos necesarios. El presente mantenimiento se hará incluyendo repuestos, equipos materiales y demás requisitos necesarios para la puesta en funcionamiento de los elementos objeto del presente contrato. El CONTRATISTA deberá asumir el costo de materiales y mano de obra, en caso de ser necesario romper algún muro, piso, andén u otro elemento de obra civil, debe resanar, estucar y pintar con el color existente, garantizando que esta intervención quede igual o mejor a las condiciones iniciales. El CONTRATISTA debe atender el mantenimiento de los equipos en las instalaciones de la Fiscalía General de la Nación en la ciudad de Bogotá, cuando sea necesario retirarlos, dicho desplazamiento será por cuenta y riesgo de este es decir, sin costo alguno para la Entidad, previa coordinación y autorización con el supervisor del contrato. El CONTRATISTA deberá atender los requerimientos de mantenimiento correctivo y emergencias dentro de los tiempos establecidos en el Anexo de Acuerdos de Niveles de Servicio (ANS), de acuerdo con la clasificación y criticidad de la novedad reportada, con el fin de mantener el máximo alistamiento de cada uno de los equipos objeto del contrato.
--	---

El CONTRATISTA deberá realizar una revista inicial, con el fin de evaluar el estado de los equipos (requerimientos primarios de mantenimiento) y entregar un informe al supervisor del contrato de los hallazgos encontrados.

En el evento que el daño se presente en la tarjeta electrónica de los equipos, el CONTRATISTA deberá instalar un protector electrónico compatible con los equipos que se encuentran dentro del presente contrato, con el fin de evitar daños y pérdida total de las mismas por picos de voltaje.

Todos los elementos deben ser nuevos, originales, libres de desperfectos o imperfecciones, no remanufacturados de las mismas marcas, referencias y compatibles con los equipos objeto del mantenimiento.

TABLA DE REPUESTOS RECURRENTE

1	FILTROS PLISADO KLC 65% 20X16X2	UN
2	COMPRESOR ROTATIVO DE 24000 BTU 1PH 200V	UN
3	CAPACITADOR 45 UF 370V	UN
4	CONTACTOR 30 AMP 24V	UN
5	CONTACTOR 35 AMP 24V	UN
6	CONTACTOR 40 AMP 24V	UN
7	CORREA B38 BL	UN
8	CORREA A32 BL	UN
9	CORREA A27	UN
10	CILINDRO REFRIGERANTE R410A	UN
11	CAPACITOR 15 MF	UN
12	CAPACITOR 10 MF	UN
13	TARJETA ELECTRÓNICA UNIVERSAL AIRE ACONDICIONADO DE 24000	UN
14	TUBERIA DE COBRE 3/8	MT
15	AISLANTE RUBATEX	MT
16	PRESOSTATO 0-70 PSI	UN
17	PRESOSTATOS TIPO PILA BAJA	UN
18	PRESOSTATOS TIPO PILA ALTA	UN
19	CORREA A-45	UN
20	CORREA A-29	UN
21	CORREA A-31	UN

DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS

El **CONTRATISTA** durante la ejecución del contrato deberá dar cumplimiento de todas las normas y permisos ambientales y sanitarios, necesarios para el desarrollo del objeto contractual, y del Plan de Gestión Integral de Residuos vigente de la Entidad, el cual será socializado por la supervisión.


	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Código: FGN-AP07-F-07 Versión: 02 Página 9 de 31
	FORMATO FICHA TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS UNIFORMES Y DE COMÚN UTILIZACIÓN	

	Toda vez que el CONTRATISTA es el responsable ambiental de los residuos generados durante los mantenimientos, se recalca lo siguiente: • Para los Residuos Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEES, será obligación del CONTRATISTA adelantar su embalaje, rotulación según lo indica el Plan de Gestión Integral de Residuos de la Fiscalía General de la Nación vigente, y puestos a disposición del supervisor o su delegado, para su aprovechamiento en el punto de acopio de residuos que se indique. • Para los Residuos Peligrosos (químicos o cortopunzantes), ordinarios (no aprovechables) y aprovechables (no peligrosos) que puedan ser generados por la prestación del servicio en la sede de la Entidad, el CONTRATISTA realizará su separación según lo indica el Plan de Gestión Integral de Residuos de la Fiscalía General de la Nación vigente, en los contenedores designados para tal fin. • En caso de generarse residuos peligrosos (diferentes a los especificados anteriormente), en el desarrollo del objeto contractual, el CONTRATISTA deberá allegar Certificación de disposición final de dichos residuos, en un plazo máximo de noventa (90) días, cuya disposición final debe tramitarse con una empresa que cuente con los permisos o licencias ambientales para el aprovechamiento o disposición final de los residuos generados. La relación de los residuos entregados al gestor, junto con su clase y peso en kg debe entregarse al supervisor del contrato.
VISITA TÉCNICA	La FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN programará una visita de carácter técnico al lugar donde se encuentran los equipos objeto del presente proceso de selección, ubicados en Bogotá D.C., para que los interesados en el proceso para la prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo técnico integral especializado con suministro de repuestos, para los aires acondicionados, equipos de ventilación y cuartos fríos que se encuentran instalados en el nivel central de la Fiscalía General de la Nación puedan determinar las características, condiciones generales de los equipos y demás aspectos relevantes que puedan influir, tanto en la preparación de la propuesta como en la ejecución del contrato, esta visita se llevará a cabo en un solo día establecido en la invitación pública. A esta visita deberá asistir el interesado en la ejecución del contrato o su representante legal, para el caso de personas jurídicas, en cualquier caso, podrá asistir un delegado debidamente autorizado por escrito por el representante legal de la persona interesada en participar, o por la persona natural correspondiente. Esta autorización deberá ser entregada en forma previa a la iniciación de la visita técnica donde se encuentran los equipos objeto del mantenimiento. El interesado en realizar la visita deberá informar el nombre completo de la persona que asistirá a la visita al correo electrónico del servidor

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Código: FGN-AP07-F-07 Versión: 02 Página 10 de 31
	FORMATO FICHA TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS DE CARACTERISTICAS TÉCNICAS UNIFORMES Y DE COMÚN UTILIZACIÓN	

	manuel.vega@fiscalia.gov.co del Departamento de Construcciones y Administración de Sedes de la Fiscalía General de la Nación, en la fecha establecida en el cronograma de la invitación pública. La persona que realice la visita técnica al lugar donde se encuentran los equipos objeto de los mantenimientos, debe ser una persona idónea y capacitada en los mismos. La visita técnica para la preparación de la oferta no será obligatoria, pero, posteriormente, el proponente no podrá aducir la inasistencia como excusa para indicar las condiciones de los equipos, lo cual no constituye criterio de habilitación; sin embargo, los proponentes que no efectúen la visita no podrán posteriormente alegar desconocimiento, ni reclamar ningún tipo de afectación; esto teniendo en cuenta que la oferta económica será integral en tanto que incluye el Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo técnico integral especializado con suministro de repuestos, para los aires acondicionados, equipos de ventilación y cuartos fríos que se encuentran instalados en el nivel central de la Fiscalía General de la Nación. Es importante mencionar que por política de seguridad y dada la naturaleza de la Entidad, en dicha visita no está autorizada la toma de fotografías, videos o grabaciones, únicamente las herramientas necesarias para la realización de la misma, por lo tanto, no se permitirá el ingreso de celulares o computadores a las instalaciones del Búnker de la Fiscalía General de la Nación el día de la visita técnica.
Acuerdos de Nivel de Servicio (ANS)	<u>Nota: Los establecidos en el Anexo de Acuerdos de Nivel de Servicio</u>
Empaque y rotulado	N/A.
Presentación y Unidad de Medida	UNIDADES

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Código: FGN-AP07-F-07
	FORMATO FICHA TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS UNIFORMES Y DE COMÚN UTILIZACIÓN	Versión: 02 Página 11 de 31

Clasificación del bien o servicio	Clasificación UNSPSC	Descripción
	72101500	Servicios de Apoyo para la Construcción
Nombre Comercial del Bien o Servicio	FILTROS PLISADO KLC 65% 20X16X2	
Calidad	N/A	
Generalidades	Eficiencia del 65% Merv 11 F6	
Requisitos generales	Marco en acero galvanizado	
Requisitos específicos	Gran capacidad de retención de partículas Malla inoxidable adherida a la media filtrante 100% inspeccionados en fábrica Mayor cantidad de media filtrante Larga vida útil	
Imagen referencia		
Empaque y rotulado	CAJA	
Presentación y Unidad de Medida	UNIDAD	

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Código: FGN-AP07-F-07 Versión: 02 Página 12 de 31
	FORMATO FICHA TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS DE CARACTERISTICAS TÉCNICAS UNIFORMES Y DE COMÚN UTILIZACIÓN	

Clasificación del bien o servicio	Clasificación UNSPSC	Descripción
	72101500	Servicios de Apoyo para la Construcción
Nombre Comercial del Bien o Servicio	COMPRESOR ROTATIVO DE 24000 BTU 1PH 200V	
Calidad	N/A	
Generalidades	Compresor Rotativo de 24,000 BTU	
Requisitos generales	Compresor Hermético Rotativo de 24,000 BTU/H, 220V/1PH/60HZ	
Requisitos específicos	Compresor Hermético Rotativo de 24,000 BTU/H, 220V/1PH/60HZ	
Imagen referencia		
Empaque y rotulado	CAJA	
Presentación y Unidad de Medida	UNIDAD	

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Código: FGN-AP07-F-07 Versión: 02 Página 13 de 31
	FORMATO FICHA TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS DE CARACTERISTICAS TÉCNICAS UNIFORMES Y DE COMÚN UTILIZACIÓN	

Clasificación del bien o servicio	Clasificación UNSPSC	Descripción
	72101500	Servicios de Apoyo para la Construcción
Nombre Comercial del Bien o Servicio	CAPACITADOR 45 UF 370V	
Calidad	N/A	
Generalidades	Capacitor Aire Acondicionado 45 UF / 370v	
Requisitos generales	Temperatura de operación -13°F a +185°F (-25°C a +85°C)	
Requisitos específicos	Aire Acondicionado, Refrigeración y Climatización	
Imagen referencia		
Empaque y rotulado	CAJA	
Presentación y Unidad de Medida	UNIDAD	

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Código: FGN-AP07-F-07 Versión: 02 Página 14 de 31
	FORMATO FICHA TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS DE CARACTERISTICAS TÉCNICAS UNIFORMES Y DE COMÚN UTILIZACIÓN	

Clasificación del bien o servicio	Clasificación UNSPSC	Descripción
	72101500	Servicios de Apoyo para la Construcción
Nombre Comercial del Bien o Servicio	CONTACTOR 30 AMP 24V	
Calidad	N/A	
Generalidades	Montaje universal	
Requisitos generales	2 polos	
Requisitos específicos	50/60 ciclos Tamaño compacto	
Imagen referencia		
Empaque y rotulado	CAJA	
Presentación y Unidad de Medida	UNIDAD	

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Código: FGN-AP07-F-07 Versión: 02 Página 15 de 31
	FORMATO FICHA TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS DE CARACTERISTICAS TÉCNICAS UNIFORMES Y DE COMÚN UTILIZACIÓN	

Clasificación del bien o servicio	Clasificación UNSPSC	Descripción
	72101500	Servicios de Apoyo para la Construcción
Nombre Comercial del Bien o Servicio	CONTACTOR 35 AMP 24V	
Calidad	N/A	
Generalidades	Montaje universal	
Requisitos generales	2 polos	
Requisitos específicos	50/60 ciclos Tamaño compacto	
Imagen referencia		
Empaque y rotulado	CAJA	
Presentación y Unidad de Medida	UNIDAD	

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Código: FGN-AP07-F-07 Versión: 02 Página 16 de 31
	FORMATO FICHA TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS DE CARACTERISTICAS TÉCNICAS UNIFORMES Y DE COMÚN UTILIZACIÓN	

Clasificación del bien o servicio	Clasificación UNSPSC	Descripción
	72101500	Servicios de Apoyo para la Construcción
Nombre Comercial del Bien o Servicio	CONTACTOR 40 AMP 24V	
Calidad	N/A	
Generalidades	Montaje universal	
Requisitos generales	2 polos	
Requisitos específicos	50/60 ciclos Tamaño compacto	
Imagen referencia		
Empaque y rotulado	CAJA	
Presentación y Unidad de Medida	UNIDAD	

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Código: FGN-AP07-F-07 Versión: 02 Página 17 de 31
	FORMATO FICHA TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS DE CARACTERISTICAS TÉCNICAS UNIFORMES Y DE COMÚN UTILIZACIÓN	

Clasificación del bien o servicio	Clasificación UNSPSC	Descripción
	72101500	Servicios de Apoyo para la Construcción
Nombre Comercial del Bien o Servicio	CORREA B38 BL	
Calidad	N/A	
Generalidades	B38 Correa en V dentada 38 pulgadas Longitud pulgadasterna	
Requisitos generales	Referencia: B38	
Requisitos específicos	•Descripción: Correa Dentada en V tipo BL •Ancho superior: 21/32 in •Altura: 13/32 in •Longitud interna: 38 in •Longitud externa: 41 in • Peso: 0.39 lb	
Imagen referencia		
Empaque y rotulado	CAJA	
Presentación y Unidad de Medida	UNIDAD	

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Código: FGN-AP07-F-07 Versión: 02 Página 18 de 31
	FORMATO FICHA TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS DE CARACTERISTICAS TÉCNICAS UNIFORMES Y DE COMÚN UTILIZACIÓN	

Clasificación del bien o servicio	Clasificación UNSPSC	Descripción
	72101500	Servicios de Apoyo para la Construcción
Nombre Comercial del Bien o Servicio	CORREA A32 BL	
Calidad	N/A	
Generalidades	AX32 Correa clasica dentada de 32 pulgadas de longitud pulgadasterna	
Requisitos generales	CORREA A32	
Requisitos específicos	•Descripción: Correa Dentada en V tipo BL •Ancho superior: 3/8 in •Altura: 21/64 in •Longitud interna: 32 in •Longitud externa: 34 in • Peso: 0.20 lb	
Imagen referencia		
Empaque y rotulado	CAJA	
Presentación y Unidad de Medida	UNIDAD	

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Código: FGN-AP07-F-07 Versión: 02 Página 19 de 31
	FORMATO FICHA TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS UNIFORMES Y DE COMÚN UTILIZACIÓN	

Clasificación del bien o servicio	Clasificación UNSPSC	Descripción
	72101500	Servicios de Apoyo para la Construcción
Nombre Comercial del Bien o Servicio	CORREA A27	
Calidad	N/A	
Generalidades	A27 Correa en V	
Requisitos generales	Referencia A27	
Requisitos específicos	•Ancho Superior: 1/2 in •Alto: 5/16 in •Longitud: 27 in Interior, 29 in Exterior	
Imagen referencia		
Empaque y rotulado	CAJA	
Presentación y Unidad de Medida	UNIDAD	

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Código: FGN-AP07-F-07 Versión: 02 Página 20 de 31
	FORMATO FICHA TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS DE CARACTERISTICAS TÉCNICAS UNIFORMES Y DE COMÚN UTILIZACIÓN	

Clasificación del bien o servicio	Clasificación UNSPSC	Descripción	
	72101500	Servicios de Apoyo para la Construcción	
Nombre Comercial del Bien o Servicio	CILINDRO REFRIGERANTE R410A		
Calidad	N/A		
Generalidades	Alta capacidad y presión de descarga, pertinente para el uso de equipos de aire acondicionado más pequeños y compactos.		
Requisitos generales	Reemplazante del R-22 y el R-13B1.		
Requisitos específicos	Componentes	Propiedades	
	50% R-32	Buenas características frigoríficas	
	50% R-125	Reduce la inflamabilidad	
Imagen referencia			
Empaque y rotulado	CILINDRO		
Presentación y Unidad de Medida	UNIDAD		

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Código: FGN-AP07-F-07 Versión: 02 Página 21 de 31
	FORMATO FICHA TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS DE CARACTERISTICAS TÉCNICAS UNIFORMES Y DE COMÚN UTILIZACIÓN	

Clasificación del bien o servicio	Clasificación UNSPSC	Descripción
	72101500	Servicios de Apoyo para la Construcción
Nombre Comercial del Bien o Servicio	CAPACITOR 15 MF	
Calidad	N/A	
Generalidades	CAPACITOR 15 MF	
Requisitos generales	Capacidad 15 uF Voltaje 220 V	
Requisitos específicos	Especificaciones técnicas Tolerancia de capacidad: $\pm 5\%$ Frecuencia de trabajo: 50 - 60 Hz Tensión de ensayo individual: entre los terminales: 2,15 Vn durante 2 segundos. Entre terminales y carcasa: 3 KV durante 2 segundos.	
Imagen referencia		
Empaque y rotulado	CAJA	
Presentación y Unidad de Medida	UNIDAD	

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Código: FGN-AP07-F-07 Versión: 02 Página 22 de 31
	FORMATO FICHA TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS UNIFORMES Y DE COMÚN UTILIZACIÓN	

Clasificación del bien o servicio	Clasificación UNSPSC	Descripción
	72101500	Servicios de Apoyo para la Construcción
Nombre Comercial del Bien o Servicio	CAPACITOR 10 MF	
Calidad	N/A	
Generalidades	CAPACITOR 10 MF	
Requisitos generales	Capacidad 10 uF Voltaje 220 V	
Requisitos específicos	Especificaciones técnicas Tolerancia de capacidad: $\pm 5\%$ Frecuencia de trabajo: 50 - 60 Hz Tensión de ensayo individual: entre los terminales: 2,15 Vn durante 2 segundos. Entre terminales y carcasa: 3 KV durante 2 segundos.	
Imagen referencia		
Empaque y rotulado	CAJA	
Presentación y Unidad de Medida	UNIDAD	

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Código: FGN-AP07-F-07 Versión: 02 Página 23 de 31
	FORMATO FICHA TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS UNIFORMES Y DE COMÚN UTILIZACIÓN	

Clasificación del bien o servicio	Clasificación UNSPSC	Descripción
	72101500	Servicios de Apoyo para la Construcción
Nombre Comercial del Bien o Servicio	TARJETA ELECTRÓNICA UNIVERSAL AIRE ACONDICIONADO DE 24000	
Calidad	N/A	
Generalidades	Tarjeta para aire acondicionado de 24000 BTU en 220V UNIVERSAL	
Requisitos generales	Tarjeta Universal con Display y control remoto, para capacidad 24.000 Btu	
Requisitos específicos	Alto poder de energía Amplio Rango de voltaje AC 100-240V 50/60Hz. Tres velocidades, Alta, Mediana y Baja. Receptor de lujo con indicador de Estado Doble sensor, Alta eficiencia de deshielo.	
Imagen referencia		
Empaque y rotulado	CAJA	
Presentación y Unidad de Medida	UNIDAD	

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Código: FGN-AP07-F-07 Versión: 02 Página 24 de 31
	FORMATO FICHA TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS DE CARACTERISTICAS TÉCNICAS UNIFORMES Y DE COMÚN UTILIZACIÓN	

Clasificación del bien o servicio	Clasificación UNSPSC	Descripción
	72101500	Servicios de Apoyo para la Construcción
Nombre Comercial del Bien o Servicio	TUBERIA DE COBRE 3/8	
Calidad	N/A	
Generalidades	Rollo Tubo En Cobre Flexible 3/8	
Requisitos generales	Refrigeración (Tubería con puntas selladas y deshidratada).	
Requisitos específicos	Diámetro: 3/8" 9.5mm Espesor de pared: 0.032" (0.813mm)	
Imagen referencia		
Empaque y rotulado	ROLLO	
Presentación y Unidad de Medida	UNIDAD	

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Código: FGN-AP07-F-07 Versión: 02 Página 25 de 31
	FORMATO FICHA TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS DE CARACTERISTICAS TÉCNICAS UNIFORMES Y DE COMÚN UTILIZACIÓN	

Clasificación del bien o servicio	Clasificación UNSPSC	Descripción
	72101500	Servicios de Apoyo para la Construcción
Nombre Comercial del Bien o Servicio	AISLANTE RUBATEX	
Calidad	N/A	
Generalidades	Espuma elástica de color negro a base de caucho sintético	
Requisitos generales	Aislamiento térmico para tubos, tanques y ductos en sistema de aire acondicionado	
Requisitos específicos	Temp. Max. +105 °C. Temp. Min. -50°C. Conductividad térmica $\leq 0,034 \text{ W/(m.K)}$ A 0 °C	
Imagen referencia		
Empaque y rotulado	CAJA	
Presentación y Unidad de Medida	UNIDAD	

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Código: FGN-AP07-F-07 Versión: 02 Página 26 de 31
	FORMATO FICHA TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS UNIFORMES Y DE COMÚN UTILIZACIÓN	

Clasificación del bien o servicio	Clasificación UNSPSC	Descripción
	72101500	Servicios de Apoyo para la Construcción
Nombre Comercial del Bien o Servicio	PRESOSTATO 0-70 PSI	
Calidad	N/A	
Generalidades	PRESOSTATO 0-70 PSI	
Requisitos generales	Sistema de contacto Tri polar (TPST) de serie y Mono polar opcional	
Requisitos específicos	Temperatura ambiente -20 a +70 °C Temperatura del fluido Agua: 0 a +70 °C Aire: -20 a +70 °C Diferencial ajustable Conmutador manual para bloquear el contacto Rango de presión: 0-70 psi	
Imagen referencia		
Empaque y rotulado	CAJA	
Presentación y Unidad de Medida	UNIDAD	

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Código: FGN-AP07-F-07 Versión: 02 Página 27 de 31
	FORMATO FICHA TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS UNIFORMES Y DE COMÚN UTILIZACIÓN	

Clasificación del bien o servicio	Clasificación UNSPSC	Descripción
	72101500	Servicios de Apoyo para la Construcción
Nombre Comercial del Bien o Servicio	PRESOSTATOS TIPO PILA BAJA	
Calidad	N/A	
Generalidades	PRESOSTATOS TIPO PILA BAJA	
Requisitos generales	Protección para sistemas de refrigeración	
Requisitos específicos	Disponible para R410A	
Imagen referencia		
Empaque y rotulado	CAJA	
Presentación y Unidad de Medida	UNIDAD	

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Código: FGN-AP07-F-07 Versión: 02 Página 28 de 31
	FORMATO FICHA TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS UNIFORMES Y DE COMÚN UTILIZACIÓN	

Clasificación del bien o servicio	Clasificación UNSPSC	Descripción
	72101500	Servicios de Apoyo para la Construcción
Nombre Comercial del Bien o Servicio	PRESOSTATOS TIPO PILA ALTA	
Calidad	N/A	
Generalidades	PRESOSTATOS TIPO PILA BAJA	
Requisitos generales	Protección para sistemas de refrigeración	
Requisitos específicos	Disponible para R410A	
Imagen referencia		
Empaque y rotulado	CAJA	
Presentación y Unidad de Medida	UNIDAD	

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Código: FGN-AP07-F-07 Versión: 02 Página 29 de 31
	FORMATO FICHA TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS UNIFORMES Y DE COMÚN UTILIZACIÓN	

Clasificación del bien o servicio	Clasificación UNSPSC	Descripción
	72101500	Servicios de Apoyo para la Construcción
Nombre Comercial del Bien o Servicio	CORREA A-45	
Calidad	N/A	
Generalidades	A45 Correa en V	
Requisitos generales	Referencia: A45 Correa en V	
Requisitos específicos	•Ancho Superior: 1/2 in •Alto: 5/16 in •Longitud: 45 in Interior, 47 in Exterior	
Imagen referencia		
Empaque y rotulado	CAJA	
Presentación y Unidad de Medida	UNIDAD	

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Código: FGN-AP07-F-07 Versión: 02 Página 30 de 31
	FORMATO FICHA TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS UNIFORMES Y DE COMÚN UTILIZACIÓN	

Clasificación del bien o servicio	Clasificación UNSPSC	Descripción
	72101500	Servicios de Apoyo para la Construcción
Nombre Comercial del Bien o Servicio	CORREA A-29	
Calidad	N/A	
Generalidades	A29 Correa en V	
Requisitos generales	Referencia A29	
Requisitos específicos	•Ancho Superior: 1/2 in •Alto: 5/16 in •Longitud: 29 in Interior, 31 in Exterior	
Imagen referencia		
Empaque y rotulado	CAJA	
Presentación y Unidad de Medida	UNIDAD	

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Código: FGN-AP07-F-07 Versión: 02 Página 31 de 31
	FORMATO FICHA TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS UNIFORMES Y DE COMÚN UTILIZACIÓN	

Clasificación del bien o servicio	Clasificación UNSPSC	Descripción
	72101500	Servicios de Apoyo para la Construcción
Nombre Comercial del Bien o Servicio	CORREA A-31	
Calidad	N/A	
Generalidades	A31 Correa en V	
Requisitos generales	Referencia A31	
Requisitos específicos	•Ancho Superior: 1/2 in •Alto: 5/16 in •Longitud: 31 in Interior, 33 in Exterior	
Imagen referencia		
Empaque y rotulado	CAJA	
Presentación y Unidad de Medida	UNIDAD	