Fire Supply	Formato	Página	1 de 1
	Visita/Inspección/Mantenimiento	Revisión	1
	Área Operativa	Última Revisión	17/01/2023

Cliente: Consorcio UDE			Fecha Visita
Ubicación: Envigado - Antioquia			Día: 10 - 11
Proyecto: Construccion nuevo bloque 14 - Universidad Envigado			Mes: Abril
Nombre/Contacto: Gilberto Palacio			Año: 2024
Fabricante de la Bomba: SFFECO PUMP		GPM: 300	Tipo: Split Case
Modelo: SFP300-295H	Serial: SFS9029000923001	PSI: 156	RPM: 2400
Fabricante del Motor: BLACK STALLION		HP: 118	Tipo: Diesel
Modelo: BSD6118MSF	Serial: 130DEC923002	VDC/VAC: 24 VDC	
Marca Controlador Principal: Tornatech		VAC: 209 - 240	
Modelo: CPD - 24-220	Serial: WD1283571	FLA: N/A	
Serial Controlador Jockey: Tornatech/WZ1311035		VAC: 230	HP: 2

Describa las Actividades Realizadas:

* Se realizan conexiones electricas dentro de tableros controladores, panel del motor principal, motor jockey y caja de conexiones del precalentador del motor.
* Se realiza limpieza del sistema de refrigeracion del motor diesel.
* Se verifica alineacion del acople bomba - motor.
* Se realiza llenado de liquido refrigerante el deposito del motor principal.
* Se conectan cables de baterias al motor y se conectan baterias.
* Se energiza tablero controlador principal.
* Se realiza procedimiento de puesta en marcha para equipos diesel segun formatos de arranque.
* Se realizan pruebas de arranque, simulacion de alarmas y prueba de 30 minutos.
* El equipo queda deshabilitado por peticion del cliente ya que falta presurizacion del sistema, purgado y capacitacion.

Observaciones: Corregir el desagüe del precalentador y verificar la correcta circulacion de aire dentro del cuarto.

Nota: Se adjunta fotos del estado del equipo RCI al terminar dicha actividad (Correo).

C.C. 5.678.510 GILBERTO PALACIO A.	Norbey Garcia P.
Firma del Cliente y Cédula	Firma Representante FIRE SUPPLY S.A.S.

ANÍBAL ÁLVAREZ PATIÑO NIT. 71.687.875-4 Cel. 313 732 1271 Medellín

Powered by CamScanner