Bogotá, 29 de julio del 2026

Señores

Jardín Infantil Amigos de Jesús y María

Ciudad: Bogota

CONCEPTO TECNICO

Antes

Al revisar en el jardín se requiere:

1. Se observa en lavamanos, manguera dañada con fuga en el baño de adultos del primer piso
2. Se observa interruptor de campana extractora dañado
3. Se requiere instalación de mueble gris en el primer piso
4. Se observa espejo roto en el segundo piso
5. Se requiere instalación de repisa con soporte nuevos en el segundo piso
6. Se requiere resane y pintura en la parte superior de puertas corredizas en el segundo piso
7. Se requiere instalación de instante gris y negro en el cuarto piso

Después

1. Se realiza cambio de manguera lavamanos
2. Se realiza cambio de interruptor de campana extractora
3. Se realiza instalación de mueble gris
4. Se realiza desmonte de espejo
5. Se realiza instalación de repisa
6. Se realiza resane y pintura en el segundo piso
7. Se realiza instalación de instante gris y negro

Se adjunta evidencias del mantenimiento realizado.

Cordialmente,

JAMES MUÑOZ GOMEZ

C.C 80748660

Cel. 3173779658

Evidencia

1

Antes **Después**






2 **Antes** **Después**






3 Antes Después





4 Antes **Después**







5 Antes **Despues**





6 Antes **Despues**





7 Antes **Despues**



