OBJETO CONTRACTUAL: SUMINISTRO, MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES PORTÀTILES PARA TODAS LAS SEDES DEL IDARTES, ASÍ COMO LA ADQUISICIÓN DE ÍTEMS RELACIONADOS, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÈCNICAS REQUERIDAS.

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Denominación del bien	Imagen de referencia	Descripción	Cantidad estimada	Unidad
1	46191613 46191601	RECARGA DE EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC PORTÀTIL DE 10 LIBRAS		**Recarga de Extintor Polvo Quimico Seco Clase ABC Portátil de 10 Libras** Extración total del agente extintor y el agente expelente del recipiente, para sustituirlo por agentes iguales en las proporciones y condiciones adecuadas e indicadas por el ensam blador o fabricante del Extintor. *Los procesos deberan cumplir con los requerimientos de la NFP A 10 y NTC 2885 Mantenimiento P reventivo de Extintor Polvo Quimico Seco Clase ABC Portátil de 10 Libras Verificación completa del Extintor (interna y externa de los aspectos fisicos), la cual deberá dar cuenta del funcionamiento efectivo y seguro del elemento. Comprobación de requerimiento de prueba hidrostática o mantenimiento interno o externo (mantenimiento correctivo). El Proveedor debe realizar el servicio de mantenimiento en el taller. Los procesos deberan cumplir con los requerimientos de la NTC 2885 y NFPA 10	341	UN
2	46191613 46191601	RECARGA DE EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC PORTÀTIL DE 20 LIBRAS		**Recarga de Extintor Polvo Quimico Seco Clase ABC Portátil de 20 Libras** Extración total del agente extintor y el agente expelente del recipiente, para sustituirlo por agentes iguales en las proporciones y condiciones adecuadas e indicadas por el ensamblador o fabricante del Extintor. *Los procesos deberan cumplir con los requerimientos de la NFP A 10 y NTC 2885 Mantenimiento Preventivo de Extintor Polvo Quimico Seco Clase ABC Portátil de 20 Libras Verificación completa del Extintor (interna y externa de los aspectos fisicos), la cual deberá dar cuenta del funcionamiento efectivo y seguro del elemento. Comprobación de requerim iento de prueba hidrostática o mantenimiento interno o externo (mantenimiento correctivo). El Proveedor debe realizar el servicio de mantenimiento en el taller. Los procesos deberan cumplir con los requerimientos de la NTC 2885 y NFPA 10	118	UN
3	46191613 46191601	RECARGA DE EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC RODANTE DE 150 LIBRAS		**Recarga de Extintor Polvo Quimico Seco Clase ABC Rodante de 150 Libras** Extración total del agente extintor y el agente expelente del recipiente, para sustituirlo por agentes iguales en las proporciones y condiciones adecuadas e indicadas por el ensamblador o fabricante del Extintor. *Los procesos deberan cumplir con los requerimientos de la NFPA 10 y NTC 2885 Mantenimiento Preventivo de Extintor Polvo Quimico Seco Clase AB C rodante de 150 Libras Verificación completa del Extintor (interna y externa de los aspectos fisicos), la cual deberá dar cuenta del funcionamiento efectivo y seguro del elemento. Comprobación de requerimiento de prueba hidrostática o mantenimiento interno o externo (mantenimiento correctivo). El Proveedor debe realizar el servicio de mantenimiento en el taller. Los procesos deberan cumplir con los requerimientos de la NTC 2885 y NFPA 10	4	UN
4	46191613 46191601	RECARGA DE EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE BC PORTÀTIL DE 10 LIBRAS		**Recarga de Extintor Polvo Quimico Seco Clase BC Portátil de 10 Libras** Extración Total del agente extintor y el agente expelente del recipiente, para sustituirlo por agentes iguales en las proporciones y condiciones adecuadas e indicadas por el ensamblador o fabricante del Extintor. *Los procesos deberan cumplir con los requerimientos de la NFP A 10 y NTC 2885 Mantenimiento Preventivo de Extintor Polvo Quimico Seco Clase B C Portátil de 10 Libras Verificación completa del Extintor (interna y externa de los aspectos fisicos), la cual deberá dar cuenta del funcionamiento efectivo y seguro del elemento. Comprobación de requerimiento de prueba hidrostática o mantenimiento interno o externo (mantenimiento correctivo). El Proveedor debe realizar el servicio de mantenimiento en el taller. Los procesos deberan cumplir con los requerimientos de la NTC 2885 y NFP A 10	8	UN

5	46191613 46191601	RECARGA DE EXTINTOR DE AGUA A PRESIÓN DE 2.5 GALONES		**Recarga de Extintor de agua a presión de 2.5 galones** Extración total del agente extintor y el agente expelente del recipiente, para sustituirlo por agentes iguales en las proporciones y condiciones adecuadas e indicadas por el ensamblador o fabricante del Extintor. *Los procesos deberan cumplir con los requerim ientos de la NFPA 10 y NTC 2885 Mantenimiento Preventivo de Extintor de agua de 2.5 galones V erificación completa del Extintor (interna y externa de los aspectos fisicos), la cual deberá dar cuenta del funcionamiento efectivo y seguro del elem ento. Comprobación de requerimiento de prueba hidrostática o mantenimiento interno o externo (mantenimiento correctivo). El Proveedor debe realizar el servicio de mantenimiento en el taller. Los procesos deberan cumplir con los requerimientos de la NTC 2885 y NFPA 10 *En la Entidad se cuenta con extintores de agua a presión 2.5 galones de color Verde y color Plateado	85	UN
6	46191601 46191618	Base para Extintor de CO2 de 10 Libras		Base para Extintor de CO2 de 10 Libras en lámina metálica de alta resistencia Mide aproximadamente 77 cm de altura, con base de tres patas con protecciones de caucho antideslizante, y acabado en pintura electrostática para evitar la corrosión	118	UN
7	46191601 46191618	Base para Extintor de CO2 de 20 Libras		Base para Extintor de CO2 de 20 Libras, en lámina metálica de alta resistencia Mide aproximadamente 77 cm de altura, con base de tres patas con protecciones de caucho antideslizante, y acabado en pintura electrostática para evitar la corrosión	7	UN
8	46191613 46191601 72101516	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REVISIÓN DE EXTINTOR DE CO2 DE 10 LIBRAS		**Mantenimiento Preventivo y revisión de Extintor de CO2 de 10 Libras** Verificación completa del Extintor (interna y externa de los aspectos fisicos), la cual deberá dar cuenta del funcionamiento efectivo y seguro del elemento. Comprobación de requerimiento de prueba hidrostática o mantenimiento interno o externo (mantenimiento correctivo). El Proveedor debe realizar el servicio de mantenimiento en el taller. Los procesos deberan cumplir con los requerimientos de la NTC 2885 y NFPA 10	118	UN
9	46191613 46191601 72101516	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REVISIÓN DE EXTINTOR DE CO2 DE 20 LIBRAS		**Mantenimiento Preventivo y revisión de Extintor de CO2 de 20 Libras** Verificación completa del Extintor (interna y externa de los aspectos fisicos), la cual deberá dar cuenta del funcionamiento efectivo y seguro del elemento. Comprobación de requerimiento de prueba hidrostática o mantenimiento interno o externo (mantenimiento correctivo). El Proveedor debe realizar el servicio de mantenimiento en el taller. Los procesos deberan cumplir con los requerimientos de la NTC 2885 y NFPA 10	7	UN

10	46191613 46191601 72101516	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC PORTÀTIL DE 10 LIBRAS		**Mantenimiento Correctivo de Extintor Polvo Químico Seco Clase ABC Portátil de 10 Libras** Verificación completa del Extintor (Inspección Técnica interna y externa de los aspectos físicos del equipo), la cual deberá dar cuenta del funcionamiento efectivo y seguro del elemento (componentes que presenten desgaste, daño o pérdida de funcionalidad) o cualquier otra intervención técnica del equipo que así lo requiera (preparación de superficie y/o aplicación de pintura) para garantizar el cumplimiento de las condiciones de operación. El Proveedor debe realizar el servicio de mantenimiento en un taller técnico propio o autorizado. Los procesos deberán cumplir con los requerimientos de la NTC 2885 y NFPA 10	341	UN
11	46191613 46191601 72101516	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC PORTÀTIL DE 20 LIBRAS		**Mantenimiento Correctivo de Extintor Polvo Químico Seco Clase ABC Portátil de 20 Libras** Verificación completa del Extintor (Inspección Técnica interna y externa de los aspectos físicos del equipo), la cual deberá dar cuenta del funcionamiento efectivo y seguro del elemento (componentes que presenten desgaste, daño o pérdida de funcionalidad) o cualquier otra intervención técnica del equipo que así lo requiera (preparación de superficie y/o aplicación de pintura) para garantizar el cumplimiento de las condiciones de operación. El Proveedor debe realizar el servicio de mantenimiento en un taller técnico propio o autorizado. Los procesos deberán cumplir con los requerimientos de la NTC 2885 y NFPA 10	118	UN
12	46191613 46191601 72101516	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC RODANTE DE 150 LIBRAS		**Mantenimiento Correctivo de Extintor Polvo Químico Seco Clase ABC Rodante de 150 Libras** Verificación completa del Extintor (Inspección Técnica interna y externa de los aspectos físicos del equipo), la cual deberá dar cuenta del funcionamiento efectivo y seguro del elemento (componentes que presenten desgaste, daño o pérdida de funcionalidad) o cualquier otra intervención técnica del equipo que así lo requiera (preparación de superficie y/o aplicación de pintura) para garantizar el cumplimiento de las condiciones de operación. El Proveedor debe realizar el servicio de mantenimiento en un taller técnico propio o autorizado. Los procesos deberán cumplir con los requerimientos de la NTC 2885 y NFPA 10	4	UN
13	46191613 46191601 72101516	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE BC PORTÀTIL DE 10 LIBRAS		**Mantenimiento Correctivo de Extintor Polvo Químico Seco Clase BC Portátil de 10 Libras** Verificación completa del Extintor (Inspección Técnica interna y externa de los aspectos físicos del equipo), la cual deberá dar cuenta del funcionamiento efectivo y seguro del elemento (componentes que presenten desgaste, daño o pérdida de funcionalidad) o cualquier otra intervención técnica del equipo que así lo requiera (preparación de superficie y/o aplicación de pintura) para garantizar el cumplimiento de las condiciones de operación. El Proveedor debe realizar el servicio de mantenimiento en un taller técnico propio o autorizado. Los procesos deberán cumplir con los requerimientos de la NTC 2885 y NFPA 10	8	UN
14	46191613 46191601 72101516	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EXTINTOR DE AGUA A PRESIÓN DE 2.5 GALONES		**Mantenimiento Correctivo de Extintor de agua a presión de 2.5 galones** Verificación completa del Extintor (Inspección Técnica interna y externa de los aspectos físicos del equipo), la cual deberá dar cuenta del funcionamiento efectivo y seguro del elemento (componentes que presenten desgaste, daño o pérdida de funcionalidad) o cualquier otra intervención técnica del equipo que así lo requiera (preparación de superficie y/o aplicación de pintura) para garantizar el cumplimiento de las condiciones de operación. El Proveedor debe realizar el servicio de mantenimiento en un taller técnico propio o autorizado. Los procesos deberán cumplir con los requerimientos de la NTC 2885 y NFPA 10. *En la Entidad se cuenta con extintores de agua a presión 2.5 galones de color Verde y color Plateado	85	UN

NOTAS	
NOTA No. 1	El contratista será responsable de la entrega de los elementos en las condiciones definidas por IDARTES
NOTA No. 2	Cualquier ajuste o modificación requerida para la entrega de los elementos por temas de calidad deberá ser asumido por el contratista, sin generar costos adicionales para la entidad.
NOTA No. 3	El contrato se adjudicará por el valor de la mejor oferta y se ejecutará por monto agotable, sin que sea necesario agotar todo el presupuesto, por lo que si después de agotado el plazo contractual, no se ejecuta todo el presupuesto el mismo se liberará
NOTA No. 4	La entrega de los elementos requeridos y la ejecución de los servicios deberá realizarse, previa coordinación con el supervisor del contrato y de acuerdo con los procedimientos de ingreso a bodega establecidos por la entidad

Elaboró	Maria Alejandra Bermudez G - Contratista SST - SAF
Revisó	Diana Alexandra Alfaro - Porfesional Especializado
Revisó	Jose Luis Ospina Torres - Contratista SST - SAF
Revisó	Natalia Stephanie Soto - Contratista SAF- TH
Revisó	Andrea Díaz Londoño – Contratista SAF