




PLANTA ESTRUCTURAL DE 3ER NIVEL SUPERIOR.
(NIVEL +9.25)
ESC: 1:50


CORTE TIPICO DE PLACA ALIGERADA




PLANTA DE ESCALERAS TRAMO 1
DEL 1ER AL 2DO NIVEL
ESC: 1:25



PLANTA DE ESCALERAS TRAMO 2
DEL 2DO AL 3ER NIVEL SUPERIOR
ESC: 1:25





PLANTA DE ESCALERAS TRAMO 3
DEL 3ER NIVEL SUPERIOR
AL 4TO NIVEL
ESC: 1:25

PROYECTO:

ESTUDIO TÉCNICO ACTUALIZADO PARA LA RESTAURACIÓN DEL ANTIGUO PALACIO MUNICIPAL (CASA DEL CORREGIDOR), MUNICIPIO DE SOGAMOSO - BOYACÁ DISEÑO ESTRUCTURAL BLOQUES NUEVOS

CONTIENE:

PLANTA ESTRUCTURAL DE 3ER NIVEL SUPERIOR (+9.25), DETALLE DE LOSA TÍPICA Y DETALLE DE ESCALERAS


ESCALA: INDICADAS

PLANO Nº: 6/14

DISEÑO ESTRUCTURAL:

ALVARO CABALLERO GUERRERO
Ingeniero Civil Msc.
MP. Nº 0820209774O ATL

AC-INGENIERIA
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN S.A.S
Nit: 900482944 - 1



DETALLE GANCHO DE 90º NSR-10

DIMENSIONES DE LOS GANCHOS ESTANDAR Y LONGITUDES DE TRASLAPOS PARA CADA BARRA

Barra #	Ø Pulg	L(cm)	D(cm)	C(cm)	Traslapo(m)
3	3/8	-	-	-	0,40
4	1/2	25	3,8	20	0,60
5	5/8	30	4,8	25	0,70
6	3/4	35	5,7	30	0,85
7	7/8	40	6,7	35	1,25
8	1	45	8,0	40	1,40

ESPECIFICACIONES GENERALES
-Zona de amenaza sísmica: Alta (Aa=0.25; Av=0.25)
-Capacidad de disipación de energía: D.E.S., -Grupo de uso: II,
-Tipo de suelo: E_s
-Carga de acabados: 1.4KN/m²-Mortero de pega: Tipo S. 1:3,
-Mortero de relleno: Tipo grueso 1:3
-fy :420MPa Ø > #3 y cumplir con NTC 2289 (ASTM A706)
-Concreto f'c= 24.5 Mpa. y cumplir NSR-10.
-Carga viva de diseño: 2.0 KN/m² (Oficinas), 5.0 KN/m2 (escaleras y pasillos), 0.35KN/m²(cubierta) ,
-Mamposteria fcu=5Mpa.
- No se puede embeber ductos, tuberías o camisas de cualquier material en las vigas y/o columnas.

NOTA: El primer estribo de cada viga debe ser colocado a una distancia no mayor a 5cm medidos desde la cara de la columna.
La mamposteria utilizada para el segundo nivel debera de ser en ladrillo rojo ó muro tolete.

Cantidad ┐ ┌ Diametro en octavos
1#4 L=3.0
└ Longitud en metros

RECUBRIMIENTO
Cimentación: 7.5 cm
Pedestal: 6.0 cm
Vigas: 4.5 cm

REFUERZO
#2 y #3 fy = 240MPa
#4 a #9 fy = 420MPa

AGREGADO MAXIMO
Zapatas: 1"
Columnas: 3/4"
Losas y escalera: 3/4"
Tanques: 3/4"

DIRECCION:

CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO - BOYACÁ

FECHA:

FEBRERO - 2022

PROPIETARIO:

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOGAMOSO - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

DISEÑO ARQUITECTONICO:

CONSORCIO CORREGIDOR 08

DIGITALIZO:

JOSÉ VERGARA CÁRDENAS

ARCHIVO MAGNÉTICO:

EST. CORREGIDOR.dwg

CONTRATISTA:

CONSORCIO CORREGIDOR 08

ENTIDAD CONTRATANTE: