LISTA DE INSUMOS NO REFERENCIADOS

OBJETO DEL PROYECTO:	**CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO VIDA PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE RESTREPO, META.**	**NÚMERO DEL PROYECTO:**	1638022
TIEMPO DE EJECUCIÓN:	**10 MESES**	**FECHA DE ELABORACION:**	1/07/2025

TIPO DE INSUMO	GRUPO DE INSUMO	CATEGORÍA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M.	PRECIO
			IN 01	BUJE PVCP 3/4" X 1/2"	u	
			IN 02	BUJE PVCP 1 X 1/2"	u	
			IN 03	BUJE PVCP 1 X 3/4	u	
			IN 04	BUJE PVCP 2" X 3/4"	u	
			IN 05	BUJE PVCP 2" X 1 1/2"	u	
			IN 06	BUJE PVCP 2" X 1 1/4"	u	
			IN 07	BUJE PVCP 2" X 1"	u	
			IN 08	BUJE PVCP 1 1/2" X 1/2"	u	
			IN 09	BUJE PVCP 1 1/2" X 3/4"	u	
			IN 10	TANQUE CÓNICO DE 4000 LT EN POLIETILENO PARA AGUA POTABLE. CON TAPA	u	
			IN 11	MACROMEDIDOR DE 1 1/2"	u	
			IN 12	REGISTRO DE CORTE ANTIFRAUDE 1 1/2"	u	
			IN 13	REGISTRO DE PASO 1 1/2" METAL	u	
			IN 14	SISTEMA DE PRESIÓN COMPUESTO 2 BOMBAS GE 1B 30 + TABLERO + TANQUE HIDRO ACUMULADOR DE 200 LITROS + PREENSAMBLE EN	u	
			IN 15	SANITARIO AQUAJET PRO	u	
			IN 16	Tee 2 Sanitaria Pavco Wavin	u	
			IN 17	Yee Reducción 3x2 Sanitaria Pavco Wavin	u	
			IN 18	Yee Reducción 4x2 Sanitaria Pavco Wavin	u	
			IN 19	Yee Reducción 4x3 Sanitaria Pavco Wavin	u	
			IN 20	Buje Soldado 4x2 Sanitaria Pavco Wavin	u	
			IN 21	Buje Soldado 4x3 Sanitaria Durman	u	
			IN 22	Barra de seguridad en L con canastilla cromada	u	
			IN 23	Barra Seguridad Acero Inoxidable 60 Cm Satinado	u	
			IN 24	TRANSPORTES VARIOS (MATERIALES, EQUIPOS, OTROS)	t - km	
			IN 25	Buje Soldado 6X4 Sanitaria Pavco Wavin	u	
			IN 26	SIAMESA 4" X 2,1/2" X 2,1/2"	u	
			IN 27	Medidor AC250 Horizontal, incluye regulador RP25 de Primera etapa de 60PSI, Valvula de bola con tuerca M26, Niple flauta SCH 40 AG de 1", codo	u	
			IN 28	TAPA PLASTICA VALVULA 15X15	u	
			IN 29	SIKAFLEX MULTIPROPÓSITO	u	
			IN 30	TUBERIA EN POLIETILENO DE 3/4"	m	
			IN 31	ACCESORIOS PARA TUBERIA GAS	u	
			IN 32	ARMARIO PARA EQUIPO DE MEDIDA SEMI-DIRECTA EN BAJA TENSIÓN DE ACUERDO A NORMA CODENSA AE-319. INCLUYE EQUIPO DE	u	
			IN 33	GABINETE GENERAL RED, , INCLUYE GABINETE METALICO DE 1,2M X 0,8M X 0,6M, BARRAJE TRIFÁSICO DE 25X3MM (270 AMPERIOS), UN	u	
			IN 34	TRANSFERENCIA AUTOMATICA POR BREAKER MOTORIZADO DE 75 KVA (RED GENERAL), INCLUYE: GABINETE METALICO DE 1,80M X 1M	u	
			IN 35	PLANTA ELÉCTRICA DE 75 KW NOMINALES (A NIVEL DEL MAR) AUTONOMIA DE 8 HORAS A FULL CARGA, INCLUYE CABINA	u	
			IN 36	TABLERO PARCIAL 24 CIRCUITOS CON ESPACIO TOTALIZADOR, PUERTA Y CHAPA.	u	
			IN 37	BREACKER TOTALIZADOR TRIFASICO 80 A	u	
			IN 38	TABLERO 8 CIRCUITOS	u	

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

LISTA DE INSUMOS NO REFERENCIADOS

OBJETO DEL PROYECTO:	**CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO VIDA PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE RESTREPO, META.**	**NÚMERO DEL PROYECTO:**	1638022
TIEMPO DE EJECUCIÓN:	**10 MESES**	**FECHA DE ELABORACION:**	1/07/2025

TIPO DE INSUMO	GRUPO DE INSUMO	CATEGORÍA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M.	PRECIO
			IN 39	TRANSFERENCIA AUTOMATICA POR CONTACTORES DE 10 KVA (RED CONTRA INCENDIOS), INCLUYE: GABINETE METALICO DE 1,20M X 1M	u	
			IN 40	GABINETE CONTROL SISTEMA BOMBEO AGUA POTABLE, INCLUYE GABINETE METALICO DE 0,8M X 0,8M X 0,4M, BARRAJE TRIFÁSICO DE	u	
			IN 41	LUMINARIA DE EMERGENCIA, CON TUBO LINEAL FLUORESCENTE, 6WG5, FLUJO LUMINOSO 155 LÚMENES, CARCASA DE 245X110X58	u	
			IN 42	SEÑALIZACIÓN DE RUTAS DE EVACUACIÓN Y SALIDAS DE EMERGENCIA	u	
			IN 43	RACK DE PISO PARA RED COMUNICACIONES VOZ, DATOS, INCLUYE SWITCHES, PATCH PANEL, PATCH CORD	u	
			IN 44	SALIDA DE VOZ Y DATOS - INCLUYE ACCESORIOS , TOMA Y WALL PLATE	u	
			IN 45	TUBO METALICO 1/2" EMT	m	
			IN 46	CABLE FPLR 2X14 AWG SOLIDO HT 105 GRADOS CENTIGRADOS APANTALLADO ROJO	m	
			IN 47	DETECTOR OPTICO TERMICO DIRECCIONABLE	m	
			IN 48	SIRENA CON ESTROBO 2W, COLOR ROJO	u	
			IN 49	ACTIVADOR MANUAL REARMABLE PARA SISTEMA ALGORITMICO DIRECCIONABLE, CON AISLADOR DE CIRCUITO COLOR ROJO	u	
			IN 50	CENTRAL COMPACTA DIRECCIONABLE SISTEMA DETECCIÓN INCENDIOS 150 ELEMENTOS, 4000 EVENTOS	u	
			IN 51	SISTEMA DE PROTECCION ELECTRICO DE APANTALLAMIENTO, SEGÚN ESPECIFICACIONES INDICADAS (INCL.ALAMBRON ALUMINIO	u	
			IN 52	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA , SEGÚN ESPECIFICACIONES INCLUYE EXCAVACIÓN Y RELLENO. (10 VARILLAS, 5 CAJAS,	u	
			IN 53	SISTEMA FOTOVOLTAICO INTERCONECTADO DE 22,425 KWP . 39 PANELES SOLARES DE 575 WP, 1 INVERSOR ON-GRID 25KW, 1	KWp	
			IN 54	SISTEMA LLAMADO DE ENFERMERAS CANALIZACIÓN Y CABLEADO Y TODO EL MATERIAL REQUERIDO PARA QUE EL SISTEMA FUNCIONE	u	
			IN 55	UPS 5 KVA	u	
			IN 56	CONJUNTO BOMBA PRINCIPAL CON MOTOR ELÉCTRICO LISTADO UL / FM, COMPUESTO POR UNA BOMBA DEL TIPO IN LINE, MODELO 3383	u	
			IN 57	ACCESORIOS MECÁNICOS DE CONEXIÓN (VÁLVULAS, NIPLES Y ACCESORIOS) Y ELÉCTRICO (CONEXIÓN ELÉCTRICA DE MOTOR A	u	
			IN 58	NIPLE PASAMURO A INOX 4"	u	
			IN 59	TUBERIA PVCP-C900 de 4"	m	
			IN 60	ASIENTO MURO PLEGABLE SENSI DACQUA	u	
			IN 61	REJILLA CÚPULA 4 PULG X 3 PULG ALUMINIO PARA TUBERÍA 3 PULG GRIFOANDES	u	
			IN 62	REJILLA C6 X 4 ALUMINIO CÚPULA	u	
			IN 63	SIAMESA 4" X 2,1/2" X 2,1/2"	u	
			IN 64	KIT ADAPTADOR BRIDA SERIE 4200 (TUBO PVC A ACERO IPS)	u	
			IN 65	CABLE CAT 6A UTP CONECCION VOZ, DATOS SEGÚN ESPECIFICACIONES (500Mhz 10G 4x2x23AWG)	u	
			IN 66	SISTEMA DE BYPASS	u	
			IN 67	ROSETON PLASTICO	u	
			IN 68	SISTEMA SEPTICO INTEGRADO 25.000 L	u	

OBSERVACIONES

Firma:
Nombre: JOSE BERNARDOROJAS MALO
Cargo: CPS 280 DE 2026
Entidad: Agencia para la Infraestructura del Meta
ELABORA

Firma:
Nombre: FERNANDO FAJARDO ALVAREZ
Cargo: Director Técnico de Estructuración de Proyectos
Entidad: Agencia para la Infraestructura del Meta
APRUEBA