INASKA CONSORCIO	CONTROL FORMACIÓN Y ENTRENAMIENTO	CÓDIGO: RH-F-02 VERSIÓN: 02 FECHA: 4/11/2020

LUGAR	FUNZA	FECHA	28/03/26	DURACUÓN	15 Min.

TEMA DE CAPACITACIÓN	Abastecimiento de Combustibles.

SUBTEMAS	• Medidas Preventivas. • Liquidos Inflamables.

PERSONAL CAPACITADO

N.°	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	ALBERT STEVEN FAJARDO LOZANO	1110579517	INGENIERO RESIDENTE	
2	KAREN LIZZETH FAJARDO RIOS	1054682267	TOPOGRAFA	
3	DANA MARCELA LOZANO OLAYA	1005850468	SUPERVISORA SST	
4	ALEXANDER CHACON	7,254,222	BOAL	
5	JUAN PABLO ORTIZ MOGOLLON	1,005,772,696	AYUDANTE	
~~6~~	FLORENTINO LOZANO LOZANO	59,735,500	CONDUCTOR VOLQUETA	
7	JOSE NUÑEZ NUÑEZ	4,589,834	AYUDANTE	
8	JEISSON CAMPOS GUZMAN	1,007,396,351	OPERADOR	
9	OSCAR JAVIER QUIROGA	1,022,323,982	OPERADOR	
10	ISAAC QUIMBAYO GUAYARA	79,993,269	CONDUCTOR VOLQUETA	
11	DANIELA ALEJANDRA LEON	1,073,504,116	AUX TRAFICO	
12	JESSICA ALEJANDRA ACOSTA	1,001,915,408	AUX TOPOGRAFIA	
13	LUIS ENRIQUE RODRIGUEZ GONZALES	1,031,136,393	OPERADOR	
~~14~~	JEISSON GONZALO GALINDO	1,073,502,996	BOAL	
~~15~~	ALBEIRO GUZMAN	9,302,126	OFICIAL	
16	JOSE LUIS CAICEDO	79,770,703	OPERADOR	
17	JOSE ALIRIO TAIERO	5,972,017	AYUDANTE	
18	WILLIAM CULMA RIAÑO	1,110,172,088	AYUDANTE	
19	MIGUEL ANGEL ORTIZ	1,110,173,192	AYUDANTE	
20	CIRO DIAZ DIAZ	93,021,912	OFICIAL	
21	JUAN CARLOS AVILA	1,193,233,592	CONDUCTOR VOLQUETA	
22	JOHAN SEBASTIAN RAYO MACETO	1,005,872,593	OPERADOR	
23	JHON JAVIER RAMIREZ	1,110,566,923	OFICIAL	
24	JUAN CARLOS CARO	1,002,428,613	BOAL	
25	EDGAR STEVEN TAPIERO	1,006,149,737	AYUDANTE	
26	JORGE LENONARDO GUZMAN	1,007,248,504	AYUDANTE	
27	LICETH DAYANA DUARTE	1,007,728,075	BOAL	
28	Oscar J Manrique	93453716	Conductor	
29				

RESPONSABLE DE LA CAPACITACION

NOMBRE	AREA	FIRMA
Natalia Giraldo	Ambiental	

FORMACIÓN AMBIENTAL

ABASTECIMIENTO DE COMBUTIBLES, Y SISTEMA GLOBALMENTE ARMONIZADO

Diferencie cuando manipula un líquido inflamable de un combustible

Líquidos Inflamables	Líquidos Combustibles
Flash point 1 (**punto de inflamación) por debajo de 37.8°C**, se clasifican de la siguiente manera:	Flash point 1 (**punto de inflamación) superior a 37.8°C.** se clasifican de la siguiente manera:
Líquidos Clase I: <37.8°C	**Líquidos Clase II:** > 37.8°C < 60°C
	Líquidos Clase IIIA: > 60°C < 93°C
	Líquidos Clase IIIB: > 93°C

Ejemplos:

Líquidos Inflamables	Líquidos Combustibles
GASOLINA ALCOHOL	ACPM ACEITE HIDRAULICO

¿Cómo identifica un líquido inflamable?

- Se identifica a través de la rotulación de un pictograma en forma de llama:

En Almacenamiento	En Transporte
	

En caso de que una sustancia o producto químico entre en contacto con la piel, sea ingerido o inhalado, ¿dónde se pueden consultar las indicaciones y recomendaciones para brindar atención primaria?



PELIGRO

Sustancias con peligros graves para la salud

Sustancias peligrosas para la salud

Sustancias peligrosas para el medioambiente

Sustancias Inflamables

USO OBLIGATORIO DE GUANTES

USO OBLIGATORIO DE GAFAS ANTISALPICADURA

USO OBLIGATORIO DE CALZADO DE SEGURIDAD

USO OBLIGATORIO DE PROTECCIÓN RESPIRATORIA

INFORMACION ADICIONAL

1. Condiciones para evitar:
   - Calor.
   - Llamas.
   - Chispas
2. Materiales incompatibles:
   - Agentes oxidantes fuertes.
   - Ácidos.
   - Alcalinos.

INFORMACIÓN PROVEEDOR

EDS SANTA ANA SUR
Dirección: CR 7 11 33
Teléfono: 3174042948

ACPM

INDICACIONES DE PELIGRO

H226 Liquido y vapores inflamables
H332 Nocivo si se inhala
H315 Provoca irritación cutánea y ocular
H351 Susceptible de provocar cáncer.
H304 Puede ser mortal en caso de ingestión y de penetración en las vías respiratorias.
H371 Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.
H411 Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

CONSEJOS DE PRUDENCIA

P201 Pedir instrucciones especiales antes del uso.
P210 Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
P273 Evitar su liberación al medio ambiente.
P260 No respirar los vapores.
P280 Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
P301 EN CASO DE INGESTIÓN:
P310 Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico.
P331 No provocar el vómito.
P304 EN CASO DE INHALACIÓN:
P340 Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
P403 Almacenar en un lugar bien ventilado.
P233 Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
P235 mantener en lugar fresco.
P501 Eliminar el contenido/recipiente en el contenedor habilitado para tal efecto conforme a la normativa vigente

Medidas preventivas durante el abastecimiento de combustibles	Evitar la elevación de la temperatura.		No se permitir trabajos en caliente en áreas próximas al almacenamiento y abastecimiento de combustibles.	
	Disponible un **extintor de incendios** de 10 o 20 libras de **Polvo Químico Seco** (PQS).		Almacenamiento en recipientes de seguridad. Almacenamiento en un lugar bien ventilado y señalizado con avisos preventivos y reglamentarios.	
	Contar con embudos y kit de control de derrames.		No presentar goteos en los acoples y mangueras.	
	Eliminar fuentes de ignición, prohibiendo fumar en las áreas de trabajo		Controlando la electricidad estática e instalando avisos preventivos e informativos en las áreas de trabajo próximas a las actividades de abastecimiento de combustible.	