



THE NEXT COMPANY S.A.S

Control integrado de plagas lavado de tanques
construcciones en General

Nit: 800.236.985-5

CERTIFICADO

El día 10 DE JULIO DE 2025
9 tanques aéreos de plástico PVC de
2 Tanques Subterráneos de

se realizó un servicio integral de lavado y desinfección de
1000 -2000 litros de agua potable en

HOGAR NAZARETH
NIT: 860020194-6
KM 69 VIA MELGAR, CHINAUTA
CIUDAD: FUSAGASUGA CUNDINAMARCA
VENCE: 10 DE ENERO DE 2026

Realizando DESINFECCION bacteriana contra algas, bacterias, hongos y algunos virus, aplicando hipoclorito de sodio 5.25% cloro activo como desinfectante final

ESPECIFICACIONES TECNICAS


PRODUCTO UTILIZADO	
Desinfectante	(Hipoclorito de Sodio) NaClO
Dosificación	200 ml/lt
Formulación	Solución acuosa 400 ppm (1.5 ml/lt)
Superficie	Lisas: piel, metal. Cerámica etc.
	Rugosas: Calzado, madera, cemento.
Características	Hipoclorito de Sodio 15 % Cloro Activo es un desinfectante y antiséptico para uso interno y externo, indicado para el efectivo control de bacterias, algas, hongos y algunos virus en: Instalaciones, utensilios, equipos no corrosivo para metales plásticos o cauchos, no es inflamable Altamente soluble en agua, incluso en agua duras, es compatible con detergentes iónicos e incompatible con los aniónicos.

PROCEDIMIENTO	
Se identifican y realizan todas las acciones de seguridad para ingreso o acceso al tanque, Verifican que el tanque esté aislado y todos los conductos de salida estén cerrados. Se retira la presencia de residuos sólidos, vegetales, lodo etc. Con ayuda de cepillo y escoba se procede a realizar barrido de toda la superficie del tanque desde lo más limpio hacia lo más sucio, garantizando la limpieza de todas las áreas. Se enjuaga varias veces hasta que no queden residuos ni trazas	
Se procede a la desinfección de paredes piso y tapa por aspersión de acuerdo a la dosificación especificada. Después de 30 minutos, se Verifica que todas las tuberías de salida estén bien cerradas Llenar el tanque con agua potable, se revisan condiciones de pH y cloro residual	
RESULTADOS CONDICIONES DE PH Y CLORO	
PH	CLORO

ESTAMOS AUTORIZADOS POR LA GOBERNACION Y SECRETARIA DE SALUD DE CUNDINAMARCA
SEGÚN CONCEPTO FAVORABLE CON FECHA DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2024

*Para garantizar su validez, debe llevar sello seco, código QR y sello holográfico.

Cordialmente,


CAMILO ELÍAS VARGAS
Gerente Comercial



TEL: 6372463 CELS: 3107874320 - 313 825 5292 - E-MAIL: tnc@tnextcompany.com
Carrera 48 A No. 72 C-18 sur, Barrio Jerusalén, Bogotá D.C
Carrera 4 No. 6B- 47 Mesitas del Colegio
WWW.TNEXTCOMPANY.COM



INFORME TECNICO DE LAVADO DE TANQUES

VERSIÓN: 01

FECHA DE EMISION:
26/11/2024

NIT 800.236.985-5

DOCUMENTO CONTROLADO

DATOS DEL SERVICIO

O.P. 6093

CLIENTE	Hogar Nazareth	FECHA	2025-07-10
LUGAR DE DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD	KM 69 Via Melgar, Chinauta	NIT	860020194-6
PERSONA CONTACTO	0	TELEFONO	
HORA DE INICIO		HORA DE FINALIZACIÓN	
EQUIPOS UTILIZADOS	HIDROLAVADORA	MOTOBOMBA	DESINFECTANTE
	X	X	X
CAPACIDAD DEL TANQUE	6 tanques de 1.000 - 3 de 2000 Lts 2 subterranos, 45m3 100m3		
TIPO DE TANQUE	AEREO	SUBTERRANEO	CISTERNA
	9	2	

DATOS DE LA PERSONA(S) QUE DESARROLLA EL SERVICIO. (Técnico(s))

Nº	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	NOMBRE COMPLETO	CARGO	FIRMA
1	7975918	Andrés Rodríguez	Técnico	Andrés Rodríguez
2	8021643	WILLIAM CHINGATE	TECNICO	WILLIAM CHINGATE
3				
4				

II. RIESGOS, HERRAMIENTAS, ELEMENTOS Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (Seleccione el recuadro)

ELEMENTOS Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) REQUERIDOS	HERRAMIENTAS DE TRABAJO
☒ Casco ☒ Guantes ☒ Overol ☐ Anclajes ☐ Conectores ☐ Mosquetones ☐ Respirador / Mascarilla ☒ Calzado de Seguridad ☒ Arnés de cuerpo completo ☐ Protección Auditiva ☒ Eslinga de seguridad ☒ Gafas de Seguridad	☐ Andamio ☐ Mangueras ☒ Escaleras ☒ Herramienta de mano ☐ Herramienta Inusual ☐ Herramientas Eléctricas
Guantes de Nitrilo ☐ Impermeables ☐ Botas ☐ Tapa oídos ☐	ve de tubo ☐ Destornillador ☐ Pinzas ☐ Bomba sumergible ☐ Hidrolavadora ☐ Balde
Otros ¿Cuáles?:	Otros ¿Cuáles?:

III HALLAZGOS EN EL PROCESO

1. Aspecto del agua	Normal
2. Olor	Normal
3. Tiempo de rotacion del agua	Constante
4. Acumulacion de algas	No
5. Objetos extraños al interior:	No
6. PH	8
7. Cloro	2,2
8. Sedimentación	No
9. Estado físico del tanque (piso y aredes)	Bien.
10. Entrada de agua	Bien.
11. Tapas	Bien.

Observaciones Generales



FICHA TÉCNICA

HIPOCLORITO DE SODIO 5%

19301

FABRICANTE: QUIMICOS ALBOR LTDA.

PRESENTACIONES

LOTE

Frasco en PEAD por galón (4L)

No asignado

Frasco en PEAD por garrafa (20L)

No asignado

Uso

El Hipoclorito de sodio 5% Albor es una solución acuosa germicida, para uso exclusivo en el laboratorio para desinfección de áreas y superficies, de tipo exclusivamente institucional.

Componentes

Hipoclorito de sodio

Almacenamiento

Almacenar a temperatura de +5 a +30°C, en recipiente bien cerrado, en sitio seco y ventilado.

Vida útil

Catorce (14) meses después de ser fabricado, bajo condiciones de almacenamiento recomendadas. (Ver fecha de vencimiento en etiqueta).

Precauciones y advertencias

El Hipoclorito de sodio 5% Albor es corrosivo. Debe manejarse con precaución y evitar su contacto con los ojos o la piel.

Eliminación

Los productos químicos han de eliminarse siguiendo la normatividad nacional.

ESPECIFICACIONES

Apariencia

Líquido verdoso pálido traslúcido

Olor

Característico

Densidad 20° C

1.06 – 1.14 g/cm³

Solubilidad

Agua 20° C

Los datos suministrados en este documento se basan en nuestro actual conocimiento, siendo una guía y no exime la responsabilidad de comprobar nuestros productos respecto a su aptitud para los usos destinados.



Gobernación de
Cundinamarca

**LA DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
EMITE CONCEPTO SANITARIO
FAVORABLE**

DSP-CQ-230-2024

THE NEXT COMPANY SAS

NIT: 800236985-5
DIRECCIÓN: CARRERA 4 NO. 6B-47
MUNICIPIO: EL COLEGIO
NO. DE ACTA IVC: 575
FECHA DE ACTA IVC: 8 DE NOVIEMBRE DE 2024

Dedicada al Lavado y Desinfección de tanques para almacenamiento de agua para consumo humano, por cumplir con los requisitos sanitarios exigidos en la resolución No. 273 del 2018 y la No. 738 del 2018 expedidas por la Secretaría de Salud de Cundinamarca.

Este concepto sanitario cubre solamente las actividades de Lavado y Desinfección de Tanques para Almacenamiento de Agua para Consumo Humano, almacenamiento de sustancias, instalaciones y personal autorizado para realizar el trabajo.

Lo anterior, con base en la inspección sanitaria y el acta visita de la misma y los demás documentos del respectivo expediente que reposa en la Dirección de Salud Pública de la Secretaría de Salud de Cundinamarca, el cual sirve de soporte para la emisión de este documento. Cualquier modificación de áreas o cambio de domicilio requiere de la solicitud de la expedición de un nuevo concepto sanitario que las cubija.

Se expide a solicitud del interesado el día 13 del mes de noviembre de 2024.

Cordialmente,

Jhon I. Gonzalez O.
JHON YENIFER DE JESUS GONZALEZ OSORIO
Director Operativo

Aprobó: Fabian Camilo Salgado Escobar, Subdirector de Vigilancia en Salud Pública
Revisó: Efrén Rojas Pérez, Ingeniero Químico Profesional, Subdirección de Vigilancia en Salud Pública
Proyectó: Daniela Prieto Villalba, Ingeniera Química Contratista, Subdirección de Vigilancia en Salud Pública

ENTIDAD CERTIFICADA



CO-SC-CER303297



ST-CER655785



Secretaría de Salud

Sede Administrativa. Calle 26 51-53. Torre Salud Piso 6.
Postal: 111321 Bogotá, D.C. Tel. 7491550

[f/CundiGob](#) [@CundinamarcaGob](#)
www.cundinamarca.gov.co