



Gobernación
de La Guajira

FICHA TECNICA	
EXTINTOR MULTIPROPOSITO ABC	
Imagen de referencia	
Descripción y características	-Agente extintor: Fosfato Monoamónico. -Agente expulsor: Nitrógeno (N2). -Cilindro en lámina de acero C20, recubierta con pintura electroestática amarilla. -Indicador de presión: Manómetro. -Sistema de accionamiento: rápido (manija y palanca). -Rotulado cilindro: Salud y Seguridad Laboral FMQ (SYS FMQ). -Tiempo de descarga: 10 a 20 segundos. -Alcance de descarga: 1 a 3 metros. -Porcentaje de descarga: hasta el 97%.
Uso del producto:	Extintor de Polvo Químico Seco para fuegos de la clase A-B-C. A: Solidos -B: Líquidos inflamables -C: Equipos eléctricos
Unidad de medida y Capacidad	Presión de trabajo 150 P.S.I. Cantidad de agente extintor en libras (hay de 5, 10, 20 y 30 libras).



**Gobernación
de La Guajira**

Instrucciones de uso:	1. Ubique el extintor. 2. Verifique en el manómetro si tiene presión. 3. Rompa el sello de seguridad. 4. Retire el pin de seguridad. 5. Presione la válvula realizando una pequeña descarga de comprobación. 6. Acérquese entre dos a tres metros aproximadamente de distancia del conato de incendio. 7. Dirija el chorro a la base de las llamas o del fuego con movimiento de barrido o forma de abanico. Si debe
	retirarse del sitio, jamás de la espalda al conato de incendio.
Mantenimiento:	Se debe realizar mantenimiento y recarga anual por personal técnico autorizado y teniendo en cuenta las normas técnicas aplicables. Recargue después de su uso. Protéjalo de la intemperie.

Estas especificaciones pueden variar de acuerdo a la actividad y la disponibilidad en el mercado.

JUAN ELIECER CARREÑO PEÑARANDA
Tp 408402007-77092160