Instituto Colombiano®
De Certificación

Certificado de inspección No: INS-EDS-460

El **INSTITUTO COLOMBIANO DE CERTIFICACIÓN**
NIT. 900.620.696-0

Certifica que:

LA ESTACIÓN DE SERVICIO AUTOMOTRIZ
DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS

BOMBA SANTA LUCIA BELALCAZAR

EDS SANTA LUCIA S.A.S
NIT. 901.780.001-1
Vereda La Cristalina
Belalcázar, Caldas

Tipo de agente: Pública
Cantidad de Islas: 1
Cantidad de tanques: 1
Cantidad de mangueras: 2
Cantidad de equipos de medida: 1
Capacidad / producto de tanque 1 (Compartimiento 1): 4.104 galones / Corriente
Capacidad / producto de tanque 1 (Compartimiento 2): 3.219 galones / Diésel
Tipo de tanques: Subterráneos
Código SICOM: 631566
Marca comercial: BIOMAX

Ha sido inspeccionado de conformidad con:

Resolución 40198 del 24 de Junio de 2021 del Ministerio de Minas y Energía "Por la cual se modifica la Resolución 40405 del 24 de diciembre de 2020 "Por la cual se expide el reglamento técnico aplicable a las Estaciones de Servicio, Plantas de Abastecimiento, Instalaciones del Gran Consumidor con Instalación Fija y Tanques de Almacenamiento del consumidor final, que sean nuevos o existentes, que almacenen biocombustibles, crudos y/o combustibles líquidos derivados del petróleo, y sus mezclas de los mismos con biocombustibles excepto GLP"

Este certificado es una declaración de aprobación de que la instalación inspeccionada cumple con la conformidad de acuerdo con los criterios de inspección indicados, válido únicamente para la dirección mencionada arriba.

MARIA CAMILA MORALES ALZATE
Firmado digitalmente por MARIA CAMILA MORALES ALZATE
RESPONSABLE

Fecha de inspección: 31-Ene-2025

Fecha de modificación: No Aplica

Fecha de emisión: 21-Ago-2025

Fecha de vencimiento: 20-Ago-2027

ONAC ACREDITADO
ISO/IEC 17020:2012
21-OIN-054

Instituto Colombiano®
De Certificación

Avenida de las Américas # 28-90, Pereira – Risaralda
Cel. 321 846 68 64– 322 526 06 66
procesos@icc-sas.com