OFICINA	PROVEEDOR	AÑO	MES	TIPO REFRIGERANTE	CANTIDAD EN LIBRAS	PSI antes	PSI después	Diferencia PSI	Recarga de AA verificada (kg)	Observaciones
AMBIENTE 2-7- BLOQUE PRINCIPAL P2	BARKELL SERVICIOS SAS	2026	7	R410 - R410A	7,5	0	130	130	3,40194	EQUIPO SIN REFRIGERNTE, NO RECUPERABLE, EQUIPO SE DEJA SIN FUGAS
BIBLIOTECA BLOQUE AUDITORIO PISO 2	BARKELL SERVICIOS SAS	2026	7	R410 - R410A	9,5	0	130	130	4,309124	EQUIPO SIN REFRIGERNTE, NO RECUPERABLE, EQUIPO SE DEJA SIN FUGAS
AGENCIA DE EMPLEO BLOQUE 2 P1	BARKELL SERVICIOS SAS	2026	7	R410 - R410A	5,8	0	130	130	2,6308336	EQUIPO SIN REFRIGERNTE, NO RECUPERABLE, EQUIPO SE DEJA SIN FUGAS
HALL COORDINAC. ACADEMICA BLOQUE 3 P2	BARKELL SERVICIOS SAS	2026	7	R410 - R410A	2	80	130	50	0,907184	EQUIPO CON CARGA BAJA DE REFRIGERANTE, SE AJUSTA A SU CARGA NORMAL, EQUIPO SE DEJA SIN FUGAS