



SOLICITUD DE COTIZACIÓN



Item	Descripción Técnica	Unidad de Medida	Cantidad	Imagen Fotografica de referencia	Valor Unitario	% IVA del valor unitario	Valor Unitario incluido IVA y Gravámenes	Valor Total con cantidades incluido IVA y Gravámenes
1.	MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES							
1.1	A los Extintores de CO2 de 10 lbs, se les debe realizar inspección y mantenimiento sometiendo a prueba de conductividad eléctrica en los conjuntos de manguera y accesorios de los extintores de CO2; Los que no pasen la prueba deberán ser remplazados y los que pasen la prueba de conductividad deben tener la información registrada en una etiqueta metálica o de un material adecuado de un tamaño no inferior a 1/2pulg x 3pulg (1,3cm x7,6cm). La etiqueta debe fijarse a la manguera por un proceso que no implique uso de calor y que incluya la siguiente información: (1) Año y mes de la ejecución de la prueba indicada por perforaciones. (2) Nombre o iniciales de la persona que hace la prueba y nombre de la entidad. Se debe realizar las inspecciones visuales para verificar el estado general de cada extintor, incluyendo su etiquetado, manguera, válvula y manómetro, para asegurarse que esté en condiciones óptimas de funcionamiento. NFPA 10.	Unidad	49		\$ 36.471,12	\$ -	\$ 36.471,12	\$ 1.787.084,88
1.2	A los Extintores de CO2 de 15 lbs, se les debe realizar inspección y mantenimiento sometiendo a prueba de conductividad eléctrica en los conjuntos de manguera y accesorios de los extintores de CO2; Los que no pasen la prueba deberán ser remplazados y los que pasen la prueba de conductividad deben tener la información registrada en una etiqueta metálica o de un material adecuado de un tamaño no inferior a 1/2pulg x 3pulg (1,3cm x7,6cm). La etiqueta debe fijarse a la manguera por un proceso que no implique uso de calor y que incluya la siguiente información: (1) Año y mes de la ejecución de la prueba indicada por perforaciones. (2) Nombre o iniciales de la persona que hace la prueba y nombre de la entidad. Se debe realizar las inspecciones visuales para verificar el estado general de cada extintor, incluyendo su etiquetado, manguera, válvula y manómetro, para asegurarse que esté en condiciones óptimas de funcionamiento. NFPA 10.	Unidad	3		\$ 43.765,82	\$ -	\$ 43.765,82	\$ 131.297,46
1.3	Recargar el Extintor de H2O de 2.5 Galones con agua presurizada con aire, esenciales para controlar fuegos de clase A: Que involucran materiales combustibles sólidos como madera, papel, textiles y plásticos.. Además realizar el mantenimiento para revisar que la presión del extintor esté en el nivel adecuado; revisar el estado físico del extintor, buscando abolladuras, corrosión u otros daños que puedan afectar su rendimiento; La manguera y la boquilla para asegurarse de que estén en buenas condiciones y La etiqueta del extintor para verificar que toda la información sea clara y legible.	Unidad	5		\$ 29.176,42	\$ -	\$ 29.176,42	\$ 145.882,10
1.4	Recargar el Extintor Multipropósito ABC de 5 lbs con agente expulsor polvo de químico seco presurizado con nitrógeno, apto para fuegos de la clase A-B-C. A: Sólidos -B: Líquidos inflamables -C: Equipos eléctricos. Además realizar el mantenimiento para revisar que la presión del extintor esté en el nivel adecuado; la fecha de vencimiento del agente extintor para garantizar su efectividad; revisar el estado físico del extintor, buscando abolladuras, corrosión u otros daños que puedan afectar su rendimiento; La manguera y la boquilla para asegurarse de que estén en buenas condiciones y La etiqueta del extintor para verificar que toda la información sea clara y legible.	Unidad	23		\$ 21.882,91	\$ -	\$ 21.882,91	\$ 503.306,93

1.5	Recargar el Extintor Multiproposito ABC de 10 lbs con agente expulsor polvo de quimico seco presurizado con nitrógeno, apto para fuegos de la clase A-B-C. A: Solidos -B: Líquidos inflamables -C: Equipos eléctricos. Ademas realizar el mantenimiento para revisar que la presión del extintor esté en el nivel adecuado; la fecha de vencimiento del agente extintor para garantizar su efectividad; revisar el estado físico del extintor, buscando abolladuras, corrosión u otros daños que puedan afectar su rendimiento; La manguera y la boquilla para asegurarse de que estén en buenas condiciones y La etiqueta del extintor para verificar que toda la información sea clara y legible.	Unidad	199		\$ 24.799,60	\$ -	\$ 24.799,60	\$ 4.935.120,40
1.6	Recargar el Extintor Multiproposito ABC de 20 lbs con agente expulsor polvo de quimico seco presurizado con nitrógeno, apto para fuegos de la clase A-B-C. A: Solidos -B: Líquidos inflamables -C: Equipos eléctricos. Ademas realizar el mantenimiento para revisar que la presión del extintor esté en el nivel adecuado; la fecha de vencimiento del agente extintor para garantizar su efectividad; revisar el estado físico del extintor, buscando abolladuras, corrosión u otros daños que puedan afectar su rendimiento; La manguera y la boquilla para asegurarse de que estén en buenas condiciones y La etiqueta del extintor para verificar que toda la información sea clara y legible.	Unidad	42		\$ 30.634,17	\$ -	\$ 30.634,17	\$ 1.286.635,14
1.7	Recargar el Extintor Multiproposito ABC de 150 lbs con agente expulsor polvo de quimico seco presurizado con nitrógeno, apto para fuegos de la clase A-B-C. A: Solidos -B: Líquidos inflamables -C: Equipos eléctricos. Ademas realizar el mantenimiento para revisar que la presión del extintor esté en el nivel adecuado; la fecha de vencimiento del agente extintor para garantizar su efectividad; revisar el estado físico del extintor, buscando abolladuras, corrosión u otros daños que puedan afectar su rendimiento; La manguera y la boquilla para asegurarse de que estén en buenas condiciones y La etiqueta del extintor para verificar que toda la información sea clara y legible.	Unidad	2		\$ 211.534,40	\$ -	\$ 211.534,40	\$ 423.068,80
TOTAL MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES			323		\$ 398.264,44	\$ -	\$ 398.264,44	\$ 9.212.395,71
2.	COMPRA DE EXTINTORES CO2							
2.1	Extintor portátil de dióxido de carbono (CO₂) de 10 libras Agente extintor: Dióxido de carbono (CO ₂) Capacidad nominal: 10 libras (10 lb) de agente extintor Tipo de fuego: Apropiado para incendios Clase B y Clase C, de acuerdo con la certificación y clasificación del fabricante Cilindro: Fabricado en material metálico de alta resistencia, diseñado y certificado para contener CO ₂ a presión Válvula: Válvula de descarga de alta presión, resistente a la corrosión y apta para CO ₂ Manguera / dispositivo de descarga: Dotado de sistema de descarga y corneta difusora aislante, diseñado específicamente para extintores de CO ₂ Seguro: dispositivo de seguridad contra activación accidental, con sello de seguridad Manija: Manija de transporte y accionamiento de alta resistencia Incluye Soporte: Incluye soporte tipo Pedestal Identificación: Etiqueta o rótulo permanente con información sobre agente extintor, capacidad, clasificación, instrucciones de uso, advertencias y fabricante Garantía: El proveedor deberá otorgar garantía sobre el equipo y sus componentes contra defectos de fabricación, conforme a las condiciones establecidas en el proceso de contratación Fabricación: NTC 2885 / NFPA 10.	Unidad	24		\$ 404.600,00	\$ -	\$ 404.600,00	\$ 9.710.400,00
3	COMPRA DE EXTINTORES TIPO K							

3.1	Extintor portátil para fuegos de cocina – Tipo K de 10 libras Capacidad nominal: 10 libras (10 lb) Agente extintor: Agente químico húmedo, formulado específicamente para fuegos de aceites y grasas de cocina Clasificación: Clase K, conforme a la clasificación aplicable al equipo y certificación del fabricante Aplicación: Diseñado para el control de incendios originados en aceites y grasas vegetales o animales utilizados en equipos de cocina Cilindro: Fabricado en material metálico de alta resistencia, apto para las condiciones de presión y operación del equipo Válvula: Válvula de accionamiento de alta resistencia, con dispositivo de seguridad contra activación accidental Descarga: Sistema de descarga mediante manguera y boquilla/difusor diseñado específicamente para la aplicación del agente químico húmedo sobre fuegos de cocina Manguera: Resistente a las condiciones de operación del agente extintor y adecuada para facilitar la orientación de la descarga Seguro: Pasador de seguridad y sello de inviolabilidad que permitan verificar que el equipo no ha sido accionado Manómetro: Cuando corresponda al diseño del fabricante, deberá contar con indicador de presión que permita verificar visualmente su condición operativa Soporte: Deberá incluir soporte adecuado para instalación y fijación segura del equipo en el lugar definido por la entidad Identificación: Etiqueta permanente con capacidad, tipo de agente, clasificación, instrucciones de operación, advertencias, fabricante, fecha de fabricación y demás información técnica exigible	Unidad	4		\$ 333.200,00	\$ 0,00	\$ 333.200,00	\$ 1.332.800,00
TOTAL EXTINTORES NUEVOS			28		\$ 737.800,00	\$ -	\$ 737.800,00	\$ 11.043.200,00
ESPECIFICACIONES Y/O CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS REQUERIDAS								
Item	Descripción Técnica	Unidad de Medida	Cantidad	IMAGEN FOTOGRAFICA DE REFERENCIA	Valor Unitario	% IVA del valor unitario	Valor Unitario con IVA	Valor Total con cantidades incluido IVA y Gravámenes
4.	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EXTINTORES							
3.1	Cilindro para extintor de 5 libras en lamina cold rolled	Unidad	1	 Cilindro de 5 Lbs	\$ 17.159,80	\$ -	\$ 17.159,80	\$ 17.159,80
3.2	Cilindro para extintor de 10 libras en lamina cold rolled	Unidad	1	 Cilindro de 10 Lbs	\$ 26.965,40	\$ -	\$ 26.965,40	\$ 26.965,40

3.3	Cilindro para extintor de 20 libras en lamina cold rolled	Unidad	1	 Cilindro de 20 Lbs	\$ 39.222,40	\$ -	\$ 39.222,40	\$ 39.222,40
3.4	Cilindro para extintor de 150 libras en lamina cold rolled	Unidad	1		\$ 821.219,00	\$ -	\$ 821.219,00	\$ 821.219,00
3.5	Manómetro de presión interna extintor 5-10-20-30-150 libras	Unidad	1		\$ 3.064,25	\$ -	\$ 3.064,25	\$ 3.064,25
3.6	Válvula m7 para extintor 5 libras	Unidad	1		\$ 12.257,00	\$ -	\$ 12.257,00	\$ 12.257,00
3.7	Válvula m30 para extintor 10-20-30 libras	Unidad	1		\$ 14.708,40	\$ -	\$ 14.708,40	\$ 14.708,40
3.8	Válvula para extintor satelital 150 libras	Unidad	1		\$ 134.827,00	\$ -	\$ 134.827,00	\$ 134.827,00

3.9	Válvula para extintor CO2 de aleación 10-15-20 libras	Unidad	1		\$ 61.285,00	\$ -	\$ 61.285,00	\$ 61.285,00
3.10	Manguera abrazadera para extintor 10-20-30 libras	Unidad	1		\$ 6.128,50	\$ -	\$ 6.128,50	\$ 6.128,50
3.11	Manguera corneta para extintor CO2 10-15-20 libras	Unidad	1		\$ 55.156,50	\$ -	\$ 55.156,50	\$ 55.156,50
3.12	Manguera para extintor satelital 150 libras	Unidad	1		\$ 128.698,50	\$ -	\$ 128.698,50	\$ 128.698,50
3.13	Llanta trasera para extintor satelital 150 libras	Unidad	1		\$ 104.184,50	\$ -	\$ 104.184,50	\$ 104.184,50
3.14	Llanta loca para extintor satelital 150 libras	Unidad	1		\$ 112.764,40	\$ -	\$ 112.764,40	\$ 112.764,40
TOTAL COTIZACIÓ PRESUPUESTO SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EXTINTORES (MONTO AGOTABLE)			14		\$ 1.537.640,65	\$ -	\$ 1.537.640,65	\$ 1.537.640,65

Item	Descripción Técnica	Unidad de Medida	Cantidad	Valor Unitario con IVA	Valor Total
1.	TOTAL RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES	Unidad	323	\$ 398.264,44	\$ 9.212.395,71
2.	TOTAL COMPRA DE NUEVOS EXTINTORES	Unidad	28	\$ 737.800,00	\$ 11.043.200,00
4.	TOTAL SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EXTINTORES	Unidad	14	\$ 1.537.640,65	\$ 1.537.640,65
TOTAL PRESUPUESTO OFICIAL				\$ 2.673.705,09	\$ 21.793.236,36

NOTA 1: Se debe señalar si los servicios están gravados o exentos de IVA.

NOTA 2: Los valores acá descritos deben contener en el precio unitario todo lo referente a estampillas del 10%, impuestos, tasas, retenciones, además incluir IVA en caso que aplique y demás descuentos y costos que se apliquen según el bien y/o servicio prestado.


NOTA 3: Impuesto de Timbre NO Aplica.

NOTA 4: Incluir en la cotización el costo del transporte.

NOTA 5: La cotización elaborada debe tener una vigencia de noventa (90) días calendario.

NOTA 6: Se debe registrar los datos y firma del responsable de la cotización enviada.

NOTA 7: Se debe registrar el Logo del proveedor, Nit, dirección, datos de contacto y fecha de la cotización.



FIRMA:

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL : KAREN LISSETH CARREÑO YEPES

NOMBRE O RAZON SOCIAL: ECOSEGURIDAD INDUSTRIAL

NIT O CC.: 1098766229 - 4

Dirección: CALLE 7A 24-23

Ciudad: BUCARAMANGA

Teléfono: 3163548535

Celular: 3106667159

Telefax:

e-mail: ECOSEGURIDADINDUSTRIAL@GMAIL.COM

