

	REQUERIMIENTO TÉCNICO DEL BIEN O SERVICIO A CONTRATAR	Código: F-GJ-9200-238,37-013
		Versión: 2.0
		Fecha aprobación: Noviembre-26-2024
		Página 1 de 23

DIRIGIDO A	MAYELI GALAN BAUTISTA
	SECRETARIA ADMINISTRATIVA
SECRETARÍA Y/O OFICINAS GESTORAS	JESSICA LYS ELIANNA MOLINA NARANJO
	PROFESIONAL ESPECIALIZADO
FECHA DE ELABORACIÓN	28 DE AGOSTO DE 2026
1. JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD	
El Decreto 1072 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo, establece en su artículo 2.2.4.6.25 – Prevención, preparación y respuesta ante emergencias, que el empleador o contratante debe implementar y mantener las disposiciones necesarias para la prevención, preparación y respuesta ante emergencias, con cobertura para todos los centros y turnos de trabajo y para los trabajadores, independientemente de su forma de contratación o vinculación, así como proveedores y visitantes. El mismo artículo establece, entre otros aspectos, la obligación de identificar los recursos disponibles, asignar los recursos necesarios para prevenir y controlar las amenazas, capacitar y entrenar al personal, realizar simulacros, y particularmente conformar, capacitar, entrenar y dotar la brigada de emergencias acorde con el nivel de riesgo y los recursos disponibles, incluyendo la atención de primeros auxilios. Así mismo, dispone la inspección periódica de los equipos relacionados con la prevención y atención de emergencias, con el propósito de garantizar su disponibilidad y adecuado funcionamiento. La Alcaldía Municipal de Bucaramanga, en cumplimiento de sus responsabilidades institucionales en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST, debe garantizar condiciones adecuadas de prevención, preparación y respuesta ante situaciones de emergencia que puedan presentarse en sus diferentes sedes, centros de trabajo y demás instalaciones donde desarrollen actividades servidores públicos, trabajadores oficiales, contratistas, visitantes y ciudadanía en general. En consecuencia, el mantenimiento, recarga y suministro de extintores nuevos para la Alcaldía Municipal de Bucaramanga no es simplemente una cuestión de cumplimiento normativo, sino una estrategia fundamental e impostergable para salvaguardar vidas humanas, la protección de bienes públicos y la continuidad de las funciones esenciales de la administración. Un incendio es un evento adverso con un alto potencial de generar desastres. La disponibilidad y operatividad de extintores son la primera línea de defensa para controlar conatos de incendio, evitando su propagación y escalada a situaciones de emergencia mayores que podrían desbordar la capacidad de respuesta municipal. La inversión en prevención es significativamente menor que el costo de la recuperación post-desastre. La legislación colombiana, a través de normativas como la Ley 1575 de 2012 (Ley General de Bomberos de Colombia) y sus decretos reglamentarios, establece la obligatoriedad de que las edificaciones cuenten con sistemas de protección contra incendios, incluyendo extintores, los cuales deben ser mantenidos y recargados periódicamente. De igual manera, las normas técnicas como la NTC 2885 (Extintores Portátiles de Incendio) especifican los requisitos para su selección, instalación, uso, inspección, mantenimiento y recarga. El incumplimiento de estas normativas expone a la Alcaldía a sanciones legales, multas y, lo que es más grave, a responsabilidades en caso de un incidente. Los edificios de la Alcaldía Municipal de Bucaramanga albergan no solo personal, sino también documentación crucial, equipos tecnológicos, archivos históricos y bienes patrimoniales de alto valor para la ciudad. Un incendio descontrolado podría causar la pérdida irreparable de estos activos, afectando la memoria institucional y la capacidad operativa. Los extintores en óptimas condiciones son herramientas esenciales para proteger estos bienes.	

Un incidente por incendio puede paralizar las funciones de la Alcaldía, impidiendo la prestación de servicios esenciales a la ciudadanía. Al contar con extintores operativos, se minimiza el riesgo de interrupción de las actividades administrativas, asegurando que la Alcaldía pueda seguir funcionando y atendiendo las necesidades de Bucaramanga.

En el marco de las acciones de prevención y preparación para la atención de emergencias de la **Alcaldía Municipal de Bucaramanga**, y como parte de las actividades desarrolladas desde el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST, se realizó un **inventario y verificación de los equipos de atención de emergencias disponibles en las diferentes sedes, dependencias y Centros de Atención**, con el propósito de establecer las condiciones actuales de los extintores, identificar necesidades de mantenimiento, recarga, reposición y determinar aquellos puntos que requieren fortalecimiento mediante la adquisición de nuevos equipos.

Ahora bien, como ya se ha señalado, los extintores de emergencia son dispositivos fundamentales en las instalaciones porque están diseñados para combatir incendios de manera rápida y efectiva al ser una herramienta clave para la protección contra incendios y su presencia estratégica en diferentes áreas o instalaciones nos permiten actuar de forma inmediata en caso de emergencia.

La realización de este inventario constituyó un insumo fundamental para la adecuada planificación de los recursos destinados a la prevención y control de incendios, toda vez que permitió conocer de manera más precisa la **cantidad, ubicación, tipo, capacidad, estado físico y condiciones generales de los extintores existentes**, así como identificar equipos que requieren intervención por mantenimiento o recarga, aquellos que deben ser reemplazados por encontrarse deteriorados, vencidos o con condiciones que pueden comprometer su efectividad, y los lugares que actualmente presentan una cobertura insuficiente o cuentan con equipos que no corresponden al tipo de riesgo presente.

Cabe destacar que el municipio de Bucaramanga cuenta con el edificio principal **CAM FASE I y CAM FASE II** y adicionalmente cuenta con 75 centros externos, los cuales deben contar como mínimo con los extintores de emergencia ya que es un requisito mínimo de funcionamiento y obligatorio para la expedición del **certificado de seguridad humana generado por el Cuerpo de Bomberos Oficiales de Bucaramanga**; con el fin de garantizar la efectividad en la primera atención frente a cualquier eventualidad, y al realizar las inspecciones se pudo determinar el estado de cada uno de ellos y las necesidades de dotar equipos nuevos y de realizar mantenimiento y recarga de los extintores vigentes.

Actualmente se cuenta con **323** extintores apropiados para el tipo de material combustible que se utiliza en el desarrollo de las actividades propias de la administración pública, los cuales están distribuidos en las oficinas del CAME Fase I y II, en los centros externos adscritos al Municipio y en los vehículos del parque automotor, los cuales han sido asignados y distribuidos según el tipo y el agente expulsor como lo son: Extintores Multipropósitos ABC, CO2 y Agua penetrante (H2O). Esos **323** extintores deben ser recargados por lo menos 1 vez al año y requieren su revisión y mantenimiento por un experto para asegurarnos de que estén en óptimas condiciones para funcionar correctamente en caso de emergencia.

INVENTARIO DE EXTINTORES EDIFICIO CAM FASE I Y II – VIGENCIA 2026				
Nº	TIPO DE EXTINTOR	CAPACIDAD	UBICACIÓN DEL EXTINTOR	EDIFICIO , CENTRO EXTERNO , SEDE, DEPENDENCIA - OFICINA
1	Multiproposito ABC	10 Libras	Gabinete contra incendios - Oriental	Sotano FASE I
2	Multiproposito ABC	10 Libras	Gabinete contra incendios - Occidental	Sotano FASE I
3	Multiproposito ABC	10 Libras	Pasillo Oriental	Sotano FASE I
4	Multiproposito ABC	10 Libras	Oficina de Archivo Central	Sotano FASE I
5	Multiproposito ABC	10 Libras	Almacen general	Sotano FASE I
6	CO ² - Dioxido de carbono	10 Libras	Almacen general	Sotano FASE I
7	CO ² - Dioxido de	10 Libras	Monitoreo - Cuarto de Control	Sotano FASE I

	REQUERIMIENTO TÉCNICO DEL BIEN O SERVICIO A CONTRATAR	Código: F-GJ-9200-238,37-013
		Versión: 2.0
		Fecha aprobación: Noviembre-26-2024
		Página 3 de 23

	carbono			
8	CO ² - Dioxido de carbono	10 Libras	Taller de sistemas - (victor)	Sotano FASE I
9	Multiproposito ABC	20 Libras	Archivo de contratación	Sotano FASE I
10	CO ² - Dioxido de carbono	15 Libras	Sub estación electrica fase I	Sotano FASE I
11	Multiproposito ABC	10 Libras	Pared de entrada al archivo central	Sotano FASE I
12	CO ² - Dioxido de carbono	10 Libras	Archivo central - Bodega	Sotano FASE I
13	CO ² - Dioxido de carbono	10 Libras	Archivo central - Bodega	Sotano FASE I
14	CO ² - Dioxido de carbono	10 Libras	Archivo central - Bodega	Sotano FASE I
15	CO ² - Dioxido de carbono	10 Libras	Archivo central - Bodega	Sotano FASE I
16	CO ² - Dioxido de carbono	10 Libras	Parqueadero - Pared Oriental	Sotano FASE I
17	Multiproposito ABC	150 Libras	Parqueadero - Entrada	Sotano FASE I
18	Multiproposito ABC	10 Libras	Gabinete contra incendios	Sotano FASE I
19	CO ² - Dioxido de carbono	15 Libras	Parqueadero - Sub estación electrica fase II	Sotano FASE I
20	Multiproposito ABC	10 Libras	Inventario - Cuarto de Manejadora 1er piso	1er Piso FASE I
21	Multiproposito ABC	10 Libras	Inventario - Cuarto de Manejadora 1er piso	1er Piso FASE I
22	Multiproposito ABC	10 Libras	Inventario - Cuarto de Manejadora 1er piso	1er Piso FASE I
23	Multiproposito ABC	10 Libras	Inventario - Cuarto de Manejadora 1er piso	1er Piso FASE I
24	Multiproposito ABC	10 Libras	Inventario - Cuarto de Manejadora 1er piso	1er Piso FASE I
25	Multiproposito ABC	10 Libras	Inventario - Cuarto de Manejadora 1er piso	1er Piso FASE I
26	Multiproposito ABC	10 Libras	Inventario - Cuarto de Manejadora 1er piso	1er Piso FASE I
27	Multiproposito ABC	10 Libras	Inventario - Cuarto de Manejadora 1er piso	1er Piso FASE I
28	Multiproposito ABC	10 Libras	Inventario - Cuarto de Manejadora 1er piso	1er Piso FASE I
29	Multiproposito ABC	20 Libras	Inventario - Cuarto de Manejadora 1er piso	1er Piso FASE I
30	Multiproposito ABC	20 Libras	Inventario - Cuarto de Manejadora 1er piso	1er Piso FASE I
31	Multiproposito ABC	10 Libras	Gabinete contra incendios - Oriental	1er Piso FASE I
32	Multiproposito ABC	10 Libras	Gabinete contra incendios - Occidental	1er Piso FASE I
33	Multiproposito ABC	10 Libras	Pasillo Hall	1er Piso FASE I
34	Multiproposito ABC	10 Libras	Archivo de Historias Laborales	1er Piso FASE I
35	CO ² - Dioxido de carbono	10 Libras	Archivo de Historias Laborales	1er Piso FASE I
36	Multiproposito ABC	10 Libras	Unidad Tecnica de Servicios P	1er Piso FASE I
37	Multiproposito ABC	20 Libras	Porteria - Recepción	1er Piso FASE I
38	CO ² - Dioxido de carbono	10 Libras	Pared de recepción	1er Piso FASE I
39	Multiproposito ABC	10 Libras	Gabinete contra incendios - Oriental	2do Piso FASE I
40	Multiproposito ABC	10 Libras	Gabinete contra incendios - Occidental	2do Piso FASE I

	REQUERIMIENTO TÉCNICO DEL BIEN O SERVICIO A CONTRATAR	Código: F-GJ-9200-238,37-013
		Versión: 2.0
		Fecha aprobación: Noviembre-26-2024
		Página 4 de 23

41	Multiproposito ABC	10 Libras	Pasillo oriental Secretaria Adm	2do Piso FASE I
42	CO ² - Dioxido de carbono	10 Libras	Oficinas de Salud y medio ambiente	2do Piso FASE I
43	CO ² - Dioxido de carbono	10 Libras	Hall del pasillo hacia la cafeteria	2do Piso FASE I
44	Multiproposito ABC	20 Libras	Pasillo de la Cafeteria	2do Piso FASE I
45	Multiproposito ABC	10 Libras	Gabinete contra incendios - Oriental	3er Piso FASE I
46	Multiproposito ABC	10 Libras	Gabinete contra incendios - Occidental	3er Piso FASE I
47	Multiproposito ABC	10 Libras	Oficinas Secretaria del Interior	3er Piso FASE I
48	CO ² - Dioxido de carbono	10 Libras	Oficinas Secretaria del Interior	3er Piso FASE I
49	Multiproposito ABC	10 Libras	Gabinete contra incendios - Oriental	4to Piso FASE I
50	Multiproposito ABC	10 Libras	Gabinete contra incendios - Occidental	4to Piso FASE I
51	Multiproposito ABC	10 Libras	Oficinas Secretaria de planeación	4to Piso FASE I
52	CO ² - Dioxido de carbono	10 Libras	Oficina Secretaria de Infraestructura	4to Piso FASE I
53	CO ² - Dioxido de carbono	10 Libras	TICS - Alumbrado Público	4to Piso FASE I
54	Multiproposito ABC	10 Libras	Gabinete contra incendios - Oriental	5to Piso FASE I
55	Multiproposito ABC	10 Libras	Gabinete contra incendios - Occidental	5to Piso FASE I
56	Multiproposito ABC	10 Libras	Despacho del Alcalde	5to Piso FASE I
57	CO ² - Dioxido de carbono	10 Libras	Hall entrada al despacho del alcalde	5to Piso FASE I
58	Multiproposito ABC	10 Libras	Gabinete contra incendios - Oriental	6to Piso FASE I
59	Multiproposito ABC	10 Libras	Gabinete contra incendios - Occidental	6to Piso FASE I
60	CO ² - Dioxido de carbono	10 Libras	Auditorio - Andres Paez de Sotomayor	6to Piso FASE I
61	Multiproposito ABC	10 Libras	Hall de entrada al auditorio APS	6to Piso FASE I
62	Multiproposito ABC	10 Libras	Pasillo Zona de Bienestar	6to Piso FASE I
63	CO ² - Dioxido de carbono	10 Libras	Al lado de la coordinación del CAME	1er Piso FASE II
64	CO ² - Dioxido de carbono	15 Libras	Sub estación electrica fase II	Sotano FASE II
65	Multiproposito ABC	10 Libras	Oficina del CAME II parte Norte	1er Piso FASE II
66	CO ² - Dioxido de carbono	10 Libras	Oficina del CAME II Internas	1er Piso FASE II
67	CO ² - Dioxido de carbono	10 Libras	Oficina del CAME II Internas	1er Piso FASE II
68	Multiproposito ABC	20 Libras	Porteria Entrada Principal	1er Piso FASE II
69	Multiproposito ABC	10 Libras	Gabinete contra incendios	2do Piso FASE II
70	Multiproposito ABC	10 Libras	Oficinas de Tesoreria al rado del RAK	2do Piso FASE II
71	CO ² - Dioxido de carbono	10 Libras	Entrada a Tesoreria	2do Piso FASE II
72	Multiproposito ABC	10 Libras	Pasillos Secretaria de Hacienda	2do Piso FASE II
73	CO ² - Dioxido de carbono	10 Libras	Entrada a Secretaria de Hacienda	2do Piso FASE II
74	Multiproposito ABC	10 Libras	Gabinete contra incendios	3er Piso FASE II
75	CO ² - Dioxido de carbono	10 Libras	Entrada Secretaria de Desarrollo Social	3er Piso FASE II

76	Multiproposito ABC	10 Libras	Oficinas Secretaria de Desarrollo Social	3er Piso FASE II
77	CO ² - Dioxido de carbono	10 Libras	Entrada Secretaria de Educación	3er Piso FASE II
78	Multiproposito ABC	10 Libras	Pasillo Secretaria de Educación	3er Piso FASE II
79	CO ² - Dioxido de carbono	10 Libras	Oficina de archivo SED	3er Piso FASE II
80	Multiproposito ABC	10 Libras	Gabinete contra incendios	4to Piso FASE II
81	Multiproposito ABC	10 Libras	Gabinete contra incendios	5to Piso FASE II

INVENTARIO DE EXTINTORES DISPONIBLES EN LOS CENTROS EXTERNOS – VIGENCIA 2026				
N°	TIPO DE EXTINTOR	CAPACIDAD	UBICACIÓN DEL EXTINTOR	EDIFICIO , CENTRO EXTERNO , SEDE, DEPENDENCIA - OFICINA
1	Multiproposito ABC	10 Libras	Salon Principal	AGORA BUCARAMANGA
2	Multiproposito ABC	10 Libras	Salon Principal	AGORA BUENAVISTA
3	Multiproposito ABC	10 Libras	Salon Principal	AGORA CAFÉ MADRID
4	Multiproposito ABC	10 Libras	Salon Principal	AGORA CORDONCILLO
5	Multiproposito ABC	10 Libras	Pared de la Entrada	AGORA DEL KENNEDY
6	Multiproposito ABC	10 Libras	Pared de la Entrada	AGORA DIAMANTE I
7	Multiproposito ABC	10 Libras	Salon Principal	AGORA EL CENTRO
8	Multiproposito ABC	10 Libras	Salon Principal	AGORA EL ROCIO
9	Multiproposito ABC	10 Libras	Pared de la Entrada	AGORA ESPERANZA II
10	Multiproposito ABC	10 Libras	Salon Principal	AGORA ESTORAQUES 1
11	Multiproposito ABC	10 Libras	Salon Principal	AGORA GAITÁN
12	Multiproposito ABC	10 Libras	Salon Principal	AGORA GRANJAS DE PROVENZA
13	Multiproposito ABC	10 Libras	Salon Principal	AGORA LA JOYA
14	Multiproposito ABC	10 Libras	Salon Principal	AGORA LA LIBERTAD
15	Multiproposito ABC	10 Libras	Salon Principal	AGORA MIRAMAR
16	Multiproposito ABC	10 Libras	Salon Principal	AGORA MONTE REDONDO
17	Multiproposito ABC	10 Libras	Salon Principal	AGORA NORTE BAJO
18	Multiproposito ABC	10 Libras	Salon Principal	AGORA NUEVA COLOMBIA
19	Multiproposito ABC	10 Libras	Salon Principal	AGORA PORVENIR
20	Multiproposito ABC	20 Libras	Salon Principal	AGORA PROVENZA
21	Multiproposito ABC	10 Libras	Salon Principal	AGORA REGADEROS
22	Multiproposito ABC	10 Libras	Pared de la Entrada	AGORA SAN CRISTOBAL
23	Multiproposito ABC	10 Libras	Salon Principal	AGORA SAN MIGUEL
24	Multiproposito ABC	10 Libras	Salon Principal	AGORA SANTANDER
25	Multiproposito ABC	10 Libras	Salon Principal	AGORA VILLA DEL PRADO
26	Multiproposito ABC	10 Libras	Salon Principal	AGORA ALVAREZ
27	Multiproposito ABC	10 Libras	Salon Principal	AGORA SAN LUIS
28	Multiproposito ABC	10 Libras	Salon Principal	AGORA CONCORDIA
29	CO ² - Dioxido de carbono	10 Libras	Oficinas	ALUMBRADO PÚBLICO
30	Multiproposito ABC	10 Libras	Vehiculos gruas	ALUMBRADO PÚBLICO
31	Multiproposito ABC	10 Libras	Vehiculos gruas	ALUMBRADO PÚBLICO
32	Multiproposito ABC	20 Libras	Entrada a la Bodega	ALUMBRADO PÚBLICO
33	Multiproposito ABC	10 Libras	Entrada al pasillo -	ALUMBRADO PÚBLICO

	REQUERIMIENTO TÉCNICO DEL BIEN O SERVICIO A CONTRATAR	Código: F-GJ-9200-238,37-013
		Versión: 2.0
		Fecha aprobación: Noviembre-26-2024
		Página 6 de 23

			parqueadero	
34	Multiproposito ABC	10 Libras	Entre Cocina y baños	ALUMBRADO PÚBLICO
35	CO ² - Dioxido de carbono	10 Libras	1er piso	ARCHIVO CENTRAL
36	Multiproposito ABC	10 Libras	1er piso	ARCHIVO CENTRAL
37	CO ² - Dioxido de carbono	10 Libras	2do piso	ARCHIVO CENTRAL
38	Multiproposito ABC	10 Libras	2do piso	ARCHIVO CENTRAL
39	CO ² - Dioxido de carbono	10 Libras	3er piso	ARCHIVO CENTRAL
40	Multiproposito ABC	10 Libras	3er piso	ARCHIVO CENTRAL
41	CO ² - Dioxido de carbono	10 Libras	4to piso	ARCHIVO CENTRAL
42	Multiproposito ABC	10 Libras	4to piso	ARCHIVO CENTRAL
43	CO ² - Dioxido de carbono	10 Libras	Salon Occidental	ARCHIVO CENTRAL
44	CO ² - Dioxido de carbono	10 Libras	Salon oriental	ARCHIVO CENTRAL
45	Multiproposito ABC	20 Libras	Instalado en el 1er piso	ARCHIVO DE HACIENDA Y TESORERIA
46	Multiproposito ABC	20 Libras	Instalado en el 1er piso	ARCHIVO DE HACIENDA Y TESORERIA
47	Multiproposito ABC	20 Libras	Instalado en el 1er piso	ARCHIVO DE HACIENDA Y TESORERIA
48	CO ² - Dioxido de carbono	10 Libras	Oficina del coordinador	ARCHIVO DE PLANEACION
49	CO ² - Dioxido de carbono	10 Libras	Oficina del coordinador	ARCHIVO DE PLANEACION
50	Multiproposito ABC	10 Libras	Pared - Entrada a la Bodega	BODEGA DE ESPACIO PÚBLICO
51	Multiproposito ABC	10 Libras	Portón interno	BODEGA DE ESPACIO PÚBLICO
52	H ² O - Agua a presión	2.5 Galones	Portón interno	BODEGA DE ESPACIO PÚBLICO
53	CO ² - Dioxido de carbono	10 Libras	Pedestal dentro de las oficinas	CAIV
54	Multiproposito ABC	20 Libras	Salones	CAME NORTE
55	Multiproposito ABC	20 Libras	Salones	CAME NORTE
56	Multiproposito ABC	20 Libras	Oficinas y salones	CASA BUHO
57	Multiproposito ABC	20 Libras	Oficinas y salones	CASA BUHO
58	Multiproposito ABC	20 Libras	Oficinas y salones	CASA BUHO
59	Multiproposito ABC	10 Libras	Entrada, pasillo del 1er piso	CASA DE JUSTICIA
60	Multiproposito ABC	10 Libras	Porteria, 1er piso	CASA DE JUSTICIA
61	Multiproposito ABC	10 Libras	Pasillo de inspecciones, 1er piso	CASA DE JUSTICIA
62	Multiproposito ABC	10 Libras	Cafeteria, 1er piso	CASA DE JUSTICIA
63	Multiproposito ABC	10 Libras	Pasillo de comisaria #7, 2do piso	CASA DE JUSTICIA
64	Multiproposito ABC	10 Libras	Pasillo comisaria #8, 2do piso	CASA DE JUSTICIA
65	Multiproposito ABC	10 Libras	Oficinas de la comisaria #8, 2do piso	CASA DE JUSTICIA
66	Multiproposito ABC	10 Libras	Pasillo del 3er piso	CASA DE JUSTICIA
67	Multiproposito ABC	10 Libras	Salon Principal	CASA DE LA DEMOCRACIA
68	Multiproposito ABC	10 Libras	Entrada principal	CENTRO INTEGRAL DE LA MUJER

	REQUERIMIENTO TÉCNICO DEL BIEN O SERVICIO A CONTRATAR	Código: F-GJ-9200-238,37-013
		Versión: 2.0
		Fecha aprobación: Noviembre-26-2024
		Página 7 de 23

69	Multiproposito ABC	10 Libras	pasillo oficinas	CENTRO INTEGRAL DE LA MUJER
70	Multiproposito ABC	10 Libras	Pared de entrada a la comisaria	Comisaria del Oriente
71	Multiproposito ABC	10 Libras	Pasillo al lado de la cafetería	Comisaria del Oriente
72	Multiproposito ABC	10 Libras	Oficinas del tercer piso	Comisaria de familia La Joya
73	Multiproposito ABC	10 Libras	Oficinas 2do piso	Comisaria de familia La Joya
74	Multiproposito ABC	10 Libras	Oficinas 2do piso	Comisaria de familia La Joya
75	CO ² - Dioxido de carbono	10 Libras	Recepcion	CV ALVAREZ
76	CO ² - Dioxido de carbono	10 Libras	En la cocina	CV ALVAREZ
77	Multiproposito ABC	10 Libras	Oficinas del CV 2do piso	CV ALVAREZ
78	CO ² - Dioxido de carbono	10 Libras	Lo tienen en Bodega	CV ALVAREZ
79	Multiproposito ABC	20 Libras	Pasillos 2do piso	CV AÑOS MARAVILLOSOS
80	Multiproposito ABC	10 Libras	Salon de Eventos	CV AÑOS MARAVILLOSOS
81	CO ² - Dioxido de carbono	10 Libras	Pasillo de la cocina	CV AÑOS MARAVILLOSOS
82	Multiproposito ABC	10 Libras	Entrada Porteria	CV AÑOS MARAVILLOSOS
83	Multiproposito ABC	10 Libras	Gabinete de emergencias	CV DEL NORTE
84	Multiproposito ABC	10 Libras	Pasillo Cocina	CV DEL NORTE
85	CO ² - Dioxido de carbono	10 Libras	Porteria	CV DEL NORTE
86	Multiproposito ABC	10 Libras	Gabinete de emergencias	CV DEL NORTE
87	Multiproposito ABC	10 Libras	Gabinete de emergencias	CV DEL NORTE
88	Multiproposito ABC	10 Libras	Salon de juegos	CV DEL NORTE
89	Multiproposito ABC	10 Libras	Consultorios	CV DEL NORTE
90	Multiproposito ABC	10 Libras	Gabinete de emergencias	CV DEL NORTE
91	Multiproposito ABC	20 Libras	Pasillo modulo B	CENTRO VIDA SUR
92	Multiproposito ABC	20 Libras	Baños mixtos, Modulo B	CENTRO VIDA SUR
93	Multiproposito ABC	10 Libras	Cocina - Modulo D	CENTRO VIDA SUR
94	Multiproposito ABC	10 Libras	Salón - Modulo C	CENTRO VIDA SUR
95	Multiproposito ABC	10 Libras	Gabinete de emergencias - Mudulo A	CENTRO VIDA SUR
96	Multiproposito ABC	10 Libras	Gabinete de emergencias - Mudulo C	CENTRO VIDA SUR
97	Multiproposito ABC	10 Libras	Pasillos Salon Principal	HABITANTE DE CALLE
98	Multiproposito ABC	10 Libras	Pasillos Salon Principal	HABITANTE DE CALLE
99	Multiproposito ABC	10 Libras	Oficina de comisaria	Inspecciones Rurales
100	CO ² - Dioxido de carbono	10 Libras	Porteria 1er piso	IP Permanente Nueva Granada
101	Multiproposito ABC	10 Libras	Pasillos 2do piso	IP Permanente Nueva Granada
102	Multiproposito ABC	10 Libras	Instalado en el 3er piso	INCI - Instituto Nacional de Ciegos
103	Multiproposito ABC	10 Libras	Instalado en el 3er piso	INCI - Instituto Nacional de Ciegos
104	Multiproposito ABC	10 Libras	Instalado en el 3er piso	INCI - Instituto Nacional de Ciegos
105	H ² O - Agua a presión	2.5 Galones	En el piso, sin instalar	ARCHIVO - SECRETARIA DE SALUD

	REQUERIMIENTO TÉCNICO DEL BIEN O SERVICIO A CONTRATAR	Código: F-GJ-9200-238,37-013
		Versión: 2.0
		Fecha aprobación: Noviembre-26-2024
		Página 8 de 23

106	H ² O - Agua a presión	2.5 Galones	En el piso, sin instalar	ARCHIVO - SECRETARIA DE SALUD
107	CO ² - Dioxido de carbono	10 Libras	Entrada principal	ARCHIVO - SECRETARIA DE SALUD
108	CO ² - Dioxido de carbono	10 Libras	Al lado del baño mixto	ARCHIVO - SECRETARIA DE SALUD
109	H ² O - Agua a presión	2.5 Galones	Pasillo hacia la cocina y baños	LABORATORIO AMBIENTAL
110	Multiproposito ABC	10 Libras	Entrada a la Oficina	LABORATORIO AMBIENTAL
111	Multiproposito ABC	10 Libras	Oficinas	VACUNACIÓN DE LA UIMIST
112	Multiproposito ABC	20 Libras	Oficinas del Director	ZOONOSIS
113	Multiproposito ABC	20 Libras	Guardado para un bus	ZOONOSIS
114	Multiproposito ABC	10 Libras	Guardado para vehiculos	ZOONOSIS
115	Multiproposito ABC	10 Libras	Interior de la ludoteca	LUDO CENTRO VIDA KENEDDY
116	Multiproposito ABC	10 Libras	Interior de la ludoteca	LUDO LA CEIBA
117	Multiproposito ABC	10 Libras	Salones del PD	PD CABALLO DE BOLIVAR
118	Multiproposito ABC	10 Libras	Salones del PD	PD CABALLO DE BOLIVAR
119	Multiproposito ABC	10 Libras	Salones del PD	PD CABALLO DE BOLIVAR
120	Multiproposito ABC	10 Libras	Salones del PD	PD CABALLO DE BOLIVAR
121	Multiproposito ABC	10 Libras	Salones del PD	PD CABALLO DE BOLIVAR
122	Multiproposito ABC	10 Libras	Salones del PD	PD CABALLO DE BOLIVAR
123	Multiproposito ABC	20 Libras	Interior de la ludoteca	PD LA JOYA
124	Multiproposito ABC	20 Libras	Interior de la ludoteca	PD LA JOYA
125	Multiproposito ABC	10 Libras	Recepción 1	PD DE LA NACIONAL DE COMERCIO
126	Multiproposito ABC	10 Libras	Salones del PD	PD DE LA NACIONAL DE COMERCIO
127	Multiproposito ABC	10 Libras	Salones del PD	PD DE LA NACIONAL DE COMERCIO
128	Multiproposito ABC	10 Libras	Salones del PD	PD DE LA NACIONAL DE COMERCIO
129	Multiproposito ABC	20 Libras	Salones del PD	PD DEL COLEGIO SDER - LA UNIVERSIDAD
130	Multiproposito ABC	20 Libras	Salones del PD	PD DEL COLEGIO SDER - LA UNIVERSIDAD
131	Multiproposito ABC	10 Libras	Salones del PD	PD DEL INEM - DEL SUR
132	Multiproposito ABC	10 Libras	Salones del PD	PD DEL INEM - DEL SUR
133	Multiproposito ABC	10 Libras	Salones del PD	PD DEL INEM - DEL SUR
134	Multiproposito ABC	20 Libras	Oficinas del PD	PD DIGITAL CAFÉ MADRID
135	Multiproposito ABC	20 Libras	Oficinas del PD	PD DIGITAL CAFÉ MADRID
136	Multiproposito ABC	20 Libras	Oficinas del PD	PD ORIENTE MIRAFLORES

	REQUERIMIENTO TÉCNICO DEL BIEN O SERVICIO A CONTRATAR	Código: F-GJ-9200-238,37-013
		Versión: 2.0
		Fecha aprobación: Noviembre-26-2024
		Página 9 de 23

				MORRORICO
137	Multiproposito ABC	20 Libras	Oficinas del PD	PD ORIENTE MIRAFLORES MORRORICO
138	Multiproposito ABC	20 Libras	Oficinas del PD	PD PROMOCIÓN SOCIAL - DEL NORTE
139	Multiproposito ABC	20 Libras	Oficinas del PD	PD PROMOCIÓN SOCIAL - DEL NORTE
140	CO ² - Dioxido de carbono	10 Libras	sin ubicar por remodelación	PLAZA DE MERCADO GUARÍN
141	CO ² - Dioxido de carbono	10 Libras	sin ubicar por remodelación	PLAZA DE MERCADO GUARÍN
142	Multiproposito ABC	10 Libras	sin ubicar por remodelación	PLAZA DE MERCADO GUARÍN
143	Multiproposito ABC	10 Libras	sin ubicar por remodelación	PLAZA DE MERCADO GUARÍN
144	Multiproposito ABC	10 Libras	sin ubicar por remodelación	PLAZA DE MERCADO GUARÍN
145	Multiproposito ABC	10 Libras	sin ubicar por remodelación	PLAZA DE MERCADO GUARÍN
146	Multiproposito ABC	10 Libras	sin ubicar por remodelación	PLAZA DE MERCADO GUARÍN
147	Multiproposito ABC	10 Libras	sin ubicar por remodelación	PLAZA DE MERCADO GUARÍN
148	Multiproposito ABC	20 Libras	sin ubicar por remodelación	PLAZA DE MERCADO GUARÍN
149	Multiproposito ABC	20 Libras	sin ubicar por remodelación	PLAZA DE MERCADO GUARÍN
150	Multiproposito ABC	20 Libras	sin ubicar por remodelación	PLAZA DE MERCADO GUARÍN
151	Multiproposito ABC	20 Libras	sin ubicar por remodelación	PLAZA DE MERCADO GUARÍN
152	Multiproposito ABC	10 Libras	Ubicados en los Gabinetes Contraincendios	PLAZA DE MERCADO KENNEDY
153	Multiproposito ABC	10 Libras	Ubicados en los Gabinetes Contraincendios	PLAZA DE MERCADO KENNEDY
154	Multiproposito ABC	10 Libras	Ubicados en los Gabinetes Contraincendios	PLAZA DE MERCADO KENNEDY
155	Multiproposito ABC	10 Libras	Ubicados en los Gabinetes Contraincendios	PLAZA DE MERCADO KENNEDY
156	CO ² - Dioxido de carbono	10 Libras	Cuarto técnico de Motobomba	PLAZA DE MERCADO KENNEDY
157	CO ² - Dioxido de carbono	10 Libras	Recepción	PLAZA DE MERCADO KENNEDY
158	CO ² - Dioxido de carbono	10 Libras	Distribuidos en puntos estrategicos	PLAZA DE MERCADO LA CONCORDIA
159	Multiproposito ABC	10 Libras	Distribuidos en puntos estrategicos	PLAZA DE MERCADO LA CONCORDIA
160	Multiproposito ABC	10 Libras	Distribuidos en puntos estrategicos	PLAZA DE MERCADO LA CONCORDIA
161	Multiproposito ABC	10 Libras	Distribuidos en puntos estrategicos	PLAZA DE MERCADO LA CONCORDIA
162	Multiproposito ABC	10 Libras	Distribuidos en puntos estrategicos	PLAZA DE MERCADO LA CONCORDIA
163	Multiproposito ABC	10 Libras	Distribuidos en puntos estrategicos	PLAZA DE MERCADO LA CONCORDIA

164	Multiproposito ABC	10 Libras	Distribuidos en puntos estrategicos	PLAZA DE MERCADO LA CONCORDIA
165	Multiproposito ABC	10 Libras	Distribuidos en puntos estrategicos	PLAZA DE MERCADO LA CONCORDIA
166	Multiproposito ABC	10 Libras	Distribuidos en puntos estrategicos	PLAZA DE MERCADO LA CONCORDIA
167	Multiproposito ABC	10 Libras	Distribuidos en puntos estrategicos	PLAZA DE MERCADO LA CONCORDIA
168	Multiproposito ABC	20 Libras	Distribuidos en puntos estrategicos	PLAZA DE MERCADO LA CONCORDIA
169	Multiproposito ABC	20 Libras	Distribuidos en puntos estrategicos	PLAZA DE MERCADO LA CONCORDIA
170	Multiproposito ABC	20 Libras	Distribuidos en puntos estrategicos	PLAZA DE MERCADO LA CONCORDIA
171	CO ² - Dioxido de carbono	10 Libras	sin ubicar por remodelación	PLAZA DE MERCADO SAN FRANCISO
172	Multiproposito ABC	10 Libras	sin ubicar por remodelación	PLAZA DE MERCADO SAN FRANCISO
173	Multiproposito ABC	10 Libras	sin ubicar por remodelación	PLAZA DE MERCADO SAN FRANCISO
174	Multiproposito ABC	10 Libras	sin ubicar por remodelación	PLAZA DE MERCADO SAN FRANCISO
175	Multiproposito ABC	10 Libras	sin ubicar por remodelación	PLAZA DE MERCADO SAN FRANCISO
176	Multiproposito ABC	10 Libras	sin ubicar por remodelación	PLAZA DE MERCADO SAN FRANCISO
177	Multiproposito ABC	20 Libras	sin ubicar por remodelación	PLAZA DE MERCADO SAN FRANCISO
178	Multiproposito ABC	20 Libras	sin ubicar por remodelación	PLAZA DE MERCADO SAN FRANCISO
179	Multiproposito ABC	20 Libras	sin ubicar por remodelación	PLAZA DE MERCADO SAN FRANCISO
180	Multiproposito ABC	20 Libras	sin ubicar por remodelación	PLAZA DE MERCADO SAN FRANCISO
181	Multiproposito ABC	10 Libras	Pasillo 1er piso	SISBEN
182	Multiproposito ABC	10 Libras	Salon 1er piso	SISBEN
183	Multiproposito ABC	10 Libras	Dirección 1er piso	SISBEN
184	Multiproposito ABC	10 Libras	Encuestadores 2 piso	SISBEN
185	Multiproposito ABC	10 Libras	Porteria	TALLER MUNICIPAL
186	Multiproposito ABC	10 Libras	Cuarto de Herramientas - Externo	TALLER MUNICIPAL
187	Multiproposito ABC	10 Libras	Areá de Soldadura	TALLER MUNICIPAL
188	Multiproposito ABC	10 Libras	Cuarto de Herramientas - Interno	TALLER MUNICIPAL
189	Multiproposito ABC	10 Libras	Cuarto de Herramientas - Interno	TALLER MUNICIPAL
190	Multiproposito ABC	10 Libras	Cuarto de Herramientas - Interno	TALLER MUNICIPAL
191	Multiproposito ABC	10 Libras	Cuarto de Herramientas - Interno	TALLER MUNICIPAL
192	Multiproposito ABC	10 Libras	Cuarto de Herramientas - Interno	TALLER MUNICIPAL
193	Multiproposito ABC	10 Libras	Cuarto de Herramientas - Interno	TALLER MUNICIPAL
194	Multiproposito ABC	150 Libras	Entrada principal	TALLER MUNICIPAL
19	Multiproposito ABC	10 Libras	Entrada del área	UNIDAD DE BIENESTAR

5			operativa	ANIMAL
196	Multiproposito ABC	10 Libras	Consultorio manejo de caninos y felinos	UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL
197	H²O - Agua a presión	2.5 Galones	CASONA - Área administrativa	UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL
198	Multiproposito ABC	10 Libras	Oficinas	OBSERVATORIO - SUBSECRETARIA DE AMBIENTE LA JOYA
199	Multiproposito ABC	10 Libras	Oficinas	OBSERVATORIO - SUBSECRETARIA DE AMBIENTE LA JOYA

INVENTARIO DE EXTINTORES DISPONIBLES EN EL PARQUE AUTOMOTOR – VIGENCIA 2026				
Nº	TIPO DE EXTINTOR	CAPACIDAD	UBICACIÓN DEL EXTINTOR	EDIFICIO / CENTRO EXTERNO/DEPENDENCIA
1	Multiproposito ABC	5 Libras	AUTOMOVIL / CAMIONETA	PARQUE AUTOMOTOR
2	Multiproposito ABC	5 Libras	AUTOMOVIL / CAMIONETA	PARQUE AUTOMOTOR
3	Multiproposito ABC	5 Libras	AUTOMOVIL / CAMIONETA	PARQUE AUTOMOTOR
4	Multiproposito ABC	5 Libras	AUTOMOVIL / CAMIONETA	PARQUE AUTOMOTOR
5	Multiproposito ABC	5 Libras	AUTOMOVIL / CAMIONETA	PARQUE AUTOMOTOR
6	Multiproposito ABC	5 Libras	AUTOMOVIL / CAMIONETA	PARQUE AUTOMOTOR
7	Multiproposito ABC	5 Libras	AUTOMOVIL / CAMIONETA	PARQUE AUTOMOTOR
8	Multiproposito ABC	5 Libras	AUTOMOVIL / CAMIONETA	PARQUE AUTOMOTOR
9	Multiproposito ABC	5 Libras	AUTOMOVIL / CAMIONETA	PARQUE AUTOMOTOR
10	Multiproposito ABC	5 Libras	AUTOMOVIL / CAMIONETA	PARQUE AUTOMOTOR
11	Multiproposito ABC	5 Libras	AUTOMOVIL / CAMIONETA	PARQUE AUTOMOTOR
12	Multiproposito ABC	5 Libras	AUTOMOVIL / CAMIONETA	PARQUE AUTOMOTOR
13	Multiproposito ABC	5 Libras	AUTOMOVIL / CAMIONETA	PARQUE AUTOMOTOR
14	Multiproposito ABC	5 Libras	AUTOMOVIL / CAMIONETA	PARQUE AUTOMOTOR
15	Multiproposito ABC	5 Libras	AUTOMOVIL / CAMIONETA	PARQUE AUTOMOTOR
16	Multiproposito ABC	5 Libras	AUTOMOVIL / CAMIONETA	PARQUE AUTOMOTOR
17	Multiproposito ABC	5 Libras	AUTOMOVIL / CAMIONETA	PARQUE AUTOMOTOR
18	Multiproposito ABC	5 Libras	AUTOMOVIL / CAMIONETA	PARQUE AUTOMOTOR
19	Multiproposito ABC	5 Libras	AUTOMOVIL / CAMIONETA	PARQUE AUTOMOTOR
20	Multiproposito ABC	5 Libras	AUTOMOVIL / CAMIONETA	PARQUE AUTOMOTOR
21	Multiproposito ABC	5 Libras	AUTOMOVIL / CAMIONETA	PARQUE AUTOMOTOR
22	Multiproposito ABC	5 Libras	AUTOMOVIL / CAMIONETA	PARQUE AUTOMOTOR

23	Multiproposito ABC	5 Libras	AUTOMOVIL / CAMIONETA	PARQUE AUTOMOTOR
24	Multiproposito ABC	10 Libras	CAMPEROS / MICRO-BUSES	PARQUE AUTOMOTOR
25	Multiproposito ABC	10 Libras	CAMPEROS / MICRO-BUSES	PARQUE AUTOMOTOR
26	Multiproposito ABC	10 Libras	CAMPEROS / MICRO-BUSES	PARQUE AUTOMOTOR
27	Multiproposito ABC	10 Libras	CAMPEROS / MICRO-BUSES	PARQUE AUTOMOTOR
28	Multiproposito ABC	10 Libras	CAMPEROS / MICRO-BUSES	PARQUE AUTOMOTOR
29	Multiproposito ABC	10 Libras	CAMPEROS / MICRO-BUSES	PARQUE AUTOMOTOR
30	Multiproposito ABC	10 Libras	CAMPEROS / MICRO-BUSES	PARQUE AUTOMOTOR
31	Multiproposito ABC	10 Libras	CAMPEROS / MICRO-BUSES	PARQUE AUTOMOTOR
32	Multiproposito ABC	10 Libras	CAMPEROS / MICRO-BUSES	PARQUE AUTOMOTOR
33	Multiproposito ABC	10 Libras	CAMPEROS / MICRO-BUSES	PARQUE AUTOMOTOR
34	Multiproposito ABC	10 Libras	CAMPEROS / MICRO-BUSES	PARQUE AUTOMOTOR
35	Multiproposito ABC	10 Libras	CAMIÓN / VOLQUETA	PARQUE AUTOMOTOR
36	Multiproposito ABC	10 Libras	CAMIÓN / VOLQUETA	PARQUE AUTOMOTOR
37	Multiproposito ABC	10 Libras	CAMIÓN / VOLQUETA	PARQUE AUTOMOTOR
38	Multiproposito ABC	10 Libras	CAMIÓN / VOLQUETA	PARQUE AUTOMOTOR
39	Multiproposito ABC	10 Libras	CAMIÓN / VOLQUETA	PARQUE AUTOMOTOR
40	Multiproposito ABC	10 Libras	CAMIÓN / VOLQUETA	PARQUE AUTOMOTOR
41	Multiproposito ABC	10 Libras	CAMIÓN / VOLQUETA	PARQUE AUTOMOTOR
42	Multiproposito ABC	10 Libras	CAMIÓN / VOLQUETA	PARQUE AUTOMOTOR
43	Multiproposito ABC	10 Libras	CAMIÓN / VOLQUETA	PARQUE AUTOMOTOR

Los extintores, al permanecer instalados durante periodos prolongados, pueden presentar pérdida de presión, deterioro de componentes, obstrucción de mangueras o boquillas, corrosión, daños en válvulas, manómetros, pasadores, sellos, señalización o elementos de soporte, entre otras condiciones que pueden afectar su capacidad de respuesta.

Por esta razón, los equipos identificados durante el inventario que presenten condiciones que requieran intervención deberán ser sometidos al correspondiente **servicio de inspección, mantenimiento y/o recarga**, de acuerdo con las características y condiciones particulares de cada unidad.

También, se ha identificado particularmente la necesidad de realizar el reemplazo de algunos extintores **multipropósito tipo ABC por extintores clase K en los Centros Vida**, debido a que en estos espacios se desarrollan actividades y clases de cocina que involucran el uso de aceites y grasas de origen vegetal o animal.

Los incendios relacionados con aceites y grasas de cocina presentan características particulares y requieren un agente extintor diseñado específicamente para este tipo de fuego. Por ello, mantener únicamente extintores multipropósito ABC en áreas donde se realizan actividades de cocina puede representar una **cobertura que no responde de manera óptima al riesgo específico identificado**.

En consecuencia, se considera técnica y preventivamente necesario fortalecer los sistemas de protección contra incendios de los Centros Vida mediante la **adquisición, instalación y ubicación estratégica de extintores tipo K**, en función de las actividades desarrolla, por lo tanto, se contemplaron los siguientes centros vida:

Nº Centros	CENTRO EXTERNO	Cantidad de Tipo K
1	Centro Vida Álvarez	1
2	Centro Vida Años Maravillosos	1
3	Centro Vida Norte	1
4	Centro Vida SUR	1
Total, extintores tipo K de 10 libras requeridos		4

De manera adicional, el inventario permitió identificar la conveniencia de **fortalecer la dotación de extintores de dióxido de carbono (CO₂)** en determinadas áreas de la Administración Municipal, especialmente en espacios destinados a **archivo, almacenamiento y zonas donde exista presencia significativa de equipos eléctricos o electrónicos**, previa evaluación del riesgo específico de cada área.

El CO₂ presenta la ventaja de ser un agente limpio, que no deja residuos después de su descarga, por lo que puede resultar especialmente conveniente en determinados espacios donde se encuentren equipos eléctricos, electrónicos, sistemas de información u otros bienes cuya afectación por residuos del agente extintor pueda generar daños adicionales.

Por lo anterior, se considera pertinente contemplar dentro del requerimiento la **adquisición de extintores de CO₂**, con el propósito de mejorar la capacidad de respuesta en los siguientes centros externos:

Nº Centros	CENTRO EXTERNO	Cantidad de CO2
1	Antiguo INCI	7
2	Archivo Central	7
3	Archivo Tesorería (CAIV)	6
4	Archivo Salud (Cementerio Municipal)	2
5	Inspección Nueva Granada	2
Total, extintores CO2 de 10 libras requeridos		24

Teniendo en cuenta la naturaleza de las actividades de **mantenimiento, inspección, recarga y reparación de los extintores** de la Alcaldía Municipal de Bucaramanga, no es técnicamente posible determinar con exactitud, previo a la ejecución del servicio, la totalidad de los repuestos que eventualmente deberán ser reemplazados en cada uno de los equipos. Lo anterior obedece a que la necesidad real de sustitución de componentes solamente puede establecerse una vez se realice la inspección individual, desensamble, revisión del estado físico y funcional, pruebas y demás actividades técnicas propias del mantenimiento de cada extintor.

En consecuencia, y con el propósito de **garantizar la operatividad, seguridad y confiabilidad de los equipos contra incendio**, se establece dentro del presente requerimiento una **bolsa de repuestos bajo la modalidad de monto agotable**, destinada exclusivamente a atender las necesidades de sustitución de componentes que sean identificadas durante la ejecución del mantenimiento.

Para tal efecto, se contempla un listado de **repuestos técnicamente previsibles y compatibles con los diferentes tipos, capacidades y configuraciones de extintores existentes en la**

 Alcaldía de Bucaramanga	REQUERIMIENTO TÉCNICO DEL BIEN O SERVICIO A CONTRATAR	Código: F-GJ-9200-238,37-013
		Versión: 2.0
		Fecha aprobación: Noviembre-26-2024
		Página 14 de 23

- Alcaldía, entre ellos:
1. Cilindros,
 2. Manómetros,
 3. Válvulas,
 4. Mangueras,
 5. Cornetas,
 6. Llantas y demás componentes relacionados con los equipos identificados en los inventarios institucionales.

La inclusión de estos elementos dentro de una bolsa de monto agotable **no significa que la totalidad de los repuestos relacionados deban ser adquiridos o utilizados**, sino que constituye una previsión presupuestal y técnica para atender las necesidades reales que sean determinadas durante la ejecución del mantenimiento.

En este sentido, el mantenimiento, recarga, reposición y adquisición de extintores no debe entenderse únicamente como una actividad de cumplimiento o reposición de elementos, sino como una **inversión preventiva orientada a disminuir la probabilidad de que un evento incipiente evolucione hacia una emergencia de mayores proporciones**.

Durante la vigencia anterior (2025) no se identificó la necesidad de realizar una adquisición adicional de extintores tipo CO₂, toda vez que los espacios de trabajo existentes contaban con los equipos disponibles y las condiciones de cobertura requeridas para la atención de posibles conatos de incendio asociados a equipos eléctricos y electrónicos.

Para la vigencia actual (2026), como resultado de las inspecciones y de la identificación de nuevas necesidades en materia de prevención y respuesta ante emergencias, se determinó la necesidad de fortalecer la disponibilidad de extintores tipo CO₂ en aquellos lugares que cuentan con una mayor concentración de equipos eléctricos y electrónicos.

Esta necesidad también se encuentra relacionada con la habilitación y puesta en funcionamiento de nuevos centros de trabajo, como es el caso del antiguo INCI, entre otros espacios que han sido incorporados a la operación de la Administración Municipal y que requieren contar con los elementos de protección contra incendios acordes con sus condiciones y características.

En consecuencia, el incremento en las cantidades requeridas de extintores tipo CO₂ y, por ende, en el valor proyectado para su adquisición, obedece a necesidades nuevas y actualmente identificadas, derivadas de la ampliación de los espacios de trabajo, la incorporación de nuevos centros y la necesidad de fortalecer las condiciones de preparación y respuesta ante emergencias, garantizando una cobertura adecuada en las áreas donde existe presencia significativa de equipos eléctricos y electrónicos.

7. OBJETO PROPUESTO

“RECARGA, MANTENIMIENTO Y ADQUISICION DE EXTINTORES PARA LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.”

8. ALCANCE DEL OBJETO / ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

El alcance de la contratación comprende la recarga, mantenimiento, adquisición de extintores nuevos y puesta a disposición de la Alcaldía Municipal de Bucaramanga de los elementos necesarios para fortalecer la capacidad institucional de atención inicial de emergencias y control de fuego, de acuerdo con las necesidades identificadas mediante inspecciones, inventarios, análisis de riesgos y requerimientos del SG-SST. Esta intervención tiene cobertura en:

- El edificio principal de la Alcaldía (CAM Fase I y CAM Fase II), incluyendo oficinas, archivos, almacén, auditorios, bodegas y parqueaderos.
- Los 75 centros externos bajo responsabilidad del Municipio, como ágoras, centros vida, comisarias y demás dependencias descentralizadas.
- El parque automotor institucional, compuesto por vehículos, motocicletas y maquinaria

pesada.

Teniendo en cuenta la necesidad presentada y buscando optimizar el desempeño de las funciones realizadas por los trabajadores oficiales, funcionarios públicos, contratistas, brigadistas de emergencia y personal de seguridad del Municipio de Bucaramanga y en cumplimiento del mandato legal, se hace necesario la contratación de un servicio especializado que garantice que el mantenimiento, recarga y suministro de extintores bajo los estándares técnicos exigidos, por personal certificado y utilizando equipos homologados, asegurando la efectividad de los extintores en el momento de una emergencia, considerando que es deber de la Municipio de Bucaramanga contar con los elementos que le permitan salvaguardar vidas humanas, la protección de bienes públicos y la continuidad de las funciones esenciales de la administración., de acuerdo a la naturaleza y tipo de actividad que desarrollan en la Municipio de Bucaramanga.

Dentro de los servicios a contratar se requiere lo siguiente:

Mantenimiento Anual: Despresurización, limpieza interna del cilindro, revisión y cambio de partes desgastadas (o-rings, sellos, empaques, mangueras), verificación de agentes extintores, lubricación de válvulas y prueba de funcionamiento general.

Recarga: Recarga de extintores utilizados total o parcialmente, o aquellos que han perdido presión. Esto incluye la recarga de agente extintor y el gas propelente.

Reparación: Reparación de extintores que presenten fallas o daños menores que permitan su puesta a punto y funcionalidad.

Adquisición de extintores tipo K para los Centros Vida donde se desarrollen actividades de cocina con utilización de aceites y grasas.

Adquisición de extintores de CO₂ para fortalecer la protección en áreas donde exista riesgo asociado a equipos eléctricos energizados y determinados espacios de archivo o almacenamiento, de acuerdo con la evaluación técnica del riesgo.

Item	Descripción Técnica	Unidad de Medida	Cantidad
1.	MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES		
1.1	A los Extintores de CO2 de 10 lbs , se les debe realizar inspección y mantenimiento sometiéndolos a prueba de conductividad eléctrica en los conjuntos de manguera y accesorios de los extintores de CO2; Los que no pasen la prueba deberán ser remplazadas y los que pasen la prueba de conductividad deben tener la información registrada en una etiqueta metálica o de un material adecuado de un tamaño no inferior a 1/2pulg x 3pulg (1,3cm x7,6cm). La etiqueta debe fijarse a la manguera por un proceso que no implique uso de calor y que incluya la siguiente información: (1) Año y mes de la ejecución de la prueba indicada por perforaciones. (2) Nombre o iniciales de la persona que hace la prueba y nombre de la entidad. Se debe realizar las inspecciones visuales para verificar el estado general de cada extintor, incluyendo su etiquetado, manguera, válvula y manómetro, para asegurarse que esté en condiciones óptimas de funcionamiento. NFPA 10.	Unidad	49

	REQUERIMIENTO TÉCNICO DEL BIEN O SERVICIO A CONTRATAR	Código: F-GJ-9200-238,37-013
		Versión: 2.0
		Fecha aprobación: Noviembre-26-2024
		Página 16 de 23

1.2	A los Extintores de CO2 de 20 lbs, se les debe realizar inspección y mantenimiento sometiéndolos a prueba de conductividad eléctrica en los conjuntos de manguera y accesorios de los extintores de CO2; Los que no pasen la prueba deberán ser remplazados y los que pasen la prueba de conductividad deben tener la información registrada en una etiqueta metálica o de un material adecuado de un tamaño no inferior a 1/2pulg x 3pulg (1,3cm x7,6cm). La etiqueta debe fijarse a la manguera por un proceso que no implique uso de calor y que incluya la siguiente información: (1) Año y mes de la ejecución de la prueba indicada por perforaciones. (2) Nombre o iniciales de la persona que hace la prueba y nombre de la entidad. Se debe realizar las inspecciones visuales para verificar el estado general de cada extintor, incluyendo su etiquetado, manguera, válvula y manómetro, para asegurarse que esté en condiciones óptimas de funcionamiento. NFPA 10.	Unidad	3
1.3	Recargar el Extintor de H2O de 2.5 Galones con agua presurizada con aire, esenciales para controlar fuegos de clase A: Que involucren materiales combustibles sólidos como madera, papel, textiles y plásticos. Además, realizar el mantenimiento para revisar que la presión del extintor esté en el nivel adecuado; revisar el estado físico del extintor, buscando abolladuras, corrosión u otros daños que puedan afectar su rendimiento; La manguera y la boquilla para asegurarse de que estén en buenas condiciones y La etiqueta del extintor para verificar que toda la información sea clara y legible.	Unidad	5
1.4	Recargar el Extintor Multipropósito ABC de 5 lbs con agente expulsor polvo de químico seco presurizado con nitrógeno, apto para fuegos de la clase A-B-C. A: Sólidos -B: Líquidos inflamables - C: Equipos eléctricos. Además, realizar el mantenimiento para revisar que la presión del extintor esté en el nivel adecuado; la fecha de vencimiento del agente extintor para garantizar su efectividad; revisar el estado físico del extintor, buscando abolladuras, corrosión u otros daños que puedan afectar su rendimiento; La manguera y la boquilla para asegurarse de que estén en buenas condiciones y La etiqueta del extintor para verificar que toda la información sea clara y legible.	Unidad	23
1.5	Recargar el Extintor Multipropósito ABC de 10 lbs con agente expulsor polvo de químico seco presurizado con nitrógeno, apto para fuegos de la clase A-B-C. A: Sólidos -B: Líquidos inflamables - C: Equipos eléctricos. además, realizar el mantenimiento para revisar que la presión del extintor esté en el nivel adecuado; la fecha de vencimiento del agente extintor para garantizar su efectividad; revisar el estado físico del extintor, buscando abolladuras, corrosión u otros daños que puedan afectar su rendimiento; La manguera y la boquilla para asegurarse de que estén en buenas condiciones y La etiqueta del extintor para verificar que toda la información sea clara y legible.	Unidad	199
1.6	Recargar el Extintor Multipropósito ABC de 20 lbs con agente expulsor polvo de químico seco presurizado con nitrógeno, apto para fuegos de la clase A-B-C. A: Sólidos -B: Líquidos inflamables - C: Equipos eléctricos. además, realizar el mantenimiento para revisar que la presión del extintor esté en el nivel adecuado; la fecha de vencimiento del agente extintor para garantizar su efectividad; revisar el estado físico del extintor, buscando abolladuras, corrosión u otros daños que puedan afectar su rendimiento; La manguera y la boquilla para asegurarse de que estén en buenas condiciones y La etiqueta del extintor para verificar que toda la información sea clara y legible.	Unidad	42

1.7	Recargar el Extintor multipropósito ABC de 150 lbs con agente expulsor polvo de químico seco presurizado con nitrógeno, apto para fuegos de la clase A-B-C. A: Solidos -B: Líquidos inflamables - C: Equipos eléctricos. además, realizar el mantenimiento para revisar que la presión del extintor esté en el nivel adecuado; la fecha de vencimiento del agente extintor para garantizar su efectividad; revisar el estado físico del extintor, buscando abolladuras, corrosión u otros daños que puedan afectar su rendimiento; La manguera y la boquilla para asegurarse de que estén en buenas condiciones y La etiqueta del extintor para verificar que toda la información sea clara y legible.	Unidad	2
TOTAL, MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES			323

INVENTARIO DE EXTINTORES PARA MANTENIMIENTO, RECARGA Y REPARACIÓN	
CANT	UBICACIÓN DEL EXTINTOR
81	CAME FASE I Y II
199	CENTROS EXTERNOS
43	VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR
323	TOTAL

Además de los extintores relacionados en la tabla, se requiere la compra de 24 extintores **CO₂** y **4 extintores tipo K**, para cubrir las necesidades detectadas en Centros Vida y centros externos ya mencionados, haciendo énfasis en que invertir en extintores adecuados es una inversión en la seguridad y el bienestar de todos los trabajadores y salvaguardar las instalaciones que forman parte de la Alcaldía Municipal de Bucaramanga.

2.	COMPRA DE EXTINTORES CO2		
2.1	Extintor portátil de dióxido de carbono (CO₂) de 10 libras Agente extintor: Dióxido de carbono (CO ₂) Capacidad nominal: 10 libras (10 lb) de agente extintor Tipo de fuego: Apropriado para incendios Clase B y Clase C, de acuerdo con la certificación y clasificación del fabricante Cilindro: Fabricado en material metálico de alta resistencia, diseñado y certificado para contener CO ₂ a presión Válvula: Válvula de descarga de alta presión, resistente a la corrosión y apta para CO ₂ Manguera / dispositivo de descarga: Dotado de sistema de descarga y corneta difusora aislante, diseñado específicamente para extintores de CO ₂ Seguro: dispositivo de seguridad contra activación accidental, con sello de seguridad Manija: Manija de transporte y accionamiento de alta resistencia Incluye Soporte: Incluye soporte tipo Pedestal Identificación: Etiqueta o rótulo permanente con información sobre agente extintor, capacidad, clasificación, instrucciones de uso, advertencias y fabricante Garantía: El proveedor deberá otorgar garantía sobre el equipo y sus componentes contra defectos de fabricación, conforme a las condiciones establecidas en el proceso de contratación Fabricación: NTC 2885 / NFPA 10.	Unidad	24
3.	COMPRA DE EXTINTORES TIPO K		

3.1	Extintor portátil para fuegos de cocina – Tipo K de 10 libras Capacidad nominal: 10 libras (10 lb) Agente extintor: Agente químico húmedo, formulado específicamente para fuegos de aceites y grasas de cocina Clasificación: Clase K, conforme a la clasificación aplicable al equipo y certificación del fabricante Aplicación : Diseñado para el control de incendios originados en aceites y grasas vegetales o animales utilizados en equipos de cocina Cilindro: Fabricado en material metálico de alta resistencia, apto para las condiciones de presión y operación del equipo Válvula: Válvula de accionamiento de alta resistencia, con dispositivo de seguridad contra activación accidental Descarga: Sistema de descarga mediante manguera y boquilla/difusor diseñado específicamente para la aplicación del agente químico húmedo sobre fuegos de cocina Manguera: Resistente a las condiciones de operación del agente extintor y adecuada para facilitar la orientación de la descarga Seguro: Pasador de seguridad y sello de inviolabilidad que permitan verificar que el equipo no ha sido accionado Manómetro: Cuando corresponda al diseño del fabricante, deberá contar con indicador de presión que permita verificar visualmente su condición operativa Soporte: Deberá incluir soporte adecuado para instalación y fijación segura del equipo en el lugar definido por la entidad Identificación: Etiqueta permanente con capacidad, tipo de agente, clasificación, instrucciones de operación, advertencias, fabricante, fecha de fabricación y demás información técnica exigible	Unidad	4
TOTAL, EXTINTORES NUEVOS			28

NECESIDAD DE EXTINTORES NUEVOS		
CANT	UBICACIÓN DEL EXTINTOR	TIPO DE EXTINTOR
24	ASIGNAR EN CENTROS EXTERNOS	Extintor de CO2 de 10 lbs
4	ASIGNAR A LOS CENTROS VIDA CON COCINA	Extintor TIPO K de 10 lbs.
28	TOTAL	

Suministro por obsolescencia/daño: Suministro de extintores nuevos en reemplazo de aquellos que, según el diagnóstico inicial o el mantenimiento, se consideren irreparables, obsoletos o no aptos para seguir en servicio.

Suministro por incremento de necesidades: Provisión de extintores adicionales de acuerdo a las necesidades detectadas en zonas desprotegidas, con reconfiguración de espacios o implementación de nuevas áreas que requieran protección contra incendios.

Dichos extintores nuevos deben incluir: Etiquetado claro y visible de cada extintor con la fecha de la última recarga/mantenimiento, fecha de vencimiento, tipo de agente extintor y el nombre de la empresa prestadora del servicio.

Cumplimiento Normativo: Todos los extintores, sus componentes y los agentes extintores deben cumplir con las normas técnicas colombianas (NTC) aplicables, especialmente la **NTC 2885 (Extintores Portátiles de Incendio)**, la **NTC 1716 (Agente Extintor Polvo Químico Seco ABC)**, y cualquier otra que aplique según el tipo de agente. Deben estar certificados por organismos acreditados.

Materiales: Los cilindros deben ser de acero al carbono o aleaciones de aluminio, resistentes a la corrosión y a la presión interna, con certificación de pruebas hidrostáticas.

Válvulas y Manómetros: Deberán ser de bronce o materiales resistentes a la corrosión, con manómetros claros y calibrados, que permitan verificar fácilmente la presión.

Agente Extintor: El agente extintor debe ser de alta calidad, certificado y cumplir con la NTC


correspondiente. Para PQS, debe ser de tipo ABC con un mínimo del 75% de fosfato monoamónico. Para CO2, debe ser 99.5% puro.

Soporte: Los extintores deben incluir su soporte de pared o pedestal si aplica.

Señalización: Deben cumplir con la señalización reglamentaria (NTC 1461, NTC 1700), incluyendo placas de identificación y pictogramas de uso.

La **bolsa destinada al suministro de repuestos** tendrá carácter de **monto agotable** y será utilizada exclusivamente de acuerdo con las necesidades reales identificadas durante las actividades de inspección, mantenimiento y reparación de los extintores. Los elementos relacionados en el listado corresponden a repuestos previsibles de acuerdo con el inventario existente, pero **no constituyen cantidades mínimas de adquisición ni garantizan su consumo total**. El valor asignado para esta bolsa corresponderá a un **tope máximo de ejecución**, por lo que el contratista no tendrá derecho al reconocimiento económico de recursos no utilizados.

4.	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EXTINTORES			
4.1	Cilindro para extintor de 5 libras en lamina cold rolled	Unidad	1	 Cilindro de 5 Lbs
4.2	Cilindro para extintor de 10 libras en lamina cold rolled	Unidad	1	 Cilindro de 10 Lbs
4.3	Cilindro para extintor de 20 libras en lamina cold rolled	Unidad	1	 Cilindro de 20 Lbs
4.4	Cilindro para extintor de 150 libras en lamina cold rolled	Unidad	1	
4.5	Manómetro de presión interna extintor 5-10-20-30-150 libras	Unidad	1	

4.6	Válvula m7 para extintor 5 libras	Unidad	1	
4.7	Válvula m30 para extintor 10-20-30 libras	Unidad	1	
4.8	Válvula para extintor satelital 150 libras	Unidad	1	
3.9	Válvula para extintor CO2 de aleación 10-15-20 libras	Unidad	1	
4.10	Manguera abrazadera para extintor 10-20-30 libras	Unidad	1	
4.11	Manguera corneta para extintor CO2 10-15-20 libras	Unidad	1	
4.12	Manguera para extintor satelital 150 libras	Unidad	1	
4.13	Llanta trasera para extintor satelital 150 libras	Unidad	1	

4.14	Llanta loca para extintor satelital 150 libras	Unidad	1	
------	--	--------	---	---

Su suministro deberá contar con autorización previa de la supervisión del contrato y estar soportado mediante diagnóstico técnico del equipo. El pago se efectuará únicamente por los repuestos efectivamente suministrados e instalados, de acuerdo con los precios unitarios ofertados y aprobados, sin que el contratista pueda exigir el reconocimiento del saldo no ejecutado de la bolsa.

NECESIDADES DE EXTINTORES DE EMERGENCIA 2026		
ITEM	Descripción Técnica	CANTIDAD
1	MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES	323
2	COMPRA DE EXTINTORES CO2 DE 10 LBS	24
3	COMPRA DE EXTINTORES TIPO KDE 10 LBS	4
4	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EXTINTORES (MONTO AGOTABLE)	14

- a. Todo extintor a comprar debe estar ensamblado con cilindro en lámina de acero Cold Rolled, con acabado en pintura electrostática amarilla, que garantiza mayor vida útil en condiciones ambientales extremas. Provisto con una válvula en bronce; un sistema de accionamiento rápido (manija y palanca) con un indicador de presión contenido en caja metálica (manómetro) y terminal de salida tipo boquilla y/o manguera flexible para la descarga. Deben ser fabricados y probados bajo las normas técnicas aplicadas, como la NTC-652, NTC-2885 y la NFPA-10: 2010. Sus accesorios deben optimizar el desempeño durante la descarga consiguiendo que en su interior quede un residuo de agente extintor inferior al 10%.
- b. Todo Extintor debe llevar en su cuerpo una calcomanía que diga el tipo de extintor, clase de fuego que apaga, su capacidad, fecha de mantenimiento y quien la realiza.
- c. Dentro del mantenimiento del extintor al hacer la recarga se debe verificar que la manguera, el manómetro, el seguro y la válvula se encuentren en buen estado o de lo contrario deberán realizar el mantenimiento respectivo.
- d. Cada extintor debe traer su accesorio o gancho metálico para su respectiva instalación.

Durante la vigencia anterior (2025) no se identificó la necesidad de realizar una adquisición adicional de extintores tipo CO₂, toda vez que los espacios de trabajo existentes contaban con los equipos disponibles y las condiciones de cobertura requeridas para la atención de posibles conatos de incendio asociados a equipos eléctricos y electrónicos.

Para la vigencia actual (2026), como resultado de las inspecciones y de la identificación de nuevas necesidades en materia de prevención y respuesta ante emergencias, se determinó la necesidad de fortalecer la disponibilidad de extintores tipo CO₂ en aquellos lugares que cuentan con una mayor concentración de equipos eléctricos y electrónicos.

Esta necesidad también se encuentra relacionada con la habilitación y puesta en funcionamiento de nuevos centros de trabajo, como es el caso del antiguo INCI, entre otros espacios que han sido incorporados a la operación de la Administración Municipal y que requieren contar con los elementos de protección contra incendios acordes con sus condiciones y características.

En consecuencia, el incremento en las cantidades requeridas de extintores tipo CO₂ y, por ende, en el valor proyectado para su adquisición, obedece a necesidades nuevas y actualmente identificadas, derivadas de la ampliación de los espacios de trabajo, la incorporación de nuevos centros y la necesidad de fortalecer las condiciones de preparación y respuesta ante emergencias, garantizando una cobertura adecuada en las áreas donde existe presencia significativa de equipos

	REQUERIMIENTO TÉCNICO DEL BIEN O SERVICIO A CONTRATAR	Código: F-GJ-9200-238,37-013
		Versión: 2.0
		Fecha aprobación: Noviembre-26-2024
		Página 22 de 23

eléctricos y electrónicos.


OBLIGACIONES ESPECIFICAS:

1. Cumplir con el objeto contractual de manera oportuna, Entregando los elementos o bienes de conformidad con las especificaciones técnicas descritas en los documentos contractuales y la propuesta presentada.
2. La entrega de los bienes objeto de la contratación se debe realizar en las instalaciones de la Alcaldía Municipal, organizados de conformidad con las indicaciones que el supervisor realice. Los costos de transporte que se generen serán asumidos por el contratista.
3. La realización de los servicios y los bienes adquiridos debe dar cumplimiento de las normas técnicas NTC 2885 y NFPA 10 en relación con el mantenimiento, recarga y compra de extintores.
4. Reemplazar sin ningún costo adicional para la entidad aquellos elementos entregados que presenten defectos de fábrica o en la definición técnica o en sus componentes o en su calidad. El reemplazo deberá hacerse dentro del plazo de dos (2) días hábiles siguientes al recibo del requerimiento del supervisor y entregarse en el sitio dispuesto por la entidad.
5. Garantizar la calidad de los productos adquiridos de tal manera que se conserven sus características en condiciones normales de almacenamiento.
6. Los productos con fecha de vencimiento deben tener como mínimo un (1) año de vigencia a partir de la entrega y recibo por parte del supervisor.
7. Acatar las recomendaciones que realice el supervisor durante el desarrollo del contrato.
8. Coadyuvar con la entidad en lo que se torne necesario para que el objeto del contrato se cumpla y que este se ejecute en condiciones de calidad.
9. Informar al supervisor del contrato sobre cualquier irregularidad que advierta en el desarrollo del contrato.
10. Asumir todos los costos, erogaciones y demás gastos ocasionados con la presente contratación, incluyendo los gastos de transporte y desplazamientos.
11. Las demás que correspondan al objeto y naturaleza del presente contrato y que sean requeridas por el Municipio a través del supervisor.
12. Integración del equipo de trabajo: Priorizar, cuando se requiera conformar un equipo de trabajo para la ejecución del contrato, la vinculación de personas con discapacidad que cumplan con el perfil e idoneidad requeridos.

1. PLAZO TENTATIVO

El plazo de ejecución que se estima para la futura contratación es de **DOS (2) MESES**, contados a partir de la firma del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de legalización.

	REQUERIMIENTO TÉCNICO DEL BIEN O SERVICIO A CONTRATAR	Código: F-GJ-9200-238,37-013
		Versión: 2.0
		Fecha aprobación: Noviembre-26-2024
		Página 23 de 23

2. RELACIÓN DE ASPECTOS PRESUPUESTALES				
RUBRO PRESUPUESTAL	2.1.2.02.01.004 -			
VALOR LÍMITE DEL GASTO SEGÚN RUBRO PRESUPUESTAL	VEINTICUATRO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO PESOS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS M/C (\$ 24.265.624,99).			
IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL	FUNCIONAMIENTO	X	INVERSIÓN	
NOMBRE PROYECTO DE INVERSIÓN	N. A			
CÓDIGO BPIN	N. A			
LÍNEA ESTRATÉGICA	N. A			
PROGRAMA	N. A			
META	N. A			
3. ANEXOS				
Para proceder con los respectivos estudios que hacen parte de la fase de planeación del respectivo proceso de contratación, se anexan al presente requerimiento los documentos que sirven como soporte o complemento lo aquí contemplado, así: - Anexo 1- Requerimiento y especificaciones técnicas para el Mantenimiento, recarga, reparación y suministro de extintores nuevos. - Anexo 2 - Inventario de Extintores CAME Fase I y II - Anexo 3 - Inventario de Extintores en Centros Externos - Anexo 4 - Inventario de Extintores en Vehículos				
4. RESPONSABLES				
FIRMA				
NOMBRE	JESSICA LYS ELIANNA MOLINA NARANJO			
CARGO O PROFESIÓN	PROFESIONAL ESPECIALIZADO			
Elaboró:	Contratista de apoyo al área de SST			

Requerimiento y especificaciones técnicas				 Alcaldía de Bucaramanga	
OBJETO: RECARGA, MANTENIMIENTO Y ADQUISICION DE EXTINTORES PARA LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA					
Item	Descripción Técnica	Unidad de Medida	Cantidad	Imagen Fotografica de referencia	
1.	MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES				
1.1	A los Extintores de CO2 de 10 lbs, se les debe realizar inspección y mantenimiento sometendolos a prueba de conductividad eléctrica en los conjuntos de manguera y accesorios de los extintores de CO2; Los que no pasen la prueba deberán ser remplazadas y los que pasen la prueba de conductividad deben tener la información registrada en una etiqueta metálica o de un material adecuado de un tamaño no inferior a 1/2pulg x 3pulg (1,3cm x7,6cm). La etiqueta debe fijarse a la manguera por un proceso que no implique uso de calor y que incluya la siguiente información: (1) Año y mes de la ejecución de la prueba indicada por perforaciones. (2) Nombre o iniciales de la persona que hace la prueba y nombre de la entidad. Se debe realizar las inspecciones visuales para verificar el estado general de cada extintor, incluyendo su etiquetado, manguera, válvula y manómetro, para asegurarse que esté en condiciones óptimas de funcionamiento. NFPA 10.	Unidad	49		
1.2	A los Extintores de CO2 de 20 lbs, se les debe realizar inspección y mantenimiento sometendolos a prueba de conductividad eléctrica en los conjuntos de manguera y accesorios de los extintores de CO2; Los que no pasen la prueba deberán ser remplazadas y los que pasen la prueba de conductividad deben tener la información registrada en una etiqueta metálica o de un material adecuado de un tamaño no inferior a 1/2pulg x 3pulg (1,3cm x7,6cm). La etiqueta debe fijarse a la manguera por un proceso que no implique uso de calor y que incluya la siguiente información: (1) Año y mes de la ejecución de la prueba indicada por perforaciones. (2) Nombre o iniciales de la persona que hace la prueba y nombre de la entidad. Se debe realizar las inspecciones visuales para verificar el estado general de cada extintor, incluyendo su etiquetado, manguera, válvula y manómetro, para asegurarse que esté en condiciones óptimas de funcionamiento. NFPA 10.	Unidad	3		
1.3	Recargar el Extintor de H2O de 2.5 Galones con agua presurizada con aire, esenciales para controlar fuegos de clase A: Que involucran materiales combustibles sólidos como madera, papel, textiles y plásticos..Ademas realizar el mantenimiento para revisar que la presión del extintor esté en el nivel adecuado; revisar el estado físico del extintor, buscando abolladuras, corrosión u otros daños que puedan afectar su rendimiento; La manguera y la boquilla para asegurarse de que estén en buenas condiciones y La etiqueta del extintor para verificar que toda la información sea clara y legible.	Unidad	5		
1.4	Recargar el Extintor Multiproposito ABC de 5 lbs con agente expulsor polvo de químico seco presurizado con nitrógeno, apto para fuegos de la clase A-B-C. A: Solidos -B: Líquidos inflamables -C: Equipos eléctricos. Ademas realizar el mantenimiento para revisar que la presión del extintor esté en el nivel adecuado; la fecha de vencimiento del agente extintor para garantizar su efectividad; revisar el estado físico del extintor, buscando abolladuras, corrosión u otros daños que puedan afectar su rendimiento; La manguera y la boquilla para asegurarse de que estén en buenas condiciones y La etiqueta del extintor para verificar que toda la información sea clara y legible.	Unidad	23		
1.5	Recargar el Extintor Multiproposito ABC de 10 lbs con agente expulsor polvo de químico seco presurizado con nitrógeno, apto para fuegos de la clase A-B-C. A: Solidos -B: Líquidos inflamables -C: Equipos eléctricos. Ademas realizar el mantenimiento para revisar que la presión del extintor esté en el nivel adecuado; la fecha de vencimiento del agente extintor para garantizar su efectividad; revisar el estado físico del extintor, buscando abolladuras, corrosión u otros daños que puedan afectar su rendimiento; La manguera y la boquilla para asegurarse de que estén en buenas condiciones y La etiqueta del extintor para verificar que toda la información sea clara y legible.	Unidad	199		
1.6	Recargar el Extintor Multiproposito ABC de 20 lbs con agente expulsor polvo de químico seco presurizado con nitrógeno, apto para fuegos de la clase A-B-C. A: Solidos -B: Líquidos inflamables -C: Equipos eléctricos. Ademas realizar el mantenimiento para revisar que la presión del extintor esté en el nivel adecuado; la fecha de vencimiento del agente extintor para garantizar su efectividad; revisar el estado físico del extintor, buscando abolladuras, corrosión u otros daños que puedan afectar su rendimiento; La manguera y la boquilla para asegurarse de que estén en buenas condiciones y La etiqueta del extintor para verificar que toda la información sea clara y legible.	Unidad	42		
1.7	Recargar el Extintor Multiproposito ABC de 150 lbs con agente expulsor polvo de químico seco presurizado con nitrógeno, apto para fuegos de la clase A-B-C. A: Solidos -B: Líquidos inflamables -C: Equipos eléctricos. Ademas realizar el mantenimiento para revisar que la presión del extintor esté en el nivel adecuado; la fecha de vencimiento del agente extintor para garantizar su efectividad; revisar el estado físico del extintor, buscando abolladuras, corrosión u otros daños que puedan afectar su rendimiento; La manguera y la boquilla para asegurarse de que estén en buenas condiciones y La etiqueta del extintor para verificar que toda la información sea clara y legible.	Unidad	2		
TOTAL MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES			323		
2.	COMPRA DE EXTINTORES CO2				
2.1	Extintor portátil de dióxido de carbono (CO₂) de 10 libras Agente extintor: Dióxido de carbono (CO₂) Capacidad nominal: 10 libras (10 lb) de agente extintor Tipo de fuego: Apropiado para incendios Clase B y Clase C, de acuerdo con la certificación y clasificación del fabricante Cilindro: Fabricado en material metálico de alta resistencia, diseñado y certificado para contener CO₂ a presión Válvula: Válvula de descarga de alta presión, resistente a la corrosión y apta para CO₂ Manguera / dispositivo de descarga: Dotado de sistema de descarga y cometa difusora aislante, diseñado específicamente para extintores de CO₂ Seguro: dispositivo de seguridad contra activación accidental, con sello de seguridad Manija: Manija de transporte y accionamiento de alta resistencia Incluye Soporte: Incluye soporte tipo Pedestal Identificación: Etiqueta o rótulo permanente con información sobre agente extintor, capacidad, clasificación, instrucciones de uso, advertencias y fabricante Garantía: El proveedor deberá otorgar garantía sobre el equipo y sus componentes contra defectos de fabricación, conforme a las condiciones establecidas en el proceso de contratación Fabricación: NTC 2885 / NFPA 10.	Unidad	24		
3.	COMPRA DE EXTINTORES TIPO K				
3.1	Extintor portátil para fuegos de cocina – Tipo K de 10 libras Capacidad nominal: 10 libras (10 lb) Agente extintor: Agente químico húmedo, formulado específicamente para fuegos de aceites y grasas de cocina Clasificación: Clase K, conforme a la clasificación aplicable al equipo y certificación del fabricante Aplicación: Diseñado para el control de incendios originados en aceites y grasas vegetales o animales utilizados en equipos de cocina Cilindro: Fabricado en material metálico de alta resistencia, apto para las condiciones de presión y operación del equipo Válvula: Válvula de accionamiento de alta resistencia, con dispositivo de seguridad contra activación accidental Descarga: Sistema de descarga mediante manguera y boquilla/difusor diseñado específicamente para la aplicación del agente químico húmedo sobre fuegos de cocina Manguera: Resistente a las condiciones de operación del agente extintor y adecuada para facilitar la orientación de la descarga Seguro: Pasador de seguridad y sello de inviolabilidad que permitan verificar que el equipo no ha sido accionado Manómetro: Cuando corresponda al diseño del fabricante, deberá contar con indicador de presión que permita verificar visualmente su condición operativa Soporte: Deberá incluir soporte adecuado para instalación y fijación segura del equipo en el lugar definido por la entidad	Unidad	4		

NECESIDADES DE EXTINTORES DE EMERGENCIA 2026		
ITEM	TIPO DE BOTIQÍN	CANTIDAD
1	MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES	323
2	COMPRA DE EXTINTORES CO2 DE 10 LBS	24
3	COMPRA DE EXTINTORES TIPO K DE 10 LBS	4

		FORMATO DE INVENTARIO DE EQUIPOS DE EMERGENCIA				Código: F-SST-8700-238,37-146
						Versión: 0.0
						Fecha aprobación: Mayo-12-2025
						Página 1 de 4
N°	CÓDIGO INVENTARIO	TIPO DE EXTINTOR	CAPACIDAD	UBICACIÓN DEL EXTINTOR	EDIFICIO, CENTRO EXTERNO, SEDE, DEPENDENCIA, OFICINA	OBSERVACIÓN - ESTADO DEL ELEMENTO
1	A - 93744	Multiproposito ABC	10 Libras	Gabinete contra incendios - Oriental	Sotano FASE I	ANTIGUO
2	A - 96627	Multiproposito ABC	10 Libras	Gabinete contra incendios - Occidental	Sotano FASE I	ANTIGUO
3	A - 93628	Multiproposito ABC	10 Libras	Pasillo Oriental	Sotano FASE I	ANTIGUO
4	Sin código	Multiproposito ABC	10 Libras	Oficina de Archivo Central	Sotano FASE I	ANTIGUO
5	A - 39762	Multiproposito ABC	10 Libras	Almacen general	Sotano FASE I	NUEVO
6	A - 35177	CO ² - Dioxido de carbono	10 Libras	Almacen general	Sotano FASE I	ANTIGUO
7	A - 14299	CO ² - Dioxido de carbono	10 Libras	Monitoreo - Cuarto de Control	Sotano FASE I	ANTIGUO
8	A - 14294	CO ² - Dioxido de carbono	10 Libras	Taller de sistemas - (victor)	Sotano FASE I	ANTIGUO
9	A - 39766	Multiproposito ABC	20 Libras	Archivo de contratación	Sotano FASE I	ANTIGUO
10	Sin código	CO ² - Dioxido de carbono	15 Libras	Sub estación electrica fase I	Sotano FASE I	ANTIGUO
11	Sin código	Multiproposito ABC	10 Libras	Pared de entrada al archivo central	Sotano FASE I	ANTIGUO
12	A - 17637	CO ² - Dioxido de carbono	10 Libras	Archivo central - Bodega	Sotano FASE I	ANTIGUO
13	A - 17631	CO ² - Dioxido de carbono	10 Libras	Archivo central - Bodega	Sotano FASE I	ANTIGUO
14	A - 17634	CO ² - Dioxido de carbono	10 Libras	Archivo central - Bodega	Sotano FASE I	ANTIGUO
15	A - 17628	CO ² - Dioxido de carbono	10 Libras	Archivo central - Bodega	Sotano FASE I	ANTIGUO
16	A - 97307	CO ² - Dioxido de carbono	10 Libras	Parqueadero - Pared Oriental	Sotano FASE I	ANTIGUO
17	Sin código	Multiproposito ABC	150 Libras	Parqueadero - Entrada	Sotano FASE I	ANTIGUO
18	Sin código	Multiproposito ABC	10 Libras	Gabinete contra incendios	Sotano FASE I	ANTIGUO
19	Sin código	CO ² - Dioxido de carbono	15 Libras	Parqueadero - Sub estación electrica fase II	Sotano FASE I	ANTIGUO
20	A - 39753	Multiproposito ABC	10 Libras	Inventario - Cuarto de Manejadora 1er piso	1er Piso FASE I	NUEVO
21	A - 39754	Multiproposito ABC	10 Libras	Inventario - Cuarto de Manejadora 1er piso	1er Piso FASE I	NUEVO
22	A - 39755	Multiproposito ABC	10 Libras	Inventario - Cuarto de Manejadora 1er piso	1er Piso FASE I	NUEVO
23	A - 39756	Multiproposito ABC	10 Libras	Inventario - Cuarto de Manejadora 1er piso	1er Piso FASE I	NUEVO
24	A - 39757	Multiproposito ABC	10 Libras	Inventario - Cuarto de Manejadora 1er piso	1er Piso FASE I	NUEVO
25	A - 39758	Multiproposito ABC	10 Libras	Inventario - Cuarto de Manejadora 1er piso	1er Piso FASE I	NUEVO
26	A - 39759	Multiproposito ABC	10 Libras	Inventario - Cuarto de Manejadora 1er piso	1er Piso FASE I	NUEVO
27	A - 39760	Multiproposito ABC	10 Libras	Inventario - Cuarto de Manejadora 1er piso	1er Piso FASE I	NUEVO
28	A - 39761	Multiproposito ABC	10 Libras	Inventario - Cuarto de Manejadora 1er piso	1er Piso FASE I	NUEVO
29	A - 39774	Multiproposito ABC	20 Libras	Inventario - Cuarto de Manejadora 1er piso	1er Piso FASE I	NUEVO
30	A - 39775	Multiproposito ABC	20 Libras	Inventario - Cuarto de Manejadora 1er piso	1er Piso FASE I	NUEVO
31	A - 93744	Multiproposito ABC	10 Libras	Gabinete contra incendios - Oriental	1er Piso FASE I	ANTIGUO
32	A - 64978	Multiproposito ABC	10 Libras	Gabinete contra incendios - Occidental	1er Piso FASE I	ANTIGUO
33	A - 96627	Multiproposito ABC	10 Libras	Pasillo Hall	1er Piso FASE I	ANTIGUO
34	Sin código	Multiproposito ABC	10 Libras	Archivo de Historias Laborales	1er Piso FASE I	ANTIGUO
35	A - 35180	CO ² - Dioxido de carbono	10 Libras	Archivo de Historias Laborales	1er Piso FASE I	ANTIGUO
36	A - 97322	Multiproposito ABC	10 Libras	Unidad Tecnica de Servicios P	1er Piso FASE I	SALIO POROSO, REEMPLAZAR
37	A - 93679	Multiproposito ABC	20 Libras	Porteria - Recepción	1er Piso FASE I	ANTIGUO
38	A - 97305	CO ² - Dioxido de carbono	10 Libras	Pared de recepción	1er Piso FASE I	ANTIGUO
39	A - 93701	Multiproposito ABC	10 Libras	Gabinete contra incendios - Oriental	2do Piso FASE I	ANTIGUO
40	A - 93621	Multiproposito ABC	10 Libras	Gabinete contra incendios - Occidental	2do Piso FASE I	ANTIGUO
41	A - 97317	Multiproposito ABC	10 Libras	Pasillo oriental Secretaria Adm	2do Piso FASE I	ANTIGUO
42	A - 35185	CO ² - Dioxido de carbono	10 Libras	Oficinas de Salud y medio ambiente	2do Piso FASE I	ANTIGUO
43	A - 97308	CO ² - Dioxido de carbono	10 Libras	Hall del pasillo hacia la cafeteria	2do Piso FASE I	ANTIGUO
44	A - 96632	Multiproposito ABC	20 Libras	Pasillo de la Cafeteria	2do Piso FASE I	ANTIGUO
45	A - 93664	Multiproposito ABC	10 Libras	Gabinete contra incendios - Oriental	3er Piso FASE I	ANTIGUO
46	A - 93663	Multiproposito ABC	10 Libras	Gabinete contra incendios - Occidental	3er Piso FASE I	ANTIGUO
47	A - 72969	Multiproposito ABC	10 Libras	Oficinas Secretaria del Interior	3er Piso FASE I	ANTIGUO
48	A - 97311	CO ² - Dioxido de carbono	10 Libras	Oficinas Secretaria del Interior	3er Piso FASE I	ANTIGUO
49	A - 93666	Multiproposito ABC	10 Libras	Gabinete contra incendios - Oriental	4to Piso FASE I	ANTIGUO
50	A - 64984	Multiproposito ABC	10 Libras	Gabinete contra incendios - Occidental	4to Piso FASE I	ANTIGUO
51	A - 93667	Multiproposito ABC	10 Libras	Oficinas Secretaria de planeación	4to Piso FASE I	ANTIGUO
52	A - 14296	CO ² - Dioxido de carbono	10 Libras	Oficina Secretaria de Infraestructura	4to Piso FASE I	ANTIGUO
53	A - 97306	CO ² - Dioxido de carbono	10 Libras	TICS - Alumbrado Público	4to Piso FASE I	ANTIGUO
54	A - 93630	Multiproposito ABC	10 Libras	Gabinete contra incendios - Oriental	5to Piso FASE I	ANTIGUO
55	A - X2966	Multiproposito ABC	10 Libras	Gabinete contra incendios - Occidental	5to Piso FASE I	ANTIGUO
56	A - 14283	Multiproposito ABC	10 Libras	Despacho del Alcalde	5to Piso FASE I	ANTIGUO
57	A - 97310	CO ² - Dioxido de carbono	10 Libras	Hall entrada al despacho del alcalde	5to Piso FASE I	ANTIGUO
58	Sin código	Multiproposito ABC	10 Libras	Gabinete contra incendios - Oriental	6to Piso FASE I	ANTIGUO
59	A - 93671	Multiproposito ABC	10 Libras	Gabinete contra incendios - Occidental	6to Piso FASE I	ANTIGUO
60	A - 14297	CO ² - Dioxido de carbono	10 Libras	Auditorio - Andres Paez de Sotomayor	6to Piso FASE I	ANTIGUO
61	A - 14292	Multiproposito ABC	10 Libras	Hall de entrada al auditorio APS	6to Piso FASE I	ANTIGUO
62	A - 14291	Multiproposito ABC	10 Libras	Pasillo Zona de Bienestar	6to Piso FASE I	ANTIGUO
63	A - 97314	CO ² - Dioxido de carbono	10 Libras	Al lado de la coordinación del CAME	1er Piso FASE II	ANTIGUO
64	Sin código	CO ² - Dioxido de carbono	15 Libras	Sub estación electrica fase II	Sotano FASE II	ANTIGUO
65	A - 72960	Multiproposito ABC	10 Libras	Oficina del CAME II parte Norte	1er Piso FASE II	ANTIGUO
66	A - 14301	CO ² - Dioxido de carbono	10 Libras	Oficina del CAME II Internas	1er Piso FASE II	ANTIGUO
67	A - 97314	CO ² - Dioxido de carbono	10 Libras	Oficina del CAME II Internas	1er Piso FASE II	ANTIGUO
68	A - 93720	Multiproposito ABC	20 Libras	Porteria Entrada Principal	1er Piso FASE II	ANTIGUO
69	Sin código	Multiproposito ABC	10 Libras	Gabinete contra incendios	2do Piso FASE II	ANTIGUO
70	A - 14290	Multiproposito ABC	10 Libras	Oficinas de Tesoreria al rado del RAK	2do Piso FASE II	ANTIGUO
71	A - 14293	CO ² - Dioxido de carbono	10 Libras	Entrada a Tesoreria	2do Piso FASE II	ANTIGUO
72	A - 93678	Multiproposito ABC	10 Libras	Pasillos Secretaria de Hacienda	2do Piso FASE II	ANTIGUO
73	A - 97309	CO ² - Dioxido de carbono	10 Libras	Entrada a Secretaria de Hacienda	2do Piso FASE II	ANTIGUO
74	A - 64983	Multiproposito ABC	10 Libras	Gabinete contra incendios	3er Piso FASE II	ANTIGUO
75	A - 97312	CO ² - Dioxido de carbono	10 Libras	Entrada Secretaria de Desarrollo Social	3er Piso FASE II	ANTIGUO
76	A - 93714	Multiproposito ABC	10 Libras	Oficinas Secretaria de Desarrollo Social	3er Piso FASE II	ANTIGUO
77	A - 97313	CO ² - Dioxido de carbono	10 Libras	Entrada Secretaria de Educación	3er Piso FASE II	ANTIGUO
78	A - 35166	Multiproposito ABC	10 Libras	Pasillo Secretaria de Educación	3er Piso FASE II	ANTIGUO
79	A - 35184	CO ² - Dioxido de carbono	10 Libras	Oficina de archivo SED	3er Piso FASE II	ANTIGUO
80	Sin código	Multiproposito ABC	10 Libras	Gabinete contra incendios	4to Piso FASE II	ANTIGUO
81	Sin código	Multiproposito ABC	10 Libras	Gabinete contra incendios	5to Piso FASE II	SALIO POROSO, REEMPLAZAR

INVENTARIO DE EXTINTORES EN EL CAME FASE I y II			
TIPO DE EXTINTOR	CAPACIDAD	BUEN ESTADO	MAL ESTADO
Multiproposito ABC	10 Libras	44	2
Multiproposito ABC	20 Libras	6	0
Multiproposito ABC	150 Libras	1	0
CO ² - Dioxido de carbono	10 Libras	25	0
CO ² - Dioxido de carbono	15 Libras	3	0
TOTAL EXTINTORES	81	79	2
TOTAL DE EXTINTORES QUE REQUIEREN RECARGA Y MANTENIMIENTO			79
			7

 Alcalde de Buzuará		FORMATO DE INVENTARIO DE EQUIPOS DE EMERGENCIA			Código: F-SST-8700-238,37-146
					Versión: 0.0
					Fecha aprobación:
					Mayo-12-2025
					Página 2 de 4
N°	CÓDIGO INVENTARIO	TIPO DE BOTIQUÍN	UBICACIÓN DEL BOTIQUÍN	EDIFICIO - CENTRO EXTERNO - SEDE, DEPENDENCIA - OFICINA	FECHA DE ÚLTIMA INSPECCIÓN
1	NO TIENE	Fijo -De pared	Oficina Seguridad y Salud en el Trabajo	Sotano FASE I	10 de Junio 2026
2	NO TIENE	Fijo -De pared	Oficina de Archivo Central	Sotano FASE I	10 de Junio 2026
3	NO TIENE	Fijo -De pared	Oficina de Bienes y Servicios	Sotano FASE I	10 de Junio 2026
4	NO TIENE	Fijo -De pared	Recepción	1er Piso FASE I	10 de Junio 2026
5	NO TIENE	Fijo -De pared	Secretaría de Salud y Ambiente	2do Piso FASE I	10 de Junio 2026
6	NO TIENE	Fijo -De pared	Subsecretaría Administrativa - TH	2do Piso FASE I	10 de Junio 2026
7	NO TIENE	Fijo -De pared	Entrada Secretaría del Interior	3er Piso FASE I	10 de Junio 2026
8	NO TIENE	Fijo -De pared	Pared Sur Oficina DADEP	3er Piso FASE I	10 de Junio 2026
9	NO TIENE	Fijo -De pared	Entrada Secretaría de Planeación	4to Piso FASE I	10 de Junio 2026
10	NO TIENE	Fijo -De pared	Entrada Secretaría de Infraestructura	4to Piso FASE I	10 de Junio 2026
11	NO TIENE	Fijo -De pared	Despacho del Alcalde	5to Piso FASE I	10 de Junio 2026
12	NO TIENE	Fijo -De pared	Entrada Oficina de Jurídica	5to Piso FASE I	10 de Junio 2026
13	NO TIENE	Fijo -De pared	Pasillos Oficina de Prensa	5to Piso FASE I	10 de Junio 2026
14	NO TIENE	Fijo -De pared	Pasillo oriental Auditorio APS	6to Piso FASE I	10 de Junio 2026
15	NO TIENE	Fijo -De pared	Pared Occidental del CAME	1er Piso FASE II	10 de Junio 2026
16	NO TIENE	Fijo -De pared	Oficina de Tesorería	2do Piso FASE II	10 de Junio 2026
17	NO TIENE	Fijo -De pared	Entrada Secretaría de Hacienda	2do Piso FASE II	10 de Junio 2026
18	NO TIENE	Fijo -De pared	Pared Secretaría de Desarrollo Social	3er Piso FASE II	10 de Junio 2026
19	NO TIENE	Fijo -De pared	Pared Secretaría de Educación	3er Piso FASE II	10 de Junio 2026
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					
41					
42					
43					
44					
45					
46					
47					
48					
49					
50					

		FORMATO DE INVENTARIO DE EQUIPOS DE EMERGENCIA				Código: F-SST-8700-238,37-146
						Versión: 0.0
						Fecha aprobación: Mayo-12-2025
						Página 1 de 4
N°	CODIGO INVENTARIO	TIPO DE EXTINTOR	CAPACIDAD	UBICACION DEL EXTINTOR	EDIFICIO, CENTRO EXTERNO, SEDE, DEPENDENCIA, OFICINA	OBSERVACION ESTADO DEL ELEMENTO
1	A -17622	Multiproposito ABC	10 Libras	Salon Principal	AGORA BUCARAMANGA	ANTIGUO
2	Sin código	Multiproposito ABC	10 Libras	Salon Principal	AGORA BUENAVISTA	ANTIGUO
3	Sin código	Multiproposito ABC	10 Libras	Salon Principal	AGORA CAFÉ MADRID	ANTIGUO
4	Sin código	Multiproposito ABC	10 Libras	Salon Principal	AGORA CORDONCILLO	ANTIGUO
5	Sin código	Multiproposito ABC	10 Libras	Pared de la Entrada	AGORA DEL KENNEDY	ANTIGUO
6	A - 17620	Multiproposito ABC	10 Libras	Pared de la Entrada	AGORA DIAMANTE I	ANTIGUO
7	A - 14287	Multiproposito ABC	10 Libras	Salon Principal	AGORA EL CENTRO	ANTIGUO
8	A - 2963X	Multiproposito ABC	10 Libras	Salon Principal	AGORA EL ROCIO	ANTIGUO
9	Sin código	Multiproposito ABC	10 Libras	Pared de la Entrada	AGORA ESPERANZA II	ANTIGUO
10	Sin código	Multiproposito ABC	10 Libras	Salon Principal	AGORA ESTORAQUES 1	ANTIGUO
11	Sin código	Multiproposito ABC	10 Libras	Salon Principal	AGORA GAITÁN	ANTIGUO
12	Sin código	Multiproposito ABC	10 Libras	Salon Principal	AGORA GRANJAS DE PROVENZA	INSTALAR
13	Sin código	Multiproposito ABC	10 Libras	Salon Principal	AGORA LA JOYA	ANTIGUO
14	A - 17619	Multiproposito ABC	10 Libras	Salon Principal	AGORA LA LIBERTAD	ANTIGUO
15	Sin código	Multiproposito ABC	10 Libras	Salon Principal	AGORA MIRAMAR	ANTIGUO
16	A - 97315	Multiproposito ABC	10 Libras	Salon Principal	AGORA MONTE REDONDO	ANTIGUO
17	A - 14284	Multiproposito ABC	10 Libras	Salon Principal	AGORA NORTE BAJO	ANTIGUO
18	Sin código	Multiproposito ABC	10 Libras	Salon Principal	AGORA NUEVA COLOMBIA	ANTIGUO
19	Sin código	Multiproposito ABC	10 Libras	Salon Principal	AGORA PORVENIR	INSTALAR
20	Sin código	Multiproposito ABC	20 Libras	Salon Principal	AGORA PROVENZA	ANTIGUO
21	A - 35165	Multiproposito ABC	10 Libras	Salon Principal	AGORA REGADEROS	ANTIGUO
22	Sin código	Multiproposito ABC	10 Libras	Pared de la Entrada	AGORA SAN CRISTOBAL	ANTIGUO
23	A -35390	Multiproposito ABC	10 Libras	Salon Principal	AGORA SAN MIGUEL	NUEVO
24	Sin código	Multiproposito ABC	10 Libras	Salon Principal	AGORA SANTANDER	ANTIGUO
25	Sin código	Multiproposito ABC	10 Libras	Salon Principal	AGORA VILLA DEL PRADO	INSTALAR
26	A -14287	Multiproposito ABC	10 Libras	Salon Principal	AGORA ALVAREZ	ANTIGUO
27	Sin código	Multiproposito ABC	10 Libras	Salon Principal	AGORA SAN LUIS	ANTIGUO
28	Sin código	Multiproposito ABC	10 Libras	Salon Principal	AGORA CONCORDIA	ANTIGUO
29	A -14302	CO² - Dioxido de carbono	10 Libras	Oficinas	ALUMBRADO PÚBLICO	ANTIGUO
30	Sin código	Multiproposito ABC	10 Libras	Vehiculos guas	ALUMBRADO PÚBLICO	ANTIGUO
31	Sin código	Multiproposito ABC	10 Libras	Vehiculos guas	ALUMBRADO PÚBLICO	ANTIGUO
32	A - 39777	Multiproposito ABC	20 Libras	Entrada a la Bodega	ALUMBRADO PÚBLICO	NUEVO
33	A - 39767	Multiproposito ABC	10 Libras	Entrada al pasillo -parquadero	ALUMBRADO PÚBLICO	NUEVO
34	Sin código	Multiproposito ABC	10 Libras	Entre Cocina y baños	ALUMBRADO PÚBLICO	NUEVO
35	A - 17636	CO² - Dioxido de carbono	10 Libras	1er piso	ARCHIVO CENTRAL	ANTIGUO
36	A - 17628	Multiproposito ABC	10 Libras	1er piso	ARCHIVO CENTRAL	ANTIGUO
37	A - 17629	CO² - Dioxido de carbono	10 Libras	2do piso	ARCHIVO CENTRAL	ANTIGUO
38	A - 17631	Multiproposito ABC	10 Libras	2do piso	ARCHIVO CENTRAL	ANTIGUO
39	A - 17633	CO² - Dioxido de carbono	10 Libras	3er piso	ARCHIVO CENTRAL	ANTIGUO
40	A - 17634	Multiproposito ABC	10 Libras	3er piso	ARCHIVO CENTRAL	ANTIGUO
41	A - 17630	CO² - Dioxido de carbono	10 Libras	4to piso	ARCHIVO CENTRAL	ANTIGUO
42	A - 17637	Multiproposito ABC	10 Libras	4to piso	ARCHIVO CENTRAL	ANTIGUO
43	A - 17635	CO² - Dioxido de carbono	10 Libras	Salon Occidental	ARCHIVO CENTRAL	ANTIGUO
44	A - 17632	CO² - Dioxido de carbono	10 Libras	Salon oriental	ARCHIVO CENTRAL	ANTIGUO
45	A - 35404	Multiproposito ABC	20 Libras	Instalado en el 1er piso	ARCHIVO DE HACIENDA Y TESORERIA	ANTIGUO
46	A - 35405	Multiproposito ABC	20 Libras	Instalado en el 1er piso	ARCHIVO DE HACIENDA Y TESORERIA	ANTIGUO
47	A - 35406	Multiproposito ABC	20 Libras	Instalado en el 1er piso	ARCHIVO DE HACIENDA Y TESORERIA	ANTIGUO
48	A - 35183	CO² - Dioxido de carbono	10 Libras	Oficina del coordinador	ARCHIVO DE PLANEACION	ANTIGUO
49	A - 35176	CO² - Dioxido de carbono	10 Libras	Oficina del coordinador	ARCHIVO DE PLANEACION	ANTIGUO
50	A - 35170	Multiproposito ABC	10 Libras	Pared - Entrada a la Bodega	BODEGA DE ESPACIO PÚBLICO	ANTIGUO
51	A - 35168	Multiproposito ABC	10 Libras	Portón interno	BODEGA DE ESPACIO PÚBLICO	ANTIGUO
52	Sin código	H²O - Agua a presión	2.5 Galones	Portón Interno	BODEGA DE ESPACIO PÚBLICO	ANTIGUO
53	A - 14298	CO² - Dioxido de carbono	10 Libras	Pedestal dentro de las oficinas	CAIV	ANTIGUO
54	A - 35407	Multiproposito ABC	20 Libras	Salones	CAME NORTE	ANTIGUO
55	A - 35408	Multiproposito ABC	20 Libras	Salones	CAME NORTE	ANTIGUO
56	Sin código	Multiproposito ABC	20 Libras	Oficinas y salones	CASA BUHO	ANTIGUO
57	Sin código	Multiproposito ABC	20 Libras	Oficinas y salones	CASA BUHO	ANTIGUO
58	Sin código	Multiproposito ABC	20 Libras	Oficinas y salones	CASA BUHO	ANTIGUO
59	A - 35397	Multiproposito ABC	10 Libras	Entrada, pasillo del 1er piso	CASA DE JUSTICIA	ANTIGUO
60	Sin código	Multiproposito ABC	10 Libras	Porteria, 1er piso	CASA DE JUSTICIA	ANTIGUO
61	A - 35396	Multiproposito ABC	10 Libras	Pasillo de inspecciones, 1er piso	CASA DE JUSTICIA	ANTIGUO
62	Sin código	Multiproposito ABC	10 Libras	Cafeteria, 1er piso	CASA DE JUSTICIA	ANTIGUO
63	A - 72962	Multiproposito ABC	10 Libras	Pasillo de comisaria #7, 2do piso	CASA DE JUSTICIA	ANTIGUO
64	A - 35161	Multiproposito ABC	10 Libras	Pasillo comisaria #8, 2do piso	CASA DE JUSTICIA	ANTIGUO
65	A - 35365	Multiproposito ABC	10 Libras	Oficinas de la comisaria #8, 2do piso	CASA DE JUSTICIA	ANTIGUO
66	A - 39219	Multiproposito ABC	10 Libras	Pasillo del 3er piso	CASA DE JUSTICIA	ANTIGUO
67	A - 97323	Multiproposito ABC	10 Libras	Salon Principal	CASA DE LA DEMOCRACIA	ANTIGUO
68	Sin código	Multiproposito ABC	10 Libras	Entrada principal	CENTRO INTEGRAL DE LA MUJER	ANTIGUO
69	Sin código	Multiproposito ABC	10 Libras	pasillo oficinas	CENTRO INTEGRAL DE LA MUJER	ANTIGUO
70	A -97324	Multiproposito ABC	10 Libras	Pared de entrada a la comisaria	Comisaria del Oriente	ANTIGUO
71	A -97316	Multiproposito ABC	10 Libras	Pasillo al lado de la cafeteria	Comisaria del Oriente	ANTIGUO
72	Sin código	Multiproposito ABC	10 Libras	Oficinas del tercer piso	Comisaria de familia La Joya	ANTIGUO
73	Sin código	Multiproposito ABC	10 Libras	Oficinas 2do piso	Comisaria de familia La Joya	ANTIGUO
74	Sin código	Multiproposito ABC	10 Libras	Oficinas 2do piso	Comisaria de familia La Joya	ANTIGUO
75	Sin código	CO² - Dioxido de carbono	10 Libras	Recepcion	CV ALVAREZ	ANTIGUO
76	Sin código	CO² - Dioxido de carbono	10 Libras	En la cocina	CV ALVAREZ	REEMPLAZAR POR TIPO K
77	Sin código	Multiproposito ABC	10 Libras	Oficinas del CV 2do piso	CV ALVAREZ	SALIO POROSO - CAMBIAR
78	Sin código	CO² - Dioxido de carbono	10 Libras	Lo tienen en Bodega	CV ALVAREZ	ANTIGUO
79	Sin código	Multiproposito ABC	20 Libras	Pasillos 2do piso	CV AÑOS MARAVILLOSOS	NO APARECE , INSTALAR
80	Sin código	Multiproposito ABC	10 Libras	Salon de Eventos	CV AÑOS MARAVILLOSOS	ANTIGUO
81	Sin código	CO² - Dioxido de carbono	10 Libras	Pasillo de la cocina	CV AÑOS MARAVILLOSOS	REEMPLAZAR POR TIPO K
82	Sin código	Multiproposito ABC	10 Libras	Entrada Porteria	CV AÑOS MARAVILLOSOS	ANTIGUO

83	Sin código	Multiproposito ABC	10 Libras	Gabinete de emergencias	CV DEL NORTE	ANTIGUO
84	Sin código	Multiproposito ABC	10 Libras	Pasillo Cocina	CV DEL NORTE	REEMPLAZAR POR TIPO K
85	Sin código	CO² - Dioxido de carbono	10 Libras	Porteria	CV DEL NORTE	ANTIGUO
86	Sin código	Multiproposito ABC	10 Libras	Gabinete de emergencias	CV DEL NORTE	ANTIGUO
87	Sin código	Multiproposito ABC	10 Libras	Gabinete de emergencias	CV DEL NORTE	ANTIGUO
88	Sin código	Multiproposito ABC	10 Libras	Salon de juegos	CV DEL NORTE	ANTIGUO
89	Sin código	Multiproposito ABC	10 Libras	Consultorios	CV DEL NORTE	ANTIGUO
90	Sin código	Multiproposito ABC	10 Libras	Gabinete de emergencias	CV DEL NORTE	ANTIGUO
91	A - 35403	Multiproposito ABC	20 Libras	Pasillo modulo B	CENTRO VIDA SUR	ANTIGUO
92	A - 35402	Multiproposito ABC	20 Libras	Baños mixtos, Modulo B	CENTRO VIDA SUR	ANTIGUO
93	A - 35175	Multiproposito ABC	10 Libras	Cocina - Modulo D	CENTRO VIDA SUR	REEMPLAZAR POR TIPO K
94	A - 35162	Multiproposito ABC	10 Libras	Salón - Modulo C	CENTRO VIDA SUR	ANTIGUO
95	Sin código	Multiproposito ABC	10 Libras	Gabinete de emergencias - Mudulo A	CENTRO VIDA SUR	ANTIGUO
96	Sin código	Multiproposito ABC	10 Libras	Gabinete de emergencias - Mudulo C	CENTRO VIDA SUR	ANTIGUO
97	Sin código	Multiproposito ABC	10 Libras	Pasillos Salon Principal	HABITANTE DE CALLE	ANTIGUO
98	Sin código	Multiproposito ABC	10 Libras	Pasillos Salon Principal	HABITANTE DE CALLE	ANTIGUO
99	A - 97320	Multiproposito ABC	10 Libras	Oficina de comisaria	Inspecciones Rurales	ANTIGUO
100	A -14300	CO² - Dioxido de carbono	10 Libras	Porteria 1er piso	IP Permanente Nueva Granada	ANTIGUO
101	Sin código	Multiproposito ABC	10 Libras	Pasillos 2do piso	IP Permanente Nueva Granada	ANTIGUO
102	A - 35171	Multiproposito ABC	10 Libras	Instalado en el 3er piso	INCI - Instituto Nacional de Ciegos	ANTIGUO
103	A - 35167	Multiproposito ABC	10 Libras	Instalado en el 3er piso	INCI - Instituto Nacional de Ciegos	ANTIGUO
104	A - 35392	Multiproposito ABC	10 Libras	Instalado en el 3er piso	INCI - Instituto Nacional de Ciegos	ANTIGUO
105	A - 84773	H²O - Agua a presión	2.5 Galones	En el piso, sin instalar	ARCHIVO - SECRETARIA DE SALUD	ANTIGUO
106	A - 84781	H²O - Agua a presión	2.5 Galones	En el piso, sin instalar	ARCHIVO - SECRETARIA DE SALUD	ANTIGUO
107	A -35181	CO² - Dioxido de carbono	10 Libras	Entrada principal	ARCHIVO - SECRETARIA DE SALUD	ANTIGUO
108	A - 35178	CO² - Dioxido de carbono	10 Libras	Al lado del baño mixto	ARCHIVO - SECRETARIA DE SALUD	ANTIGUO
109	Sin código	H²O - Agua a presión	2.5 Galones	Pasillo hacia la cocina y baños	LABORATORIO AMBIENTAL	ANTIGUO
110	Sin código	Multiproposito ABC	10 Libras	Entrada a la Oficina	LABORATORIO AMBIENTAL	ANTIGUO
111	Sin código	Multiproposito ABC	10 Libras	Oficinas	VACUNACIÓN DE LA UIMIST	ANTIGUO
112	Sin código	Multiproposito ABC	20 Libras	Oficinas del Director	ZOONOSIS	ANTIGUO
113	Sin código	Multiproposito ABC	20 Libras	Guardado para un bus	ZOONOSIS	ANTIGUO
114	Sin código	Multiproposito ABC	10 Libras	Guardado para vehiculos	ZOONOSIS	ANTIGUO
115	Sin código	Multiproposito ABC	10 Libras	Interior de la ludoteca	LUDO CENTRO VIDA KENEDDY	INSTALAR
116	A -17618	Multiproposito ABC	10 Libras	Interior de la ludoteca	LUDO LA CEIBA	ANTIGUO
117	Sin código	Multiproposito ABC	10 Libras	Salones del PD	PD CABALLO DE BOLIVAR	ANTIGUO
118	Sin código	Multiproposito ABC	10 Libras	Salones del PD	PD CABALLO DE BOLIVAR	ANTIGUO
119	Sin código	Multiproposito ABC	10 Libras	Salones del PD	PD CABALLO DE BOLIVAR	ANTIGUO
120	Sin código	Multiproposito ABC	10 Libras	Salones del PD	PD CABALLO DE BOLIVAR	ANTIGUO
121	Sin código	Multiproposito ABC	10 Libras	Salones del PD	PD CABALLO DE BOLIVAR	ANTIGUO
122	Sin código	Multiproposito ABC	10 Libras	Salones del PD	PD CABALLO DE BOLIVAR	ANTIGUO
123	Sin código	Multiproposito ABC	20 Libras	Interior de la ludoteca	PD LA JOYA	ANTIGUO
124	Sin código	Multiproposito ABC	20 Libras	Interior de la ludoteca	PD LA JOYA	ANTIGUO
125	Sin código	Multiproposito ABC	10 Libras	Recepción 1	PD DE LA NACIONAL DE COMERCIO	ANTIGUO
126	Sin código	Multiproposito ABC	10 Libras	Salones del PD	PD DE LA NACIONAL DE COMERCIO	ANTIGUO
127	Sin código	Multiproposito ABC	10 Libras	Salones del PD	PD DE LA NACIONAL DE COMERCIO	ANTIGUO
128	Sin código	Multiproposito ABC	10 Libras	Salones del PD	PD DE LA NACIONAL DE COMERCIO	SALIO POROSO - CAMBIAR
129	Sin código	Multiproposito ABC	20 Libras	Salones del PD	PD DEL COLEGIO SDER - LA UNIVERSIDAD	ANTIGUO
130	Sin código	Multiproposito ABC	20 Libras	Salones del PD	PD DEL COLEGIO SDER - LA UNIVERSIDAD	ANTIGUO
131	Sin código	Multiproposito ABC	10 Libras	Salones del PD	PD DEL INEM - DEL SUR	ANTIGUO
132	Sin código	Multiproposito ABC	10 Libras	Salones del PD	PD DEL INEM - DEL SUR	ANTIGUO
133	Sin código	Multiproposito ABC	10 Libras	Salones del PD	PD DEL INEM - DEL SUR	ANTIGUO
134	Sin código	Multiproposito ABC	20 Libras	Oficinas del PD	PD DIGITAL CAFÉ MADRID	ANTIGUO
135	Sin código	Multiproposito ABC	20 Libras	Oficinas del PD	PD DIGITAL CAFÉ MADRID	ANTIGUO
136	Sin código	Multiproposito ABC	20 Libras	Oficinas del PD	PD ORIENTE MIRAFLORES MORRORICO	ANTIGUO
137	Sin código	Multiproposito ABC	20 Libras	Oficinas del PD	PD ORIENTE MIRAFLORES MORRORICO	ANTIGUO
138	Sin código	Multiproposito ABC	20 Libras	Oficinas del PD	PD PROMOCIÓN SOCIAL - DEL NORTE	ANTIGUO
139	Sin código	Multiproposito ABC	20 Libras	Oficinas del PD	PD PROMOCIÓN SOCIAL - DEL NORTE	ANTIGUO
140	Sin código	CO² - Dioxido de carbono	10 Libras	sin ubicar por remodelación	PLAZA DE MERCADO GUARÍN	ANTIGUO
141	Sin código	CO² - Dioxido de carbono	10 Libras	sin ubicar por remodelación	PLAZA DE MERCADO GUARÍN	ANTIGUO
142	Sin código	Multiproposito ABC	10 Libras	sin ubicar por remodelación	PLAZA DE MERCADO GUARÍN	ANTIGUO
143	Sin código	Multiproposito ABC	10 Libras	sin ubicar por remodelación	PLAZA DE MERCADO GUARÍN	ANTIGUO
144	Sin código	Multiproposito ABC	10 Libras	sin ubicar por remodelación	PLAZA DE MERCADO GUARÍN	ANTIGUO
145	Sin código	Multiproposito ABC	10 Libras	sin ubicar por remodelación	PLAZA DE MERCADO GUARÍN	ANTIGUO
146	Sin código	Multiproposito ABC	10 Libras	sin ubicar por remodelación	PLAZA DE MERCADO GUARÍN	ANTIGUO
147	Sin código	Multiproposito ABC	10 Libras	sin ubicar por remodelación	PLAZA DE MERCADO GUARÍN	ANTIGUO
148	Sin código	Multiproposito ABC	20 Libras	sin ubicar por remodelación	PLAZA DE MERCADO GUARÍN	ANTIGUO
149	Sin código	Multiproposito ABC	20 Libras	sin ubicar por remodelación	PLAZA DE MERCADO GUARÍN	ANTIGUO
150	Sin código	Multiproposito ABC	20 Libras	sin ubicar por remodelación	PLAZA DE MERCADO GUARÍN	ANTIGUO
151	Sin código	Multiproposito ABC	20 Libras	sin ubicar por remodelación	PLAZA DE MERCADO GUARÍN	ANTIGUO
152	Sin código	Multiproposito ABC	10 Libras	Ubicados en los Gabinetes Contraincendios	PLAZA DE MERCADO KENNEDY	ANTIGUO
153	Sin código	Multiproposito ABC	10 Libras	Ubicados en los Gabinetes Contraincendios	PLAZA DE MERCADO KENNEDY	ANTIGUO
154	Sin código	Multiproposito ABC	10 Libras	Ubicados en los Gabinetes Contraincendios	PLAZA DE MERCADO KENNEDY	ANTIGUO
155	Sin código	Multiproposito ABC	10 Libras	Ubicados en los Gabinetes Contraincendios	PLAZA DE MERCADO KENNEDY	ANTIGUO
156	Sin código	CO² - Dioxido de carbono	10 Libras	Cuarto técnico de Motobomba	PLAZA DE MERCADO KENNEDY	ANTIGUO
157	Sin código	CO² - Dioxido de carbono	10 Libras	Recepción	PLAZA DE MERCADO KENNEDY	ANTIGUO
158	Sin código	CO² - Dioxido de carbono	10 Libras	Distribuidos en puntos estrategicos	PLAZA DE MERCADO LA CONCORDIA	ANTIGUO
159	Sin código	Multiproposito ABC	10 Libras	Distribuidos en puntos estrategicos	PLAZA DE MERCADO LA CONCORDIA	ANTIGUO
160	Sin código	Multiproposito ABC	10 Libras	Distribuidos en puntos estrategicos	PLAZA DE MERCADO LA CONCORDIA	ANTIGUO
161	Sin código	Multiproposito ABC	10 Libras	Distribuidos en puntos estrategicos	PLAZA DE MERCADO LA CONCORDIA	ANTIGUO
162	Sin código	Multiproposito ABC	10 Libras	Distribuidos en puntos estrategicos	PLAZA DE MERCADO LA CONCORDIA	ANTIGUO
163	Sin código	Multiproposito ABC	10 Libras	Distribuidos en puntos estrategicos	PLAZA DE MERCADO LA CONCORDIA	ANTIGUO
164	Sin código	Multiproposito ABC	10 Libras	Distribuidos en puntos estrategicos	PLAZA DE MERCADO LA CONCORDIA	ANTIGUO
165	Sin código	Multiproposito ABC	10 Libras	Distribuidos en puntos estrategicos	PLAZA DE MERCADO LA CONCORDIA	ANTIGUO

166	Sin código	Multiproposito ABC	10 Libras	Distribuidos en puntos estrategicos	PLAZA DE MERCADO LA CONCORDIA	ANTIGUO
167	Sin código	Multiproposito ABC	10 Libras	Distribuidos en puntos estrategicos	PLAZA DE MERCADO LA CONCORDIA	ANTIGUO
168	Sin código	Multiproposito ABC	20 Libras	Distribuidos en puntos estrategicos	PLAZA DE MERCADO LA CONCORDIA	ANTIGUO
169	Sin código	Multiproposito ABC	20 Libras	Distribuidos en puntos estrategicos	PLAZA DE MERCADO LA CONCORDIA	ANTIGUO
170	Sin código	Multiproposito ABC	20 Libras	Distribuidos en puntos estrategicos	PLAZA DE MERCADO LA CONCORDIA	ANTIGUO
171	Sin código	CO ² - Dioxido de carbono	10 Libras	sin ubicar por remodelación	PLAZA DE MERCADO SAN FRANCISCO	ANTIGUO
172	Sin código	Multiproposito ABC	10 Libras	sin ubicar por remodelación	PLAZA DE MERCADO SAN FRANCISCO	ANTIGUO
173	Sin código	Multiproposito ABC	10 Libras	sin ubicar por remodelación	PLAZA DE MERCADO SAN FRANCISCO	ANTIGUO
174	Sin código	Multiproposito ABC	10 Libras	sin ubicar por remodelación	PLAZA DE MERCADO SAN FRANCISCO	ANTIGUO
175	Sin código	Multiproposito ABC	10 Libras	sin ubicar por remodelación	PLAZA DE MERCADO SAN FRANCISCO	ANTIGUO
176	Sin código	Multiproposito ABC	10 Libras	sin ubicar por remodelación	PLAZA DE MERCADO SAN FRANCISCO	ANTIGUO
177	Sin código	Multiproposito ABC	20 Libras	sin ubicar por remodelación	PLAZA DE MERCADO SAN FRANCISCO	ANTIGUO
178	Sin código	Multiproposito ABC	20 Libras	sin ubicar por remodelación	PLAZA DE MERCADO SAN FRANCISCO	ANTIGUO
179	Sin código	Multiproposito ABC	20 Libras	sin ubicar por remodelación	PLAZA DE MERCADO SAN FRANCISCO	ANTIGUO
180	Sin código	Multiproposito ABC	20 Libras	sin ubicar por remodelación	PLAZA DE MERCADO SAN FRANCISCO	ANTIGUO
181	Sin código	Multiproposito ABC	10 Libras	Pasillo 1er piso	SISBEN	ANTIGUO
182	Sin código	Multiproposito ABC	10 Libras	Salon 1er piso	SISBEN	ANTIGUO
183	Sin código	Multiproposito ABC	10 Libras	Dirección 1er piso	SISBEN	NUEVO
184	Sin código	Multiproposito ABC	10 Libras	Encuestadores 2 piso	SISBEN	NUEVO
185	Sin código	Multiproposito ABC	10 Libras	Porteria	TALLER MUNICIPAL	ANTIGUO
186	Sin código	Multiproposito ABC	10 Libras	Cuarto de Herramientas - Externo	TALLER MUNICIPAL	ANTIGUO
187	Sin código	Multiproposito ABC	10 Libras	Areá de Soldadura	TALLER MUNICIPAL	ANTIGUO
188	Sin código	Multiproposito ABC	10 Libras	Cuarto de Herramientas - Interno	TALLER MUNICIPAL	ANTIGUO
189	Sin código	Multiproposito ABC	10 Libras	Cuarto de Herramientas - Interno	TALLER MUNICIPAL	ANTIGUO
190	Sin código	Multiproposito ABC	10 Libras	Cuarto de Herramientas - Interno	TALLER MUNICIPAL	ANTIGUO
191	Sin código	Multiproposito ABC	10 Libras	Cuarto de Herramientas - Interno	TALLER MUNICIPAL	ANTIGUO
192	Sin código	Multiproposito ABC	10 Libras	Cuarto de Herramientas - Interno	TALLER MUNICIPAL	ANTIGUO
193	Sin código	Multiproposito ABC	10 Libras	Cuarto de Herramientas - Interno	TALLER MUNICIPAL	ANTIGUO
194	Sin código	Multiproposito ABC	150 Libras	Entrada principal	TALLER MUNICIPAL	ANTIGUO
195	A - 17621	Multiproposito ABC	10 Libras	Entrada del área operativa	UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL	ANTIGUO
196	A - 17623	Multiproposito ABC	10 Libras	Consultorio manejo de caninos y felinos	UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL	ANTIGUO
197	A - 84783	H ² O - Agua a presión	2.5 Galones	CASONA - Área administrativa	UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL	ANTIGUO
198	A - 35389	Multiproposito ABC	10 Libras	Oficinas	OBSERVATORIO - SUBSECRETARIA DE AMBIENTE LA JOYA	ANTIGUO
199	A - 35391	Multiproposito ABC	10 Libras	Oficinas	OBSERVATORIO - SUBSECRETARIA DE AMBIENTE LA JOYA	ANTIGUO

INVENTARIO DE EXTINTORES EN LOS CENTROS EXTERNOS 2026			
TIPO DE EXTINTOR	CAPACIDAD	BUEN ESTADO	MAL ESTADO / SE DEBE DAR LA BAJA
Multiproposito ABC	10 Libras	131	2
Multiproposito ABC	20 Libras	36	0
Multiproposito ABC	150 Libras	1	0
CO ² - Dioxido de carbono	10 Libras	24	0
H ² O - Agua a presión	2.5 Galones	5	0
TOTAL EXTINTORES	199	197	2
TOTAL DE EXTINTORES QUE REQUIEREN RECARGA Y MANTENIMIENTO			197
TOTAL EXTINTORES QUE DEBEN SER REEMPLAZADOS O DADOS DE BAJA			2
TOTAL EXTINTORES QUE SE DEBEN COMPRAR E INSTALAR EN C.E			

CONTROL DE CAMBIOS			
VERSION	FECHA	DESCRIPCION	RESPONSABLE
0.0	MAYO-12-2025	Se realiza la creación del "FORMATO DE INVENTARIO DE EQUIPOS DE EMERGENCIA", Este formato estará en prueba durante 3 meses, pasado este tiempo, se ajustará de versión con los cambios respectivos o se deja en firme, pero con cambio de versión	Profesional Especializado

N° Centros	CENTRO EXTERNO	Cantidad de CO2
1	Antiguo INCI	7
2	Archivo Central	7
3	Archivo Tesoreria (CAIV)	6
4	Archivo Salud (Cementerio Municipal)	2
5	Inspección Nueva Granada	2
Total extintores CO2 de 10 libras requeridos		24

N° Centros	CENTRO EXTERNO	Cantidad de Tipo K
1	Centro Vida Alvarez	1
2	Centro Vida Años Maravillosos	1
3	Centro Vida Norte	1
4	Centro Vida SUR	1
Total extintores tipo K de 10 libras requeridos		4

		FORMATO DE INVENTARIO DE EQUIPOS DE EMERGENCIA			Código: F-SST-8700-238,37-146
					Versión: 0.0
					Fecha aprobación: 28 de Abril 2025
					Página 2 de 4
N°	CÓDIGO INVENTARIO	TIPO DE BOTIQUÍN	UBICACIÓN DEL BOTIQUÍN	EDIFICIO , CENTRO EXTERNO , SEDE, DEPENDENCIA - OFICINA	FECHA DE ULTIMA INSPECCIÓN
1	NO TIENE	Fijo -De pared	Pasillo Principal	LABORATORIO AMBIENTAL	08 DE JULIO 2026
2	NO TIENE	Fijo -De pared	Oficina Administrativa	ZOONOSIS	08 DE JULIO 2026
3	NO TIENE	Fijo -De pared	Área de manejo Caninos y felinos	UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL	08 DE JULIO 2026
4	NO TIENE	Portatil Tipo A - Pequeño	Al lado de los baños	PUNTO DIGITAL LA UNIVERSIDAD	08 DE JULIO 2026
5	NO TIENE	Fijo -De pared	En la entrada principal	PUNTO DIGITAL CABALLO DE BOLIVAR	08 DE JULIO 2026
6	NO TIENE	Fijo -De pared	Oficina Principal - Entrada	ADMINISTRACIÓ DE PLAZAS DE MERCADO	08 DE JULIO 2026
7	NO TIENE	Fijo -De pared	Oficina Principal - Entrada	ALUMBRADO PUBLICO	08 DE JULIO 2026
8	NO TIENE	Fijo -De pared	Oficina Principal - Entrada	ANTIGUO INCI	08 DE JULIO 2026
9	NO TIENE	Fijo -De pared	Oficina Principal - Entrada	ARCHIVO CENTRAL	08 DE JULIO 2026
10	NO TIENE	Fijo -De pared	Oficina Principal - Entrada	ARCHIVO DE PLANEACIÓN	08 DE JULIO 2026
11	NO TIENE	Fijo -De pared	Oficina Principal - Entrada	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE VICTIMAS - CAIV	08 DE JULIO 2026
12	NO TIENE	Fijo -De pared	Oficina Principal - Entrada	CAME NORTE	08 DE JULIO 2026
13	NO TIENE	Fijo -De pared	Oficina Principal - Entrada	CASA DE JUSTICIA NORTE	08 DE JULIO 2026
14	NO TIENE	Fijo -De pared	Punto estratégico - Oficinas	CASA DE JUSTICIA NORTE	08 DE JULIO 2026
15	NO TIENE	Portatil Tipo B - Mediano	Oficina Principal - Entrada	CENTRO VIDA AÑOS MARAVILLOSOS	08 DE JULIO 2026
16	NO TIENE	Portatil Tipo B - Mediano	Punto estratégico - Oficinas	CENTRO VIDA AÑOS MARAVILLOSOS	08 DE JULIO 2026
17	NO TIENE	Fijo -De pared	Oficina Principal - Entrada	CENTRO VIDA NORTE	08 DE JULIO 2026
18	NO TIENE	Fijo -De pared	Oficina Principal - Entrada	COMISARIA DE FAMILIA LA JOYA	08 DE JULIO 2026
19	NO TIENE	Fijo -De pared	Punto estratégico - Oficinas	COMISARIA DE FAMILIA LA JOYA	08 DE JULIO 2026
20	NO TIENE	Fijo -De pared	Oficina Principal - Entrada	COMISARIA DEL ORIENTE	08 DE JULIO 2026
21	NO TIENE	Fijo -De pared	Punto estratégico - Oficinas	COMISARIA DEL ORIENTE	08 DE JULIO 2026
22	NO TIENE	Fijo -De pared	Oficina Principal - Entrada	INSPECCIONES RURALES	08 DE JULIO 2026
23	NO TIENE	Fijo -De pared	Oficina Principal - Entrada	LUDOTECA CAIV	08 DE JULIO 2026
24	NO TIENE	Fijo -De pared	Oficina Principal - Entrada	OBSERVATORIO AMBIENTAL LA JOYA	08 DE JULIO 2026
25	NO TIENE	Fijo -De pared	Oficina Principal - Entrada	PLAZA DE MERCADO KENEDDY	08 DE JULIO 2026
26	NO TIENE	Fijo -De pared	Oficina Principal - Entrada	PLAZA DE MERCADO LA CONCORDIA	08 DE JULIO 2026
27	NO TIENE	Fijo -De pared	Oficina Principal - Entrada	PLAZA DE MERCADO SAN FRANCISCO	08 DE JULIO 2026
28	NO TIENE	Fijo -De pared	Oficina Principal - Entrada	SISBEN	08 DE JULIO 2026
29	NO TIENE	Fijo -De pared	Oficina Principal - Entrada	TALLER MUNICIPAL	08 DE JULIO 2026
30	NO TIENE	Fijo -De pared	Oficina Principal - Entrada	VACUNACIÓN	08 DE JULIO 2026
31	NO TIENE	Fijo -De pared	Oficina Principal - Entrada	HABITANTE DE CALLE	08 DE JULIO 2026
32	NO TIENE	Fijo -De pared	Oficina Principal - Entrada	CASA DE LA DEMOCRACIA	08 DE JULIO 2026
33	NO TIENE	Portatil Tipo B - Mediano	Oficina Principal - Entrada	CENTRO VIDA DEL SUR	08 DE JULIO 2026
34	NO TIENE	Portatil Tipo B - Mediano	Punto estratégico - Oficinas	CENTRO VIDA DEL SUR	08 DE JULIO 2026
35	NO TIENE	Portatil Tipo B - Mediano	Punto estratégico - Oficinas	CENTRO VIDA DEL SUR	08 DE JULIO 2026
36	NO TIENE	Portatil Tipo B - Mediano	Punto estratégico - Oficinas	CENTRO VIDA DEL SUR	08 DE JULIO 2026
37	NO TIENE	Fijo -De pared	Oficina Principal - Entrada	INSPECCIÓN DE PROTECCIÓN A LA VIDA	08 DE JULIO 2026
38	NO TIENE	Fijo -De pared	Oficina Principal - Entrada	CENTRO INTEGRAL DE LA MUJER	08 DE JULIO 2026
39					
40					
41					
42					
43					
44					
45					
46					
47					
48					
49					
50					
51					
52					
53					
54					
55					
56					
57					
58					
59					
60					
61					
62					
63					

64					
65					
66					
67					
68					
69					
70					
71					
72					
73					
74					
75					
76					
77					
78					
79					
80					
81					
82					
83					
84					
85					
86					
87					
88					
89					
90					
91					
92					
93					
94					
95					
96					
97					
98					
99					
100					

		FORMATO DE INVENTARIO DE EQUIPOS DE EMERGENCIA				Código: F-SST-8700-238,37-146
						Versión: 0.0
						Fecha aprobación: Mayo-12-2025
						Página 1 de 4
N°	CÓDIGO INVENTARIO	TIPO DE EXTINTOR	CAPACIDAD	UBICACIÓN DEL EXTINTOR	EDIFICIO / CENTRO EXTERNO/ DEPENDENCIA	OBSERVACIÓN - ESTADO DEL ELEMENTO
1	Sin código	Multipropósito ABC	5 Libras	AUTOMOVIL / CAMIONETA	PARQUE AUTOMOTOR	
2	Sin código	Multipropósito ABC	5 Libras	AUTOMOVIL / CAMIONETA	PARQUE AUTOMOTOR	
3	Sin código	Multipropósito ABC	5 Libras	AUTOMOVIL / CAMIONETA	PARQUE AUTOMOTOR	
4	Sin código	Multipropósito ABC	5 Libras	AUTOMOVIL / CAMIONETA	PARQUE AUTOMOTOR	
5	Sin código	Multipropósito ABC	5 Libras	AUTOMOVIL / CAMIONETA	PARQUE AUTOMOTOR	
6	Sin código	Multipropósito ABC	5 Libras	AUTOMOVIL / CAMIONETA	PARQUE AUTOMOTOR	
7	Sin código	Multipropósito ABC	5 Libras	AUTOMOVIL / CAMIONETA	PARQUE AUTOMOTOR	
8	Sin código	Multipropósito ABC	5 Libras	AUTOMOVIL / CAMIONETA	PARQUE AUTOMOTOR	
9	Sin código	Multipropósito ABC	5 Libras	AUTOMOVIL / CAMIONETA	PARQUE AUTOMOTOR	
10	Sin código	Multipropósito ABC	5 Libras	AUTOMOVIL / CAMIONETA	PARQUE AUTOMOTOR	
11	Sin código	Multipropósito ABC	5 Libras	AUTOMOVIL / CAMIONETA	PARQUE AUTOMOTOR	
12	Sin código	Multipropósito ABC	5 Libras	AUTOMOVIL / CAMIONETA	PARQUE AUTOMOTOR	
13	Sin código	Multipropósito ABC	5 Libras	AUTOMOVIL / CAMIONETA	PARQUE AUTOMOTOR	
14	Sin código	Multipropósito ABC	5 Libras	AUTOMOVIL / CAMIONETA	PARQUE AUTOMOTOR	
15	Sin código	Multipropósito ABC	5 Libras	AUTOMOVIL / CAMIONETA	PARQUE AUTOMOTOR	
16	Sin código	Multipropósito ABC	5 Libras	AUTOMOVIL / CAMIONETA	PARQUE AUTOMOTOR	
17	Sin código	Multipropósito ABC	5 Libras	AUTOMOVIL / CAMIONETA	PARQUE AUTOMOTOR	
18	Sin código	Multipropósito ABC	5 Libras	AUTOMOVIL / CAMIONETA	PARQUE AUTOMOTOR	
19	Sin código	Multipropósito ABC	5 Libras	AUTOMOVIL / CAMIONETA	PARQUE AUTOMOTOR	
20	Sin código	Multipropósito ABC	5 Libras	AUTOMOVIL / CAMIONETA	PARQUE AUTOMOTOR	
21	Sin código	Multipropósito ABC	5 Libras	AUTOMOVIL / CAMIONETA	PARQUE AUTOMOTOR	
22	Sin código	Multipropósito ABC	5 Libras	AUTOMOVIL / CAMIONETA	PARQUE AUTOMOTOR	
23	Sin código	Multipropósito ABC	5 Libras	AUTOMOVIL / CAMIONETA	PARQUE AUTOMOTOR	
24	Sin código	Multipropósito ABC	10 Libras	CAMPEROS / MICRO-BUSES	PARQUE AUTOMOTOR	
25	Sin código	Multipropósito ABC	10 Libras	CAMPEROS / MICRO-BUSES	PARQUE AUTOMOTOR	
26	Sin código	Multipropósito ABC	10 Libras	CAMPEROS / MICRO-BUSES	PARQUE AUTOMOTOR	
27	Sin código	Multipropósito ABC	10 Libras	CAMPEROS / MICRO-BUSES	PARQUE AUTOMOTOR	
28	Sin código	Multipropósito ABC	10 Libras	CAMPEROS / MICRO-BUSES	PARQUE AUTOMOTOR	
29	Sin código	Multipropósito ABC	10 Libras	CAMPEROS / MICRO-BUSES	PARQUE AUTOMOTOR	
30	Sin código	Multipropósito ABC	10 Libras	CAMPEROS / MICRO-BUSES	PARQUE AUTOMOTOR	
31	Sin código	Multipropósito ABC	10 Libras	CAMPEROS / MICRO-BUSES	PARQUE AUTOMOTOR	
32	Sin código	Multipropósito ABC	10 Libras	CAMPEROS / MICRO-BUSES	PARQUE AUTOMOTOR	
33	Sin código	Multipropósito ABC	10 Libras	CAMPEROS / MICRO-BUSES	PARQUE AUTOMOTOR	
34	Sin código	Multipropósito ABC	10 Libras	CAMPEROS / MICRO-BUSES	PARQUE AUTOMOTOR	
35	Sin código	Multipropósito ABC	10 Libras	CAMIÓN / VOLQUETA	PARQUE AUTOMOTOR	
36	Sin código	Multipropósito ABC	10 Libras	CAMIÓN / VOLQUETA	PARQUE AUTOMOTOR	
37	Sin código	Multipropósito ABC	10 Libras	CAMIÓN / VOLQUETA	PARQUE AUTOMOTOR	
38	Sin código	Multipropósito ABC	10 Libras	CAMIÓN / VOLQUETA	PARQUE AUTOMOTOR	
39	Sin código	Multipropósito ABC	10 Libras	CAMIÓN / VOLQUETA	PARQUE AUTOMOTOR	
40	Sin código	Multipropósito ABC	10 Libras	CAMIÓN / VOLQUETA	PARQUE AUTOMOTOR	
41	Sin código	Multipropósito ABC	10 Libras	CAMIÓN / VOLQUETA	PARQUE AUTOMOTOR	
42	Sin código	Multipropósito ABC	10 Libras	CAMIÓN / VOLQUETA	PARQUE AUTOMOTOR	
43	Sin código	Multipropósito ABC	10 Libras	CAMIÓN / VOLQUETA	PARQUE AUTOMOTOR	

INVENTARIO DE EXTINTORES EN VEHICULOS 2026			
TIPO DE EXTINTOR	CAPACIDAD	BUEN ESTADO	MAL ESTADO
Multipropósito ABC	5 Libras	23	0
Multipropósito ABC	10 Libras	20	0
TOTAL EXTINTORES	43	43	0
TOTAL DE EXTINTORES QUE REQUIEREN RECARGA Y MANTENIMIENTO			43
TOTAL EXTINTORES QUE SE DEBEN COMPRAR E INSTALAR EN VEHICULOS			0

CONTROL DE CAMBIOS			
VERSION	FECHA	DESCRIPCION	RESPONSABLE
0.0	MAYO-12-2025	Se realiza la creación del "FORMATO DE INVENTARIO DE EQUIPOS DE EMERGENCIA", Este formato estará en prueba durante 3 meses, pasado este tiempo, se ajustará de versión con los cambios respectivos o se deja en firme, pero con cambio de versión	Profesional Especializado

		FORMATO DE INVENTARIO DE EQUIPOS DE EMERGENCIA			Código: F-SST-8700-238,37-146
					Versión: 0.0
					Fecha aprobación: 28 de Abril 2025
					Página 3 de 4
N°	CÓDIGO INVENTARIO	TIPO DE CAMILLA	UBICACIÓN DE LA CAMILLA	EDIFICIO, CENTRO EXTERNO, SEDE, DEPENDENCIA - OFICINA	FECHA DE ÚLTIMA INSPECCIÓN
1	NO TIENE	Rígida - Americana	Pasillo Principal	LABORATORIO AMBIENTAL	08 DE JULIO 2026
2	NO TIENE	Rígida - Americana	Área de manejo Caninos y felinos	UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL	08 DE JULIO 2026
3	NO TIENE	Rígida - Americana	Al lado de los baños	PUNTO DIGITAL LA UNIVERSIDAD	08 DE JULIO 2026
4	NO TIENE	Rígida - Americana	En la entrada principal	PUNTO DIGITAL CABALLO DE BOLIVAR	08 DE JULIO 2026
5	NO TIENE	Rígida - Americana	Oficina Principal - Entrada	ADMINISTRACIÓ DE PLAZAS DE MERCADO	08 DE JULIO 2026
6	NO TIENE	Rígida - Americana	Oficina Principal - Entrada	ALUMBRADO PUBLICO	08 DE JULIO 2026
7	NO TIENE	Rígida - Americana	Oficina Principal - Entrada	ANTIGUO INCI	08 DE JULIO 2026
8	NO TIENE	Rígida - Americana	Oficina Principal - Entrada	ARCHIVO CENTRAL	08 DE JULIO 2026
9	NO TIENE	Rígida - Americana	Oficina Principal - Entrada	ARCHIVO DE PLANEACIÓN	08 DE JULIO 2026
10	NO TIENE	Rígida - Americana	Oficina Principal - Entrada	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE VICTIMAS - CAIV	08 DE JULIO 2026
11	NO TIENE	Rígida - Americana	Oficina Principal - Entrada	CAME NORTE	08 DE JULIO 2026
12	NO TIENE	Rígida - Americana	Oficina Principal - Entrada	CASA DE JUSTICIA NORTE	08 DE JULIO 2026
13	NO TIENE	Rígida - Americana	Punto estrategico - Oficinas	CASA DE JUSTICIA NORTE	08 DE JULIO 2026
14	NO TIENE	Rígida - Americana	Oficina Principal - Entrada	CENTRO VIDA ALVAREZ	08 DE JULIO 2026
15	NO TIENE	Rígida - Americana	Oficina Principal - Entrada	CENTRO VIDA AÑOS MARAVILLOSOS	08 DE JULIO 2026
16	NO TIENE	Rígida - Americana	Punto estrategico - Oficinas	CENTRO VIDA AÑOS MARAVILLOSOS	08 DE JULIO 2026
17	NO TIENE	Rígida - Americana	Oficina Principal - Entrada	CENTRO VIDA NORTE	08 DE JULIO 2026
18	NO TIENE	Rígida - Americana	Oficina Principal - Entrada	COMISARIA DE FAMILIA LA JOYA	08 DE JULIO 2026
19	NO TIENE	Rígida - Americana	Punto estrategico - Oficinas	COMISARIA DE FAMILIA LA JOYA	08 DE JULIO 2026
20	NO TIENE	Rígida - Americana	Oficina Principal - Entrada	COMISARIA DEL ORIENTE	08 DE JULIO 2026
21	NO TIENE	Rígida - Americana	Oficina Principal - Entrada	INSPECCIONES RURALES	08 DE JULIO 2026
22	NO TIENE	Rígida - Americana	Oficina Principal - Entrada	OBSERVATORIO AMBIENTAL LA JOYA	08 DE JULIO 2026
23	NO TIENE	Rígida - Americana	Oficina Principal - Entrada	PLAZA DE MERCADO KENEDDY	08 DE JULIO 2026
24	NO TIENE	Rígida - Americana	Oficina Principal - Entrada	PLAZA DE MERCADO LA CONCORDIA	08 DE JULIO 2026
25	NO TIENE	Rígida - Americana	Oficina Principal - Entrada	PLAZA DE MERCADO SAN FRANCISCO	08 DE JULIO 2026
26	NO TIENE	Rígida - Americana	Oficina Principal - Entrada	SISBEN	08 DE JULIO 2026
27	NO TIENE	Rígida - Americana	Oficina Principal - Entrada	TALLER MUNICIPAL	08 DE JULIO 2026
28	NO TIENE	Rígida - Americana	Oficina Principal - Entrada	VACUNACIÓN	08 DE JULIO 2026
29	NO TIENE	Rígida - Americana	Oficina Principal - Entrada	HABITANTE DE CALLE	08 DE JULIO 2026
30	NO TIENE	Rígida - Americana	Oficina Principal - Entrada	CASA DE LA DEMOCRACIA	08 DE JULIO 2026
31	NO TIENE	Rígida - Americana	Oficina Principal - Entrada	CENTRO VIDA DEL SUR	08 DE JULIO 2026
32	NO TIENE	Rígida - Americana	Punto estrategico - Oficinas	CENTRO VIDA DEL SUR	08 DE JULIO 2026
33	NO TIENE	Rígida - Americana	Oficina Principal - Entrada	INSPECCIÓN DE PROTECCIÓN A LA VIDA	08 DE JULIO 2026
34	NO TIENE	Rígida - Americana	Oficina Principal - Entrada	CENTRO INTEGRAL DE LA MUJER	08 DE JULIO 2026