INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA TRABAJAR EN ANDAMIOS	CENTRO COMERCIAL VIRREY CULTURAL	CÓDIGO: SST-FOS-065 FECHA VIGENCIA: 05/04/2019 VERSION: 001 - PAGINA 1 DE 1

Mes/Año: 06-2026 Tipo Andamio: Multidireccional Altura del Andamio: 8mts Permiso Trabajo No. 01 Andamio No. 01

Proyecto: Columbanos

DESCRIPCION	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Todos los empleados que trabajan como parte del equipo han sidos capacitados en sus responsabilidades individuales del trabajo asi como en los riesgos asociados al trabajo en andamios?				✓	✓	✓			✓																						
Se ha realizado una identificación y evaluación de riesgos?				✓	✓	✓			✓																						
Los elementos estructurales del andamio estan completos y se encuentran en buen estado?				✓	✓	✓			✓																						
Se ensamblo el andamio sobre una superficie estable nivelada? El andamio se encuentra nivelado (Verificar horizontalidad y verticalidad de los elementos)				✓	✓	✓			✓																						
No existen lineas electricas a por lo menos 3 mts de distancia del andamio?				✓	✓	✓			✓																						
Estan las ruedas dentro del marco de la torre. Esta habilitado el sistema de bloqueo de las ruedas?				✓	✓	✓			✓																						
Para andamios de dos o mas cuerpos. Están los templetes o vientos y conectores funcionando correctamente y asegurados a una estructura fija? Para andamios convencionales se deben realizar amarres cada 2 cuerpos.				✓	✓	✓			✓																						
Tiene la plataforma o tablones por lo menos 46 centimetros de ancho? El espacio entre tablones no sobrepasa los 2,5 cm?				✓	✓	✓			✓																						
¿Está la plataforma o los tablones o plataforma libres de partiduras, astillados o cualquier defecto que disminuya su resistencia estructural?				NA	NA	NA			NA																						
¿Están los tablones amarrados cada uno en sus extermos con alambre o manila?				✓	✓	✓			✓																						
Cada tablon sobrepasa su soporte por una longitud no menor de 15 ni mayor de 30 cm				✓	✓	✓			✓																						
¿Las plataformas del andamio se encuentran libres de residuos, despuntes, materiales, etc?				✓	✓	✓			✓																						
¿Es el espacio entre el guarda pie y la baranda protectora 765 milimetros (30 pulgadas) o menos?				✓	✓	✓			✓																						
¿Las secciones de los andamios estan aseguradas entre si?				✓	✓	✓			✓																						
¿Están los conectores y pines de los andamios en buenas condiciones?				✓	✓	✓			✓																						
¿Está el area debajo de la plataforma de trabajo demarcado con cinta y con avisos para prevenir al personal del riesgo de objetos que caen?				✓	✓	✓			✓																						
¿Si se requiere de sistema de protección contra caídas, esta disponible un punto de anclaje independiente?				✓	✓	✓			✓																						
¿El andamio esta libre de conexiones de lineas a tierra de los equipos de soldadura y esta libre de cilindros amarrados a la estructura?				✓	✓	✓			✓																						
Se instala la tarjeta VERDE en un lugar visible?				✓	✓	✓			✓																						

Nomenclaura: √: Cumple X: No cumple, El equipo debe ser inspeccionado siempre antes del uso diario.

NOTA: Si el equipo es alquilado y no pasa la inspeccion tecnica, favor reportar inmediatamente a mantenimiento para su devolución.

INSPECCIONADO POR:

1	6 Jardin valencia	11	16	21	26	31
2	7	12	17	22	27	
3	8	13	18	23	28	
4 Jardin valencia	9 Jardin valencia	14	19	24	29	
5 Jardin valencia	10	15	20	25	30	

Observaciones derivadas de las Inspecciones