CIERRE ENERGIA CALL CENTER

SEDE OLAYA ATENTO

Calle 22 Nro. 12-33

PEREIRA

CONTRATO A-24206003

OBJETO:

“Cierre equipos redes eléctricas Call Center”


Carrera 13 Nro. 14 55
Manizales, Colombia
Movil : 320 692 69 61
gerencia@ingelecom.co / comercial@ingelecom.co

INFORMACIÓN GENERAL ACTIVIDADES REALIZADAS

INFORMACION	
Actividad:	“Cierre redes eléctricas Call Center sede Atento Pereira”
Contratista:	INGELECOM S.A.S. Nit 900489515-5
Fecha de Inicio:	12 de agosto de 2026
Fecha de Terminación:	12 de agosto de 2026
Valor Presente Acta:	$ 357.000.oo
Ingeniero electricista:	Jorge Hernán Londoño
Técnico electricista:	Gustavo Ramírez

Carrera 13 Nro. 14 55
Manizales, Colombia
Movil : 320 692 69 61
gerencia@ingelecom.co / comercial@ingelecom.co

REGISTRO FOTOGRAFICO

CIERRE RED REGULADA	CIERRE RED REGULADA
	

CIERRE TABLEROS ELECTRICOS	CIERRE CELDA PROTECCION PRINCIPAL
	

Carrera 13 Nro. 14 55
Manizales, Colombia
Movil : 320 692 69 61
gerencia@ingelecom.co / comercial@ingelecom.co

PLANTA ELECTRICA DESENERGIZADA


CONCLUSIONES

1. Se abre la celda de protección en media tensión de la subestación principal dejando sin servicio el transformador y por consiguiente todos los tableros.
2. Se desconecta las UPS y y se bajan los Totalizadores de los tableros regulados.
3. Se baja el totalizador principal de la planta eléctrica.

Carrera 13 Nro. 14 55
Manizales, Colombia
Movil : 320 692 69 61
gerencia@ingelecom.co / comercial@ingelecom.co