INSTITUCION EDUCATIVA JOSE ANTONIO GALAN
BARRANCABERMEJA

NIT: **829.000.548 - 1**

INFORME DE SUPERVISION 2

FECHA: **25 de septiembre de 2026**

CONTRATO No	008-2026		CONTRATO:	PRESTACION DE SERVICIO			
FECHA DEL CONTRATO	12 de junio de 2026						
OBJETO DEL CONTRATO	DOS RUTINAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS, PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE						
VALOR $:	20.608.000,00		VEINTE MILLONES SEISCIENTOS OCHO MIL PESOS MCTE				
PLAZO DEL CONTRATO	CIENTO CINCO (105)	DIAS CALENDARIO					
CONTRATISTA	CARLOS ALBERTO CALVO SALGADO		NIT	91,420,896-5			
Representante Legal	CARLOS ALBERTO CALVO SALGADO		C.C.	91,420,896			
DIRECCION DE CONTRATISTA	Calle 77 No.19-102 Barrio 20 de enero		Telef	3132932922			
CORREO ELECTRONICO	calvosalgado1962@hotmail.com						
ORDENADOR DE GASTO DE INSTITUCION EDUCATIVA	OSCAR JULIO BRIÑEZ BERSINGER		C.C.	73,240,196			
SUPERVISOR	LUZ HORTENCIA PORRAS SANTAMARIA		C.C.	37,724.728			
FECHA DE INICIACION	BARRANCABERMEJA	DIA:	12	MES:	06	AÑO:	2026
FECHA DE TERMINACION	BARRANCABERMEJA	DIA:	25	MES:	09	AÑO:	2026
OFICINA GESTORA	RECTORIA						

El suscrito Supervisor del presente contrato y con base en los informes presentados por el contratista respecto a las actividades ejecutadas dentro del periodo comprendido de ejecución del contrato y como parte de la constancia para acceder a los recursos financieros aportados por parte de la Institución.

CERTIFICA QUE

De acuerdo conlas condiciones establecidas en el presente contrato y una vez revisada la documentacion suministrada por el contratista con relacion al desarrollo y ejecucion parcial del mismo, se cumplio con lo siguiente:

1. Se realizó Acta de Inicio.
2. Se verificó hoja de Ruta del proceso contractual
3. Se verificó documentos del contratista
4. Se verificó cumplimiento del objeto contractual

ITEM	DESCRIPCION	CANT
	DOS RUTINAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS, PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE	
1	Aires tipo cassette de 36.000 Btu (Aulas 101, 102, 106,108,110,111,113,ofimática, salón de grado primero).	9
2	Aire mini split de 36.000 Btu Aula 103	1
3	Aire piso techo de 36.000 Btu (Aulas Preescolar, Antigua Biblioteca, 105 y 109)	4
4	Aire mini split de 12.000 Btu Oficina UAI (1)	1
5	Aire mini split de 18.000 Btu (Biblioteca, Rectoria y Pagaduria)	3

INSTITUCION EDUCATIVA JOSE ANTONIO GALAN
BARRANCABERMEJA

NIT: **829.000.548 - 1**

INFORME DE SUPERVISION 2

FECHA: **25 de septiembre de 2026**

6	Aires mini split de 24.000 Btu (Aulas 101, 104 (2) aires, 106, 107 (2) aires, 108, 111, 112 (2) aires, 113, 114 (2) aires, ofimática, secretaria académica (2) aires, sala de docentes, sala de informática (2) aires.	19
7	Aire tipo cassette de 60.000 Btu (Aula múltiple son 3 aires)	3
	OBSERVACIÓN: En cada rutina se deberá hacer seguimiento de limpieza de filtros y cambio de accesorios de funcionamiento de rutina (capacitores que se requieran).	
	OBSERVACIÓN: Los aires acondicionados en general, deben ser desmantelados para un correcto mantenimiento, que comprende el sistema de pasta y sistema de parte eléctrica (tarjetas electrónicas)...	

Se certifica que el contratista cumplió satisfactoriamente de acuerdo con el contrato, se recibe a satisfacción.

La presente se expide en Barrancabermeja el dia 25 de septiembre de 2026

Luz Hortencia Porras S.

LUZ HORTENCIA PORRAS SANTAMARIA
Supervisor del Contrato

Según Resolucion 036-2026 fecha: 12 de junio de 2026