



	MH10	MH11	MH12	MH13	MH14
Prof. a Clave (m)	2.00	1.30 / 1.35	1.30 / 1.35	1.30 / 1.35	1.30 / 1.35
Cota Terreno en Eje de Camara (m)	1657	1655.5	1641	1634	1630
Cota Batea Eje de Camara (m)	1655	1654.15	1639.75	1632.75	1628.75
Longitud (m)	20	54	37	33	
Pendiente (%)	7	5	6	9	
Diam. Nominal (mm)	250	250	250	250	
Diam. Real (mm)					
Caudal (l/s)					
Cimentacion	E1	E1	E1	E1	
Material tuberia	PVC S10	PVC S10	PVC S10	PVC S10	
Dado Anclaje pend. mayor 14%					
Tipo de Lleno	Material Común sin roca	Material Común sin roca	material comun sin roca	Material Común sin roca	
Tipo piso o pavim.	Zona Verde	zona verde	zona verde	zona verde	

PERFIL AGUAS RESIDUALES
TRAMO MH10 – MH11
Escala H: sin escala
Escala V: sin escala



	MH10	MH11	MH12	MH13	MH14
Prof. a Clave (m)	2.00	1.30 / 1.35	1.30 / 1.35	1.30 / 1.35	1.30 / 1.35
Cota Terreno en Eje de Camara (m)	1657	1655.5	1641	1634	1630
Cota Batea Eje de Camara (m)	1655	1654.15	1639.75	1632.75	1628.75
Longitud (m)	20	54	37	33	
Pendiente (%)	7	5	6	9	
Diam. Nominal (mm)	250	250	250	250	
Diam. Real (mm)					
Caudal (l/s)					
Cimentacion	E1	E1	E1	E1	
Material tuberia	PVC S10	PVC S10	PVC S10	PVC S10	
Dado Anclaje pend. mayor 14%					
Tipo de Lleno	Material Común sin roca	Material Común sin roca	material comun sin roca	Material Común sin roca	
Tipo piso o pavim.	Zona Verde	zona verde	zona verde	zona verde	

PERFIL AGUAS RESIDUALES
TRAMO MH10 – MH11
Escala H: sin escala
Escala V: sin escala

		NOMBRE		PROYECTO: ALCANTARILLADO LOS LLANOS CORREGIMIENTO MUNICIPIO DE PEQUE ANTIOQUIA	CONTIENE: ALCANTARILLADO AGUAS RESIDUALES PERFILES, DETALLES, NOTAS, ESPECIFICACIONES Y CONVENCIONES	ESCALA: ESCALA INDICADAS	FECHA: 2026
		DISEÑÓ:	JUAN PABLO CHANCL.			FIRMA:	PLANO: 3 / DE: 3
		DIBUJÓ:	HENRY DAVID POSSO				
		REVISÓ:				ARCHIVO: NOMBRE-DE-ARCHIVO	