GRUPO INDUSTRIAL Y EMPRESARIAL DE SERVICIOS Y SUMINISTROS

ALPHAN PANADERIA

FORMATO HOJA DE VIDA - INSPECCION DE EXTINTORES

CODIGO: SE/FR/17	Versión: 2
Fecha: Diciembre 2024	Página: 1 de 1

OBSERVACIONES B: BUENO M: MALO NT: NO TIENE NA: NO APLICA

ITEM	Fecha de inspección	Ubicación	Clase de Extintor						Capacidad	Estado del Extintor										Fecha de Vencimiento	Observaciones
			Agua a Presión	Polvo Químico BC	Acetato y citrato de potacio	Polvo Químico Seco ABC	Gas Carbonico	SOLKAFLAM		Manometro	Valvula	Manguera	Boquilla	Pintura General	Pasador	Anillo	Soporte o gancho	Manija de transporte y disparo	Señalización y demarcación	
1	26/07/2024	Pared Salida Oficina.				X			10Lbs	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	Jun /2025	
2	26/09/2024	Pared derecha del horno			X				2,5Gal	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	Jun/2025	
3	26/09/2024	Columna izq producto final			X				2,5Gal	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	Jun/2025	
4	26/07/2024	Pared atras de comedor.				X			10Lbs	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	Jun/2025	
5	26/09/2024	Entrada a cocina/linea			X				2,5Gal	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	NOV/2024	
6	19/08/2024	Entrada a cocina/linea			X				2,5Gal	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	NOV/2024	
7	19/08/2024	Pared derecha del horno.			X				2,5Gal	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	Jun/2025	
8	19/08/2024	Columna izq producto final			X				2,5Gal	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	Jun/2025	
9	19/08/2024	Pared Salida Oficina.				X			10Lbs	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	Jun/2025	
10	19/08/2024	Pared atras de comedor.				X			10Lbs	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	Jun/2025	
11	20/09/2024	Pared Salida oficina.				X			10Lbs	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	Jun/2025	
12	20/09/2024	Pared derecha del horno			X				2,5Gal	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	Jun/2025	
13	20/09/2024	Columna izq producto Final			X				2,5Gal	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	Jun/2025	
14	20/09/2024	Pared atras del comedor				X			10Lbs	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	Jun/2025	
15	20/09/2024	Entrada a cocina/linea			X				2,5Gal	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	NOV/2024	

Nombre de quien realiza la inspección: Lina Neira. Proyecto: Adm. Sena.

Lina María Neira

Firma:

Powered by CamScanner

GIESS GRUPO INDUSTRIAL Y EMPRESARIAL DE SERVICIOS Y SUMINISTROS	GRUPO INDUSTRIAL Y EMPRESARIAL DE SERVICIOS Y SUMINISTROS	
	ALPHAN PANADERIA	
	FORMATO HOJA DE VIDA - INSPECCION DE EXTINTORES	
	CÓDIGO: SE/FR/17	Versión: 2
	Fecha: Diciembre 2024	Página: 1 de 1

OBSERVACIONES B: BUENO M: MALO NT: NO TIENE NA: NO APLICA

ITEM	Fecha de inspección	Ubicación	Clase de Extintor						Capacidad	Estado del Extintor										Fecha de Vencimiento	Observaciones
			Agua a Presión	Polvo Químico BC	Acetato y citrato de potacio	Polvo Químico Seco ABC	Gas Carbonico	SOLKAFLAM		Manometro	Valvula	Manguera	Boquilla	Pintura General	Pasador	Anillo	Soporte o gancho	Manija de transporte y disparo	Señalización y demarcación		
1	21/10/2024	Pared salida principal				X			10 Lbs	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	Jun/2025	
2	21/10/2024	Pared derecha del horno			X				2,5Gal	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	Jun/2025	
3	21/10/2024	Columna principal frente			X				2,5Gal	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	Jun/2025	
4	21/10/2024	Pared de atras de cocina				X			10 Lbs	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	Jun/2025	
5	21/10/2024	Entrada a concentrado			X				2,5Gal	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	Nov/2024	
6	28/11/2024	Pared derecha del horno			X				2,5Gal	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	Jun/2025	
7	28/11/2024	Pared derecha de Oficina				X			10 Lbs	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	Jun/2025	
8	28/11/2024	Entrada a salida cocina			X				2,5Gal	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	Nov/2024	Extintor verado.
9	28/11/2024	Pared atras del comedor				X			10 Lbs	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	Jun/2025	
10	28/11/2024	Pared salida de oficina			X				2,5 Gal	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	Jun/2025	
11	13/02/2025	Pared tablero informativo				X			10Lbs	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	Jun/2025	
12	13/02/2025	Entrada a cocina/Linea			X				2,5Gal	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	Nov/2024	Extinta verado
13	13/02/2025	Lado derecho del horno			X				2,5Gal	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	Jun/2025	
14	13/02/2025	Lado izquierdo de productor			X				2,5Gal	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	Jun/2025	
15	13/02/2025	Pared atras comedor				X			10 Lbs	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	Jun/2025	

Nombre de quien realiza la inspección: Danny Michel T. Proyecto: S.S.T.

Firma:

Powered by CamScanner

GRUPO INDUSTRIAL Y EMPRESARIAL DE SERVICIOS Y SUMINISTROS		
ALPHAN PANADERIA		
FORMATO HOJA DE VIDA - INSPECCION DE EXTINTORES		
CODIGO: SE/FR/17	Versión: 2	
Fecha: Diciembre 2024	Página: 1 de 1	

OBSERVACIONES B: BUENO M: MALO NT: NO TIENE NA: NO APLICA

ITEM	Fecha de inspección	Ubicación	Clase de Extintor						Capacidad	Estado del Extintor										Fecha de Vencimiento	Observaciones
			Agua a Presión	Polvo Químico BC	Acetato y citrato de potacio	Polvo Químico Seco ABC	Gas Carbonico	SOLKAFLAM		Manometro	Valvula	Manguera	Boquilla	Pintura General	Pasador	Anillo	Soporte o gancho	Manija de transporte y disparo	Señalización y demarcación		
1	26/03/2025	Lado del horno			X				2,5 Gal	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	Jun / 2025	No cuenta con demarcación en piso
2	26/03/2025	Columna de Producto Final			X				2,5 Gal	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	Jun / 2025	No cuenta con demarcación en piso
3	26/03/2025	Lado izquierdo Linea de servicio			X				2,5 Gal	B	B	B	B	B	B	B	M	B	B	Marzo / 2026	No cuenta con sopa te, no cuenta con demarcación en piso
4	26/03/2025	Fuera de Oficina.				X			10 Lib.	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	Jun / 2025	No cuenta con demarcación en piso
5	26/03/2025	Comedor Fila cajeras.				X			10 Lb	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	Jun / 2025	
6	02/09/2025	Salida a primo				X			10 Lb	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	Jun / 2025	No cuenta con demarcación en piso
7	02/09/2025	Al Lado del horno			X				2,5 Gal	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	Jun / 2025	No cuenta con demarcación en piso
8	02/09/2025	Columna Producto			X				2,5 Gal	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	Jun / 2025	No cuenta con demarcación en piso
9	02/09/2025	Lado izquierdo linea de servicio			X				2,5 Gal	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	Marzo / 2026	
10	02/09/2025	Comedor fila Caja				X			10 Lb	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	Jun / 2025	
11	02/09/2025	Extintor Zona Trito				X			10 Lb	B	B	B	B	B	B	B	B	B	N/T	Jun / 2025	extintor sin señalización sin soporte o base.
12																					
13																					
14																					
15																					

Nombre de quien realiza la inspección: Danny Michel Torres Proyecto: S.S.T.

Firma:

Powered by CamScanner